

Nr. 2378/29.12.2020
Conform registrului de evidență

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele A, B, C, D, E, F, conform Legii 10/1995 modificata, în specialitatea Ie a proiectului: **CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET, COMUNA BRADULET, JUDEȚUL ARGES. REV 03/NOV 2020**

1. DATE DE IDENTIFICARE

- 1.1. *Numar – data proiect:* 01/2020 –REV 03/NOV.2020
- 1.2. *Proiectant de specialitate:* S.C. EVOLUTION PROSERV S.R.L.
- 1.3. *Beneficiar:* UAT JUDEȚUL ARGES
- 1.4. *Amplasament:* SAT BRADETU, COMUNA BRADULET, JUDEȚUL ARGES
- 1.5. *Faza verificată:* P.T. + D.T.A.C.
- 1.6. *Data prezentării proiectului pentru verificare:* 29.12.2020

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

2.1. *Instalații electrice pentru:*

- Iluminat exterior: NU
- Iluminat interior: **INLOCUIRE CORPURI DE ILUMINAT EXISTENTE UZATE FIZIC SI MORAL CU NOI CORPURI DE ILUMINAT CU LED, CU EFICIENȚA CREȘCUTĂ ÎN CE PRIVESTE PARAMETRII ENERGETICI, LUMINOTEHNICI SI DE CONFORT.**

- Iluminat de siguranță: NU

- Prize: NU.

- Instalații de forță: **ALIMENTARE ECHIPAMENTE HVAC.**

2.2. *Instalații electrice de curenți slabi:* NU

2.3. *Instalații de protecție:*

- Priza de pamant: **EXISTENTĂ**
- Protecție la trăsnet: **EXISTENTĂ**
- Protecție la atingere directă: **CARCASE DE PROTECȚIE**
- Protecție la atingere indirectă: **LEGARE PĂRȚI METALICE CE POT FI PUSE ACCIDENTAL SUB TENSIUNE LA PRIZA DE PĂMÂNT**
- Protecție la scurgeri accidentale: **SIGURANTE AUTOMATE CU PROTECȚII DIFERENȚIALE**

- Protecție la supratensiuni: NU

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTĂ LA VERIFICARE

3.1. *Piese scrise:* MEMORIU TEHNIC, CAIET DE SARCINI

3.2. *Piese desenate:* NU

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII

În urma verificării documentației, aceasta a fost semnată și ștampilată conform prevederilor din "Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate", aprobat prin HG Nr. 742 din 13 septembrie 2018.

Prezentul referat face parte integrantă din proiect. Verificatorul nu răspunde de eventualele modificări ale proiectului verificat, neînsoțite de verificator. Elementele verificate în prezenta documentație înlocuiesc pe cele verificate conform referatului de verificare 2305/13.08.2020.

Referatul și documentația verificată (piese scrise și desenate) se vor include în "Cartea tehnică a construcției", conf. HGR nr.261/1994.

Prezentul referat a fost întocmit în 7(sapte) exemplare, din care 6(sase) exemplare pentru investitor/proiectant și 1(un) exemplar pentru verificator.

Se preda documentația semnată și ștampilată împreună cu referatul de verificare.

Am primit 6 exemplare
Proiectant/Investitor

Am predat 6 exemplare
Verificator atestat
Ing. Dumitru Ioan Nemes

