

Denumirea obiectivului: Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brăduleț, județul Argeș  
 Faza de proiectare : PTh  
 Amplasamentul obiectivului: Sat Brădetu, Comuna Brăduleț, județul Argeș  
 Beneficiarul lucrărilor: Județul Argeș  
 Proiectant: SC EVOLUTION PROSERV SRL

Vizat :ISC-MLPTL  
 Inspector șef :

# **PROGRAM DE URMĂRIRE A EXECUȚIEI PE FAZE DETERMINANTE INSTALAȚII ELECTRICE**

În conformitate cu legea 10/1995, H.G.R. nr. 766/1997 și Normativul C 56/1985, se stabilește programul pentru controlul calității lucrărilor, prezentat în tabelul de mai jos

Nr. crt.	Lucrarea care se controlează, se verifică sau se recepționează	Document scris	Semnatar	Nr. și data P.V.	Observații
1	Predare- primire front de lucru	P.V.	B+E		
2	Recepția materialelor puse în lucru	P.V.	B+E		
3	Montare instalație cu verificarea respectării prevederilor din proiect	P.V.	B+E+P		
4	Încercări de continuitatea conductoarelor conf. I7/2011	P.V.	B+E+P		
5	Încercarea prizei de pământ și a legăturilor la priza de pământ conf. I7/2011 <b>Fază determinantă</b>	P.V.	B+E+P+I		
6	Verificarea execuției instalației conform proiect și recepție la terminarea lucrărilor	P.V.R	B+E+P		

## **LEGENDA**

P.V.: proces verbal; P.V.R.: proces verbal de recepție calitativă;  
 B: beneficiar; E: executant; P: proiectant de specialitate; I: inspector

## **NOTĂ**

Conform Legii nr 10/1995, secțiunea 3, art. 23d executantul are obligația convocării factorilor prevăzuți să participe la verificări, cu minimum 3 zile înainte de finalizarea fiecărei faze.  
 Se specifică în clar numele și prenumele, semnătura și se aplică ștampila

BENEFICIAR

EXECUTANT

PROIECTANT

INSPECTOR ISC - MLPTL

