

Numele și prenumele verficatorului atestat :

PETRESCU GHEORGHE RAUL

Firma : S.C. MEGAN CONSULTING

PROIECT S.R.L.

Adresa : mun. Pitesti, str. Victoriei,

nr.10, bl. A5, ap. 14, jud. Argeș

tel. 0745-857690.

Nr. 1164 Data 19.03.2021

conform registrului de evidență

## REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele „Is“ a proiectului:

„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SPITALULUI DE RECUPERARE  
BRADET, SAT BRADETU, COMUNA BRADULET, JUDETUL ARGES ” –  
REVIZIA 04/feb. 2021.

Fazele D.T.A.C.; P.T. + D.E. ce face obiectul contractului( nr./an) 01/2020 – rev.4  
editia februarie 2021 conform adresei nr. 4453 din 19.03.2021 a C.J.A.-

D.S.S.P.F.I..

1.Date de identificare:

- proiectant general: S.C. EVOLUTION PROSERV S.R.L.

- proiectant de specialitate: S.C. EVOLUTION PROSERV S.R.L.

- investitor: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL ARGES.

- amplasament: județul Arges, localitatea: comuna Brdulet, sat Bradetu, cod poștal  
117147.

- data prezentării proiectului pentru verificare 18.03.2021

2.Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

- Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la doua boilere cu alimentare  
duala, de la panourile solare si de la centrala termica;

- Suplimentarea numarului de panouri solare cu 14 unitati pe acoperisul terasei de  
La etajul 1;

- Se vor monta doua boilere de 2000 litri, pentru stocarea apei si doua vase de  
expansiune.

3.Documente ce se prezintă la verificare :

-Tema de proiectare: Proiectul de arhitectura.

-Certificatul de Urbanism nr. emis de Primaria comunei Bradulet.

-Avizele obținute: nu este cazul.

-Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată: Memoriu  
tehnic – Instalatii sanitare.

-Caiet de sarcini pentru: Instalatii sanitare.

-Planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă:

- Instalatii sanitare - Plan amplasare panouri solare, scara 1:100 – Plansa nr. IS-01;
- Instalatii sanitare - Schema functionala – Plansa nr. IS-02;
- Instalatii sanitare - Detaliu sustinere panou solar - Plansa nr. IS-03.
- Notă de calcul în care se fundamentează soluția propusă, programul de calcul și listingul: Breviar de calcul.
- Alte documente: Program de urmarire a executiei pe faze determinante; Fise tehnice nr.1 ÷ 5.

#### 4. Concluzii asupra verificării:

- 4.1. Proiectul verificat respecta reglementarile tehnice si asigura cerintele fundamentale aplicabile.
- 4.2. S-a verificat concordanta dintre solutia tehnica descrisa in memoriul tehnic, tehnologia de executie propusa pentru realizarea obiectivului de investitii si caietul de sarcini corespunzator, concordanta reflectata inclusiv in lista de cantitati de lucrari din proiectul tehnic de executie.
- 4.3. În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și șampilându-se conform îndrumătorului.

Am primit 7 exemplare  
Investitor/Proiectant

Am predate 7 exemplare  
Verificator tehnic atestat nr.05845  
ing. Petrescu Gheorghe Raul

