



LEGENDA	
	Traseu de actionare furtun hidrant interior
	Raza de actionare hidrant interior
	Hidrant interior apa-apa cu furtun plat :
	-Debit hidrant interior 2.1 l/s
	-Lungime jet compact 10m
	-Raza de actiune hidrant 27.74m



Handwritten signature of the project engineer.

NOTA:  
Cladirea se incadreaza in urmatoarele categorii:  
Categorica de importanta: A (exceptionala - conform HG 766/1997)  
Clasa de importanta: I - conform P100-1/2013;  
Grad de rezistenta la focul:  
Risc mic de incendiu - conform P118/1999.

Proiect:	ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI Adresa: Str. Aleea Spitalului nr. 36, ORASUL PITESTI, JUD. ARGES		
Beneficiar:	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETEL ARGES		
Proiectant general:	ABG BUSINESS TOOLS		
Proiectant instalatii:	ARSTAL SYSTEMS DESIGN S.R.L.		
TITLU PLANSĂ	INSTALATII SANITARE STINGERE INCENDIU - PLAN ETAJ 4		Data: 06/2022
			Revizie: 0
			Nr. Proiect: 249/21
			Scara: 1:200
Desenat :	ing. Robert Voin		PLANSĂ NR. :
Proiectat :	ing. Robert Voin		IS07
Verificat :	ing. Aurelian Nebunu		
Ser proiect :	arh. Maria Cristina Arghir		