

## REFERAT

privind verificarea de calitate conform Legii nr. 10/1995 la cerințele A1, A2  
“ **ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSOLIDARE ȘI  
REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI** ”  
ce face obiectul proiectului nr. 249 / 2021, faza DALI

### 1. Date de identificare:

Proiectant general:	ABG BUSINESS TOOLS
Proiectant de specialitate:	ABG BUSINESS TOOLS
Beneficiar:	UAT JUDEȚUL ARGEȘ
Amplasament:	STR. ALEEA SPITALULUI, NR. 36, ORAȘUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului:

- Funcțiunile propuse descriese în memoriile tehnice de specialitate pentru clădirea ce face obiectul proiectului “ **ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSOLIDARE ȘI REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI** ”, respectă structura funcțională a clădirii și echiparea spațiilor s-a făcut în baza prevederilor legale în vigoare.
- Regimul de înălțime – Corp A – S+Ds+P+6E; Corp B - S+Ds+P+7E;  
Corp C - S+Ds+P+6E; Corp D - S+Ds+P+6E;  
Corp E - S+Ds+P+5E; Corp F - S+Ds+P+1E;  
Corp G - S+Ds+P+1E; Corp H - S+Ds+P+1E;  
Corp I - S+Ds+P+1E;
- Categoria de importanță - A – clădire de importanță extraordinară;
- Clasa de importanță - I;

### 3. Documente ce se prezintă la verificare:

- Tema de proiectare “ **ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSOLIDARE ȘI REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI** ”
- Piese scrise elaborate de proiectantul general și de cel de specialitate în care se prezintă soluția tehnică adoptată pentru respectarea cerințelor de verificare A1, A2 și piesele desenate în care se prezintă soluția constructivă existentă și propusă (planuri, detalii de execuție).

### 4. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se consideră proiectul **corespunzător** pentru faza verificată, semnându-se și stampilându-se conform îndrumarului.

Am primit 3 exemplare  
Investitor/Proiectant



Nr. Registru:	4205
Data:	28.03.2023

## REFERAT

Privind verificarea documentațiilor de proiectare pentru cerința fundamentală:

B1 – Siguranță și accesibilitate în exploatare ; În domeniile: construcții civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicații, miniere;
F – Protecția împotriva zgomotului în construcții; In domeniile: toate domeniile.

<b>PROIECT nr.:</b>	<b>249/2021</b>	<b>Faza:</b>	<b>DALI</b>
---------------------	-----------------	--------------	-------------

**Date de identificare:**

<b>Titlu proiect :</b>	<b>“ ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSOLIDARE ȘI REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI “</b>
<b>Proiectant:</b>	<b>ABG BUSINESS TOOLS</b>
<b>Investitor:</b>	<b>UAT JUDEȚUL ARGEȘ</b>
<b>Amplasare:</b>	<b>STR. ALEEA SPITALULUI, NR. 36, ORAȘUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ</b>

**Caracteristici ale construcției\*:construcție existentă;**

- Tip construcție , conform P118: clădire civilă;
- Regim de înălțime: clădire – Corp A – S+Ds+P+6E; Corp B - S+Ds+P+7E;  
Corp C - S+Ds+P+6E; Corp D - S+Ds+P+6E;  
Corp E - S+Ds+P+5E; Corp F - S+Ds+P+1E;  
Corp G - S+Ds+P+1E; Corp H - S+Ds+P+1E;  
Corp I - S+Ds+P+1E;
- Categorie/funcțiune clădire: Curți-construcții/ Spitalul de urgență Pitești;
- Aria construită/ desfășurată: Ac/Ad = 9738,8 mp/ 35902,45 mp ;
- Grad de rezistența la foc : GRF II;
- Risc mic de incendiu;
- Clasa de importanță : I ;
- Categorie de importanță : A – clădire de importanță extraordinară;

**Documente prezentate la verificare:\*\***

Raport de expertiză tehnică:	-
Certificat de urbanism:	-
Memoriu tehnic:	Da
Piese desenate:	Da

**Concluzii asupra verificării:**


În urma verificării se consideră proiectul:	Corespunzător
Se respectă prevederile cu privire la siguranța și accesibilitatea în exploatare: siguranța circulației pietonale, siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizat, siguranța în timpul lucrărilor de întreținere, siguranța la intruziuni și efracții, adaptarea construcțiilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.	
Se respecta conditiile minime de protectie impotriva zgomotului.	
Se semnează și se ștampilează proiectul cu următoarele condiții obligatorii pentru a fi introduse în documentație de către proiectant, prin grija investitorului:	
Nu este cazul	

**Se vor preciza:**

\* construcție nouă/modernizare/extindere/consolidare-condiții constructive, dimensiuni, funcția principală, condiții de amplasament și vecinătăți care au legatură cu cerința verificată (zona seismică, natură teren, zonă climatică, etc.);

\*\* se înscriu numai documentele prezentate la verificare.

Am primit, Investitor / Proiectant	Am predat, Verificator, Ing. Lulea Marius Dorin
---------------------------------------	---



Nr. Registru:	175
Data:	28.03.2023

## REFERAT

Privind verificarea documentațiilor de proiectare pentru cerința fundamentală:

Cc – Securitatea la Incendiu;  
În domeniile: toate domeniile;

<b>PROIECT nr.:</b>	<b>249/2021</b>	<b>Faza:</b>	<b>DALI</b>
---------------------	-----------------	--------------	-------------

**Date de identificare:**

<b>Titlu proiect :</b>	<b>" ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSOLIDARE ȘI REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI "</b>
<b>Proiectant:</b>	<b>ABG BUSINESS TOOLS</b>
<b>Investitor:</b>	<b>UAT JUDEȚUL ARGEȘ</b>
<b>Amplasare:</b>	<b>STR. ALEEA SPITALULUI, NR. 36, ORAȘUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ</b>

**Caracteristici ale construcției\*:construcție existentă;**

- Tip construcție , conform P118: clădire civilă;
- Regim de înălțime: clădire – Corp A – S+Ds+P+6E; Corp B - S+Ds+P+7E;  
Corp C - S+Ds+P+6E; Corp D - S+Ds+P+6E;  
Corp E - S+Ds+P+5E; Corp F - S+Ds+P+1E;  
Corp G - S+Ds+P+1E; Corp H - S+Ds+P+1E;  
Corp I - S+Ds+P+1E;
- Categorie/funcțiune clădire: Curți-construcții/ Spitalul de urgență Pitești;
- Aria construită/ desfășurată: Ac/Ad = 9738,8 mp/ 35902,45 mp ;
- Grad de rezistența la foc : GRF II;
- Risc mic de incendiu;
- Clasa de importanța : I ;
- Categoria de importanța : A – clădire de importanță extraordinară;

**Documente prezentate la verificare:\*\***

Raport de expertiză tehnică:	Nu
Certificat de urbanism:	Nu
Memoriu tehnic:	Da
Piese desenate:	Da
Scenariul de securitate la incendiu	Nu

**Concluzii asupra verificării:**


În urma verificării se consideră proiectul:	Corespunzător
Se respectă prevederile cu privire la asigurarea securității la incendiu a construcției, cu privire la: corelarea cu gradul de rezistență la foc și riscul de incendiu, caracteristicile elementelor de compartimentare, dimensiunile căilor de evacuare;	
Se semnează și se ștampilează proiectul cu următoarele condiții obligatorii pentru a fi introduse în documentație de către proiectant, prin grija investitorului:	
Nu este cazul	

**Se vor preciza:**

\* construcție nouă/modernizare/extindere/consolidare-condiții constructive, dimensiuni, funcția principală, condiții de amplasament și vecinătăți care au legatură cu cerința verificată (zona seismică, natură teren, zonă climatică, etc.);

\*\* se înscriu numai documentele prezentate la verificare.

Am primit, Investitor / Proiectant	Am predat, Verificator, Ing. Moroianu C. Robert Georgian
---------------------------------------	--



Nr. Registru:	1354
Data:	28.03.2023

### REFERAT

Privind verificarea documentațiilor de proiectare pentru cerința fundamentală:

D – Igienă, Sănătate și mediul înconjurător; În domeniile: toate domeniile;			
E– Economie și energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții; În domeniile: toate domeniile.			
PROIECT nr.:	249/2021	Faza:	DALI

#### **Date de identificare:**

Titlu proiect :	“ ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSOLIDARE ȘI REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI “
Proiectant:	ABG BUSINESS TOOLS
Investitor:	UAT JUDEȚUL ARGEȘ
Amplasare:	STR. ALEEA SPITALULUI, NR. 36, ORAȘUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ

#### **Caracteristici ale construcției\*: construcție existentă;**

- Tip construcție , conform P118: clădire civilă;
- Regim de înălțime: clădire – Corp A – S+Ds+P+6E; Corp B - S+Ds+P+7E;  
Corp C - S+Ds+P+6E; Corp D - S+Ds+P+6E;  
Corp E - S+Ds+P+5E; Corp F - S+Ds+P+1E;  
Corp G - S+Ds+P+1E; Corp H - S+Ds+P+1E;  
Corp I - S+Ds+P+1E;
- Categorie/funcțiune clădire: Curți-construcții/ Spitalul de urgență Pitești;
- Aria construită/ desfășurată: Ac/Ad = 9738,8 mp/ 35902,45 mp ;
- Grad de rezistență la foc : GRF II;
- Risc mic de incendiu;
- Clasa de importanță : I ;
- Categoria de importanță : A – clădire de importanță extraordinară;

#### **Documente prezentate la verificare:\*\***

Raport de expertiză tehnică:	nu
Certificat de urbanism:	nu
Memoriu tehnic:	da
Piese desenate:	da

#### **Concluzii asupra verificării:**

În urma verificării se consideră proiectul:	Corespunzător
Se respectă prevederile cu privire la igiena, sănătatea și protecția mediului înconjurător: se asigură condițiile de igienă prin asigurarea numărului de grupuri sanitare, separarea fluxurilor funcționale, preluarea rezidurilor menajere sau rezultate din activitate de firme autorizate;	
Se respectă prevederile cu privire la economie și energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții	
Se semnează și se ștampilează proiectul cu următoarele condiții obligatorii pentru a fi introduse în documentație de către proiectant, prin grija investitorului:	
Nu este cazul	

#### **Se vor preciza:**

\* construcție nouă/modernizare/extindere/consolidare-condiții constructive, dimensiuni, funcția principală, condiții de amplasament și vecinătăți care au legătură cu cerința verificată (zona seismică, natura teren, zonă climatică, etc.);

\*\* se înscriu numai documentele prezentate la verificare.

Am primit, Investitor / Proiectant	<div style="text-align: right;"> <p>Am predat, Verificator, Ing. Onutu Lohengrin</p> </div>
---------------------------------------	---



Numele si prenumele verficatorului atestat <b>Ing. Costel Cucu</b> Verificator de proiecte: It, Is/Saac, Ci, Ie, Ig Expert tehnic Is/Saac, It	B-dul George Enescu, nr.16, mun. Suceava costelcucusv@gmail.com Telefon: 0739/612.512
--	---

<b>Numar referat:</b> conform registru de evidenta	<b>732/28.03.2023</b>
---	-----------------------

**REFERAT**  
privind verificarea de calitate la

Specialitatea	proiect
<b>It - instalatii termice</b> Is/Saac - instalatii sanitare si sisteme de alimentare cu apa si canalizare <b>Ie - instalatii electrice</b> <b>Ci - Securitate la incendiu pentru toate instalatiile</b>	<b>" ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSOLIDARE ȘI REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI "</b>

**1. Date de identificare:**

<b>Proiectant:</b>	<b>ABG BUSINESS TOOLS</b>
<b>Beneficiar:</b>	<b>UAT JUDEȚUL ARGEȘ</b>
<b>Faza de proiectare:</b>	<b>DALI</b>
<b>Amplasament:</b>	<b>STR. ALEEA SPITALULUI, NR. 36, ORAȘUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ</b>

**2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:**

<b>Instalații termice</b>	- Centrale termice, Instalație de încălzire cu radiatoare - Instalație HVAC, Instalație de desfumare - Instalații gaze medicale
<b>Instalații sanitare</b>	- Instalații de alimentare cu apa si canalizare, Canalizare pluvială - Instalații de stingere cu hidranți interiori și hidranți exteriori
<b>Instalații electrice</b>	- Instalații de alimentare și distribuție energie electrică - Instalații aferente consumatorilor cu rol de securitate la incendiu - Instalații de iluminat normal(interior și exterior) și de securitate la incendiu - Iluminat de siguranță, Instalații de prize și forță - Instalații de protecție împotriva atingerilor accidentale - Instalație de protecție împotriva supracurenților, supratensiunilor atmosferice sau din rețea - Instalație de paratrăsnet, Priza de pământ - Instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu - Sistem fotovoltaic ON-GRID, Instalații curenți slabi

**3. Documente ce se prezinta la verificare:**

- Documentații tehnice de specialitate în care sunt prezentate soluțiile adoptate pentru respectarea cerințelor de verificare
- Planșe desenate conform borderou

**4. Concluzii asupra verificării:**

În urma verificării se consideră **proiectul corespunzător** fazei **verificate** , semnându-se si stampilându-se conform Îndrumătorului aprobat prin Ordinul MLPAT nr.77/N/28.10.1996.

Am primit,	Am predat,
PROIECTANT/INVESTITOR	VERIFICATOR DE PROIECTE ing. Costel Cucu 10071 10850 10962 10072 INGINER DIPLOMAT VERIFICATOR PROIECTE