

LEGENDA	
	Teava din OL (tur/retur) pentru distributie agent termic.
	Teava din OL (tur/retur) pentru distributie agent racire.
	Robinet de sectorizare
	Robinet de golire
	Clapeta de sens
	Racord antivibrant
	Pompa circulatie incalzire/racire
	Vana cu 3 cai
	Termometru
	Manometru
	CHILLER 85kW apa racita Chiller apa racita 7/12C cu urmatoarele caracteristici: putere nominala de racire:85 kW; alimentare electrica: 400V/50Hz; putere electrica nominala racire: 29.5kW; nivel zgomot:80dB dimensiuni hoxa = 2070x1170x1125mm greutate 540kg.
	CHILLER 150kW apa racita Chiller apa racita 7/12C cu urmatoarele caracteristici: putere nominala de racire:150 kW; alimentare electrica: 400V/50Hz; putere electrica nominala racire: 51.7kW; nivel zgomot:80dB dimensiuni hoxa = 2408x2477x2002mm greutate 1194kg.
	CHILLER 208kW apa racita Chiller apa racita 7/12C cu urmatoarele caracteristici: putere nominala de racire:208 kW; alimentare electrica: 400V/50Hz; putere electrica nominala racire: 71.7kW; nivel zgomot:90dB dimensiuni hoxa = 2408x2477x2002mm greutate 1455kg.
	CHILLER 358kW apa racita Chiller apa racita 7/12C cu urmatoarele caracteristici: putere nominala de racire:358 kW; alimentare electrica: 400V/50Hz; putere electrica nominala racire: 110kW; dimensiuni hoxa = 2537x4432x2244mm greutate 2693kg.
	CHILLER 370kW apa racita Chiller apa racita 7/12C cu urmatoarele caracteristici: putere nominala de racire:370 kW; alimentare electrica: 400V/50Hz; putere electrica nominala racire: 123kW; dimensiuni hoxa = 2537x4432x2244mm greutate 2731kg.

NOTA:
Cladirea se incadreaza in urmatoarele categorii:
Categoriei de importanta: A (exceptionala - conform HG 766/1997)
Clasa de importanta: I - conform P100-1/2013;
Grad de rezistenta la focul I;
Risc mic de incendiu - conform P118/1999.

Proiect:	ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI Adresa: Str. Aleea Spitalului nr. 36, ORASUL PITESTI, JUD. ARGES		
Beneficiar:	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETL ARGES		
Proiectant general:	ABG BUSINESS TOOLS		
Proiectant instalati:	ARSTAL SYSTEMS DESIGN S.R.L.		
TITLU PLANSĂ	INSTALATII TERMICE SCHEMA DISTRIBUTIE INCALZIRE/RACIRE BATERII CTA-URI SALI DE OPERATIE		Data: 06/2022
			Revizie: 0
			Nr. Proiect: 249/21
			Scara: %
Desenat:	ing. Robert Voin		Faza: D.A.L.I.
Proiectat:	ing. Robert Voin		
Verificat:	ing. Aurelian Nebunu		
Shr proiect:	arh. Maria Cristina Arghir		

ARSTAL SYSTEMS DESIGN S.R.L.

ARSTAL SYSTEMS DESIGN S.R.L.

IT 24

841x594