



LEGENDA	
	Conducta tip PP de scurgere, pentru evacuare ape uzate menajere.
	Conducta din PVC-KG pentru evacuare ape uzate menajere.
	Conducta tip PP pentru aerisire coloana canalizare menajera.
	Coloana tip PP de scurgere canalizare menajera izolata cu vata minerala avand grosimea de 3cm.
PP...	Diametrul exterior al conductei din polipropilena.
SP50	Sifon de pardoseala prevazut cu garda hidraulica cu intrarea Dn40 si iesirea Dn50.
PC	Piesa de curatire.
i=2%	Panta conductei.
	Caciula de ventilatie din tabla zincata montata pe coloana de aerisire cu diametrul Dn50 mm.
	Aerator cu membrana

Nota 1:	Prezenta plansa se va citi impreuna cu celelalte.
Nota 2:	Coloanele de canalizare menajera vor fi din polipropilena si izolate cu vata minerala de 3 cm. Conductele de canalizare menajera vor avea urmatoarele pante normale si minime: PP50 - i=0.035(normal), i=0.035(minima); PP75 - i=0.025(normal), i=0.015(minima); PP110 - i=0.020(normal), i=0.012(minima); PP125 - i=0.015(normal), i=0.010(minima); PP160 - i=0.010(normal), i=0.008(minima).
Nota 3:	



NOTA:
Cladirea se incadreaza in urmatoarele categorii:
Categorica de importanta: A (exceptionala - conform HG 766/1997)
Clasa de importanta: I - conform P100-1/2013;
Grad de rezistenta la foc:II;
Risc mic de incendiu - conform P118/1999.

Proiect:	ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI Adresa: Str. Aleea Spitalului nr. 36, ORASUL PITESTI, JUD. ARGES		
Beneficiar:	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL ARGES		
Proiectant general:	ABG BUSINESS TOOLS		
Proiectant instalatii:	ARSTAL SYSTEMS DESIGN S.R.L.		
TITLU PLANSA	INSTALATII SANITARE SCHEMA COLOANELOR DE CANALIZARE MENAJERA CORP B		Data: 06/2022 Revizie: 0 Nr. Proiect: 249/21 Scara: % Faza: D.A.L.I. IS14
	Desenat : ing. Robert Voin		
	Proiectat : ing. Robert Voin		
	Verificat : ing. Aurelian Nebunu		
Sef proiect :		arh. Maria Cristina Arghir	