

Informații publice

conform art. 7 alin. 21, alin 22, alin. 23, alin. (23[^]1), alin. (23[^]2), alin. (23[^]3), alin. (23[^]4), alin. (23[^]5)
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

- a) **AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 4/19356/22.08.2023**
b) **"EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE pentru client POPESCU RĂZVAN"**

Descrierea proiectului:

Montarea unei conducte PE100 SDR11 Dn90mm, în lungime de 668m, care va funcționa în regim de joasă presiune; la intersecția cu cablurile electrice conducta de gaz se va proteja cu tub de protecție din PE100 SDR26 Dn225mm, în lungime de 1,50m.

Realizare branșament de gaze Dl. Popescu Răzvan în lungime de 13m. Cuplarea branșamentului la conducta extinsă se va face prin intermediul unui teu "T" de branșament PE100 SDR11 Dn90mm-32, cu gaz stop, cinci coturi PE100 D 32mmx90, 12,00m țeavă PE100 SDR11 Dn32mm, 2 mufe electrofuziune din PE100 SDR11 Dn32mm, a unui robinet din oțel sferic-lubrifiat având Dn1", montat pe capătul reiserului Dn32mm, înaintea regulatorului de presiune. La subtraversarea drumului județean DJ703A, branșamentul se va proteja cu tub de protecție PE100 SDR26 Dn90mm tip, în lungime L= 3,50m.

Branșamentul de gaz în zona pârâului va fi pozat la o adâncime astfel încât distanța de la cota talvegului la generatoarea superioară a branșamentului să fie de 1,50m.

Firida tip va fi montată pe limita de proprietate, încastrată în gard, la o înălțime de minim 0,50m.

- c) **Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.:** Nu este cazul;
- d) **Retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate:** Nu este cazul;
- e) **Suprafețele:**
- construită la sol: 338,90m²;
 - construită pe fiecare nivel: Nu este cazul;
 - construită desfășurată Nu este cazul;
- f) **regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție):** Nu este cazul;
- g) **Avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural:** Nu este cazul;
- h) **Avizul A.P.M. Argeș:** Decizie etapei de încadrare nr. CFM b136/19.09.2022
- i) **Planul de situație:** 1 planșe;
- j) **Planuri cu toate fațadele:** Nu este cazul.

Data finalizării operațiunilor de publicitate de către emitentul A.C. - C.J. Argeș: 29.08 2023

NOTĂ: în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (23[^]5) din Legea nr. 50/1991, documentele care au caracter public potrivit Legii se pot solicita spre studiu la sediul C. J. Argeș