

Informații publice

conform art. 7 alin. 21, alin 22, alin. 23, alin. (23¹), alin. (23²), alin. (23³), alin. (23⁴), alin. (23⁵)
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

a) **AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 1/31726/09.01.2024**

b) **„REPARAȚIA CONDUCTEI DN 500 DRĂGĂȘANI – CĂLDĂRARU ÎN URMA INSPECȚIEI CU PIG INTELIGENT”,
jud. Argeș**

c) **Descrierea proiectului:**

Înlocuirea a 6 tronsoane din conducta de transport gaze naturale DN 500 mm Drăgășani – Căldăraru care conțin defecte cu lipsă mare de material, din care:

- 5 tronsoane pe teritoriul administrativ al comunei Bârla: Tronson T20 – în lungime de 24 ml, Tronson T21 – în lungime de 12 ml, Tronson T22 - în lungime de 12 ml, Tronson T23 - în lungime de 34 ml, Tronson T24 - în lungime de 12ml;

- 1 tronson pe teritoriul administrativ al comunei Căldăraru: Tronson T25 - în lungime de 1ml.

d) **Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.:** Nu este cazul;

e) **Retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate:** Nu este cazul;

f) **Suprafețele:** 2496mp(suprafață ocupată temporar) din care, S= 2464mp(suprafață ocupată temporar) pe U.A.T. Bârla și S= 32mp(suprafață ocupată temporar) pe U.A.T. Căldăraru;

- construită la sol: Nu este cazul;

- construită pe fiecare nivel: Nu este cazul;

- construită desfășurată Nu este cazul;

g) **regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție):** Nu este cazul;

h) **Avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural:** Nu este cazul;

i) **Avizul A.P.M. Argeș:** Decizia etapei de încadrare nr. 4597/30.06.2021;

j) **Planul de situație:** 4 planșe;

k) **Planuri cu toate fațadele:** Nu este cazul.

Data finalizării operațiunilor de publicitate de către emitentul A.C. - C.J. Argeș: 12.01.2024

NOTĂ: în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (23⁵) din Legea nr. 50/1991, documentele care au caracter public potrivit Legii se pot solicita spre studiu la sediul C. J. Argeș