


PLAN DE SITUATIE CU PROPUNERE EXTINDERE TRASEU AER | COMPRIMAT SI VACUUM - PE SUPORT TOPOGRAFIC

Sistem de proiecție: STEREO '70

Sistem de referinta altimetric: MAREA NEAGRA '75

Sstudiu =31268 mp



Spitalul Judetean Arges
Numele si prenumele proprietarului:
JUDETUL ARGES
Adresa: Pitesti, Piata Vasile Milea Nr. 1

BILANT LOCURI PARCARE

LOCURI PARCARE NECESARE:

- BILANT TERITORIAL - conform ultimei autorizatii de construire obtinute:

 - SUPRAFATA TEREN: St = 31.268,00mp
 - SUPRAFATA CONSTRUITA :
 - Scexistent = 7.858,161 mp
 - Scpropus = 9.303,161 mp
 - SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA :
 - Scd existent = 28.156,891 mp
 - Scd propus = 34.791,591 mp
 - Hmaxim c-tie propusa = 25.00 m (S+P+4E)
 - SUPRAFATA SPATII VERZI :
 - Ssp verzi pe sol natural existent = 12.650,619mp (40.458%)
 - Ssp verzi pe sol natural propus = 10.868,384 (34.758%)
 - Ssp verzi pe terasa propus = 804.00 mp (2.57%)
 - TOTAL SPATII VERZI PROPUSE: Sverzi propuse = 11.672,384 mp (37.328%)
 - SUPRAFATA PIETONAL/CAROSABIL INCINTA (inclusiv parcuri):
 - Scarosabil / pietonal incinta existent = 10.410,73 mp (33.295%)
 - Scarosabil / pietonal incinta propus = 10.747,965 mp (34.37%)
 - SUPRAFATA CURTI DE LUMINA EXISTENTE : Scexistente = 348,49 mp
 - P.O.T.existent = 25.131% / P.O.T.propus = 29.753%
 - C.U.T.existent = 0.90 / C.U.T.propus = 1.112

- 125 locuri parcare amenajate

LOCURI PARCARE PROPUSE SPRE AMENAJARE (fara a afecta spatiiile verzi existente): 374650

- 49 locuri parcare propuse

TOTAL NUMAR LOCURI PARCARE: 174 lp

NOTA: toate locurile de parcare necesare sunt asigurate si amenajate la nivelul solului; parcarea pentru vizitatori/apartinatori este asigurata in parcarile exterioare incintei spitalului, in spatii special amenajate de catre Primaria Pitesti

374650

In vederea conectării instalațiilor aferente extinderii U.P.U. la stațiile de alimentare ale corpului de clădire P+4, este necesara realizarea unui traseu de țeava (cu tot cu accesorii/echipamente auxiliare aferente lui) de la subsolul clădirii P + 4 (de la robinetul de izolare dedicat, aferent acesteia) pana la punctele de conexiune, prevăzute pentru extinderea U.P.U. aflate in exteriorul peretelui casei scarii a cladirii P+4E.

Prin urmare, prin prezenta documentatie se doreste obtinerea Certificatului de urbanism pentru „Alimentarea de la sursa cu vacuum si aer comprimat a extinderii U.P.U.”, respectiv elaborarea

documentațiilor DTAC, PT-DE, avize. Traseul de țevi (aer și vacuum) va fi aerian și sprijinit pe estacadele existente, realizate atât prin obiectivul de investiții „Extindere și dotare spații urgență și amenajări incinta Spital Județean de Urgență Pitești” cat și prin „Construire corp clădire nou la S.J.U.P.” pana la fatada cladirii P+4E unde va fi intrarea spre sala de operații.

Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

a) destinație și funcții: alimentarea de la sursa cu vacuum și aer comprimat, a extinderii U.P.U.

b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice preconizate: aer comprimat 4 bar/200 l/min
- vacuum: 250 1/min;


c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiilor propuse

第二部分

TRASELL EXTERIOR PROPIUS

• TRASEU INTERIOR PROPUȘ

CONSTRUCTII EXISTENTE



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMÂNIA
3975
Vibrel
IONESCU
Arhitect cu drept de semnătură

VAN PROJECT
PROIECTARE, *
AMENAJARE
BUCHARESTI

CURSA CU VACUUM SI AER COMPRIMAT A EXTINDERII U.P.U.

TESTI

referat nr.:

Beneficiar: JUDETUL ARGES pentru
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI