

Informații publice

conform art. 7 alin. 21, alin 22, alin. 23, alin. (23[^]1), alin. (23[^]2), alin. (23[^]3), alin. (23[^]4), alin. (23[^]5)
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

a) **AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR.6/11768/04.06.2024**

b) **"ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MIOARELE – ADUCȚIUNE ȘI ÎNMAGAZINARE CU APĂ, JUDEȚUL ARGEȘ"**

Descrierea proiectului: Realizare aducțiune apă de la căminul existent la intersecția Bulevardului Ion Mihalache cu DJ 737, municipiul Câmpulung, și până la rezervorul de apă, comuna Mioarele.

Conducta de aducțiune a apei, în lungime totală de 5200m, se va realiza astfel:

- Tronsonul 1: de la căminul existent la intersecția Bulevardului Ion Mihalache cu DJ 737 și până la SP1, Ltot = 351m, compus din: L=250m, Dn250mm, Pn10bar; Subtraversare DJ 737 - km 0+675, L=11m, Dn180mm, Pn10bar; Subtraversare DJ 737 - km 1+300, L=11m, Dn125mm, Pn10bar; L=79m, Dn125mm, Pn10bar. Stația de pompare SP1 și conducta de aducțiune se vor realiza pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung.
- Tronsonul 2: de la SP1 și până la SP2, Ltot = 2103 m, din care: SP1 – CVG2: L=500m, Dn125mm, Pn25bar; CVG2 – CVG3: L=600m, Dn125mm, Pn20bar; CVG3 – SP2: L=1003m, Dn125mm, Pn16bar. Din lungimea totală de 2103m a conductei de aducțiune, 2040m conductă de aducțiune se va realiza pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung, iar 63m pe teritoriul administrativ al comunei Mioarele. Stația de pompare SP2 se va realiza pe teritoriul administrativ al comunei Mioarele.
- Tronsonul 3: de la SP2 și până la SP3, Ltot = 1633m, din care: SP2 – CVG5: L=650m, Dn110mm, Pn25bar; CVG5 – SP3: L=983m, Dn110mm, Pn20bar. Stația de pompare SP3 și conducta de aducțiune se vor realiza pe teritoriul administrativ al comunei Mioarele.
- Tronsonul 4: de la SP3 și până la rezervorul de înmagazinare apă din satul Mățău, Ltot =1113m, din care: SP3 – CVG7: L=490m, Dn110mm, Pn20bar. Rezervorul de înmagazinare apă și conducta de aducțiune se vor realiza pe teritoriul administrativ al comunei Mioarele.

Stațiile de pompare sunt un ansamblu format dintr-un rezervor de Polistif cu capacitatea de 15 mc și un grup de pompare și sunt montate în containere din panouri sandwich cu dimensiunile L x l x h = 12 x 2,4 x 8m.

Rezervorul metalic circular suprateran în care se va stoca apa va avea o capacitate de 250mc și va fi prevăzut cu racorduri tehnologice de intrare, ieșire, de golire, de aerisire, de preaplin, precum și cu rezistențe electrice imersate pentru încălzire contra înghețului. Pentru accesul la capac și efectuarea operațiunilor de întreținere, rezervorul va fi prevăzut cu o scară metalică și platformă pentru operator.

Stațiile de pompare și rezervorul se vor învecina cu plasă de sârmă fixată pe stâlpi metalici.

La începerea și pe toată durata execuției se vor respecta cumulativ toate condițiile impuse prin avizele obținute, normele privind protecția muncii, reglementări tehnice și legale în vigoare.

- c) **Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.:** P.O.T. propus SP1 – 14,61%, SP2 – 19,20%, SP3 – 1,50%, Rezervor apă – 14,45%; C.U.T. propus SP1 – 0,146%, SP2 – 0,192%, SP3 – 0,015%, Rezervor apă – 0,144%;

- d) **Retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate:** SP1 - 0,90 m față de limita de proprietate din Vest, 5,65 m față de limita de proprietate din Est, 3,25 m față de limita de proprietate din Sud, 2,70 m față de limita de proprietate din Nord; SP2 – 6,70 m față de limita de proprietate din Vest, 0,80 m față de limita de proprietate din Est, 2,64 m față de limita de proprietate din Sud, 2,64 m față de limita de proprietate din Nord, SP3 – 0,50 m față de limita de proprietate din Vest, 2,50 m față de limita de proprietate din Est, 1,36 m față de limita de proprietate din Sud, 1,60 m față de limita de proprietate din Nord, **Rezervor apă** – 7,13 m față de limita de proprietate din Vest, 4,29 m față de limita de proprietate din Est, 6,54 m față de limita de proprietate din Sud, 4,88 m față de limita de proprietate din Nord;

e) **Suprafețele:**

- construită la sol: suprafață ocupată definitiv 856,07mp, suprafață ocupată temporar 5200,00mp;
- construită pe fiecare nivel: Nu este cazul;
- construită desfășurată Nu este cazul;

- f) **regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție):** înălțimea maximă a construcțiilor SP1 – 2,80m, SP2 – 2,80m, SP3 – 2,80m, Rezervor apă – 5,10m;

- g) **Avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural:** Nu este cazul;

- h) **Avizul A.P.M. Argeș:** Decizia etapei de încadrare nr. 520/09.08.2023;

- i) **Planul de situație:** 14 planșe;
- j) **Planuri cu toate fațadele:** 1 planșă.

Data finalizării operațiunilor de publicitate de către emitentul A.C. - C.J. Argeș: 17.10.2024

NOTĂ: în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (23⁵) din Legea nr. 50/1991, documentele care au caracter public potrivit Legii se pot solicita spre studiu la sediul C. J. Argeș