

Informații publice

conform art. 7 alin. 21, alin 22, alin. 23, alin. (23¹), alin. (23²), alin. (23³), alin. (23⁴), alin. (23⁵)
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

a) **AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR.6/11768/04.06.2024**

b) **"REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE CU CONDUCTE ȘI INSTALAȚII DE RACORDARE MP* DIN PE 100 SDR 11 STR. STRĂINARI ȘI STR. CÂMPULUI, LOCALITATEA MOȘOAIA ȘI STR. CÂMPULUI (DE LA INTERSECȚIA CU STR. FLORILOR PÂNĂ LA INTERSECȚIA CU STR. CÂMPULUI – MOȘOAIA), LOCALITATEA PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ"**

Descrierea proiectului: Înlocuire conducte de distribuție gaze naturale de redusă presiune din PE cu conducte de distribuție gaze naturale PEHD100 SDR11 Dn 90 mm în lungime de $L_{tot} = 602,00$ m, care vor funcționa în regim de redusă presiune.

Proiectarea conductei de distribuție gaze în regim de redusă presiune a fost necesară pentru asigurarea distanțelor de siguranță impuse de normele tehnice în vigoare față de rețelele tehnico-edilitare existente în amplasament, conform adresei Distrigaz Sud Rețele nr.DGSR-BU-IE-0000000-0993530/2024. Conducele propuse se vor cupla la conductele PE100 SDR11 Dn 90mm RP și PE100 SDR11 Dn 63mm RP existente în punctele de cuplare proiectate PC1 - PC8, pentru care se vor realiza un număr de 8 gropi de cuplare cu dimensiuni de 1,5m x 1,0m.

Rețeaua de distribuție gaze naturale va fi amplasată în ampriza străzilor Străinari și Câmpului, sat Smeura, comuna Moșoaia și străzii Câmpului, municipiul Pitești.

Subtraversarea rigolei betonate situate la intersecția dintre strada Străinari și strada Câmpului se va realiza prin foraj dirijat în tub de protecție din PE 80 Dn 225mm, în lungime de $L=15,00$ m, la o adâncime de min.0,8m față de cota inferioară a rigolei.

În conductele proiectate se vor racorda un număr de 43 bransamente din PE100 SDR11 Dn 32 mm - 63 mm, 32 mm - 1" în lungime totală de $L_{tot} = 266,00$ m. În zona de subtraversare a rigolei betonate bransamentele vor fi realizate din PE100 Dn 32 și OL1".

Pe conducta prousă pe strada Câmpului se va monta o vană PE Dn 90mm în cămin tip clopot.

Montare post de reglare-măsurare pentru fiecare bransament nou, în firide la o înălțime de minim 40 cm – maxim 60 cm, amplasate pe limitele de proprietate.

La intersecția cu rețelele tehnico-edilitare existente în zonă conductele de gaze proiectate se vor monta în tuburi de protecție PE80 Dn 225mm, iar bransamentele se vor proteja în tuburi de protecție din PE 80 Dn110mm, PE 80 Dn125mm și OL $\varnothing 4"$.

Refacerea suprafețelor afectate de lucrările de reabilitare a rețelei de distribuție gaze naturale și instalații de racordare se vor realiza **conform proiectului de specialitate, parte integrantă din D.T.A.C.**, astfel:

- Sistem rutier carosabil (Rețea nouă de distribuție, Bransament carosabil, Groapă de cuplare, Groapă de blindare, Groapă dezafectare, Groapă de foraj, Sondaj): 4,00cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 + r (preluare denivelări din frezare – acolo unde este cazul), 6,00cm strat de legătură din beton asfaltic BA22,4 leg 50/70, 20,00cm strat de fundație din beton de ciment C20/25, folie de polietilenă, 25,00cm fundație din balast sort 0-63mm, umplutură pământ compactat;
- Sistem rutier trotuar (Rețea nouă de distribuție, Groapă de cuplare, Bransament, Sondaj): 4,00cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70, 10,00cm strat de fundație din beton de ciment C16/20 prevăzut cu rosturi tăiate la 2,00m interdistanță, folie de polietilenă, 15,00cm fundație din balast sort 0-63mm, umplutură pământ compactat;
- Sistem spațiu verde (Bransament): umplutură pământ compactat;
- Încadrări: borduri prefabricate din beton de ciment de 20 x 25 cm la carosabil și 10 x 15 cm la zonele verzi, așezate pe o fundație din beton de ciment C16/20 de 15 x 30 cm la carosabil și 10 x 20 cm la trotuare.

Lungimea totală a structurii rutiere și a trotuarelor care vor fi readuse la starea inițială este de 868,00 m.

La începerea și pe toată durata execuției se vor respecta cumulativ toate condițiile impuse prin avizele obținute de la A.P.M. Argeș, A.D.P. Pitești, S.C. Salpitflor Green S.R.L., iar în zonele de intersecție și paralelism cu rețelele tehnico-edilitare existente în zonă, respectiv: Orange România S.A., RCS & RDS, Distribuție Energie Oltenia S.A., Distrigaz Sud Rețele, Apă Canal 2000 S.A., Termo Calor Confort S.A., se vor respecta condițiile impuse de către operatorii de rețele existente în zonă și prevederile NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.

c) Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.: *Nu este cazul;*

- d) **Retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate:** *Nu este cazul;*
- e) **Suprafețele:**
- construită la sol: 868mp ocupată temporar, din care 35,20mp pe UAT Moșoaia și 832,80mp pe UAT Pitești;
 - construită pe fiecare nivel: *Nu este cazul;*
 - construită desfășurată *Nu este cazul;*
- f) **regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supratere pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție):** *Nu este cazul;*
- g) **Avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural:** *Nu este cazul;*
- h) **Avizul A.P.M. Argeș:** *Clasarea notificării nr. 3125/10.02.2023;*
- i) **Planul de situație:** *2 planșe;*
- j) **Planuri cu toate fațadele:** *Nu este cazul.*

Data finalizării operațiunilor de publicitate de către emitentul A.C. - C.J. Argeș: 17.10.2024

NOTĂ: în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (23⁵) din Legea nr. 50/1991, documentele care au caracter public potrivit Legii se pot solicita spre studiu la sediul C. J. Argeș