

REFERAT
PRIVIND VERIFICAREA DE CALITATE A PROIECTELOR (conform LEGII nr. 10/1995)
LA CERINȚELE FUNDAMENTALE Is (A,B,C,D,E,F,G)

Titlul proiectului: Lucrări de execuție a legăturilor între corpul nou construit (S+P+4E) și clădirea existentă a Spitalului Județean de Urgență Pitești

Simbol / număr proiect: 02/2024

Faza: A.L.I. + SSI

Specialitatea: instalații sanitare

Data prezentării: 12.09.2024

1. DATE DE IDENTIFICARE

Proiectant general: SC EVOLUTION PROSERV SRL

Proiectant de specialitate: -

Proprietar/Beneficiar: U.A.T. JUDEȚUL ARGES

Amplasament: Localitatea PITEȘTI Județ / Sector ARGES

Str. ALEEA SPITALULUI Nr. 36

2. Principalele caracteristici ale proiectului: Construcția existentă este echipată cu instalații de stingere incendiu cu hidranți interiori alimentați de la gospodăria de apă pt incendiu. (V=232 mc + stație de pompare). Hidranți exteriori de incendiu alimentați de la gospodăria de apă pt incendiu. Detari PSI.
Nu se intervine asupra instalațiilor de stingere incendiu existente.

3. Documente prezentate la verificat**

• Memoriu tehnic: Da

• Note de calcul: -

• Caiet de sarcini: -

• Piese desenate conform borderoului din proiect: -

• Alte documente: Scenariu de securitate la incendiu preliminar

4. Precizări

- Investitorul/ Proiectantul confirmă că nu a început execuția lucrărilor din proiect
- Proiectul nu a fost prezentat la verificare altui verficator atestat MLPAT
- Nu s-a efectuat verificarea fazelor anterioare de către alt verficator atestat MLPAT
- Verificarea fazelor următoare de proiectare urmează a se efectua de către prezentul verficator MLPAT

5. Concluzii asupra verificării proiectului

În urma verificării se constată că proiectul este profesional realizat, respectă normativele și standardele în vigoare și este corespunzător din punct de vedere al cerințelor verificate pentru faza verificată și ca urmare a fost semnat și stampilat conform îndrumătorului privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor" aprobat cu hotărârea nr. 742/27.09.2018.

Am primit 3+3 exemplare
Investitor/Proiectant

Verficator tehnic atestat
ing. ȘTOICA M. ANCA

- * - Construcție, instalație nouă/existentă/ modernizată/extindere / etc.
- Tipul și caracteristicile constructive
- Capacitate
- Funcția principală

** Se înscriu numai documentele prezentate și verificate efectiv. În cazul în care documentele prezentate sunt insuficiente, se cere investitorului / proiectantului completarea acestora, cu fixarea termenului.

NOTĂ Referatul se redactază și se semnează numai dacă proiectul este complet

NR. 1665 DIN 23.06.1997

CERTIFICAT DE ATESTARE
TEHNICO-PROFESIONALA

MINISTERUL LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI AMENAJĂRII
TERITORIULUI

În baza legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, în urma cererii nr. 50 din 1.05.1996 și a verificării efectuate de comisia de atestare nr. 23/7 din 16.04.1997 se eliberează prezentul certificat DE ATESTARE

SE ATESTĂ D-na **STOICA M. ANCA**

NĂSCUTĂ în anul 1946, ziua OCTOMBRIE, ziua 8
ÎN LOCALITATEA BUCUREȘTI
DE PROFESIE ÎNG. DE INSTALAȚII
CU DOMICILIUL ÎN LOCALITATEA BUCUREȘTI
STRADA PREVEDERII nr. 20, bl. 69, sc. F, et. 2, ap. 56
Județul SECTORUL 5
PENTRU CALITATEA DE VERIFICATOR DE PROIECTE

ÎN DOMENIUL - TOATE -
ÎN SPECIALITATEA: INSTAL. SANITARE - 1.

PENTRU URMAȚORILE CERINȚE: - REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE;
SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE; SIGURANȚĂ LA FOC; IGIENĂ, SĂRĂTĂȚEA
CĂMINILOR; REPARAȚIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI; ISOLATIE
TERMICĂ, HIDROPULĂ ȘI ECONOMIE DE ENERGIE; PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI.

Semnătura titularului *Mica*

SERIA I NR. 1665

MINISTRU
NICOLAE MOICA

Comisia nr. 20
UGIA FORSEA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII INDUSTRIALE ȘI TURISMULUI

D-na **STOICA M. ANCA**
Cod numeric personal: 2451008400466

**ATESTAT
VERIFICATOR DE PROIECTE**

Profesia: ÎNG. DE INSTALAȚII

În domeniul: Toate
În specialitatea: Instalații sanitare (s).
Pentru următoarele cerințe: Rezistență și stabilitate; Siguranță în
exploatare; Siguranță la foc; Igienă, Sănătatea oamenilor, Protecția
și protecția mediului; Izolație termică, hidroizolație și economia de
energie; Protecție împotriva zgomotului.

Data emiterii: 23.06.1997

Valabil de la:
10.06.2022

Până la:
10.06.2027

Semnătura titularului *Mica*

Seria CA, Nr. I 1665 / 23.06.1997

Numele si prenumele vericatorului atestat:

Ing. Ligia-Mihaela CIUREL

Adresa: Bucuresti, str. Elena Vacarescu nr. 11,
bloc 21/3, sc. A, ap. 24, sector 1

Tel: 0722 563 000

Nr. leg. MDRAP 09270/2014

Nr.: 340 Data: 12.09.2024

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea INSTALATII TERMICE (It) la cerințele esențiale A-F a proiectului „Lucrări de execuție a legăturilor între corpul nou construit (S+P+4E) și clădirea existentă a Spitalului Județean de Urgență Pitești,„; Pr. Nr. 02/2024; Faza: DALI

1. Date de identificare

- proiectant general: S.C. EVOLUTION PROSERV S.R.L.
- proiectant de specialitate: S.C. A.G.T. Instal Construct Consulting S.R.L.
- beneficiar : U.A.T. județul Argeș
- amplasament: Mun. Pitești, str. Aleea Spitalului, nr.36, județul Argeș, cod poștal 110283
- data prezentării proiectului spre verificare: 11.09.2024

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Pentru obiectivul încadrat cu categoria de importanță "A"-exceptională, clasa de importanță I și grad de rezistență la foc II cu regimul de înălțime S+Ds+P+6E, imobil existent cu instalație de încălzire, la care se execută legătura cu corpul nou construit (S+P+4E) s-au proiectat :

- înlocuirea conductelor existente, majoritatea din oțel, ce prezintă un grad mediu spre avansat de uzură, cu conducte noi, din PP-R. Traseele se vor reloca, având grijă să fie mutate cât mai aproape de pereți, lăsând coridoarele libere. Conductele se vor izola cu poliuretan de 13 mm.
- Se va face o ventilație simplă a coridoarelor prin introducerea naturală a aerului și extragere prin ventilație către curțile de lumină.

Documente ce se prezintă la verificare:

- Memoriu elaborat de proiectant, în care se prezintă soluția tehnică adoptată pentru respectarea cerințelor verificate – da
- Caiet de sarcini – nu
- Breviar de calcul – nu
- Planse desenate: It1 conform borderou.
- Alte documente – Nu este cazul.

3. Concluzii asupra verificării


a. ☒ În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și stampilându-se conform Legii 10/1995 și HG 925/1995.

b. ☐ În urma verificării, se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului, continuând următoarele condiții obligatorii ce sunt introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.

Nu este cazul ___ - ___

S-a semnat și s-a stampilat.

Am primit 3 exemplare
Investitor/Proiectant



Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le
în baza certificatului nr. 06775 din 2005
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu

Referat Nr. 4047525 din 10/09/2024
conform registrului de evidență
Specialitatea: instalații electrice

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerințele le a proiectului nr. 02-2024

Lucrări de execuție a legăturilor între corpul nou construit (S+P+4E) și clădirea existentă
a Spitalului Județean de Urgență Pitești, Mun. Pitești, str. Aleea Spitalului, nr.36, județul Argeș, cod poștal 110283

Faza: DALI

1. Date de identificare:

Proiectant general: S.C. EVOLUTION PROSERV S.R.L
Proiectant de specialitate
Beneficiar: UAT Județul Argeș

Lucrarea se verifică, conform Legii 10/1995, privind calitatea în construcții în sensul următoarelor cerințe esențiale, cu referire la instalațiile electrice:

- | | |
|---|--|
| a) rezistență mecanică și stabilitate; | b) securitate la incendiu; |
| c) igienă, sănătate și mediu; | d) siguranță în exploatare; |
| e) protecție împotriva zgomotului; | f) economie de energie și izolare termică; |
| g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. | |

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul tratează : instalații de alimentare, iluminat, prize, forta , instalații de legare la pamant, semnalizare incendiu

3. Documentele care se prezinta la verificare:

Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluția tehnică de realizare


Plansele desenate (conform borderou) în care se prezintă soluția propusă

4. Concluzii și recomandări:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului, documentația primită, fără observații

Am primit
Investitor / Proiectant,
(3 exemplare)

[Signature]



Am predat
Verificator tehnic atestat MLPAT
Ing. GHEORGHE VICTOR DIACONESCU



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

În baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și ale actelor normative subsecvente acesteia, referitoare la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții.

În urma cererii din dosarul nr. 446/2005 înregistrat la MTCT cu nr. 010321/2005 și a concluziilor Comisiei de examinare nr. 14 din 16.08.2005, se emite prezentul certificat.

Se înregistrează la MTCT cu nr. 010321/2005 și a concluziilor Comisiei de examinare nr. 14 din 16.08.2005, se emite prezentul certificat.

Director
COSTANȚA PAUL STANAITADE

Semnătura titularului
V.D.N.

Data eliberării
30.08.2005

Seria B Nr. 06775

SE ATESTĂ
PENTRU COMPETENȚA: VERIFICATOR DE PROIECTE
ÎN DOMENIILE: TOATE

ÎN SPECIALITATEA: INSTALAȚII ELECTRICE (Ic)

PRIVIND CERINȚELE ESENȚIALE: TOATE
CONFORM LEGII NR. 10/1995

PENTRU LUCRĂRI URBANE ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

LEONARD BUREL

Prezentă legitimație va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prelungit valabilitatea până la 30.08.2010	Prelungit valabilitatea până la 30.08.2020	Prelungit valabilitatea până la 30.08.2030
Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la

LEGITIMAȚIE

Seria B. Nr. 06775

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Doamna / Domnul DIACONESCU C. GHEORGHE

Cod numeric personal: 1440618400067

Profesia: INGINER

Privind cerințele esențiale: TOATE
CONFORM LEGII NR. 10/1995

Comisia de examinare Nr. 14

Secretar: AURELIA SIMION-CILIAN

Director: COSTANȚA PAUL STANAITADE

SE ATESTAT

Pentru competența: VERIFICATOR DE PROIECTE
ÎN DOMENIILE: TOATE

În specialitatea: INSTALAȚII ELECTRICE (Ic)

Data eliberării: 30.08.2005

Prezentă legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare tehnico-profesională emis în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.

Seria B Nr. 06775