

Informații publice

conform art. 7 alin. 21, alin. 22, alin. 23, alin. (23¹), alin. (23²), alin. (23³), alin. (23⁴), alin. (23⁵)
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

a) **AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 12/28285/04.12.2024**

b) **"CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT PE GAZE NATURALE REDUSĂ PRESIUNE",**
client: STERYCICLE ROMÂNIA S.R.L.

Descrierea proiectului: Extindere conductă de distribuție gaze naturale de redusă presiune din PE100 SDR11 De=90mm, L = 950,00m, prin cuplare la conductă din OL Dn 3" existentă pe str. Gării, oraș Topoloveni și instalație de racodare (branșament) gaze naturale PE 100 SDR11 De=63mm, L=3,0m, pentru alimentarea imobilului cu nr.cad. 80846, situat pe drumul cu nr.cad. 86192 Călinești.

Conducta de gaze naturale propusă va fi amplasată în ampriza străzii Gării și a drumurilor cu nr. cadastrale 83426 și 82387 oraș Topoloveni și nr. cadastral 86192 Călinești.

Subtraversarea liniei CF 101 Titu - Golești fir I+II și LFI Bamesa Oțel se va realiza prin foraj orizontal dirijat în tub de protecție din PE 100-G/ Dn200x18,2mm SDR 11, L = 47,00m, pozată la o adâncime de min.3,5m măsurată de la nivelul superior al traversei și până la generatoarea superioară a conductei, conform proiectului de specialitate căi ferate nr.142/2021-revizia nr.2/2024 întocmit de S.C. European Prod S.A. Pitești, parte integrantă din DTAC. Gropile pentru introducerea și de capăt ale instalației de foraj, se vor executa de-o parte și de alta a liniilor CF, numai prin săpătură manuală și cu sprijiniri, la distanțele impuse prin avizul CFR nr. R.2/5/130 din 14.03.2024.

La intersecția cu rețeaua de canalizare existentă în zonă conducta de gaze proiectată se vor monta în tuburi de protecție OL Dn8" având Di = 203,0mm și L = 12,50m.

c) **Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.:** Nu este cazul;

d) **Retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate:** Nu este cazul;

e) **Suprafețele:**

- construită la sol: Nu este cazul;
- construită pe fiecare nivel: Nu este cazul;
- construită desfășurată: Nu este cazul;

f) **regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție):** Nu este cazul;

g) **Avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural:** Nu este cazul;

h) **Avizul A.P.M. Argeș:** Clasarea notificării nr. 4045/23.02.2022;

i) **Planul de situație:** 1 planșă;

j) **Planuri cu toate fațadele:** Nu este cazul.

Data finalizării operațiunilor de publicitate de către emitentul A.C. - C.J. Argeș: 12.12.2024

NOTĂ: în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (23⁵) din Legea nr. 50/1991, documentele care au caracter public potrivit Legii se pot solicita spre studiu la sediul C. J. Argeș