



NOTA:

1. Inainte de inceperea sapaturilor se va solicita prezenta delegatilor detinatorilor de retele de utilitati in zona, in vederea depistarii si determinarii pozitiei exacte a traseelor si cotelor la intersectia cu reseaua proiectata si se vor semnala proiectantului eventualele modificari. Se vor incheia procese verbale in care se vor consemna constatările si măsurile care se impun in timpul executiei.
2. In zonele de intersectie cu alte retelele de utilitati, dupa depistarea pozitiei exacte, sapaturile se vor executa manual.
3. Pozarea tuburilor retelei de canalizare se face in sapatura deschisa in santuri cu pereti verticali, cu sprijiniri orizontale.

Verificator/Expert		Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare/raport de expertiza tehnica (titlu/ numar/ data)	
PROJECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L. J40/3046/2005				Beneficiar: JUDEȚUL ARGEȘ Titlu proiect: STAȚIE DE EPURARE APE UZATE ȘI REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ afărentă unităților medicale: Spitalul de Boli Cronice Călinești, Unitatea de Asistență Medico - Socială Călinești, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călinești și Centrul de Permanență Călinești		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Proiect nr.: 829/2024		Faza de proiectare: DTAC
Sef proiect	ing.Cristian Dumitru		1:1000			
Proiectat	ing. Ana-Maria Mititelu		1:500	Titlu plansa:		Plansa nr:
Desenat	ing. Ana-Maria Mititelu		2024	PROFIL LONGITUDINAL RETEA DE CANALIZARE		H04