

FIȘA TEHNICĂ NR. 01

Titlu proiect: "LUCRĂRI DE REABILITARE SALOANE ȘI GRUPURI SANITARE, SĂLI DE TRATAMENT, DOTĂRI CU ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI NEMEDICALE"

Proiectant de specialitate: INSTALL PROJECT TEAM S.R.L.

Specialitatea: INSTALATII DE VENTILARE

Den. ech. tehnologic: **Sistem de dezumidificare, ventilatie si recuperare de caldura**

Nr. Crt.	Specificația tehnică impusă prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Fluxul nominal de recirculare a aerului: 300 - 1000 mc/h Dezumidificare totală la 28°C/60% RH cu pompă de căldură și aer proaspăt maxim: 2 - 10 kg/h Putere nominală consumată: 0,5 - 3 kW		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	NOTA: Specificatiile tehnice nu sunt limitative, executantul putand sa aleaga un echipment cu parametrii tehnici similari		
4	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
5	Condiții de garanție și postgaranție: 2 ani		
6	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant: