



LEGENDA

Cil.1 Corp iluminat, cu sursa led, putere instalata 44W, indicele de redare al culorii Ra=80, temperatura de culoare T=40K, flux luminos 4200lm, tensiunea de alimentare 230V, montaj aparent pe tavan, W60L60, IP44

Intrerupator monopolar 10A/230V, montaj ingropat/aparent, IP20;

Cil.x Tip corp iluminat
CL1-x Numar circuit iluminat - aprindere

Doza derivatie

Nota:
Traseele de cabluri se vor executa astfel incat sa nu afecteze structura de beton armat. Nu este permisa slituirea stalpilor, grinzilor sau a placilor de beton armat.
Pentru fiecare echipament, se va respecta gradul de protectie aferent incaperii in care se monteaza.
Toate partile metalice ale instalatiei electrice care nu sunt cai de curent dar care pot deveni ca urmare a unui defect de izolatie, se vor lega in mod obligatoriu la priza de pamant.
Comanda iluminatului se face local.
Toate circuitele se vor proteja in tub de protectie, montat pe tavan/pereti, dupa caz.

Nota:
La executia lucrarilor se vor respecta toate normele si standardele in vigoare, conform caietelor de sarcini si a memoriilor tehnice, parti integrante ale proiectului, cu privire la calitatea materialelor, procedurile de executie, protectia mediului, protectia muncii si la masurile de prevenire a incendiilor.

CATEGORIA DE IMPORTANTA: A CLASA DE IMPORTANTA: II GRAD DE IMPORTANTA LA FOC: I		BENEFICIAR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI	
PROIECTANT GENERAL ASOCIEREA EST RESE ARCHITECTURE S.R.L. - CONSWOOD STRUCTURES S.R.L.		ADRESA AMPLASAMENT: alena Spitalului, Nr.38, Loc. Pitesti, Jud. Argeș	
PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII S.C. DONIA INSTAL GENERAL S.R.L. Str. Dabobiei 126C, Sector 6, Bucuresti Tel: 072244450 E-mail: srmacalan25@gmail.com		DENUMIRE PROIECT REABILITARE SI REPARATII PASAJ SUBTERAN DE LEGATURA SI CANIVOU - SEDLUL CENTRAL AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI	
TITLUL PLANSA		Proiect nr. EST10204	
NUME	SEMNATURA	Instalati electrice Plan lumina	Faza P10
Sef proiect am. Stefan Epure			
Proiectat ing. Claudiu Stancu		SCARA 1:50	DATA Iul. 2024
Domenit ing. Claudiu Stancu		REVIZIE 00	PLANSA 1/1
			Instalati electrice IE01