



LEGENDA

- Conducta de agent termic inc. tur/retur mont. in canal tehnic sau pe perete
- Corp de incalzire static -radiator panou din otel
- CT1-CT2 Centrala preparare agent termic 85/65 °C-cap.100 kW funct. pe comb. solid (lemn cu gazeificare) dimens. gabarit 1650x760x1420mm
- BE Butelie de egalizare a presiunilor tip cilindru Ø300
- CF Cos de fum inox teava in teava cu termoizolatie ,Ø300mm,h10m
- VE Vas de expansie vertical inchis cu membrana cap. 150l
- Pci(2b) Pompa de circulatie agent termic on-line (2 buc din care 1 rez.) -2,50mc/h;5mCA
- Prc Pompa de recirculatie agent termic pe cazan on-line 1,70mc/h;3mCA
- SD Statie de dedurizare a apei de adaos
- Pad Pompa pentru apa de adaos
- TA Termostat de ambianta electronic montat pe perete

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA	
	Proiectare & Consultanta C.U.I. RO19583487; RC: J03/2158/2006 Tel. 0744605403 ; Email: gemaproiectexpert@yahoo.ro BRD Curtea de Arges: RO68BRDE030SV46112300300			BENEFICIAR: UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SUICI,ARGES ADRESA: COMUNA SUICI, JUDETUL ARGES	PROIECT NR. 130/2024
SPECIFICATIA	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:100	TITLU PROIECT: REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE PAVILION P+1	FAZA S.F. MIXT
SEF PROIECT	Arh. Serban Constantinescu				
PROIECTAT	Ing. Stelian Toma		DATA IULIE 2024	TITLU PLANSA: PLAN PARTER CT - INST. TERMICE	PLANSA NR. T04
DESENAT	Ing. Stelian Toma				