

17852

21 AUG. 2025

Către: Consiliul Județean Argeș  
Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1, cod poștal 110053  
tel. 0248-210.056  
fax 0248-220.137

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARGEȘ  
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

22. AUG. 2025

Referitor la: PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN - JUDEȚUL ARGEȘ

Nr. 22558

Urmare a solicitării d-vs. nr. 19987 din 25.07.2025 vă transmitem observațiile SNGN ROMGAZ SA Sucursala Târgu Mureș la documentația pentru Planul De Amenajare a Teritoriului Județean - Județul Argeș.

Urmare a studierii documentației, s-a constatat că în Partea a 3-a P.A.T.J. Argeș - Strategia de dezvoltare teritorială a județului nu sunt menționi referitoare la obiectivele din patrimoniul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Târgu Mureș, pentru care, conform legii nr.123 din 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu completările și modificările ulterioare, titlul II gazele naturale,

#### ART. 190

##### *Protecția obiectivelor/sistemelor*

*Pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:*

- a) să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturale și sub condiția cedării în patrimoniu operatorului a bunului rezultat;*
- b) să efectueze săpături sau lucrări de orice fel în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale, fără avizul prealabil al operatorului de sistem;*
- c) să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale;*
- d) să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.*

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Târgu Mureș deține sonde pe raza județului Argeș pe următoarele UAT-uri:

- Cotmeana patru sonde;
- Bogati două sonde;
- Cuca o sondă;
- Topoloveni o sondă;
- Micești o sondă;

Anexat prezentei vă transmitem, în format electronic, CD-ul cu amplasarea obiectivelor din patrimoniul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Târgu Mureș, de pe teritoriul județului Argeș.

Amplasarea de obiective noi, construcții noi și lucrări de orice natura în zona de siguranță a obiectivelor ROMGAZ existente, se realizează cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 278/1986 al Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei privind Normativ departamental pentru stabilirea distanțelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalațiilor tehnologice din industria extractivă de petrol și gaze;

Pentru o informare prealabilă, vă comunicăm mai jos distanțele minime de siguranță pentru obiective de interes general. Pentru alte obiective, distanțele de siguranță se regăsesc în Normativul departamental, în Tabela 1:

Distanța minimă de siguranță față de sondele de gaze naturale este de:

- 35 m pentru construcții sociale, administrative și industriale;
- 50 m pentru centre populate și de locuințe;
- 30 m pentru drumuri naționale;
- 25 m pentru drumuri județene;
- 20 m pentru drumuri comunale;

Distanțele se măsoară de la capul de erupție.

Având în vedere cele de mai sus, pentru toate solicitările de Autorizație de Construire, din proximitatea obiectivelor ROMGAZ se vor solicita în mod expres avize de la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tg. Mureș.

Director Interimar Sucursala Târgu Mureș,  
Marius Tiberiu BACIU



Inginer Șef Interimar P.M.C.G.,  
Delia Gabriela MATEI

Șef Interimar Serviciu T.P.N.,  
Crinel MAN