



Note:

1. Distantele instalatiilor de stins incendiu sunt exprimate in metri.
2. Calculele de rezistenta pentru suportii conductelor se vor efectua de catre un inginer structurilor.
3. Suportii de sustinere a conductelor din interiorul rezervorului de apa de stins incendiu se proiecteaza de catre furnizorul rezervorului.

Reguli generale de montaj pentru suportii instalatiei de stins incendiu:

1. Marimea surubului:
 - pana la DN50 (inclusiv) diametrul conductei - M8;
 - de la DN65 (inclusiv) pana la DN100 (inclusiv) - M10;
 - de la DN125 (inclusiv) pana la DN150 (inclusiv) - M12;
2. pentru sustinerea distribuitorului de hidranti si a suportilor ce sustin mai multe conducte - M12.
3. Distanța maxima între suportii este 4m.
4. Se va monta cel puțin 1 suport la mai puțin de 1m fata de cuplaj. Fiecare lungime de conducta trebuie sustinuta.
5. Conductele verticale mai lungi de 2 m vor avea suportii aditionali.

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|
| COPYRIGHT C BY TOPALIS ENGINEERING S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRA CONTRACTUALA NECESSITA ACORDUL SCRIS AL TOPALIS ENGINEERING S.R.L. ORICE MODIFICARE A ACESTUI DOCUMENT FARA ACORDUL SCRIS AL TOPALIS ENGINEERING S.R.L. IL VA ANULA IN MOD AUTOMAT NU SE VA FACE NICIO MODIFICARE FARA ACORDUL PROIECTANTULUI SI AL VERIFICATORULUI. PENTRU ORICE MODIFICARE IN EXECUTIE RAMANE DIRECT RASPUNZATOR CONSTRUCTORUL SI BENEFICIARUL. NOTA 1: ORICE NECONFORMITATE CONSTATATA IN SANTIER VA FI SEMNALATA PROIECTANTULUI PENTRU SOLUTIONARE. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Revizie | Data | Modificari si completari | | | | | | | |
| Verificator | TEODORESCU DANIELA IOANA | Semnatura | Cerinta | Referat de verificare / Raport de expertiza tehnica - titlu, numar, data | | | | | |
| TOPALIS | | | | BENEFICIAR Spitalul de Recuperare Bradet Adresa: com. Bradulet, sat Bradetu, Arges | | | | PROIECT NR. TE-17160 | |
| SPECIFICATIE | NUME SI PRENUME | SEMNATURA | SCALA | TITLU PROIECT MODIFICARE DE TEMA LA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 11 DIN 31.03.2020 PENTRU PROIECTUL: LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARII IMOBILULUI LA CERINTA ESENTIALA DE CALITATE, "SECURITATE LA INCENDIU" | | | | | |
| DESEINAT | Dan Jianu | | 1:10 | | | | | | |
| PROIECTAT | Florin Coteanu | | DATA: 04 / 2025 | | | | | | |
| | | | | Suportii de sustinere in Camera pompe pentru instalatii de stins incendiu | | | | | |
| | | | | PLANSA NR. IS21 | | | | | |
| | | | | 841x694 | | | | | |