


- Reguli generale de montaj pentru suportii instalatiei de stins incendiu cu hidranti interiori :
1. Marimea surubului:
 - DN50 diametrul conductei: M8;
 - DN65 (inclusiv) pana la DN100 (inclusiv) diametrul conductei: M10.
 2. Distanța maximă între suporturi este 4m.
 3. Când se utilizează cuplaje, se montează cel puțin 1 suport la mai puțin de 1m fața de cuplaj. Fiecare lungime de conductă trebuie susținută.
 4. Conductele verticale mai lungi de 2m se prevăd cu suport de susținere.
 5. Datorită spațiului redus se vor monta suportii de tip punct fix ce vor prelua forțele seismice laterale și longitudinale.
 6. Suportii de tip punct fix se vor monta la maxim 1m de capătul conductelor; distanța maximă de montaj este de 12m; se vor monta la maxim 1m fața de schimbarea de direcție a conductelor; se montează pe conductele de incendiu care au diametrul mai mare de DN65 (inclusiv).
 7. Calcularea rezistenței pentru suportii conductelor se vor efectua de către un inginer structurist.



841x59.