



Important:

1. Rețelele electrice îngropate din incintă se pozăazea la adâncimea minimă de 0,80 m...0,90 m.
2. Cablurile îngropate în sol vor fi marcate cu folie avertizoare .
3. Între cablurile electrice și celelalte rețele se va lăsa o distanță de minim 0,5 m.
4. La intersecția cablurilor cu alte conducte subterane, acestea se vor proteja în teava de 1 m lungime (0,5 m de-o parte și de alta a punctului de intersecție) și se vor monta deasupra acestor rețele.
5. Circuitele de curenți slabi se vor monta la distanța de minim 25 cm față de celelalte circuite electrice.

CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997 - " Norme privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor "	-	C
Construcție de importanta normala Conf. HG nr.925/1995 exigentele de calitate	-	le

[illegible]