

Informații publice

conform art. 7 alin. 21, alin 22, alin. 23, alin. (23¹), alin. (23²), alin. (23³), alin. (23⁴), alin. (23⁵)
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

a) AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 1/3269/07.06.2023

b) „Racordare la rețelele electrice de interes public a locului de producere Centrală electrică Fotovoltaică Suseni cu puterea instalată de 110MW, situat în localitatea Suseni, județul Argeș”

Descrierea proiectului: În vederea racordării la RED a CEF S.C. PROENERGY BLUE SRL, conform A.T.R. nr. 36/15730/17.04.2025 emis de CNTEE Transelectrica S.A., ce menționează ca soluție pentru racordare o linie electrică subterană (LES) în lungime 5,5 km de la stația 220/33 CEF Suseni la stația 400/220/220/20 kV Bradu, se vor realiza următoarele lucrări: realizare canalizație electrică pe teritoriul UAT Bradu din stația 400/220/110/20kV Bradu ce aparține CNTEE „TRANSELECTRICA” SA până la limita cu UAT Costești, canalizația electrică va avea o lungime de 2830 ml și se va realiza la o distanță de 2,20÷3,74m față de partea carosabilă a drumului județean DJ 659; realizare canalizație electrică pe teritoriul UAT Costești, de la limita cu UAT Bradu până la limita cu UAT Suseni, canalizația electrică va avea o lungime de 288 ml și se va realiza la o distanță de 1,85÷4,09m față de de partea carosabilă a drumului județean DJ 659; realizare canalizație electrică pe teritoriul UAT Suseni, de la limita cu UAT Costesti până la limita de proprietate a terenului identificat prin C.F. nr. 80501, canalizația electrică va avea o lungime de 2084 ml și se va realiza la o distanță de 2,75÷3,42m față de de partea carosabilă a drumului județean DJ 659.

Canalizația electrică presupune amplasarea în interiorul țevii PVC tip Ø160 a unui cablu electric ce va face obiectul unor detalii de execuție stabilite în proiectul tehnic de execuție pentru construirea Centralei electrice Fotovoltaice Suseni, ce va avea o putere instalată de 110MW, și se vor respecta condițiile specifice de instalare (distanțe de montaj, apropieri și intersecții cu alte conducte și instalații, transpoziții etc.), și de asemenea, acestea se vor stabili în baza indicațiilor fabricantului și a prescripțiilor referitoare la calculul influențelor liniilor de energie, așa cum prevede art. 53 din NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea și executarea rețelilor de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38 din 20.03.2008, și se vor respecta, de asemenea, art. 59 și următoarele articole din același normativ, precum și STAS 832 – Instrucțiuni de proiectare pentru transmisii prin cablu-pilot și prevederilor normativului menționat anterior. De asemenea:

- se vor efectua măsuratori TOPO+GIS la instalația nou proiectată;
- la pozarea subterană a canalizației electrice, se prevede folie de avertizare LES, dale din beton și la cota zero a terenului se montează borne din beton pentru marcajul canalizației electrice.
- se prevede și o tubulatură tip țeava din PVC rigid tip HDPE Ø32 mm SDR17 PE80 PN8 în lungime de 5202 ml pentru amplasare de fibră optică necesară pentru monitorizarea CEF Suseni;
- se va amplasa un cablu electric ale cărui caracteristici vor fi definitivate în Proiectului tehnic de execuție, și vor respecta prevederile menționate anterior.

Traseul canalizației electrice va fi situat pe suprafețele de teren cu numerele cadastrale: 86592, 85543, 89038, 84716, 82727, 83379, 82687, 82798, respectiv până la limita cu terenul identificat prin C.F. nr. 80501. Tubulatura de tip țeava PVC tip Ø 160 x 3 buc. * 5202m se va poza în șant săpat manual/mecanizat la adâncimea de 1,2 m sub șantul din pamant vegetal, între două straturi de nisip de circa 20 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor și pamântul rezultat din săpătură. Lucrări de subtraversare: subtraversare prin foraj orizontal dirijat DJ659, km 9+205, L=15,00m; subtraversare prin foraj orizontal dirijat DJ659, km 9+271, L=15,00m; subtraversare prin foraj orizontal dirijat DJ659, km 12+291.37, L=25,00m; subtraversare prin foraj orizontal Drum Expres Craiova - Pitești în zona DEX 12 km 113+708, L=60,00m; subtraversarea foraj orizontal cale ferată CF 101 Pitesti-Craiova, în dreptul km 118+331, L=35,00m.

c) Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.: Nu este cazul;

d) Retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate: Nu este cazul;

e) Suprafețele:

- suprafața terenurilor aferente investiției 5202mp;
- construită la sol: Nu este cazul;
- construită pe fiecare nivel: Nu este cazul;
- construită desfășurată Nu este cazul;

Informații publice

conform art. 7 alin. 21, alin 22, alin. 23, alin. (23¹), alin. (23²), alin. (23³), alin. (23⁴), alin. (23⁵)
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

- f) regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție): *Nu este cazul;*
- g) Avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural: *Nu este cazul;*
- h) Avizul A.P.M. Argeș: *Clasarea notificării;*
- i) Planul de situație: *6 planșe;*
- j) Planuri cu toate fațadele: *Nu este cazul.*

Data finalizării operațiunilor de publicitate de către emitentul A.C. - C.J. Argeș: 20.02.2026

NOTĂ: *în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (23⁵) din Legea nr. 50/1991, documentele care au caracter public potrivit Legii se pot solicita spre studiu la sediul C. J. Argeș*