



LEGENDA

- BMP Bloc de masura si protectie - contorizat, montat si racordat de furnizor, cf. aviz tehnic
- TEP Tablou electric pt. alimentare circuite electrice aferente parterului
- TE-CT Tablou electric pt. alimentare circuite electrice din centrala termica
- TE-S Tablou electric pt. alimentare circuite electrice din demisol
- TE-E1 Tablou electric pt. alimentare circuite electrice din et. 1
- Corp de iluminat echipat cu LED 48 W.GR.prot IP44, montaj aparent
- Corp de iluminat echipat cu LED 36W, Gr. prot. IP65, echipat cu Kit pentru iluminatul de securitate impotriva panicii
- Corp de iluminat de exterior de tip aplica In 10A, de 100W, Gr. Prot IP66, montaj aparent
- Corp de iluminat echipat cu LED de 11 si 18 w,
- Panou de semnalizare cai de evacuare, echipat cu sursa LED 6W, cu autonomie 2HW, In 10A. IP 44
- Corp de iluminat de securitate pentru evacuare cu sursa LED 230V/18W, eficienta 50lm/W, Gr.prot. IP54
- C1- C2-Cn Circuite electrice pentru iluminat si prize
Priza de pamant artificiala realizata din platbanda PB Ol Zn 40 x 4 si electrozi verticali din teava ol O2", L=2,5m -
- PS Piesa de separatie la priza de pamant

CORP E- DEMISOL

PROIECTANT GENERAL : S.C. ARHIAMA SRUCTURI DESIGN S.R.L.				BENEFICIAR:		PR. NR. 271
PROIECTANT DE SPECIALITATE: ZAVOIANU MIOARA P.F.A.				SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. MARIA" VEDEA COMUNA VEDEA, NR. 165, JUD. ARGES		
				TITLU PROIECT:		FAZA S.F.
				EXTINDERE SPITAL PENTRU TERAPIE OCUPATIONALA SI RECUPERARE IN SISTEM AMBULATORIU, SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. MARIA”		
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	SCARA 1:100	TITLU PLANSĂ: PLAN DEMISOL INSTALATII ELECTRICE		PL. NR. E2
SEF PROIECT	arh. Amalia GUGUI					
PROIECTAT	ing.C-tin Zavoianu Aut. ANPE-G.I.B.A Nr.15300/2024					
REDACTAT	ing. Mioara Zavoianu					