

C.U.I. 48370628, F3/366/2023.

Lucr.::, EXTINDERE SPITAL PENTRU TERAPIE OCUPATIONALA SI RECUPERARE IN SISTEM AMBULATORIU. SPITALUL DE PSIHIATRIE „ SF. MARIA”

a. centrala termica
b. instalatii interioare de incalzire

[illegible]

II.	<p>Verificarea calitatii materialelor aprovizionate dupa de legarea la instalatie</p> <p>Se verifica montajul echipamentelor si al conductelor, legarea la instalație, prinderile, pantele necesare, spălarea instalației înainte de vopsire și izolare</p>	PVRC, PVLA	BE	
III	<p>Verificarea instalatiei in intregime</p> <p>Se verifica etanșeitatea instalației , a modului de comportare la dilatare și contractare și circulația agentului încălzitor.</p> <p>De asemenea se verifică functionarea centralei termice și parametrii funcționali , reglarea instalației înainte de vopsire și izolare</p>	PVRC	BEPI	

BENEFICIAR,

PROIECTANT,