

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 110084

Telefon: 0248/287 150 Fax: 0248/287 202



Spitalul Județean de Urgență Pitești



Catre,

Consiliul Județean Argeș

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

22. MAI. 2026

Nr. 11632

In atenta Directiei Tehnice

Prin prezenta, va inaintam nota conceptuala privind obiectivul de investitii:

Alimentare cu energie electrica spor de putere de la 20kW la 330 kW Spitalul

Județean de Urgență Pitești Laborator Radioterapie I.C.Bratianu, Pitești,

judetul Argeș;

Manager,

C.j. Adrian DUMBRAVA




Director Administrativ

Ing. Mihai Ovidiu JIAN

Intocmit

Ing. Eugen SIMESCU



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 110084

Telefon: 0248/287 150 Fax: 0248/287 202



Spital Județean de Urgență Pitești

DE URGENȚĂ PITEȘTI

Nr.

22 MAY 2026

REGISTRATURA
Nr. 25109

NOTĂ CONCEPTUALĂ

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus

Denumirea obiectivului de investiții

**Alimentare cu energie electrica spor de putere de la 20kW la 330 kW Spitalul
Judetean de Urgenta Pitești Laborator Radioterapie I.C.Bratianu, Pitești, judetul Argeș;**

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
Consiliul Județean Argeș

1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar)
Spitalul Județean de Urgență Pitești

1.4 Beneficiarul investiției
Spitalul Județean de Urgență Pitești

2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

a) deficiențe ale situației actuale;


Laboratorul de Radioterapie are nevoie de o putere electrica de 330 kW, iar instalatia electrica existenta nu poate indeplini aceasta cerinta.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții;

Prin realizarea postului de transformare se va indeplini conditia de alimentare cu energie electrica, in vederea functionarii Laboratorului de Radioterapie. Solutia de alimentare este stabilita catre COMISIA TEHNICO-ECONOMICA ZONA PITEȘTI DISTRIBUTIE OLTENIA

Realizarea investiției este justificată de:

- necesitatea asigurării unei surse sigure și continue de energie;
- respectarea cerințelor privind siguranța în exploatare;
- reducerea consumurilor energetice și a emisiilor poluante;
- asigurarea funcționării corespunzătoare a instalațiilor.



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 110084

Telefon: 0248/287 150 Fax: 0248/287 202



c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții.

Prin nerealizarea investiției, Laboratorul de Radioterapie nu va funcționa și implicit locuitorii județului Argeș, bolnavi de cancer, care au nevoie de radioterapie, sunt nevoiți în prezent să apeleze la spitalele din alte județe, sau la clinici private din oraș, acolo unde sunt trecuți timp de luni de zile pe liste de așteptare, pierzându-se astfel perioada optimă de tratament, scăzând astfel numărul cazurilor care pot intra în remisia bolii, scăzând implicit supraviețuirea și calitatea vieții pacienților, posibilitatea reintegrării în muncă și viața normală.

2.2 Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus

Nu este cazul

2.3 Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus

Nu este cazul

2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții

Nu este cazul

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției


- realizarea brânșamentului la rețeaua publică de energie electrică;
- realizarea instalației de utilizare energie electrică pentru alimentarea consumatorilor existenți și/sau viitori;
- creșterea eficienței energetice a spitalului;
- asigurarea continuității serviciilor medicale în condiții de siguranță;
- reducerea costurilor de exploatare și întreținere.

3. Estimarea suportabilității investiției publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:

În estimarea cheltuielilor pentru executarea obiectivului de investiții s-au avut în vedere costurile unor investiții similare realizate, dar și standardele de cost pentru investiții similare.

Valoare estimată a investiției : 1 000 000 lei TVA inclus.



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 110084

Telefon: 0248/287 150 Fax: 0248/287 202



3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege

- estimarea cheltuielilor pentru proiectare este de 100 000 lei cu TVA

- estimarea cheltuielilor pentru investiția de baza este de 900 000 lei cu TVA

3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată)

Finanțarea investiției va fi asigurată din bugetul **Consiliului Județean Argeș**.

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente

În conformitate cu HG nr. 640/20.06.2002, clădirile Spitalului Județean de Urgență Pitești și terenul aferent aparțin domeniului public al județului Argeș.

Totodată, potrivit Hotărârii 61/26.02.2026, Consiliul Județean Argeș a aprobat darea în administrare către SJU Pitești a terenului pe care se va realiza obiectivul de investiții.

5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Traseul instalațiilor de distribuție a energiei electrice, noi proiectate va fi pe domeniul public al orașului Pitești.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Terenul pe care se va realiza investiția este situat pe domeniul public.

c) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul

d) particularități de relief;


Nu este cazul

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

În zona sunt asigurate toate utilitățile necesare realizării obiectivului de investiții.

f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 110084

Telefon: 0248/287 150 Fax: 0248/287 202



g) posibile obligații de servitute;

Nu este cazul

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Nu este cazul

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

a) destinație și funcțiuni;

Se va amplasa un post de transformare urban, cu posibilitate de amplificare la $S_n=630\text{kVA}$, tip PTAB 20/0.4kV Laborator de Radioterapie-630

b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;


Se va amplasa un post de transformare urban, cu posibilitate de amplificare la $S_n=630\text{kVA}$, tip PTAB 20/0.4kV Laborator de Radioterapie-630

c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiilor propuse;

Durata aproximativă de funcționare al bransamentului și a instalației de utilizare este de 30 ani.

d) nevoi/solicitări funcționale specifice.

Nu este cazul



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 110084

Telefon: 0248/287 150 Fax: 0248/287 202



7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

- studiului de fezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții;

Nu este cazul

- expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente;

A fost elaborat Studiu de Solutie de catre Distrubutie Oltenia.


- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

Nu este cazul

Având în vedere cele prezentate, se consideră oportună și necesară realizarea investiției: Alimentare cu energie electrica spor de putere de la 20kW la 330 kW Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti Laborator Radioterapie I.C.Bratianu, Pitesti, judetul Arges în vederea asigurării condițiilor optime de funcționare a unității sanitare și a desfășurării în siguranță a activităților medicale.

Manager,

C.j.Adrian DUMBRAVA



Director Administrativ

Ing. Mihai Ovidiu JIAN

Dir. Fin.Contabil

EC. Isabela Din

Intocmit

Eugen SIMESCU