

# REFERAT DE VERIFICARE

Proiectul nr. 331/2025: *Amenajare parcare, com. Vedea, sat Vedea, str. DN67B, nr. 1, jud. Arges*

Proiectant structură: *SC ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL Pitești*

Beneficiarul: *SPITALUL DE PSIHIATRIE „SFANTA MARIA” VEDEA*

Amplasament și zonă seismică:  $a_g = 0,25$   $T_c = 0,7$  sec. conf. P100/2013

Regimul de înălțime:

Structura de rezistență: *platforma beton armat, structura metalica*

Terenul de fundație: *argila prafoasa*

P. conv.: *200 kPa*

nivelul apei subterane: -

Clasa de importanță conform P100 / 2013 *IV*; Categoria de importanță „D”

## OBSERVAȚII

Observații generale:

- *La deschiderea săpăturilor se va confirma natura terenului de fundare și se va stabili adâncimea de fundare de către ing. geolog.*
- *În urma verificării se consideră proiectul corespunzător la faza PT.*

Observații pe planșe:

Observații la memoriul tehnic și caietul de sarcini:

Observații la notele de calcul:

Refaceri sau completări:

Observații speciale: *Verificatorul nu răspunde de eventualele modificări ce ar apare pe parcursul execuției lucrărilor și care nu i-au fost aduse la cunoștință.*

Data:

09.12.2025,

Verificator:

CEAUSU  
ROMANIA  
M L P A  
NR.02014  
VERIFICATOR PROIECTE  
CEAUSU M.L.P.A.  
14.12.2025