



CONCILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Piața VASILE MILEA, Nr.1
PITEȘTI 110053, ARGEȘ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 220075 Fax: 0248 / 220075



www.cjarges.ro

CONCILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ DIRECTIA ECONOMICA Birou Licitatii si Achizitii Publice

RASPUNS LA SOLICITARI DE CLARIFICARI

Referitor la: Documentatie Reparare si modernizare a doua ascensoare de transport persoane din cadrul Palatului Administrativ al consiliului Judetean Arges.

Un operator economic a solicitat urmatoarele clarificari:

Referitor la caietul de sarcini pentru reparare si modernizare ascensoare avem cateva nelamuriri:

-de ce se impune ca troliul sa aiba o putere de 10 Kw, un troliu modern eficient cu putere mai mica de aproximativ 7,2 kw poate ridica o sarcina de 640 kg.

-la butoniera de palier de la prima statie se solicita cheie de pompieri. Va rugam sa clarificati ce functie trebuie sa indeplineasca aceasta cheie.

1)Daca se doreste ca ascensorul sa poata fi utilizat in caz de incendiu?(lift pentru pompieri)atunci sunt necesare urmatoarele :usi rezistente la foc, butoniere rezistente la foc, soft special, alimentare electrica separata de instalatia cladiri pusa la dispozitie de beneficiar.

2)Sau se doreste ca liftul sa respecte doar norma impusa de pompieri cu privire la securitate in caz de incendiu si anume ca liftul sa nu poata fi utilizat in caz de incendiu si cabina sa stea la o statie prestabilita cu usile deschise pana cand alarma de incendiu se opreste?

-este specificat ca din instalatia veche se vor pastra glisiera de cabina, jugul de contragreutate si jugul cabina. Recomandam ca sa se pastreze si glisierele de contragreutate deoarece nu exista niciun motiv evident pentru a le inlocui.

Referitor la solicitările de clarificări mai sus menționate, autoritatea contractanta face urmatoarele precizări:

-Puterea motorului de 10KW este necesara deoarece este un sediu public si cu trafic intens(greu) la un numar mare de contractari.

-Liftul trebuie sa respecte norma impusa de pompieri ca sa nu poata fi utilizat in caz de incendiu si cabina sa stea la o statie prestabilita cu usile deschise pana cand alarma de incendiu se opreste.

-Se vor presta glisierele de la cabina si contragreutatea precum si jugul de contragreutate. Se vor inlocui jugul de la cabina cu altul prevazut cu dispozitiv de paracazatoare in ambele sensuri de miscare, produs in U.E.

DIRECTIA ECONOMICA

Director economic,
Mocanu Carmen

**Sef Birou Licitatii si
Achizitii Publice Directe,**
Vasilea Valeria

Intocmit,
Dragusin Augustina