

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerința "A1"
la proiectului

AMENAJARE LOC DE JOACĂ Pct „STADION,,
Comuna VALEA MARE PRAVĂȚ Jud. ARGES

faza P.A.C. + P.T.

1. Date de identificare:

- proiectant general S.C. ACANT ARHI-FORM SUPPORT S.R.L.
- proiectant de specialitate P.F.A. HAZARIAN GARABET
- investitor PRIMĂRIA VALEA MARE PRAVĂȚ Jud ARGES
- amplasament: Pct "STADION"
- data prezentării proiectului pentru verificare 30-07-2021

2. Caracteristicile principale ale amplasamentului și ale construcției:

- în conformitate cu Normativul P100-1/2013 construcția analizată se încadrează în:
 - clasa de importanță și de expunere la cutremur : **CLASA IV** construcții de importanță **REDUSĂ**
(factor de importanță $\gamma_I, e = 0,8$) - tab.4.2.
 - categoria de importanță cf. HG 766/97 Anexa 3 art.6: **CATEGORIA "D"** construcții de importanță **REDUSĂ**
 - în zona amplasamentului valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare **$a_g = 0,30g$** (pentru cutremure având **IMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani** - fig.3.1),
 - perioada de colț a spectrului de răspuns **$T_c = 0,7 \text{ sec.}$** (fig. 3.2).
 - În conformitate cu codul de proiectare **CR 1-1-3-2012** în zona amplasamentului încărcarea din zăpadă este **$s_{0,k} = 2,0 \text{ kN/m}^2$** (pentru intervalul mediu de recurență **IMR = 50ani**)
 - În conformitate cu codul de proiectare **CR 1-1-4-2012** în zona amplasamentului presiunea de referință a vântului este **$q_{ref} = 0,6 \text{ kN/m}^2$** (pentru intervalul mediu de recurență **IMR=50 ani**)
 - Regim de înălțime P

3. Documente ce se prezintă la verificare:

- tema de proiectare, certificat de urbanism, avize, autorizația de construire, raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere în siguranță la acțiunea seismelor, reabilitare termică, extinderi, modernizări), etc.,
- planșe desenate în care se prezintă soluția constructivă
- note de calcul în care se fundamentează soluția propusă, programele de calcul , etc.,-
- soluția de infrastructură prezentată
- soluția de structură prezentată
- observații.....

4. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării proiectul **se consideră corespunzător** pentru faza verificată "A1" semnându-se și ștampilându-se în conformitate cu legislația în vigoare.

Am primit exemplare

Investitor/Proiectant

Am predatexemplare

Verificator tehnic atestat

