CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDENI
JUDETUL ARGES

HOTARAREA NR. 68 / 2026
Cu privire la aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa a sistemului de alimentare cu apa pentru anul 2025

Consiliul Local al comunei Leordeni, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2026.

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 2.431 / 24.08.2026 al domnului Primar al comunei Leordeni, cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă a sistemului de alimentare cu apa pentru anul 2025;
- Raportul de specialitate nr. 2.438 / 24.08.2026 al d-lui viceprimar, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă a sistemului de alimentare cu apa pentru anul 2025;
- Balanța apei pentru anul 2025 a sistemului de alimentare cu apă din cadrul comunei Leordeni, județul Argeș, transmisă de SC APA SERV CONCEPT LEORDENI SRL;
- Reglementările art. 5, alin.(2); art. 6, alin.(l) și (3); art. 8, alin.(l); art. 59; art. 80 și art. 81, alin.(l) și (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

Tinind seama de Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Leordeni;

În temeiul:

- Reglementărilor Legii nr. 51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Reglementărilor Ordinului nr. 65 / 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
- Reglementărilor Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare;
- Dispozițiilor art.5, lit. j), l), m); art. 84, alin.(l), (3), (4) și (5); art.123, alin.(l); art. 129, alin. (1) și (14); art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n); art. 580, alin.(l); art. 581, alin.(2), ultima teză; art. 589, alin.(2); art. 594 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Reglementărilor art. 139, alin.(l); art. 196, alin. (1), lit.a); art. 197, alin.(l), (2), (3), (4) și (5) și art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE

Art. l. Se aprobă cota corespunzătoare pierderilor de apă a sistemului de alimentare cu apă din cadrul comunei Leordeni, județul Argeș, pentru anul 2025, în procent de 30.55%.

Art. 2. Se aprobă Balanța apei pentru anul 2025 transmisa de SC APA SERV CONCEPT LEORDENI SRL, județul Argeș.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul legal, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ la Tribunalul Arges, Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii publice locale si se va comunica, în termenul legal, societatii SC APA SERV CONCEPT LEORDENI SRL pentru ducerea la îndeplinire, primarului comunei şi Instituţiei Prefectului judeţului Argeş, în scopul exercitării controlului de legalitate, prin grija secretarului general al comunei Leordeni.

DATA ASTAZI 31.08.2026
PRESEDINTE DE SEDINTA
IRIMINOIU GHEORGHE

[redacted]

CONTRASEMNEAZA
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
BADEA MARIUS -MIHAIL

[redacted]

SC APA SERV CONCEPT LEORDENI SRL, JUDETUL ARGES

BALANTA APEI

PERIOADA: 01.01.2025-31.12.2025

<table>
<tr><td rowspan="8">(1) Volum de apa intrat în sistem

254230 m³</td><td rowspan="4">(2) Consum autorizat

201975 m³
(4+5 = 2)</td><td rowspan="2">(4) Consum autorizat facturat

176555 m³</td><td>Consum masurat facturat

176555 m³</td><td rowspan="2">Apa care aduce venituri

176555 m³</td></tr>
<tr><td>Consum nemasurat facturat - 0 m³</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(5) Consum autorizat nefacturat – 25420 m³</td><td>Consum masurat nefacturat – 25420 m³</td><td rowspan="6">(8) Apa care nu aduce venituri (NRW)

77675 m³
(3+5=8)</td></tr>
<tr><td>Consum nemasurat nefacturat- 0 m³</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(3) Pierderi de apa

(1-2=3)

52255 m³</td><td rowspan="2">(6) Pierderi aparente</td><td>Consum neautoriza - 0 m³</td></tr>
<tr><td>Erori de masurare - 0 m³</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(7) Pierderi reale

(6+7=3)

52255 m³</td><td>Pierderi pe conductele de aductiune si/sau pe conductele de distributie
24014 m³</td></tr>
<tr><td>Pierderi si deversari la rezervoarele de înmagazinare
6000 m³</td></tr>
<tr><td>Scurgeri pe branamente pâna la punctul de contorizare al consumatorului
22241 m³</td></tr>
</table>

Consumuri tehnologice

Consum nemăsurat/ masurat nefacturat	Spalare rezervoare, spălare rețea, purjari, avarii declarate etc.	25420 m³

ADMINSITRATOR,

Serban Rodica

[redacted]