


ROMÂNIA



Primăria comunei DRĂGANU
Com. DRĂGANU, Str. Principală, nr. 50
Jud. Arges
Telefon / fax 0248/279412
e-mail: primariadrăganu@yahoo.com

Dispozitia nr. 65/24.09.2020

Primarul comunei DRĂGANU,
În temeiul art. 17; 97-104, din OMAI 163/2007 privind aprobarea Normelor Generale de Apărare împotriva incendiilor;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. SE REGLEMENTEAZĂ LUCRĂRILE CU FOC DESCHIS în spațiile aparținând Primăriei DRĂGANU.

Art. 2. În incintă, este interzisă utilizarea focului deschis, precum și executarea lucrărilor periculoase, ca: suduri, tăieri, lipiri, topiri, etc. fără respectarea reglementărilor legale.

Art. 3. În caz de necesitate sau nevoie, cauzate de avarii ale unor instalații, defecțiuni, schimbări de configurație ale unor amplasamente, se pot efectua lucrări cu foc deschis, respectiv suduri, tăieri, lipiri, topiri, etc. numai pe baza eliberării unui permis de lucru cu foc, după ce, în prealabil, au fost luate toate măsurile de apărare împotriva incendiilor.

Art. 4. Pentru supravegherea executării lucrărilor din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor se desemnează, executantul lucrării.

Art. 5. Are dreptul să emită permis de lucru cu foc șeful locului de muncă.

Art. 6. Procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc:

- Permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. Se va utiliza formularul de permis de lucru cu foc aprobat prin Normele Generale de P.S.I., aprobate cu O.M.A.I. 163/2007 (se anexează prezentei decizii).
- permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.
- Înainte de începerea efectivă a lucrării cu foc deschis, se va asigura înregistrarea acestuia la șeful echipei de intervenție.

Art.7. Se vor prelucra cu executantul lucrării cu foc deschis, înainte de începerea lucrării, următoarele instrucțiuni specifice de p.s.i. la astfel de lucrări:

a) șeful sectorului de activitate, în care se execută operațiuni cu foc deschis, are obligația să asigure măsuri pentru:

- pregătirea locului, numai după ce s-au luat, după caz, măsuri pentru evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de primă intervenție în caz de incendiu;
- instruirea personalului;
- controlul după terminarea lucrării.

b) în cazul lucrărilor cu foc deschis care se execută în instalații și în alte zone cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atribuții de conducere va Dispune luarea și altor măsuri de protecție specifice;

c) echipamentul și aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare, de îndeplinirea acestei cerințe răspunde executantul;

d) toate echipamentele și aparatele de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile producătorului, iar utilizatorul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreținerii și verificării lor la termen;

e) pregătirea locului unde urmează să se execute operația de sudare sau tăiere cu flacără oxiacetilenică presupune:

- înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minim 2 m și bine ancorate de podea;
- protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm grosime, cu tablă sau plăci din materiale necombustibile;
- îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;
- curățirea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta în jurul punctului de lucru;
- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contact cu scânteii sau brocuri de sudură;
- înlăturarea posibilităților ca sursele de foc să intre în contact cu materialele care se află în încăperile adiacente prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pereți cu plăci sau dopuri necombustibile;
- dotarea cu mijloace de primă intervenție;
- asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze lucrările cu foc deschis;
- lucrările de sudare la instalații, rezervoare, recipiente și conducte prin care s-au vehiculat și în care s-au depozitat substanțe combustibile sau vapori inflamabili, se vor executa numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau gaz inert, izolarea acestora prin flanșe oarbe de restul instalațiilor și după efectuarea analizelor de laborator;
- piesele, instalațiile și materialele la care se vor executa operațiuni de sudare sau tăiere se vor curăța în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele, etc.

Art. 8. În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- supravegherea permanentă și cu atenție a flăcării, a dispersiei și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau apă;
- interzicerea agățării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatorul de acetilenă.
- neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau urcări pe schele, scări.

Art. 9. După terminarea lucrării, trebuie să se asigure următoarele:

- verificarea minuțioasă a locului unde s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu;
- descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;
- verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul unde s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere;
- depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor și materialelor folosite;
- reamplasarea pe poziții inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrărilor;
- colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.
- Aceste instrucțiuni vor fi ținute de executant asupra lui împreună cu permisul de lucru cu foc pe timpul executării lucrării cu foc.

Art.10. Secretarul comunei va comunica factorilor implicați prezenta dispoziție și o va înainta Instituției Prefectului – județul Argeș.

Data astăzi

24.09.2020

PRIMAR
STAN CLAUDIU-LUCIAN

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
RADU MARIA-CARMEN



LM
[Redacted signature]