

ROMÂNIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIROSI

HOTĂRÂRE NR.19/30.04.2024

*privind aprobarea Proiectului Tehnic si a principalilor indicatori tehnico – economici actualizati la faza PT pentru investitia „**INFIIINTARE DE SISTEMLILE INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA MIROSI, JUDETUL ARGES**”, depusa în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/2, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate, din Planul Național de Redresare și Reziliență*

Consiliul Local al COMUNA MIROSI, JUDETUL ARGES, întrunit în ședință ordinară în data de 30.04.2024

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art. 120, alin.(I), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 2, art. 3, paragrafele 1 și 2, art. 4, paragraful 2, art 9, paragrafele 1 și 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7, alineat (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
- d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- e) art. 5 alin. (3) și art. 44, alineat (1) din Legea 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- g) Prevederile Hotararii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare;
- h) Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C1, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate, din Planul Național de Redresare și Reziliență;
- i) **Notificarea de acceptare la finantare transmisa de DGPNNR;**
- j) art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alineat (4), litera d), alin 7 lit k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- k) HCL nr.59 din 21.11.2023 privind aprobarea „studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico – economici pentru investitia **„INFIIINTARE DE SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA MIROSI, JUDETUL ARGES”** , depusa în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/2, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerațiile mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate, din Planul Național de Redresare și Reziliență

Luând act de :

- a) Referatul de aprobare prezentat de primarul COMUNA MIROSI înregistrată sub nr.966/05.04.2024 prin care susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.967/05.04.2024
- c) avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al COMUNEI MIROSI, JUDETUL ARGES înregistrat sub nr.1188/29.04.2024

În temeiul art. 139, alineat (1) și celor ale art 196, alineat (1), litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă Proiectul Tehnic pentru investitia **„INFIIINTARE DE SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA MIROSI, JUDETUL ARGES”**;

Art.2 – Se aproba principalii indicatori tehnico – economici actualizati la faza PT pentru **proiectul „INFIIINTARE DE SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA MIROSI, JUDETUL ARGES”**, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art3. Primarul COMUNEI MIROSI, JUDETUL ARGES și compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevazut de lege, Primarului COMUNEI MIROSI, JUDETUL ARGES, Institutiei Prefectului JUDETUL ARGES, se afisează la sediul institutiei.

**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ,
GHEORGHE
DRĂGUSIN**

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU
LEGALITATE:
Secretar al U.A.T. MIROSI
CIOBANU DORINA**

**Indicatorii Tehnico - economici actualizati la faza PT
ai investitiei**

**„INFIINTARE DE SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE
ȘI EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA MIROSI, JUDETUL ARGES”- faza
Proiect Tehnic**

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

- Valoarea totala a investitiei fara T.V.A.: 4,255,585.48 lei, din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 858,032.43 lei
- Valoarea totala a investitiei cu T.V.A.: 5,062,353.44 lei din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 1,021,058.60 lei.

Durata de realizare a investitiei: 13 luni

Capacitati tehnice:

Se vor amplasa un numar de 395 de sisteme individuale adecvate de colectare a apelor uzate (SIA) de care vor beneficia un numar de 639 locuitori echivalenti din gospodarii.

Caracteristici bazin vidanjabil:

- Volum util 3000-8000 l;
- Prelungiri pentru gurile de vidanjabare pana la 0.8 m;
- Dimensiuni: Diametru intre 1.5 – 2.0 m; Lungime 2.50 – 3.00 m;
- Racord teava de intrare de 110 mm / teava de iesire 110 mm (inchisa cu dop) ;
- Guri de vidanjabare telescopice D320 mm / D400 mm cu capace incluse

Astfel au fost prevazute a se amplasa un numar de **395 sisteme individuale adecvate**

de colectare a apelor uzate menajere. Gradul mare de dispersie a gospodariilor pe aceste zone nu justifica realizarea unui sistem centralizat de colectare si transport a apelor uzate.

Acestea vor fi defalcate astfel, conform formularului F4 - LISTA cu cantitățile de utilaje și

echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale:

Nr. crt.	Nume	UM	Cantitate
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
1	Sistem individual adecvat, din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS)/PE/PP, volum de 3 mc	buc	235
2	Sistem individual adecvat, din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS)/PE/PP, volum de 5 mc	buc	160

Bazinele vor fi proiectate și fabricate conform standardelor europene: SR EN 12566-1.

CLASA, CATEGORIA DE IMPORTANTA Conform STAS 4273-83 lucrarile propuse pentru sistemul de canalizare se incadreaza in clasa de importanta - IV, (lucrari permanente si secundare), categoria 4.

Categoria de importanta – D, conform HG 766/1997, reactualizata in 2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GHEORGHE DRĂGUȘIN



Contrasemnează,
Secretar general al UAT Miroși
CIOBANU DORINA

