



JUDEȚUL ARGES
ORAȘUL MIOVENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE *Ne. afisaj 104/25.08.2017*
privind aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare
împotriva incendiilor pentru semestrul I – 2017, la nivelul orașului Mioveni

Consiliul Local al Orașului Mioveni, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară azi, _____.

Având în vedere:

- ✓ Raportul de Evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I, anul 2017, înregistrat la Primăria orașului Mioveni cu nr. 21927/22.08.2017;
- ✓ Expunerea de motive a primarului orașului Mioveni nr. 22029 / 24.08.2017;
- ✓ Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență nr. 22030 / 24.08.2017, prin care se propune aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I - 2017, la nivelul orașului Mioveni;
- ✓ Prevederile art. 14 lit. (e) din O.M.A.I nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, republicat cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Prevederile din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;
- ✓ Prevederile din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
- ✓ Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliul Local și al Secretarului orașului Mioveni;

În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. "d" coroborat cu alin. 6, lit. „a”, punctul (8) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.45, alin. (1) și art. 115, alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată,


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I – 2017, la nivelul orașului Mioveni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul orașului Mioveni va comunica prezenta hotărâre Primarului orașului Mioveni, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență - S.V.S.U Mioveni pentru ducerea la îndeplinire și Instituției Prefectului - Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate.

MIOVENI: _____

INIȚIATOR
PRIMAR
Ec. Georgescu Ion



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
Badea Ionuț



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
ORAȘUL MIOVENI
PRIMARUL



B-dul. Dacia, nr. 1, Cod 115400, Tel:0348/450.000, 0348/455.444, Fax:0248/260.500
E-mail : primariamioveni_arges@yahoo.com

Nr. 22089/29.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

***privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare
împotriva incendiilor pentru semestrul I – 2017 la nivelul orașului
Mioveni***

În conformitate cu art. 45, alin. (6) din *Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Primarul** orașului Mioveni, județul Argeș supune aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre cu privire la ” *Aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I – 2017, la nivelul orașului Mioveni.* ”

Având în vedere următoarele:

- ✓ Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I , anul 2017, înregistrat la Primăria orașului Mioveni cu nr. 21927 / 22.08.2017;
- ✓ Prevederile art. 14 lit. (e) din O.M.A.I nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, republicat cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Prevederile din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;
- ✓ Prevederile din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;

PRIMARUL ORAȘULUI MIOVENI

Ec. GEORGESCU ION





ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
ORAȘUL MIOVENI
PRIMARUL
SERVICIUL VOLUNTAR
PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ



B-dul. Dacia, nr. 1, Cod 115400, Tel:0348/450.000, 0348/455.444, Fax:0248/260.500

E-mail : primariamioveni_arges@yahoo.com

Nr. 22090 / 24.08.2017

RAPORT

privind ***aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I – 2017, la nivelul orașului Mioveni***

Conform art.14, lit. (e) din O.M.A.I nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, republicat cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 13 lit.”i” din Legea nr. 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, Consiliul Local al orașului Mioveni are atribuția de a aproba Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor.

Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I – 2017, la nivelul orașului Mioveni este elaborat în conformitate cu noile prevederi legale, acte normative emise în decursul anilor 2016- 2017 care reglementează domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor.

Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I – 2017, la nivelul orașului Mioveni cuprinde implementarea noilor prevederi legale, deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor, stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite pentru înlăturarea neregulilor constatate, concluzii desprinse din activitatea de instruire și pregătire a personalului, relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor, asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, eficiența activităților desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității.

Față de cele prezentate, propunem Consiliului Local al orașului Mioveni aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I – 2017, la nivelul orașului Mioveni, prevăzut în anexa la prezentul raport.

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Mioveni

Cadru tehnic PSI - UAT

Ref. Stănescu Costel





ROMANIA
JUDEȚUL ARGES
ORAȘUL MIOVENI
PRIMARUL

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA



B-dul Dacia, Nr. 1, Cod 115400, Tel: 0348/450000, 0348/455444, Fax: 0248/260500

E-mail: Primariamioveni@primariamioveni.ro

Nr. ____/____ 2017



Văzut,
Primarul orașului Mioveni
Ec. Ion Georgescu



RAPORT DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU SEMESTRUL UNU - 2017

Acte normative aplicabile:

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările aduse de: OUG nr. 70/2009, OUG nr. 89/2014, Lg. Nr. 170/2015, OUG nr. 52/2015, Lg. Nr. 33/2016 și OG nr. 17/2016.

Având în vedere atribuțiile cadrului tehnic PSI potrivit Art. 27 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmit RAPORTUL DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR pentru semestrul unu al anului 2017, după cum urmează:

1. Implementarea noilor prevederi legale.

Cele mai recente acte normative emise în decursul anilor 2016 - 2017 care reglementează domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor sunt următoarele:

- Hotărârea de Guvern Nr. 371 din 18 mai 2016 pentru modificarea și completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1579/2005, în vigoare din data de 25 mai 2016;
- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne – MAI Nr. 96 din 23 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, în vigoare din data de 23 iulie 2016;
- Hotărârea de Guvern nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, în vigoare de la data de 16 august 2016;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 17 din 24 august 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la Art. 30, alin. (4¹) din Legea nr. 307 privind apărarea împotriva incendiilor, în vigoare de la data de 28 august 2016;
- Legea nr. 146 din 2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17 / 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la Art. 30, alin. (4¹) din Legea nr. 307 privind apărarea împotriva incendiilor, în vigoare de la data de 01 iulie 2017.

Noile modificări ale actelor normative menționate mai sus, au fost aduse la cunoștință la momentul apariției acestora în Monitorul Oficial, tuturor factorilor cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor la nivelul primăriei, instituțiilor din subordinea Consiliului Local al orașului Mioveni, persoanelor fizice/juridice precum și operatorilor economici care desfășoară activități ce presupun risc de incendiu la nivelul localității, cât și cetățenilor orașului prin compartimentul de prevenire al S.V.S.U. Mioveni, în cadrul ședințelor ordinare ale Consiliului Local Mioveni, prin publicarea acestora pe site-ul oficial al instituției, în mass-media locală, iar cetățenilor orașului pe timpul executării controalelor specifice de prevenire la gospodărie prin distribuirea de pliante;

Totodată, punctual, s-a trecut la implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform noilor criterii stabilite prin modificările aduse unor acte normative existente, urmărindu-se în continuare toate aspectele legate de punerea în aplicare în cel mai scurt timp a acestor măsuri.

2. Deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor.



2.1. De ordin administrativ-organizatorice:

- următoarele construcții aparținând patrimoniului Consiliului Local al Primăriei orașului Mioveni, funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, încălcându-se astfel prevederile H.G.R. nr. 1739 / 2006 pentru aprobarea categoriei de construcții și amenajări care se supun avizării și / sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată și completată prin Hotărârea nr. 19 din 15 ian. 2014, în vigoare la data construirii acestora, după cum urmează:

Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”, Bazinul didactic de înot, Stadion Dacia, Grădinița „Florile Soarelui”, Construcțiile din incinta cimitirului orașenesc Mioveni (clopotniță, capela mortuară, aghiazmatar, spații destinate cazării), Extindere Piața Agroalimentară „Dacia”, Capelă - Cimitir Egalității, Catedrala Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, Parcare supraterană din zona pieței agroalimentare „Dacia”.

2.2. Deficiențe de ordin tehnic-constructive:

În anumite situații, la unele construcții pentru care a fost obținut avizul de securitate la incendiu pentru faza de construire, au survenit pe parcursul lucrărilor unele modificări de ordin constructiv, față de documentația depusă inițial și avizată de către Serviciul pentru Avizări/Autorizări al ISU Argeș „spre neschimbare”, în acest sens având următoarele exemple:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Aviz de securitate la incendiu	Autorizație de securitate la incendiu
1	Grădinița și Creșa cu Program Prelungit „Florile Soarelui”	70336/20.06.2008	NU În curs de reproiectare și întocmire expertiză ISU
2	Parcare supraterană Piața „Dacia”	624/13/SU-AG/06.08.2013	NU Este necesară crearea de spații tampon (SAS-uri), în vederea întocmirii documentației de obținere a autorizației de securitate la incendiu.

În urma controalelor de prevenire privind apărarea împotriva incendiilor executate de către SVSU Mioveni, conform graficului de control al Serviciului, la obiective din subordinea Consiliului Local al Primăriei orașului Mioveni, au fost semnalate unele neconformități privind activitatea de apărare împotriva incendiilor, după cum urmează:

- nu au fost prezentate documente cu privire la verificarea instalației/sistemului de captare și scurgere la pământ a electricității statice a clădirii (PRAM) și verificarea instalației/sistemului de protecție împotriva

descărcărilor electrice atmosferice – paratrăsnetul (GPP „Florile Soarelui”, GPN Racovița de sus și Clucereasa, Șc. „Marin Sorescu”, Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Colibași, Șc. Colibași, S.C. SEdC Mioveni - Stația de Epurare Colibași);

- nu au fost prezentate documente cu privire la verificarea și revizia tehnică periodică a instalației interioare de utilizare a gazelor naturale (GPP „Campionii” și „Florile Soarelui”, Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Colibași, Șc. Colibași, Șc. George Topârceanu);

- nu au fost prezentate documente cu privire la executarea lucrărilor de tratare sau protejare a materialelor și elementelor de construcții combustibile din structura clădirii (acoperișul) cu substanțe ignifuge (S.C. SEdC Mioveni – atelier mecanizare, Șc. Colibași);

- instalația electrică a construcției se exploatează în stare uzată, cu defecțiuni/improvizații (S.C. SEdC Mioveni, puncte de lucru: Apă canal, Salubritate, Spații verzi, Atelier mecanizare, Atelier reparații mecanice, Atelier confecții metalice, bloc V2A parter-centrala termică și arhiva, GPP „Florile Soarelui” și „Tic Pitic”, Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”- arhivă, Șc. „Liviu Rebreanu”, Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Colibași, Șc. Colibași);

- pe căile de acces, evacuare și de intervenție în situații de urgență (holuri) sunt amplasate diverse materiale și elemente de mobilier (panouri de afișaj, rafturi, cuiere, dulapuri, băncuțe, măsuțe, scaune) care reduc lățimea și înălțimea liberă de circulație stabilită prin proiectul tehnic al construcției (GPP „Campionii” și „Tic Pitic”);

Fac precizarea că, toate neconformitățile constatate au fost consemnate în documentele întocmite la finalul activității de control, acestea fiind prezentate conducerii instituției, pentru stabilirea măsurilor corective care se impun pentru fiecare caz în parte.

2.3. Deficiențe în exploatarea rețelelor de hidranți de incendiu:

✓ Rețeaua de hidranți stradali:

Cartier Mioveni.

- doi hidranți de tip „suprateran” situați în zona blocurilor A 13 și M 8 sunt neoperativi (mecanismul de deschidere-închidere a robinetului de apă este blocat, iar la cel de-al doilea lipsește partea superioară din corpul hidrantului);

Cartier Făget.

- un hidrant de tip „suprateran” situat pe Str. Gheorman în zona podului peste Pârâul Adâncata, este defect dar operativ (mecanismul de deschidere-închidere a robinetului de apă este blocat în poziția semi-deschis, permițând scurgerea continuă a apei din corpul hidrantului).

3. Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite pentru înlăturarea neregulilor constatate.



Având în vedere faptul că, pe perioada controalelor de prevenire, în toate unitățile școlare controlate se executau lucrări de întreținere, reparații și în unele cazuri modernizări, au fost purtate discuții cu persoanele cu atribuții de conducere în cadrul acestor unități și au fost stabilite termene pentru înlăturarea neregulilor constatate, care să se deruleze până la începerea noului an școlar 2017 – 2018.

Referitor la deficiențele semnalate la Grădinițele cu Program Prolungit „Tic Pitic” și „Campionii” Mioveni (opturarea parțială cu corpuri/elemente de mobilier a căilor de acces, intervenție și de evacuare în situații de urgență), acestea sunt în continuare nerezolvate, se caută în continuare soluții tehnice pentru reamenajarea/reamplasarea în alte locuri decât pe holuri a pieselor de mobilier. La finalul activității de control, în urma discuției purtate cu Directorul General al S.C. SEdC Mioveni, toate deficiențele constatate în cadrul unor puncte de lucru ale societății, sunt în curs de remediere.

Privitor la stadiul actual în care s-a ajuns cu demersurile începute în luna noiembrie 2015 în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru un număr de 12 obiective de investiții, procedura este încă în curs de derulare, până în prezent autorizația de securitate la incendiu, obținându-se pentru un singur obiectiv de investiții (Extindere sediu Primărie - corp B), datorită faptului că, demersul este anevoios din cauza lipsei documentației tehnice pentru unele construcții sau, în alte cazuri, este necesară elaborarea unor expertize tehnice, scenarii de securitate la incendiu, ori unele clădiri/amenajări necesită reproiectare (modificări constructive) ce presupun bugetarea pe perioade lungi de timp.

Potrivit ultimelor date furnizate de către Direcția Investiții prin Biroul Patrimoniu din cadrul Primăriei Mioveni, stadiul la care se află procedura specifică necesară obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivele menționate, este conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Aviz de securitate la incendiu	Autorizație de securitate la incendiu
1	Extindere sediu Primărie (Corp B)	712/14/SU-AG/03.09.2014	DA
2	Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”	NU	NU Documentație în curs de întocmire
3	Sala de sport „Liviu Rebreanu”	NU	NU Documentație în curs de întocmire
4	Stadion „Dacia”	NU	NU Documentație în curs de întocmire
5	Grădinița și Creșa cu Program Prolungit „Florile Soarelui”	70336/20.06.2008	NU În curs de reproiectare și întocmire expertiză ISU
6	Clopotniță, capelă mortuară, aghiazmatar, spații destinate cazării	2036976/30.06.2011	NU Documentație în curs de întocmire

7	Complex de servicii pentru persoane în vârstă	2037068/08.09.2011 624/14/SU – AG din 30.06.2014 (schimbare de soluție)	NU Documentația este întocmită și condițiile impuse realizate, urmând depunerea documentației la ISU în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.
8	Extindere Piață „Dacia”	12072/27.04.2007	NU Documentație în curs de întocmire
9	Capelă-Cimitir Egalității	250539/17.08.2012	NU Documentație în curs de întocmire
10	Catedrala Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru și Pavel”	NU	NU S-a întocmit raport de expertizare (este necesară reproiectare pe specialități)
11	Parcarea supraterană Piața „Dacia”	624/13/SU-AG/06.08.2013	NU Au fost înlocuite ușile de aprovizionare existente (de tip termopan) la toate spațiile comerciale de la parter, cu uși metalice rezistente la foc, conform prevederilor normativelor tehnice în domeniu și urmează crearea de spații tampon (SAS-uri), în vederea întocmirii documentației de obținere a autorizației de securitate la incendiu.
12	Bazin Didactic Școlar	NU	NU În curs de reproiectare și întocmire expertiză ISU

4. Concluzii desprinse din activitatea de instruire și pregătire a personalului.

Activitatea de instruire și pregătire a personalului în domeniul situațiilor de urgență este reglementată prin act de autoritate intern emis în condițiile legii de către conducătorul instituției (Dispoziția Primarului nr. 17/2016), prin care, conducătorii locurilor de muncă (director, șef serviciu, șef birou, șef formație, salariat cu atribuții de conducere a unui compartiment) au obligația de a instrui personalul din subordine, pe baza tematicii anuale de instruire, întocmită de către cadrul tehnic PSI și aprobată de către conducerea instituției, în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 712 / 2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificat și completat prin O.M.A.I. 786 / 2005. De asemenea, au fost întocmite și proceduri operaționale, prin care sunt reglementate unele activități specifice din domeniul situațiilor de urgență și care au ca scop, stabilirea modului în care se realizează activitatea structurii cu atribuții de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității.

În cadrul compartimentelor funcționale ale instituției, precum și în instituțiile subordonate Consiliului Local al orașului Mioveni, cu precădere în cele de învățământ (liceu, școli, grădinițe) s-au făcut exerciții practice-aplicative, care au avut ca scop formarea deprinderilor privind cunoașterea și capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu, tema acestor exerciții fiind modul în care se execută la fiecare loc de muncă următoarele activități: alarmarea personalului, evacuarea personalului și a bunurilor materiale precum și prima intervenție pentru stingerea incendiului.

5. Relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor.



Având în vedere relațiile pe care la are Primăria orașului Mioveni privind activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu agenții economici, instituțiile din subordinea Consiliului Local Mioveni, asociații de proprietari / locatari, ONG-uri, lăcașe de cult, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș, alte persoane fizice / juridice, se poate concluziona faptul că s-a realizat o conlucrare benefică privind activitatea de prevenire a incendiilor în perioada primului semestru al anului 2017.

În ceea ce privește reglementarea relațiilor privind apărarea împotriva incendiilor, cu persoanele fizice / juridice care desfășoară activități comerciale sau de altă natură în spații închiriate în unele construcții / amănajări aparținând patrimoniului Consiliului Local al orașului Mioveni, la întocmirea documentelor de transmitere temporară a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile, precum și a contractelor de antrepriză, au fost prevăzute expres în documentele respective răspunderile ce revin părților în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor.

Pe timpul manifestărilor publice (spectacole, târguri, expoziții, alte asemenea evenimente cultural-artistice), structura cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor constituită prin Hotărâre de Consiliu Local la nivelul orașului, a avut o strânsă relație de colaborare cu Centrul Cultural Mioveni și cu Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia” în ceea ce privește asigurarea măsurilor specifice de prevenire și de intervenție în caz de incendiu, pe timpul desfășurării acestor activități cu caracter public.

6. Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Se asigură dotarea cu mijloace tehnice de primă intervenție în caz de incendiu în conformitate cu prevederile normativelor tehnice în vigoare (stingătoare de incendiu, rețele de hidranți de incendiu, unelte, alte mijloace de primă intervenție la incendiu) pentru sediul Primăriei orașului Mioveni precum și pentru toate instituțiile din subordinea Consiliului Local al orașului Mioveni, în funcție de nivelul riscului de incendiu, tipul și cantitatea de material și / sau substanță combustibilă din spațiul ce trebuie protejat, toate aceste mijloace tehnice de stingere fiind în stare operativă.

De asemenea, în construcțiile echipate cu instalații / sisteme de protecție în caz de incendiu, se asigură funcționarea acestora la parametri proiectați.

Mentenanța mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se asigură prin firme de profil atestate în condițiile legii, la termenele prevăzute de normativele specifice în domeniu, de reglementările tehnice de exploatare, precum și conform precizărilor producătorilor / furnizorilor acestor mijloace tehnice.

Din punct de vedere al protecției prin sisteme de iluminat de siguranță în caz de incendiu, acolo unde acesta este prevăzut și instalat, în urma controalelor de prevenire se certifică în teren faptul că acestea sunt operative, iar în situațiile în care au apărut deficiențe pe timpul exploatării, acestea au fost înlăturate punctual.

7. Eficiența activităților desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

7.1. Activitatea de prevenire și control:

Personalul angajat al S.V.S.U. Mioveni precum și personalul care desfășoară activități în baza contractelor de voluntariat, au desfășurat activități specifice de prevenire privind apărarea împotriva incendiilor la nivelul localității conform graficului întocmit de către șeful SVSU, activități de prevenire ocazionate de organizarea de către Primăria orașului Mioveni în colaborare cu Centrul Cultural Mioveni și Consiliul Județean Argeș a unor evenimente cu caracter public (spectacole, târguri, alte forme de activități cultural-artistice).

Ca urmare a acestui fapt, au fost distribuite și afișate pliante cu reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice activităților desfășurate, s-au desfășurat o serie de acțiuni de informare preventivă și acordare de asistență tehnică de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor, care au avut ca scop informarea și educarea persoanelor prin prezentarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor.

Au fost executate de asemenea și controale tematice pe linia apărării împotriva incendiilor în gospodăriile cetățenilor (case, terenuri, curți) la începutul sezonului de primăvară, pentru informarea acestora privind utilizarea focului deschis în gospodării și/sau pe terenuri agricole, pentru curățirea acestora de resturile vegetale/vegetație uscată, în vederea executării lucrărilor agricole specifice de sezon.

De asemenea, în perioada recoltării păioaselor, cetățenii localității au fost informați cu privire la necesitatea obținerii permisului de lucru cu foc deschis, în situația în care urma să curețe miriștile prin incinerarea resturilor vegetale, urmare a acestui fapt, fiind eliberate un număr de 18 permise de lucru cu foc deschis la cererea cetățenilor.

Personalul SVSU, a patrat și supravegheat locurile/zonile pentru care au fost emise la cerere permise de lucru cu foc deschis, la data și orele menționate pentru începerea lucrărilor de ardere, asigurând totodată și asistență tehnică de specialitate executanților lucrărilor cu foc deschis.

7.2. Asigurarea intervenției în caz de incendiu:

S.V.S.U. Mioveni poate acționa prin grupele de voluntari constituite la nivelul localității, pentru stingerea incendiilor de miriști, vegetație uscată, plantații, liziere / litere de pădure și atunci când este nevoie poate interveni

ca forță de sprijin la solicitarea forțelor profesionale de intervenție și în alte situații de urgență la nivelul localității.

În intervalul de timp analizat, structura cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor a participat la 7 intervenții și a întocmit și transmis în termenul prevăzut de lege către ISU Argeș, un număr de 7 rapoarte de intervenție, după cum urmează:

- 03. 03. 2017, ora 12:40 - incendiu de vegetație uscată în cartierul Colibași, Str. Dinicu Golescu;
- 04. 03. 2017, ora 21:00 - incendiu de vegetație uscată în cartierul Colibași, Str. Răul Doamnei;
- 06. 03. 2017, ora 11:40 - incendiu de vegetație uscată, luncă Râu Argeșel;
- 24. 03. 2017, ora 16:48 - incendiu de vegetație uscată în cartierul Mioveni, zona BEMO, în imediata apropiere a supermarketului Kaufland;
- 01. 04. 2017, ora 12:38 - incendiu la o construcție civilă (atelier pentru prelucrarea lemnului) în cartierul Clucereasa, Str. Barajului;
- 20. 05. 2017, ora 17:35 - degajare acoperiș de bloc de pe carosabil în urma unei furtuni, în cartierul Mioveni, Str. Ion Pillat;
- 19. 07. 2017, ora 11:00 - incendiu la o anexă gospodărească în cartierul Mioveni, Str. 1 Decembrie nr. 14 A.

8. Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității

Este bine știut faptul că, apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public cu caracter permanent, și trebuie desfășurată cu consecvență la nivelul unității administrativ-teritoriale, constituind la orice loc de muncă obligație de serviciu și în gospodării o obligație cetățenească iar în acest sens, structurile constituite conform legii care au atribuții privind apărarea împotriva incendiilor precum și toate celelalte persoane fizice și juridice, trebuie să coopereze astfel încât să asigure în cele mai bune condiții activitatea de apărare împotriva incendiilor, fiecare la locul său de muncă ori în propria gospodărie și/sau locuință.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității, este necesară o mai bună mediatizare în rândul cetățenilor orașului nostru, a regulilor și măsurilor de prevenire, a noilor modificări la nivel legislativ, în vederea conștientizării asupra tipurilor de risc existente în cadrul unității administrativ-teritoriale, a modului de comportare în cazul producerii acestora, cât și a cunoașterii măsurilor de prevenire și protecție ce se impun a fi luate în anumite situații limită.

După finalizarea controalelor interne privind respectarea normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și a controalelor externe executate în condițiile legii de către personal din cadrul Inspecției de Prevenire a I.S.U. Argeș, este imperios necesar să se întocmească de fiecare dată un plan de măsuri la nivelul obiectivelor controlate, care să cuprindă modalitățile concrete de eliminare a neregulilor constatate și termenele de remediere a acestora, să se desemneze prin

dispoziții/decizii scrise persoane responsabile care să urmărească întocmai ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite în timpul cel mai scurt posibil, care să informeze totodată conducerea instituției periodic, despre stadiul de rezolvare a acestora până la ducerea definitivă la îndeplinire.

În această ordine de idei, pentru sporirea gradului de siguranță în exploatarea construcțiilor / amenajărilor, sunt necesare unele investiții care conduc în mod direct la reducerea unor potențiale riscuri de incendiu ori explozie, după cum urmează:

- achiziționarea și montarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu la sediul administrativ al primăriei, având în vedere faptul că la demisolul construcției sunt un număr de 4 spații considerate cu risc mare de incendiu (2 centrale termice și 2 arhive), iar în fiecare birou, sunt constituite fișete cu documente arhivate;
- rezolvarea problemelor de ordin tehnic, cu privire la funcționarea arhivelor și bibliotecilor constituite în cadrul unor instituții din subordinea C.L. Mioveni (unități de învățământ, sedii administrative) cunoscându-se faptul că, aceste spații sunt considerate cu risc mare de incendiu pentru construcțiile în care sunt amplasate, în acest sens putând exemplifica următoarele măsuri care se impun a fi luate:

1) adaptarea instalațiilor electrice conform specificațiilor normativelor tehnice în domeniu, după cum urmează:

- montarea întrerupătoarelor în afara spațiului de arhivare/depozitare;
- posibilitatea deconectării de la sursele de alimentare cu energie electrică la sfârșitul programului de lucru, a instalației electrice aferente spațiului pentru arhivare/depozitare;
- prizele existente în spațiul de arhivare/depozitare, trebuie să fie prevăzute cu dispozitiv de protecție diferențială și de limitare a puterii;
- protejarea corpurilor de iluminat din spațiul de arhivare/depozitare cu abajururi și grilaje de protecție.

2) montarea unor uși metalice rezistente la foc prevăzute cu dispozitive de autoînchidere, în următorul scop:

- în cazul unui incendiu izbucnit în spațiul de arhivare/depozitare, sau în afara acestor spații, ușa antiincendiu va împiedica propagarea incendiului din interior către exteriorul spațiului, respectiv din exterior către spațiul de arhivare/depozitare, contribuind semnificativ la diminuarea pagubelor în cazul unui incendiu.

3) montarea unor rafturi pentru depozitarea materialului arhivat/depozitat, confecționate pe cât posibil din materiale incombustibile ori greu combustibile, sau tratate/protejate cu substanțe ignifuge, în următorul scop:

- raftul/rastelul nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului și întârzie propagarea focului în interiorul spațiului de arhivare/depozitare, existând astfel posibilitatea să se intervină în timp util pentru salvarea materialului arhivat/depozitat și lichidarea incendiului.

Pentru operaționalizarea SVSU, ar fi necesar:

- amenajarea unei construcții (remiză) în care să poată fi garate și depozitate dotările și echipamentele SVSU: trei motopompe (una tractabilă+două portabile), furtunuri, racoarde/ reducții, stocul de rezervă constituit cu stingătoare de incendiu, unelte, recipiente cu rezerva de combustibil aferentă motopompelor (benzină, motorină, lubrifianți) și unde poate fi amenajat și echipat un loc/spațiu (poligon) cu dotări specifice (panouri, scări, bârne, altele asemenea) pentru antrenamentele specifice ale personalului în vederea participării la concursurile profesionale organizate în fiecare an de către IGSU București, prin inspectoratele județene pentru situații de urgență.

În încheiere, doresc să mulțumesc conducerii Primăriei Mioveni cât și Consiliului Local Mioveni, pentru încrederea și sprijinul pe care le-au acordat activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale, și sperăm ca în continuare, să se găsească soluții în vederea reorganizării SVSU Mioveni în conformitate cu noile reglementări impuse de Ordinul MAI nr. 96 / 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, în vigoare de la data de 23 iulie 2016.

Cu deosebită considerație,

Întocmit,
Cadru tehnic PSI - UAT
Ref. Stănescu Costel



Nr. 15117/22.08.2017.