



JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MIOVENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51/02.05.2017
aprobarea raportului de analiză privind activitatea de apărare împotriva
incendiilor pentru semestrul II - 2016

Consiliul Local al Orașului Mioveni, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară azi, _____

Luând în discuție expunerea de motive a primarului orașului Mioveni nr. 12140/02.05.2017 și raportul compartimentului de specialitate nr. 12141/02.05.2017 referitor la aprobarea raportului de analiză privind activitatea de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II 2016 ;

Având în vedere:

- Prevederile art. 14 lit. (e) din O.M.A.I nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, republicat cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;

- Prevederile din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Mioveni;

În temeiul dispozițiilor art.45, alin. (1) și art. 115, alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă raportul de analiză privind activitatea de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II – 2016.


Art. 2. Prezenta se va comunica primarului orașului Mioveni, S.V.S.U Mioveni și Instituției Prefectului județului Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate.

MIOVENI: _____

INIȚIATOR
PRIMAR
Ec. Georgescu Ion



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
Badea Ionuț



RAPORT DE ANALIZĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU SEMESTRUL II - 2016

Acte normative aplicabile:

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările aduse de: OUG nr. 70/2009, OUG nr. 89/2014, Lg. Nr. 170/2015, OUG nr. 52/2015, Lg. Nr. 33/2016 și OG nr. 17/2016;
- Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Având în vedere atribuțiile cadrului tehnic PSI potrivit Art. 27 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, vă prezint raportul de analiză privind apărarea împotriva incendiilor pentru semestrul doi al anului 2016, după cum urmează:

1. Implementarea noilor prevederi legale.

Cele mai recente acte normative emise în decursul anului 2016 care reglementează domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor sunt următoarele:

- Legea Nr. 33 din 17 martie 2016 privind aprobarea O.U.G. Nr. 52 / 2015 pentru modificarea și completarea Legii Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în vigoare de la data de 25 martie 2016;



- Hotărârea de Guvern Nr. 371 din 18 mai 2016 pentru modificarea și completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1579/2005, în vigoare din data de 25 mai 2016;
- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne – MAI Nr. 96 din 23 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, în vigoare din data de 23 iulie 2016;

Noile prevederi legale au fost aduse la cunoștință factorilor cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor la nivelul primăriei, instituțiilor din subordinea Consiliului Local al orașului Mioveni, persoanelor fizice/juridice precum și operatorilor economici care desfășoară activități ce presupun risc de incendiu la nivelul localității, cât și cetățenilor orașului prin compartimentul de prevenire al S.V.S.U. Mioveni, în cadrul ședințelor ordinare ale Consiliului Local Mioveni, prin publicarea acestora pe situl oficial al instituției, în mass-media locală, iar cetățenilor orașului pe timpul executării controalelor specifice de prevenire la gospodării prin distribuirea de pliante.

Totodată, punctual, s-a trecut la implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform noilor criterii stabilite prin modificările aduse unor acte normative existente, urmărindu-se în continuare toate aspectele legate de punerea în aplicare în cel mai scurt timp a acestor măsuri.

2. Deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor.

2.1. De ordin administrativ-organizatorice:

- următoarele construcții aparținând patrimoniului Consiliului Local al Primăriei orașului Mioveni, funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, încălcându-se astfel prevederile H.G.R. nr. 1739 / 2006 pentru aprobarea categoriei de construcții și amenajări care se supun avizării și / sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată și completată prin Hotărârea nr. 19 din 15 ian. 2014, după cum urmează:

Bazinul didactic de înot, Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”, Stadion Dacia, Grădinița „Florile Soarelui”, Construcțiile din incinta cimitirului orașenesc Mioveni (clopotniță, capela mortuară, aghiazmatar, spații destinate cazării), Extindere Piața Agroalimentară „Dacia”, Capelă - Cimitir Egalității, Catedrala Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, Parcarea supraterană din zona Piață „Dacia”;

2.2. Deficiențe de ordin tehnic-constructive:

Există în anumite situații, la unele construcții/amenajări, diverse neconcordanțe cu proiectul tehnic inițial al clădirii care a fost depus la Serviciul pentru Avizări/Autorizări al ISU Argeș în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu cu mențiunea „spre neschimbare” în ceea ce privesc



lucrările de construire, dar la terminarea lucrărilor, nerespectându-se proiectul inițial depus la momentul avizării nu s-a putut obține în final autorizația de securitate la incendiu pentru construcțiile respective, în acest sens având următoarele exemple:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Aviz de securitate la incendiu	Autorizație de securitate la incendiu
1	Grădinița și Creșa cu Program Prelungit „Florile Soarelui”	70336/20.06.2008	NU În curs de reproiectare și întocmire expertiză ISU
2	Parcarea supraterană Piața „Dacia”	624/13/SU-AG/06.08.2013	NU Este necesară înlocuirea ușilor de aprovizionare ale spațiilor comerciale (montare uși rezistente la foc) și crearea de SAS-uri, în vederea întocmirii documentației de obținere a autorizației de securitate la incendiu.

În urma controalelor de prevenire privind apărarea împotriva incendiilor executate de către ISU Argeș precum și de către SVSU Mioveni în decursul anului 2016, la obiective din subordinea Consiliului Local al Primăriei orașului Mioveni, au fost semnalate unele neconformități privind activitatea de apărare împotriva incendiilor, după cum urmează:

Sistemele de siguranță care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecție (uși rezistente la foc), nu sunt menținute în stare de funcționare (nu asigură etanșeitățile): Piața Agroalimentară „Dacia” – se încalcă prevederile OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Art. 109.

Instalația electrică se exploatează în stare defectă sau uzată (lipsă capace doze conexiuni, prize și întrerupătoare în stare necorespunzătoare de fixație pe pereți): Școala Făget, Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Colibași (Căminul pentru cazarea sportivilor) – se încalcă prevederile OMAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente, Art. 74 lit. k).

Sub casa scării se depozitează materiale combustibile, unelte și moto-utilaje pentru tuns gazonul: Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Colibași (Căminul pentru cazarea sportivilor) – se încalcă prevederile OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Art. 110 alin. (2).

Pe căile de acces, evacuare și de intervenție (holurile de la parter, etaj I și II) se depozitează/sunt amplasate diverse materiale și elemente de mobilier (rafturi, cuiere, dulapuri, băncuțe, măsuțe) care reduc lățimea și înălțimea liberă de circulație stabilită prin proiectul tehnic inițial al construcțiilor: Grădinițele cu Program Prelungit „Tic Pitic” și „Campionii” Mioveni – se încalcă prevederile OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Art. 110 alin. (1).

Fac precizarea că, neconformitățile evidențiate mai sus sunt consemnate în documentele specifice (note de control) întocmite în urma controalelor de prevenire.



2.3. Deficiențe în exploatarea rețelelor de hidranți de incendiu:

✓ Rețeaua de hidranți stradali:


- hidrantul de tip „suprateran” situat în fața CEC Bank Mioveni (în parc) este neoperativ : mecanismul de deschidere-închidere a robinetului de apă este defect);
- hidrantul de tip „suprateran” situat în cartierul Făget (în parcare din fața școlii) este defect : mecanismul care face posibilă scurgerea apei din corpul hidrantului după utilizare nu mai funcționează, astfel că, corpul hidrantului este în permanență plin de apă, care se scurge în continuu direct în stradă în zona unde este amplasat;

3. Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite pentru înlăturarea neregulilor constatate.

După terminarea controalelor de prevenire, și în anumite situații chiar pe timpul controalelor, au fost eliminate o parte dintre deficiențele constatate, după cum urmează:

- în spațiile unde era necesară și obligatorie compartimentarea antiincendiu (centrale termice, biblioteci, arhive) s-au montat uși rezistente la foc corespunzător normativelor tehnice în domeniu, asigurându-se astfel o protecție corespunzătoare față de căile de acces, evacuare și de intervenție;
- au fost completate componentele lipsă din dotarea hidranților interiori de incendiu (Liceul Tehnologic Construcții de Mașini) din toate spațiile/construcțiile prevăzute cu astfel de mijloace de stingere și s-a făcut verificarea stingătoarelor de incendiu, înlocuindu-se toate stingătoarele care nu erau operative;
- la căminul pentru cazarea sportivilor din cadrul Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Colibași, precum și la Școala Făget s-a intervenit doar parțial asupra deficiențelor în exploatarea instalației electrice, urmând ca în continuare, aceste intervenții să aibă caracter de permanență, până la eliminarea totală a tuturor problemelor identificate în această zonă;
- pentru construcțiile care au în alcătuirea acestora materiale și elemente de construcție combustibile, care necesită tratarea sau protejarea cu substanțe ignifuge, au fost executate lucrări de ignifugare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
- în ceea ce privește deficiențele semnalate la Grădinițele cu Program Prelungit „Tic Pitic” și „Campionii” Mioveni, acestea persistă, în prezent nu se mențin gabaritele inițiale proiectate pentru căile de acces, evacuare și de intervenție (holurile), acestea fiind în continuare obturate parțial cu elemente de mobilier (în proporție de aprox. 40 – 50 % din capacitatea proiectată).

Privitor la stadiul actual în care s-a ajuns cu demersurile începute în luna noiembrie 2015 în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru un număr de 12 obiective de investiții, procedura este încă în curs de derulare, până în prezent autorizația de securitate la incendiu, obținându-se



pentru două dintre cele 12 obiective (Extindere sediu Primărie - corp B și Complexul de servicii pentru persoane în vârstă Colibași) datorită faptului că, demersul este anevoios din cauza lipsei documentației tehnice pentru unele construcții sau, în alte cazuri, este necesară elaborarea unor expertize tehnice, scenarii de securitate la incendiu, ori unele clădiri/amenajări necesită reproiectare (modificări constructive) ce presupun bugetarea pe perioade lungi de timp.

Potrivit ultimelor date furnizate de către Direcția Investiții, prin Biroul Patrimoniu din cadrul Primăriei Mioveni, stadiul la care se află procedura specifică necesară obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivele menționate, este conform tabelului următor:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Aviz de securitate la incendiu	Autorizație de securitate la incendiu
1	Bazin Didactic Școlar	NU	NU În curs de reproiectare și întocmire expertiză ISU
2	Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”	NU	NU Documentație în curs de întocmire
3	Sala de sport „Liviu Rebreanu”	NU	NU Documentație în curs de întocmire
4	Stadion „Dacia”	NU	NU Documentație în curs de întocmire
5	Grădinița și Creșa cu Program Prelungit „Florile Soarelui”	70336/20.06.2008	NU În curs de reproiectare și întocmire expertiză ISU
6	Clopotniță, capelă mortuară, aghiazmatar, spații destinate cazării	2036976/30.06.2011	NU Documentație în curs de întocmire
7	Complex de servicii pentru persoane în vârstă	2037068/08.09.2011 624/14/SU – AG din 30.06.2014 (schimbare de soluție)	DA
8	Extindere Piață „Dacia”	12072/27.04.2007	NU Documentație în curs de întocmire
9	Capelă-Cimitir Egalității	250539/17.08.2012	NU Documentație în curs de întocmire
10	Catedrala Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru și Pavel”	NU	NU S-a întocmit raport de expertizare (este necesară reproiectare pe specialități)
11	Parcarea supraterană Piața „Dacia”	624/13/SU- AG/06.08.2013	NU Este necesară înlocuirea ușilor de aprovizionare ale spațiilor comerciale (montare uși rezistente la foc) și crearea de SAS-uri, în vederea întocmirii documentației de obținere a autorizației de securitate la incendiu
12	Extindere sediu Primărie (Corp B)	712/14/SU- AG/03.09.2014	DA

4. Concluzii desprinse din activitatea de instruire și pregătire a personalului.

Activitatea de instruire și pregătire a personalului în domeniul situațiilor de urgență este reglementată prin act de autoritate intern emis în condițiile legii de către conducătorul instituției (Dispoziția Primarului nr. 17/2016), prin care, conducătorii locurilor de muncă (director, șef serviciu, șef birou, șef



formație, salariat cu atribuții de conducere a unui compartiment) au obligația de a executa instruirea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 712 / 2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificat și completat prin O.M.A.I. 786 / 2005. De asemenea, au fost întocmite și proceduri de sistem, prin care sunt reglementate unele activități specifice din domeniul situațiilor de urgență.

În cadrul compartimentelor funcționale ale instituției, precum și în instituțiile subordonate Consiliului Local al orașului Mioveni, cu precădere în cele de învățământ (liceu, școli, grădinițe) s-au făcut exerciții practice-aplicative, care au avut ca scop formarea deprinderilor privind cunoașterea și capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu, tema acestor exerciții fiind modul în care se execută la fiecare loc de muncă următoarele activități: alarmarea personalului, evacuarea personalului și a bunurilor materiale precum și prima intervenție pentru stingerea incendiului.

5. Relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor.

Având în vedere relațiile pe care la are Primăria Mioveni privind activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu agenții economici, instituțiile din subordinea Consiliului Local al orașului Mioveni, asociații de proprietari / locatari, ONG-uri, lăcașe de cult, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș, alte persoane fizice / juridice, se poate concluziona faptul că s-a realizat o conlucrare benefică privind activitatea de prevenire a incendiilor în perioada celui de-al doilea semestru a anului 2016.

În ceea ce privește relațiile privind apărarea împotriva incendiilor, cu persoanele fizice / juridice care desfășoară activități comerciale sau de altă natură în spații închiriate în unele construcții / amenajări aparținând patrimoniului Consiliului Local al orașului Mioveni, la întocmirea documentelor de transmitere temporară a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile, precum și a contractelor de antrepriză, au fost prevăzute expres în documentele respective răspunderile ce revin părților în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor.

Pe timpul manifestărilor publice (spectacole, târguri, expoziții, alte asemenea evenimente cultural-artistice), structura cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor constituită prin Hotărâre de Consiliu Local la nivelul orașului, a avut o strânsă relație de colaborare cu Centrul Cultural Mioveni și cu Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia” în ceea ce privește asigurarea măsurilor specifice de prevenire și de intervenție în caz de incendiu, pe timpul desfășurării acestor activități cu caracter public.

6. Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.



Se asigură dotarea cu mijloace tehnice de primă intervenție în caz de incendiu în conformitate cu prevederile normativelor tehnice în vigoare (stingătoare de incendiu, rețele de hidranți de incendiu, unelte, alte mijloace de primă intervenție la incendiu) pentru sediul Primăriei orașului Mioveni precum și pentru toate instituțiile din subordinea Consiliului Local al orașului Mioveni, în funcție de nivelul riscului de incendiu, tipul și cantitatea de material și / sau substanță combustibilă din spațiul ce trebuie protejat, toate aceste mijloace tehnice de stingere fiind în stare operativă.

De asemenea, în construcțiile echipate cu instalații / sisteme de protecție în caz de incendiu, se asigură funcționarea acestora la parametri proiectați.

Mentenanța mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se asigură prin firme de profil atestate în condițiile legii, la termenele prevăzute de normativele specifice în domeniu, de reglementările tehnice de exploatare, precum și conform precizărilor producătorilor / furnizorilor acestor mijloace tehnice.

Din punct de vedere al protecției prin sisteme de iluminat de siguranță în caz de incendiu, acolo unde acesta este prevăzut și instalat, în urma controalelor de prevenire se certifică în teren faptul că acestea sunt operative, iar în situațiile în care au apărut deficiențe pe timpul exploatării, acestea au fost înlăturate punctual.


7. Eficiența activităților desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

7.1. Activitatea de prevenire:

Personalul angajat al S.V.S.U. Mioveni precum și personalul care desfășoară activități în baza contractelor de voluntariat, au desfășurat activități specifice de prevenire privind apărarea împotriva incendiilor la nivelul localității conform graficului întocmit de către șeful SVSU, activități de prevenire ocazionate de organizarea de către Primăria orașului Mioveni în colaborare cu Centrul Cultural Mioveni a unor evenimente cu caracter public (spectacole, târguri, alte forme de activități cultural-artistice), precum și activități preventive cu ocazia desfășurării scrutinului din luna decembrie.

Ca urmare a acestui fapt, au fost distribuite și afișate pliante cu reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice activităților desfășurate, s-au desfășurat o serie de acțiuni de informare preventivă și acordare de asistență tehnică de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor, care au avut ca scop informarea și educarea persoanelor prin prezentarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor.

Au fost executate de asemenea și controale tematice pe linia apărării împotriva incendiilor în gospodăriile cetățenilor (case, terenuri, curți) la începutul sezonului rece, pentru informarea acestora privind utilizarea



mijloacelor de încălzire în locuințe și/sau anexele gospodărești și au fost mediatizate de asemenea, reguli și măsuri specifice pe timpul sărbătorilor de iarnă (Crăciunul și revelionul). S-au executat și acțiuni de control la sesizările unor cetățeni, în urma cărora, după deplasarea la fața locului au fost făcute propuneri în vederea stabilirii de măsuri legale pentru soluționarea fiecărui caz în parte, toate sesizările fiind soluționate în intervalele de timp legale.

Potrivit aspectelor consemnate în acest raport, se poate concluziona faptul că, structura cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale a desfășurat o activitate cu eficiență bună, cu un caracter permanent și susținut, acest lucru reflectându-se de fapt în scăderea semnificativă a numărului de incendii, în special cele care izbucneau destul de frecvent pe pajiști și pe terenuri agricole la nivelul localității, cu precădere în perioadele de primăvară în timpul activităților de pregătire pentru cultivarea terenurilor și vara pe timpul campaniei de recoltare a culturilor de păioase precum și incendiile de lizieră de pădure. După perioada de recoltare a păioaselor în special, deținătorii de terenuri agricole treceau la curățarea acestora prin incendierea paielor, fapt pentru care, personalul SVSU a intensificat activitățile de prevenire desfășurând o campanie susținută de informare a populației privind condițiile de utilizare a focului deschis pe terenurile agricole/miriști și au fost eliberate cu această ocazie cetățenilor, la cererea acestora, un număr de 25 de permise de lucru cu foc deschis.

7.2. Asigurarea intervenției în caz de incendiu:


S.V.S.U. Mioveni poate acționa prin grupele de voluntari constituite la nivelul cartierelor orașului, pentru stingerea incendiilor de miriști, vegetație uscată, plantații, liziere / litiere de pădure și atunci când este nevoie poate interveni ca forță de sprijin la solicitarea forțelor profesionale de intervenție și în alte situații de urgență la nivelul localității.

În această perioadă, nu au fost semnalate incendii necontrolate de vegetație uscată, incendii de pădure sau pe terenuri agricole/miriști și nu au existat solicitări pentru intervenția personalului din cadrul S.V.S.U. Mioveni.

Personalul serviciului a supravegheat locurile/zonile pentru care au fost emise la cerere permise de lucru cu foc deschis, la data și orele menționate pentru începerea lucrărilor de ardere.

8. Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității

Este bine știut faptul că, apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public cu caracter permanent și trebuie desfășurată cu consecvență la nivelul unității administrativ-teritoriale, constituind la orice loc de muncă obligație de serviciu și în gospodăria o obligație cetățenească iar în acest sens, structurile constiuite conform legii care au atribuții privind



apărarea împotriva incendiilor precum și toate celelalte persoane fizice și juridice, trebuie să coopereze astfel încât să asigure în cele mai bune condiții activitatea de apărare împotriva incendiilor, fiecare la locul său de muncă ori în propria gospodărie și/sau locuință.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității, nu este suficientă doar implicarea personalului din conducere primăriei și a structurii cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor, ci dimpotrivă, implicarea întregului personal al Primăriei Mioveni, al instituțiilor din subordinea CLM Mioveni, cât și a tuturor locuitorilor orașului nostru, în vederea conștientizării asupra tipurilor de risc existente în cadrul unității administrativ-teritoriale, a modului de comportare în cazul producerii acestora, cât și a cunoașterii măsurilor de prevenire și protecție ce se impun a fi luate în anumite situații limită.

După finalizarea atât a controalelor interne privind respectarea normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor precum și a controalelor externe executate în condițiile legii de către personal din cadrul Inspecției de Prevenire a I.S.U. Argeș, este imperios necesar să se întocmească de fiecare dată un plan de măsuri la nivelul obiectivelor controlate, care să cuprindă modalitățile concrete de eliminare a neregulilor constatate și termenele de remediere a acestora, să se desemneze prin dispoziții/decizii scrise persoane responsabile care să urmărească întocmai ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite în timpul cel mai scurt posibil, care să informeze totodată conducerea instituției periodic, despre stadiul de rezolvare a acestora până la ducerea definitivă la îndeplinire.

În această ordine de idei, pentru sporirea gradului de siguranță în exploatarea construcțiilor / amenajărilor, sunt necesare unele investiții care conduc în mod direct la reducerea unor potențiale riscuri de incendiu ori explozie, după cum urmează:

- achiziționarea și montarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu la sediul administrativ al primăriei;
- achiziționarea și montarea unei uși rezistentă la foc, potrivit normativelor tehnice în domeniu, pentru cel de-al doilea spațiu de la demisol, unde va fi depozitată arhiva primăriei (dintre cele două spații destinate depozitării arhivei, numai unul este dotat cu ușă rezistentă la foc conform normativelor);
- amenajarea unei construcții (remiză) în care să poată fi garate și depozitate dotările/echipamentele SVSU: trei motopompe, furtunuri, racoarde/ reducții, stocul de rezervă constituit cu stingătoare de incendiu, unelte, recipiente cu rezerva de combustibil aferentă motopompelor (benzină, motorină, lubrifianți);
- amenajarea și echiparea unui loc/spațiu (poligon) cu dotări specifice (panouri, scări, bârne, altele asemenea) pentru antrenamentele specifice ale personalului în vederea participării la concursurile profesionale organizate în fiecare an de către IGSU București, prin inspectoratele județene pentru situații de urgență.

În încheiere, doresc să mulțumesc conducerii Primăriei Mioveni, cât și Consiliului Local Mioveni, pentru încrederea și sprijinul pe care le-au acordat activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale și sperăm ca, în continuare, să se găsească soluții în vederea




reorganizării SVSU Mioveni în conformitate cu noile reglementări impuse de Ordinul MAI nr. 96 / 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, în vigoare de la data de 23 iulie 2016.

Primar,
Ec. Ion Georgescu

Secretar,
Badea Ionut

Întocmit,
Cadru tehnic PSI - UAT
Ref. Stănescu Costel

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Costel Stănescu', written over the text 'Ref. Stănescu Costel'.



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
ORAȘUL MIOVENI
SECRETARUL



B-dul. Dacia, nr. 1, Cod 115400, Tel:0348/450.000, 0348/455.444, Fax:0248/260.500

E-mail : primariamioveni_arges@yahoo.com

NR 12140/02.05.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

aprobarea raportului de analiză privind activitatea de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II 2016


Conform art. 14 lit e din OMAI nr 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:

- raportul semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;

Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se aduce la cunostința persoanelor interesate.

La analiză participă în mod obligatoriu, după caz, președintele consiliului local, primarul, precum și șefii structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și șefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute mențiuni în informare.

PRIMAR
Ec. Georgescu Ion





ROMANIA
JUDEȚUL ARGEȘ
ORAȘUL MIOVENI
PRIMARUL
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA



B-dul Dacia, Nr. 1, Cod 115400, Tel: 0348/450000, 0348/455444, Fax: 0248/260500

E-mail: Primariamioveni@primariamioveni.ro

Nr. 12141 / 02.05.2017

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACTIVITATEA DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU SEMESTRUL II - 2016

Acte normative aplicabile:

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările aduse de: OUG nr. 70/2009, OUG nr. 89/2014, Lg. Nr. 170/2015, OUG nr. 52/2015, Lg. Nr. 33/2016 și OG nr. 17/2016;
- Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Având în vedere atribuțiile cadrului tehnic PSI potrivit Art. 27 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, vă prezint raportul de analiză privind apărarea împotriva incendiilor pentru semestrul doi al anului 2016, după cum urmează:

1. Implementarea noilor prevederi legale.

Cele mai recente acte normative emise în decursul anului 2016 care reglementează domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor sunt următoarele:

- o Legea Nr. 33 din 17 martie 2016 privind aprobarea O.U.G. Nr. 52 / 2015 pentru modificarea și completarea Legii Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în vigoare de la data de 25 martie 2016;
- o Hotărârea de Guvern Nr. 371 din 18 mai 2016 pentru modificarea și completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1579/2005, în vigoare din data de 25 mai 2016;
- o Ordinul Ministrului Afacerilor Interne – MAI Nr. 96 din 23 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, în vigoare din data de 23 iulie 2016;

Noile prevederi legale au fost aduse la cunoștință factorilor cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor la nivelul primăriei, instituțiilor din subordinea Consiliului Local al orașului Mioveni, persoanelor fizice/juridice precum și operatorilor economici care desfășoară activități ce presupun risc de incendiu la nivelul localității, cât și cetățenilor orașului prin compartimentul de prevenire al S.V.S.U. Mioveni, în cadrul ședințelor ordinare ale Consiliului Local Mioveni, prin publicarea acestora pe situl oficial al instituției, în mass-media locală, iar cetățenilor orașului pe timpul executării controalelor specifice de prevenire la gospodărie prin distribuirea de pliante.

Totodată, punctual, s-a trecut la implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform noilor criterii stabilite prin modificările aduse unor acte normative existente, urmărindu-se în continuare toate aspectele legate de punerea în aplicare în cel mai scurt timp a acestor măsuri.

2. Deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor.

2.1. De ordin administrativ-organizatorice:

- următoarele construcții aparținând patrimoniului Consiliului Local al Primăriei orașului Mioveni, funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, încălcându-se astfel prevederile H.G.R. nr. 1739 / 2006 pentru aprobarea categoriei de construcții și amenajări care se supun avizării și / sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată și completată prin Hotărârea nr. 19 din 15 ian. 2014, după cum urmează:

Bazinul didactic de înot, Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”, Stadion Dacia, Grădinița „Florile Soarelui”, Construcțiile din incinta cimitirului orașenesc Mioveni (clopotniță, capela mortuară, aghiazmatar, spații destinate cazării), Extindere Piața Agroalimentară „Dacia”, Capelă - Cimitir Egalității,

Catedrala Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, Parcare suprațerană din zona Piață „Dacia”;

2.2. Deficiențe de ordin tehnic-constructiv:

Există în anumite situații, la unele construcții/amenajări, diverse neconcordanțe cu proiectul tehnic inițial al clădirii care a fost depus la Serviciul pentru Avizări/Autorizări al ISU Argeș în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu cu mențiunea „spre neschimbare” în ceea ce privesc lucrările de construire, dar la terminarea lucrărilor, nerespectându-se proiectul inițial depus la momentul avizării nu s-a putut obține în final autorizația de securitate la incendiu pentru construcțiile respective, în acest sens având următoarele exemple:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Aviz de securitate la incendiu	Autorizație de securitate la incendiu
1	Grădinița și Creșa cu Program Prelungit „Florile Soarelui”	70336/20.06.2008	NU În curs de reproiectare și întocmire expertiză ISU
2	Parcare suprațerană Piața „Dacia”	624/13/SU-AG/06.08.2013	NU Este necesară înlocuirea ușilor de aprovizionare ale spațiilor comerciale (montare uși rezistente la foc) și crearea de SAS-uri, în vederea întocmirii documentației de obținere a autorizației de securitate la incendiu.

În urma controalelor de prevenire privind apărarea împotriva incendiilor executate de către ISU Argeș precum și de către SVSU Mioveni în decursul anului 2016, la obiective din subordinea Consiliului Local al Primăriei orașului Mioveni, au fost semnalate unele neconformități privind activitatea de apărare împotriva incendiilor, după cum urmează:

Sistemele de siguranță care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecție (uși rezistente la foc), nu sunt menținute în stare de funcționare (nu asigură etanșeitatea): Piața Agroalimentară „Dacia” – se încalcă prevederile OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Art. 109.

Instalația electrică se exploatează în stare defectă sau uzată (lipsă capace doze conexiuni, prize și întrerupătoare în stare necorespunzătoare de fixație pe pereți): Școala Făget, Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Colibași (Căminul pentru cazarea sportivilor) – se încalcă prevederile OMAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente, Art. 74 lit. k).

Sub casa scării se depozitează materiale combustibile, unelte și moto-utilaje pentru tuns gazonul: Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Colibași (Căminul pentru cazarea sportivilor) – se încalcă prevederile OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Art. 110 alin. (2).

Pe căile de acces, evacuare și de intervenție (holurile de la parter, etaj I și II) se depozitează/sunt amplasate diverse materiale și elemente de

mobilier (rafturi, cuiere, dulapuri, băncuțe, măsuțe) care reduc lățimea și înălțimea liberă de circulație stabilită prin proiectul tehnic inițial al construcțiilor: Grădinițele cu Program Prolungit „Tic Pitic” și „Campionii” Mioveni – se încalcă prevederile OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Art. 110 alin. (1).

Fac precizarea că, neconformitățile evidențiate mai sus sunt consemnate în documentele specifice (note de control) întocmite în urma controalelor de prevenire.

2.3. Deficiențe în exploatarea rețelelor de hidranți de incendiu:

✓ Rețeaua de hidranți stradali:

- hidrantul de tip „suprateran” situat în fața CEC Bank Mioveni (în parc) este neoperativ : mecanismul de deschidere-închidere a robinetului de apă este defect);
- hidrantul de tip „suprateran” situat în cartierul Făget (în parcare din fața școlii) este defect : mecanismul care face posibilă scurgerea apei din corpul hidrantului după utilizare nu mai funcționează, astfel că, corpul hidrantului este în permanență plin de apă, care se scurge în continuu direct în stradă în zona unde este amplasat;

3. Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite pentru înlăturarea neregulilor constatate.

După terminarea controalelor de prevenire, și în anumite situații chiar pe timpul controalelor, au fost eliminate o parte dintre deficiențele constatate, după cum urmează:

- în spațiile unde era necesară și obligatorie compartimentarea antiincendiu (centrale termice, biblioteci, arhive) s-au montat uși rezistente la foc corespunzător normativelor tehnice în domeniu, asigurându-se astfel o protecție corespunzătoare față de căile de acces, evacuare și de intervenție;
- au fost completate componentele lipsă din dotarea hidranților interiori de incendiu (Liceul Tehnologic Construcții de Mașini) din toate spațiile/construcțiile prevăzute cu astfel de mijloace de stingere și s-a făcut verificarea stingătoarelor de incendiu, înlocuindu-se toate stingătoarele care nu erau operative;
- la căminul pentru cazarea sportivilor din cadrul Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Colibași, precum și la Școala Făget s-a intervenit doar parțial asupra deficiențelor în exploatarea instalației electrice, urmând ca în continuare, aceste intervenții să aibă caracter de permanență, până la eliminarea totală a tuturor problemelor identificate în această zonă;
- pentru construcțiile care au în alcătuirea acestora materiale și elemente de construcție combustibile, care necesită tratarea sau protejarea cu substanțe ignifuge, au fost executate lucrări de ignifugare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

- în ceea ce privește deficiențele semnalate la Grădinițele cu Program Prelungit „Tic Pitic” și „Campionii” Mioveni, acestea persistă, în prezent nu se mențin gabaritele inițiale proiectate pentru căile de acces, evacuare și de intervenție (holurile), acestea fiind în continuare obturate parțial cu elemente de mobilier (în proporție de aprox. 40 – 50 % din capacitatea proiectată).

Privitor la stadiul actual în care s-a ajuns cu demersurile începute în luna noiembrie 2015 în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru un număr de 12 obiective de investiții, procedura este încă în curs de derulare, până în prezent autorizația de securitate la incendiu, obținându-se pentru două dintre cele 12 obiective (Extindere sediu Primărie - corp B și Complexul de servicii pentru persoane în vârstă Colibași) datorită faptului că, demersul este anevoios din cauza lipsei documentației tehnice pentru unele construcții sau, în alte cazuri, este necesară elaborarea unor expertize tehnice, scenarii de securitate la incendiu, ori unele clădiri/amenajări necesită reproiectare (modificări constructive) ce presupun bugetarea pe perioade lungi de timp.

Potrivit ultimelor date furnizate de către Direcția Investiții, prin Biroul Patrimoniu din cadrul Primăriei Mioveni, stadiul la care se află procedura specifică necesară obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivele menționate, este conform tabelului următor:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Aviz de securitate la incendiu	Autorizație de securitate la incendiu
1	Bazin Didactic Școlar	NU	NU În curs de reproiectare și întocmire expertiză ISU
2	Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”	NU	NU Documentație în curs de întocmire
3	Sala de sport „Liviu Rebreanu”	NU	NU Documentație în curs de întocmire
4	Stadion „Dacia”	NU	NU Documentație în curs de întocmire
5	Grădinița și Creșa cu Program Prelungit „Florile Soarelui”	70336/20.06.2008	NU În curs de reproiectare și întocmire expertiză ISU
6	Clopotniță, capelă mortuară, aghiazmatar, spații destinate cazării	2036976/30.06.2011	NU Documentație în curs de întocmire
7	Complex de servicii pentru persoane în vârstă	2037068/08.09.2011 624/14/SU – AG din 30.06.2014 (schimbare de soluție)	DA
8	Extindere Piață „Dacia”	12072/27.04.2007	NU Documentație în curs de întocmire
9	Capelă-Cimitir Egalității	250539/17.08.2012	NU Documentație în curs de întocmire
10	Catedrala Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru și Pavel”	NU	NU S-a întocmit raport de expertizare (este necesară reproiectare pe specialități)
11	Parcarea suprateană Piața „Dacia”	624/13/SU- AG/06.08.2013	NU Este necesară înlocuirea ușilor de aprovizionare ale spațiilor comerciale (montare uși rezistente la foc) și crearea de SAS-uri, în vederea întocmirii documentației de obținere a autorizației de securitate la incendiu
	Extindere sediu Primărie	712/14/SU-	

4. Concluzii desprinse din activitatea de instruire și pregătire a personalului.

Activitatea de instruire și pregătire a personalului în domeniul situațiilor de urgență este reglementată prin act de autoritate intern emis în condițiile legii de către conducătorul instituției (Dispoziția Primarului nr. 17/2016), prin care, conducătorii locurilor de muncă (director, șef serviciu, șef birou, șef formație, salariat cu atribuții de conducere a unui compartiment) au obligația de a executa instruirea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 712 / 2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificat și completat prin O.M.A.I. 786 / 2005. De asemenea, au fost întocmite și proceduri de sistem, prin care sunt reglementate unele activități specifice din domeniul situațiilor de urgență.

În cadrul compartimentelor funcționale ale instituției, precum și în instituțiile subordonate Consiliului Local al orașului Mioveni, cu precădere în cele de învățământ (liceu, școli, grădinițe) s-au făcut exerciții practic-aplicative, care au avut ca scop formarea deprinderilor privind cunoașterea și capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu, tema acestor exerciții fiind modul în care se execută la fiecare loc de muncă următoarele activități: alarmarea personalului, evacuarea personalului și a bunurilor materiale precum și prima intervenție pentru stingerea incendiului.

5. Relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor.

Având în vedere relațiile pe care la are Primăria Mioveni privind activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu agenții economici, instituțiile din subordinea Consiliului Local al orașului Mioveni, asociații de proprietari / locatari, ONG-uri, lăcașe de cult, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș, alte persoane fizice / juridice, se poate concluziona faptul că s-a realizat o conlucrare benefică privind activitatea de prevenire a incendiilor în perioada celui de-al doilea semestru a anului 2016.

În ceea ce privește relațiile privind apărarea împotriva incendiilor, cu persoanele fizice / juridice care desfășoară activități comerciale sau de altă natură în spații închiriate în unele construcții / amănajări aparținând patrimoniului Consiliului Local al orașului Mioveni, la întocmirea documentelor de transmitere temporară a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile,

precum și a contractelor de antrepriză, au fost prevăzute expres în documentele respective răspunderile ce revin părților în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor.

Pe timpul manifestărilor publice (spectacole, târguri, expoziții, alte asemenea evenimente cultural-artistice), structura cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor constituită prin Hotărâre de Consiliu Local la nivelul orașului, a avut o strânsă relație de colaborare cu Centrul Cultural Mioveni și cu Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia” în ceea ce privește asigurarea măsurilor specifice de prevenire și de intervenție în caz de incendiu, pe timpul desfășurării acestor activități cu caracter public.

6. Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Se asigură dotarea cu mijloace tehnice de primă intervenție în caz de incendiu în conformitate cu prevederile normativelor tehnice în vigoare (stingătoare de incendiu, rețele de hidranți de incendiu, unelte, alte mijloace de primă intervenție la incendiu) pentru sediul Primăriei orașului Mioveni precum și pentru toate instituțiile din subordinea Consiliului Local al orașului Mioveni, în funcție de nivelul riscului de incendiu, tipul și cantitatea de material și / sau substanță combustibilă din spațiul ce trebuie protejat, toate aceste mijloace tehnice de stingere fiind în stare operativă.

De asemenea, în construcțiile echipate cu instalații / sisteme de protecție în caz de incendiu, se asigură funcționarea acestora la parametri proiectați.

Mentenanța mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se asigură prin firme de profil atestate în condițiile legii, la termenele prevăzute de normativele specifice în domeniu, de reglementările tehnice de exploatare, precum și conform precizărilor producătorilor / furnizorilor acestor mijloace tehnice.

Din punct de vedere al protecției prin sisteme de iluminat de siguranță în caz de incendiu, acolo unde acesta este prevăzut și instalat, în urma controalelor de prevenire se certifică în teren faptul că acestea sunt operative, iar în situațiile în care au apărut deficiențe pe timpul exploatării, acestea au fost înlăturate punctual.

7. Eficiența activităților desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

7.1. Activitatea de prevenire:

Personalul angajat al S.V.S.U. Mioveni precum și personalul care desfășoară activități în baza contractelor de voluntariat, au desfășurat activități specifice de prevenire privind apărarea împotriva incendiilor la nivelul localității conform graficului întocmit de către șeful SVSU, activități de prevenire ocazionate de organizarea de către Primăria orașului Mioveni în

colaborare cu Centrul Cultural Mioveni a unor evenimente cu caracter public (spectacole, târguri, alte forme de activități cultural-artistice), precum și activități preventive cu ocazia desfășurării scrutinului din luna decembrie.

Ca urmare a acestui fapt, au fost distribuite și afișate pliante cu reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice activităților desfășurate, s-au desfășurat o serie de acțiuni de informare preventivă și acordare de asistență tehnică de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor, care au avut ca scop informarea și educarea persoanelor prin prezentarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor.

Au fost executate de asemenea și controale tematice pe linia apărării împotriva incendiilor în gospodăriile cetățenilor (case, terenuri, curți) la începutul sezonului rece, pentru informarea acestora privind utilizarea mijloacelor de încălzire în locuințe și/sau anexele gospodărești și au fost mediatizate de asemenea, reguli și măsuri specifice pe timpul sărbătorilor de iarnă (Crăciunul și revelionul). S-au executat și acțiuni de control la sesizările unor cetățeni, în urma cărora, după deplasarea la fața locului au fost făcute propuneri în vederea stabilirii de măsuri legale pentru soluționarea fiecărui caz în parte, toate sesizările fiind soluționate în intervalele de timp legale.

Potrivit aspectelor consemnate în acest raport, se poate concluziona faptul că, structura cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale a desfășurat o activitate cu eficiență bună, cu un caracter permanent și susținut, acest lucru reflectându-se de fapt în scăderea semnificativă a numărului de incendii, în special cele care izbucneau destul de frecvent pe pajiști și pe terenuri agricole la nivelul localității, cu precădere în perioadele de primăvară în timpul activităților de pregătire pentru cultivarea terenurilor și vara pe timpul campaniei de recoltare a culturilor de păioase precum și incendiile de lizieră de pădure. După perioada de recoltare a păioaselor în special, deținătorii de terenuri agricole treceau la curățarea acestora prin incendierea paielor, fapt pentru care, personalul SVSU a intensificat activitățile de prevenire desfășurând o campanie susținută de informare a populației privind condițiile de utilizare a focului deschis pe terenurile agricole/miriști și au fost eliberate cu această ocazie cetățenilor, la cererea acestora, un număr de 25 de permise de lucru cu foc deschis.

7.2. Asigurarea intervenției în caz de incendiu:

S.V.S.U. Mioveni poate acționa prin grupele de voluntari constituite la nivelul cartierelor orașului, pentru stingerea incendiilor de miriști, vegetație uscată, plantații, liziere / litiere de pădure și atunci când este nevoie poate interveni ca forță de sprijin la solicitarea forțelor profesionale de intervenție și în alte situații de urgență la nivelul localității.

În această perioadă, nu au fost semnalate incendii necontrolate de vegetație uscată, incendii de pădure sau pe terenuri agricole/miriști și nu au existat solicitări pentru intervenția personalului din cadrul S.V.S.U. Mioveni.

Personalul serviciului a supravegheat locurile/zonele pentru care au fost emise la cerere permise de lucru cu foc deschis, la data și orele menționate pentru începerea lucrărilor de ardere.

8. Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității

Este bine știut faptul că, apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public cu caracter permanent și trebuie desfășurată cu consecvență la nivelul unității administrativ-teritoriale, constituind la orice loc de muncă obligație de serviciu și în gospodării o obligație cetățenească iar în acest sens, structurile constiuite conform legii care au atribuții privind apărarea împotriva incendiilor precum și toate celelalte persoane fizice și juridice, trebuie să coopereze astfel încât să asigure în cele mai bune condiții activitatea de apărare împotriva incendiilor, fiecare la locul său de muncă ori în propria gospodărie și/sau locuință.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității, nu este suficientă doar implicarea personalului din conducere primăriei și a structurii cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor, ci dimpotrivă, implicarea întregului personal al Primăriei Mioveni, al instituțiilor din subordinea CLM Mioveni, cât și a tuturor locuitorilor orașului nostru, în vederea conștientizării asupra tipurilor de risc existente în cadrul unității administrativ-teritoriale, a modului de comportare în cazul producerii acestora, cât și a cunoașterii măsurilor de prevenire și protecție ce se impun a fi luate în anumite situații limită.

După finalizarea atât a controalelor interne privind respectarea normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor precum și a controalelor externe executate în condițiile legii de către personal din cadrul Inspecției de Prevenire a I.S.U. Argeș, este imperios necesar să se întocmească de fiecare dată un plan de măsuri la nivelul obiectivelor controlate, care să cuprindă modalitățile concrete de eliminare a neregulilor constatate și termenele de remediere a acestora, să se desemneze prin dispoziții/decizii scrise persoane responsabile care să urmărească întocmai ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite în timpul cel mai scurt posibil, care să informeze totodată conducerea instituției periodic, despre stadiul de rezolvare a acestora până la ducerea definitivă la îndeplinire.

În această ordine de idei, pentru sporirea gradului de siguranță în exploatarea construcțiilor / amenajărilor, sunt necesare unele investiții care conduc în mod direct la reducerea unor potențiale riscuri de incendiu ori explozie, după cum urmează:

- achiziționarea și montarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu la sediul administrativ al primăriei;
- achiziționarea și montarea unei uși rezistentă la foc, potrivit normativelor tehnice în domeniu, pentru cel de-al doilea spațiu de la demisol, unde va fi depozitată arhiva primăriei (dintre cele două spații destinate depozitării arhivei, numai unul este dotat cu ușă rezistentă la foc conform normativelor);

- amenajarea unei construcții (remiză) în care să poată fi garate și depozitate dotările/echipamentele SVSU: trei motopompe, furtunuri, racoarde/ reducții, stocul de rezervă constituit cu stingătoare de incendiu, unelte, recipiente cu rezerva de combustibil aferentă motopompelor (benzină, motorină, lubrifianți);
- amenajarea și echiparea unui loc/spațiu (poligon) cu dotări specifice (panouri, scări, bârne, altele asemenea) pentru antrenamentele specifice ale personalului în vederea participării la concursurile profesionale organizate în fiecare an de către IGSU București, prin inspectoratele județene pentru situații de urgență.

În încheiere, doresc să mulțumesc conducerii Primăriei Mioveni cât și Consiliului Local Mioveni, pentru încrederea și sprijinul pe care le-au acordat activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale și sperăm ca, în continuare, să se găsească soluții în vederea reorganizării SVSU Mioveni în conformitate cu noile reglementări impuse de Ordinul MAI nr. 96 / 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, în vigoare de la data de 23 iulie 2016.

Întocmit,
Cadru tehnic PSI - UAT
Ref. Stănescu Costel

