


RASPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI 013/20.04.2017



INTREBARE1:CE LISTE DE CANTITATI VOR FI LUATE IN CALCUL PENTRU INTOCMIREA DEVIZELOR OFERTA,CELE FARA INCADRARI PE ARTICOL SAU CELE CU INCADRARI PE ARTICOL IN FORMAT EXCEL?

RASPUNS: Pentru întocmirea devizelor oferta se vor folosi listele cu cantitati cu încadrari pe norme de deviz.


INTREBARE 2:CATE CENTRALE TERMICE SUNT NECESARE SI CE PUTERE AU?

RASPUNS: Conform fisei tehnice din fisierul continand documentatia de atribuire, sunt 2 centrale termice in condensatie cu puterea de 33 kw fiecare.

INTREBARE 3:PE SITE-UL PRIMARIEI SUNT 2 FISIERE, PE CARE DINTRE FISIER ESTE DOCUMENTATIA COMPLETA PENTRU INTOCMIREA OFERTELOR FINANCIARE?

RASPUNS: este vorba de fisierul : Documentatie Modernizare Centru de Permanenta Medicala si punct de lucru G.A.L. „Tinutul Verde" (2) (format zip)

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE,



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical line.