



Dispozitia nr.14/09.01.2025

Primarul comunei Beleți-Negrești,

În temeiul art. 19, litera g din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor a art 28 aln. 1 litera b din Legea 481/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;

Primar:

DISPUNE:

ART. 1. Se aproba prezentele instructiuni proprii, in domeniul situatiilor de urgenta, pe intreg teritoriul institutiei inclusiv al punctelor de lucru care au fost elaborate tinand cont de conditiile specifice in care se desfasoara activitatea, corespunzator nivelului de risc analizat in conformitate cu prevederile legilor si normelor generale de aparare impotriva incendiilor si protectie civila: Instructiunile sunt elaborate-inclusiv din perspectiva dezvoltarii ulterioare a activitatii institutiei precum si a unor activitati desfasurate ocazional.

Nr. Crt.	Instructiune	Observatii
1	Instructiuni generale	Capitolul I
2	Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor	Capitolul II
3	Foc deschis, ardere resturi vegetale/menajere, fumatul, deseurile si rezidurile, cai de evacuare si depozitare	Capitolul III
4	Riscuri de incendiu	Capitolul IV
5	Instructiuni de aparare impotriva incendiilor, specifice instalatiilor electrice de iluminat	Capitolul V
6	Instructiuni de stingere si evacuare a personalului salariat, in caz de incendiu	Capitolul VI, Capitolul XII
7	Protectie civila	Capitolul VI I
8	Instructiuni privind activitatea in spatiile cu destinatie administrativa	Capitolul VIII
9	Instructiuni privind activitatea in spatiile de depozitare	Capitolul IX
10	Instructiuni privind activitatea de transporturi rutiere si conditiile de parcare	Capitolul X
11	Instructiuni privind activitatea de intretinere si reparatii - instalatii aferente constructiilor	Capitolul XI

12	Mijloacelor de intervenție din dotare- stingătoare de incendiu	Capitolul XIII
13	Pericole care pot apărea în caz de incendiu și măsurile de prevenire a acestora	Capitolul XIV
14	Reguli și măsuri la utilizarea, manipularea, transportului și depozitarea substanțelor periculoase	Capitolul XV
15	Alte instrucțiuni specifice unităților de învățământ	Capitolul XVI

Art. 2. Secretarul comunei va comunica factorilor implicați prezenta dispoziție și o va înainta Instituției Prefectului – județul Argeș.

Dispoziție nr. 1409 din 09.01.2025

Data astăzi,
09.01.2025

Ec. CĂTĂNIA

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Jr. ROXANA ROȘESCU

INSTRUCTIUNI PROPRII IN DOMENIUL

SITUATIILOR DE URGENTA

Capitolul I

INSTRUCTIUNI GENERALE

Prezenta instructiune se aplica in cadrul intregii unitati, la nivelul conducerii, a salariatilor, respectiv intregul personal de executie.

Instruirea angajatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este parte componenta a activitatii profesionale avand drept scop insusirea cunostintelor si deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii consecintelor negative generate de incendii la locul de munca si in incinta institutiei.

Fiecare angajat are in procesul muncii obligatia sa-si insuseasca si sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor aduse la cunostinta sub orice formă, de conducatorul institutiei, sau de persoane desemnate de acesta.

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarea interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuării, salvării si protectiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.

Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloace serviciile de urgenta, conducatorul institutiei, toate persoanele aflate in zona periculoasa de foc si sa ia masuri dupa posibilitatile sale pentru stingerea incendiului.

In caz de incendiu orice persoana trebuie sa acorde ajutor, cand si cat este posibil, semenilor aflati in pericol sau dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentantilor autoritatilor administrative publice, precum si a personalului de urgenta.

1.OBLIGATIILE SALARIATILOR

-sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma de conducatorul institutiei / persoana desemnată;

-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, aparatura potrivit instructiunilor tehnice, precum si a celor date de conducatorul institutiei;

-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;

-sa comunice imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;

-sa actioneze in conformitate cu prevederile stabilite la locul de munca in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;

-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor;

-sa participe la instruirea organizata la nivelul locului de munca;

-sa-si insuseasca si sa aplice normele si procedurile de interventie in cazul izbucnirii incendiului;

-sa ia masuri de delimitare a spatiului si pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau alte inscriptii ori mijloace de atentionare.

2. CATEGORII DE INSTRUCTAJE SI CERINTE SPECIFICE

Instructajele in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (cf OMAI 712/2005):

- a) instructajul introductiv general;
- b) instructajul specific locului de munca;
- c) instructajul periodic;
- d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune;
- e) instructajul special pentru lucrari periculoase;
- f) instructajul la conversia profesionala;
- g) instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei.

(2.1) INSTRUCTAJUL INTRODUCATIV GENERAL

Instructajul introductiv general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la:

- sistemul de acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului agentului economic sau institutiei;
- modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul institutiei ;
- formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor;
- mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, cu care sunt echipate constructiile si instalatiile tehnologice proprii, si modul de utilizare a acestora;
- modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu;
- actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei de incendiu.

La instructajul introductiv general participa urmatoarele categorii de persoane:

- a) noii angajati in munca (pe baza de contract individual de munca, conventie civila, etc.);
- b) salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva;
- c) lucratorii sezonieri, temporari sau zilieri;
- d) elevii scolilor profesionale, liceelor industriale si studentii aflati in practica de specialitate.

La terminarea perioadei de instructaj introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor acumulate, pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare.

Nu vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte prezentate in cadrul instructajului introductiv general.

(2.2) INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCA

Instructajul specific locului de munca se face dupa instructajul introductiv general, executandu-se individual de catre seful locului de munca respectiv.

La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor cunostinte referitoare la:

- a) caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la locul de munca;
- b) cauzele potentiale si riscurile (pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca, masurile de prevenire a acestora;
- c) continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si al planurilor de interventie specifice;
- d) descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;
- e) sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.

Durata instructajului depinde de complexitatea locului de munca (constructii, instalatii, utilaje) si nu va fi mai mica de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba.

Problemele prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice. Admiterea definitiva la lucru a persoanelor

instruite se va face numai dupa verificarea acestora pe baza de teste cu privire la nivelul de insusire a cunostintelor necesare.

(2.3) INSTRUCTAJUL PERIODIC

Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin doua ore, avand drept scop reimprospatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si aprobate si a graficului de instruire.

Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel:

- a) actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor;
- b) obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati;
- c) riscul de incendiu, cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare si de procesele de munca desfasurate, normele, regulile si masurile de prevenire si inlaturare a acestora;
- d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor, aflate in dotare.

Instructajul periodic se efectueaza lunar cu o durata de cel putin 2 ore pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maestri, subingineri, ingineri). Pentru personalul tehnico-administrativ instructajul se efectueaza la 12 luni.

Instructajul periodic se va face obligatoriu in urmatoarele cazuri:

- a) cand un salariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de munca;
- b) cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
- c) la reluarea activitatii dupa producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, calamitate naturala, avarie);
- d) cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului apararii impotriva incendiilor sau conexe acesteia.

Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile practice, salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice.

Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj, insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.

Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj.

(2.4) INSTRUCTAJUL PE SCHIMB

Instructajul pe schimb se efectueaza de conducatorul locului de munca, consemnandu-se, sub semnatura, in registrul de predare-primire a schimbului de lucru.

(2.5) INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCRARI PERICULOASE se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explosive cu o durata de 10 - 15 minute.

Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la :

- a) lucrări de sudare;
- b) lucrări de taiere sau lipire cu flacara;
- c) lucrări care pot provoca scantei mecanice;

- d) lucrări care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite;
 - e) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului;
 - f) lucrări de curatare prin ardere a straturilor de vopsea la utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;
 - g) lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile;
 - h) lucrări la care se utilizeaza foc deschis
 - i) punerea ori repunerea în functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;
 - j) aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explozive;
 - k) curățarea interioara a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare in care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile, etc.;
 - l) prelevarea de probe din recipiente sau instalatii care contin substante periculoase.
- Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel:
- a) privind tehnologia de executie, de catre conducatorul formatiei de lucru;
 - b) privind conditiile tehnologice, de catre conducatorul locului de munca.

Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza, dupa caz, in permisul (autorizatia) de executie a lucrarii, registrul de tura sau in fise individuale.

(2.6) INSTRUCTAJUL PENTRU PERSONALUL DIN AFARA AGENTULUI ECONOMIC SAU A INSTITUTIEI

Se desfasoara cu persoanele care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta institutiei .

Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara institutiei se face intr-un proces verbal intocmit in acest scop, care sa contina problematica prezentata, insotit de tabele cuprinzind numele, prenumele si semnatura persoanelor instruite.

Angajatii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa respecte, in orice imprejurare, normele de prevenire si stingere a incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.

Orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc seful ierarhic, pompierii, primarul sau politia, dupa caz, si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.

In caz de incendiu, orice persoana are obligatia de a respecta instructiunile de comportament in caz de incendiu afisate, precum si de a acorda ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a autoritatilor administratiei publice sau a reprezentantilor acestora, precum si a pompierilor.

Fiecare salariat, sau participant la procesul de munca, indiferent de natura angajarii, are in procesul muncii urmatoarele obligatii principale:

- sa respecte INSTRUCTIUNILE si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de conducerea unitatii sau de persoanele desemnate de aceasta;
- sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de conducerea unitatii sau de persoanele desemnate de aceasta, substantele periculoase, instalatiile,utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;
- sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;
- sa comunice, imediat la conducerea unitatii sau la persoanele desemnate, orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune

sesizata la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

- sa coopereze cu salariatii desemnati atat cat ii permit cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
- sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.

Capitolul II

Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate este interzisa. La utilizarea mijloacelor este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, folosire si intretinere, precum si a normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.

Pe timpul **exploatarei instalatiilor** aferente constructiilor si aparatelor, se interzice:

- utilizarea necorespunzatoare a sistemelor, instalatiilor, aparatelor si echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisa;
- functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;
- intretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare;
- depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau executare necorespunzatoare a acestora;
- executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal neautorizat si necalificat.

Capitolul III

Foc deschis, ardere resturi, vegetale/menajere, fumatul, deseurile si rezidurile, cai de evacuare si depozitare

Utilizarea **focului deschis** in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, in care se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele in drept.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii precum si cu respectarea legislatiei in domeniul protectiei mediului. Luarea masurilor pentru preintampinarea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot produce incendii.

Fumatul in locuri cu pericol (risc) de incendiu, stabilite ca atare prin reglementari specifice sau prin dispozitii ale conducerii unitatii, este interzis.

Locurile (zonele) in care este interzis fumatul se marcheaza conform reglementarilor specifice.

Locurile in care este permis fumatul se doteaza si, dupa caz, se marcheaza conform reglementarilor specifice.

Este interzis fumatul in depozit si spatiu comercial si in oricare incapere in care exista pericol de foc sau in sectoarele unde se gasesc substante usor inflamabile.

Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi combustibile se indeparteaza ritmic prin metode si mijloace adecvate.

Masurile de prevenire si stingere a incendiilor pentru operatiunile de colectare, transport, separare, neutralizare, recuperare sau distrugere a substantelor mentionate anterior se stabilesc prin reglementari specifice, care trebuie, obligatoriu, respectate.

Resturile menajere si ambalajele se vor depozita in locurile special amenajate, cu asigurarea distantei de siguranta fata de cladiri.

Se interzice distrugerea ambalajelor si a resturilor menajere prin incinerare in incinta spatiului institutiei.

La locul de depozitare temporara a resturilor menajere se interzice colectarea substantelor si materialelor inflamabile (bidoane de ulei, slam de carbit, etc.).

Se interzice, cu desavarsire, fumatul si focul deschis la locul de depozitare a resturilor menajere.

La sfarsitul fiecarei zile, resturile menajere si ambalajele vor fi evacuate din incinta institutiei.

CAILE DE ACCES SI DE EVACUARE

Trebuie sa permita in caz de incendiu evacuarea nestingherita si in conditii de siguranta a tuturor persoanelor si bunurilor materiale.

Vor fi clar si vizibil marcate conform prevederilor in vigoare.

Nu se admite depozitarea de materiale pe culoare si alte trasee de evacuare ale cladirii.

Se va sigura accesul usor al personalului care actioneaza la stingerea incendiului sau la evacuarea persoanelor si a bunurilor.

Usile se vor deschide in sensul de evacuare a persoanelor.

Caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel incat sa se asigure vizibilitatea si sa fie usor recunoscute.

Caile de evacuare, precum si cele de interventie, in caz de incendiu, trebuie pastrate libere, fiind interzisa reducerea gabaritelor acestora, sau prevederea, pe parcursul lor, a pragurilor sau altor elemente care pot crea, pe timpul incendiilor, dificultati la evacuare (impiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica, etc.) sau la interventie.

Pe teritoriul unitatii, cantitatile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile prevazute, dupa caz.

In incinta unitatii, este interzis accesul salariatilor sau colaboratorilor, cu produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.

Depozitarea si utilizarea mijloacelor, produselor si substantelor inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii se permit numai in locurile amenajate in acest scop si cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Obligatii angajati si participanti la procesul de munca

Angajatii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui incendiu si sa informeze de indata conducatorul locului de munca.

Angajatii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa dea relatiile solicitate de organele de control si cercetare in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

Este obligatorie cunoasterea de catre fiecare angajat a urmatoarelor INSTRUCIUNI principale referitoare la asigurarea evacuarii persoanelor:

a) cunoasterea planului de evacuare intocmit si afisat;

- b) pe tot timpul desfasurarii activitatii, usile de pe toate traseele de evacuare se mentin in stare de functionare, trebuind sa se deschida usor;
- c) caile de evacuare se mentin, permanent, curate si libere de obstacole;
- d) existenta indicatoarelor de evacuare si functionarea iluminatului de siguranta acolo unde este cazul;
- e) se numesc persoanele care sa asigure supravegherea pe timpul evacuarii, precum si indrumarea evacuarii persoanelor si a bunurilor in caz de incendiu.

Salariatii sunt obligati sa ceara sefilor ierarhici sa li se arate zonele periculoase la echipamentele tehnice cu care lucreaza, precum si modul corect de lucru. Numai dupa cunoasterea acestora vor putea lucra.

Angajatii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati ca, atunci cand sesizeaza o defectiune la echipamente cu care lucreaza, sa opreasca functionarea acestuia, sa anunte imediat conducatorul locului de munca, nefiind permisa repunerea in functiune decat dupa remediere, de catre personalul autorizat.

Este interzis angajatilor si ceilorlalti participanti la procesul de munca sa pastreze la locurile de munca substante inflamabile sau explozive.

Este interzis angajatilor si ceilorlalti participanti la procesul de munca sa depoziteze materiale, imbracaminte, marfuri, scule, alimente, etc., in jurul/ pe tablourile, conductele si aparatele electrice, sau pe caile de evacuare.

Accesul la tablourile electrice este permis numai personalului autorizat.

Se interzice amplasarea oricaror materiale sau utilaje in imediata apropiere a tablourilor electrice si astfel se va asigura accesul usor la acestea.

Toate materialele, substantele si dispozitivele utilizate pentru curatare, dezinfectare sau deratizare, vor fi evacuate din incapere la terminarea lucrului, in locurile special destinate si amenajate.

Este interzisa exploatarea instalatiilor electrice in urmatoarele situatii:

- a) fara sa aiba protectiile, izolările sau separările necesare, precum si legarea la pamant si legarea la nul;
- b) atunci cand sunt amplasate necorespunzator fata de materiale sau substante combustibile, potrivit reglementarilor specifice;
- c) daca sunt incarcate peste sarcina stabilita prin proiect;
- d) cu improvizatii sau defectiuni;
- e) cu incalziri ale lagarelor sau carcaselor peste temperaturile admise.

Orice defectiune a instalatiilor electrice se remediaza in cel mai scurt timp si numai de catre personalul autorizat.

In timpul desfasurarii activitatii in cadrul unitatii, angajatii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati:

- sa cunoasca si sa foloseasca, caile de evacuare din incinta unitatii spre exterior;
- sa nu intre in zonele de restrictie sau la locurile de munca pentru care nu au fost instruiti;
- sa respecte normele de p.s.i. la circulatia, atat in spatiul de parcare al unitatii cat si la deplasarea in interes de serviciu, sau de la resedinta la sediul unitatii si retur;
- sa pastreze confidentialitatea asupra datelor cu caracter secret, cunoscute cu ocazia executarii sarcinilor de serviciu, atat in timpul, cat si dupa incetarea acestora.

CAPITOLUL IV

RISCURI DE INCENDIU:

- focul deschis folosit in mod arbitrar, fara respectarea regulilor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor;
- fumatul in locuri cu pericol de incendiu, aruncarea resturilor de tigari, chibrituri, la

- intamplare la locul de munca, in cosuri cu hartii/ materiale combustibile, etc.
- suprasolicitarea instalatiilor electrice prin depasirea puterii instalate;
- receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheate (sisteme si mijloace de incalzire, resouri, radiatoare, etc.)
- folosirea de scule, dispozitive, utilaje si echipamente de lucru neadecvate, precum si executarea de operatiuni mecanice (polizare, rectificare, slefuire, etc.) in medii cu pericol de incendiu;

CAPITOLUL V

INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR, SPECIFICE INSTALATIILOR ELECTRICE DE ILUMINAT

- Buna functionare a instalatiei electrice de iluminat va fi permanent asigurata, prin efectuarea reviziilor obligatorii ale aparatelor.
- In timpul exploatarii retelei electrice, rezistenta izolatiei cablurilor, precum si masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant va fi verificata cel putin o data pe an.
- Sigurantele de la tablourile electrice vor fi, in mod obligatoriu dimensionate, conform normelor in vigoare, iar inlocuirea celorlalte nu se va efectua cu lita, staniol, etc.
- Clemele sigurantelor lamelare nu se fixeaza pe lemn, carton sau pe alte materiale combustibile.
- Pentru a evita supraincercarea circuitelor, se interzice racordarea mai multor consumatori, decat cei prevazuti pentru instalatia respectiva.
- In activitatea de exploatare a instalatiilor se interzic:
 - - folosirea instalatiilor electrice si a consumatorilor de energie electrica de orice fel, in stare de uzura, defectiune sau improvizatie;
 - - suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;
 - - agatarea, introducerea si adapostirea obiectelor si materialelor, de orice fel, in interiorul panourilor, niselor, tablourilor electrice, etc;
 - - folosirea instalatiilor electrice cu grad de protectie necorespunzatoare categoriei incaperii, locului sau spatiului in care sunt folosite;
 - - executarea lucrarilor de intretinere sau reparatii de catre personal necalificat si neautorizat;
 - - alimentarea lampilor mobile portative, prin cordoane improvizate sau uzate(dezizolate);
 - - folosirea filtrelor de lumina (abajururi) improvizate din carton, hartie sau alte materiale combustibile;
 - - intrebuintarea radiatoarelor si a resezilor electrice (numai in locuri special stabilite, care nu prezinta pericol de incendiu;
 - - introducerea conductorilor electrici fara fise, direct in priza;
- utilizarea consumatorilor de energie electrica (radiator, reseau, etc), fara luarea masurilor necesare de izolare, fata de elementele combustibile din incaperi;
- neizolarea capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontarii pariale a unei instalatii;
- 7. Accesul la tablourile generale de distributie-permanent inchise cu cheia, va fi permis numai electricianului si organelor de control si verificare.
- 8. Tablourile de distributie se vor exploata respectandu-se o serie de reguli, si anume:
 - sa se efectueze regulamentar legaturile (in cazul futurilor tipurilor de tablouri);
 - sa se interzica legarea directa a diversilor consumatori (lampi de iluminat, motoare electrice, etc) la bornele tabloului;
 - sa se fixeze bine garniturile;
 - sa se interzica pastrarea materialelor si substantelor combustibile in apropierea tablourilor;

- sa se evite blocarea tabloului cu diverse materiale;

-sa se curete perfect elementele tabloului si incaperea in care se afla acesta.

9. Toate echipamentele, utilajele, aparatele si instrumentele electrice vor fi prevazute cu placi, pe care sunt inscise caracteristicile si schema de conexiurri;

10. Aparatele electrice portabile-utilizabile numai cu stechere si conductoare izolate cu cauciuc in stare perfecta - vor fi supravegheate toata perioada de timp cat se afla sub tensiune.

11. La terminarea lucrului, intregul echipament electric se va scoate de sub tensiune.

12. Pentru stingerea inceputurilor de incendiu la instalatiile electrice de distributie se vor scoate, in primul rand de sub tensiune, atat instalatia cuprinsa de incendiu, cat si instalatiile vecine periclitare, dupa care personalul, asigurat cu echipament de protectie va actiona cu stingatoare portative cu pulbere, zapada carbonica sau alte substante dielectrice.

Se interzice, cu desavarsire, folosirea apei si a spumei .

CAPITOLUL VI

INSTRUCTIUNI DE STINGERE SI EVACUARE A PERSONALULUI SALARIAT, IN CAZ DE INCENDIU

Procedurile de evacuare, in caz de incendiu, sunt elaborate pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor din cladiri pe timpul izbucnirii unui incendiu, prin coordonarea si controlul evacuarii persoanelor din cladiri, pana la sosirea pompierilor si a celorlalte forte de ajutor extern calificat (Protectie Civila, Politie, Jandarmi, Salvare,.etc.);

Procedura de urgenta

1. La descoperirea unui incendiu, orice persoana are urmatoarele obligatii:

a. Anuntarea IMEDIATA a incendiului;

b. incercarea de stingere a focului, daca nu este prea riscant

c. Anuntarea telefonica a pompierilor, la numarul 112, din cea mai apropiata zona neafectata;

d. Comunicarea, catre conducerea unitatii, a detaliilor referitoare la locatia exacta si la amploarea incendiului.

2. La declansarea alarmei de incendiu, salariatii sunt obligati sa actioneze astfel:

a. Inceteaza orice activitate in conditii de siguranta;

b. Abandoneaza obiectele personale;

c. Lasa usile deschise;

d. Parasesc imediat cladirea prin iesirile de urgenta, sau prin locurile indicate;

e. Merg catre locul de adunare stabilit;

f. Mentin libere caile de acces catre cladire;

g. Urmeaza toate indicatiile primite de la membrii echipei de interventie;

h. Asista, daca este posibil, evacuarea in siguranta a persoanelor din afara unitatii;

i. Raman in afara cladirii pana la incheierea definitiva a evenimentului.

Accesul Serviciilor Profesionale pentru Situatii de Urgenta

Accesul echipajelor specializate ale Pompierilor se va face prin zona de acces principala. Directorul institutiei va comunica pompierilor detaliile incendiului (locatie, amploare; etc.) si va ramane la dispozitia acestora pe durata operatiunii de stingere a incendiului.

Frecventa simularilor de incendiu

Se va efectua cel putin 1 exercitiu de stingere si evacuare in caz de incendiu, anual

CAPITOLUL VII

PROTECTIE CIVILĂ – prevederi generale

Cutremur de pamant

1. In cazul producerii unui cutremur:

- se pastreaza calmul si nu se intra in panica;
- se inchid sursele de foc;
- nu stali langa obiecte, materiale, stive care s-ar putea rasturna/prabusi;
- daca sunteti pe strada, evitati aglomeratia, nu alergati, departati-va de cladiri, feriti-va de caderea tencuielilor, parapetelor;
- nu se blocheaza strazile, se lasa cale libera pentru masinile salvarii si pompierilor;
- se asculta anunturile posturilor de radio si TV nationale si recomandarile organelor in drept.

2. Inainte de producerea cutremurului:

- trebuie insusite regulile minimale pentru salvarea vietii in caz de cutremur;
- se fixeaza mobilierul si alte obiecte astfel incat sa nu devina surse de pericol;
- se pastreaza la indemana un aparat de radio portabil, o lanterna cu baterii de rezerva si o trusa de prim-ajutor;
- trebuie sa fie cunoscute locurile celor mai apropiate unitati medicale, sediul politiei, pompierilor si alte adrese utile;

3. Dupa cutremur:

- nu parasiti imediat locul in care va aflati;
- se inchide instalatia de gaze si electricitate;
- in cazul declasarii unui incendiu se incearca stingerea lui;
- se anunta serviciile speciale de interventie;
- se acorda primul ajutor celor afectati;
- se calmeaza persoanele speriate;
- dupa seism se paraseste cu calm cladirea, fara a lua lucruri inutile; se verifica mai intai drumul de acces;
- se acorda prioritate celor raniti, copiilor, batranilor si femeilor;
- se da ajutor echipelor specializate de interventie, respectand dispozitiile acestora.

Accident nuclear, biologic, chimic

1. Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica se realizeaza prin mijloace de protectie individuala, colectiva sau prin alte masuri tehnice si organizatorice specifice.

2. La receptionarea semnalului de alarma:

- se opreste functionarea instalatiilor de conditionarea a aerului si se inchid jaluzele, pentru a opri patrunderea in interior, a aerului contaminat;
- se inchid, se etanseizeaza usile, ferestrele si orice alte comunicari cu exteriorul;
- ca mijloace de protectie se pot folosi: masca speciala contra gazeilor sau mijloace improvizate - masca de tifon sau panza suprapuse, intre care se introduce vata, se umezesc si se leaga la ceafa peste gura si nas; un prosop in interiorul caruia se introduce vata, se umezeste; batiste, diferite materiale din panza umezite;
- se evita panica;
- se protejeaza sursele de apa, alimentele pentru a nu fi contaminate;
- se va tine seama de regulile si masurile transmise pe linie sanitara privind consumul apei, alimentelor, protejarea acestora si decontaminarea lor;
- se mentine radioul deschis pentru a se afla comunicatele despre situatia creata si masurile ce trebuie realizate;
- se paraseste zona de adăpostire, la recomandarea ISU Arges.

Atac aerian