Comuna Brăduleț
Județul Argeș
ROMÂNIA

Tel.: 0248/267.910, Fax: 0248/267.910; Cod postal: 117145; E-mail: primarie@bradulet.cjarges.ro; CIF: 4318326

HOTĂRÂREA NR. 30

privind aprobarea: Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de alimentare cu apa și a Studiului de oportunitate, inclusiv caiet de sarcini, preț redevență preț serviciu canalizare, durata de concesionare, precum și documentația de atribuire aferentă procedurii de atribuire a contractului privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa și canalizare din comuna Brăduleț, județul Argeș

Consiliul local al comunei Brăduleț, județul Argeș, întrunit în ședință extrordinară

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Braduleț, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr 3280/25.06.2026;
- Raportul de specialitate cu nr 3281/25.06.2026, întocmit de către compartimentele de specialitate cu privire la la documentatia de atribuire aferenta procedurii de atribuire a contractului privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare din comuna Bradulet, judetul Arges.
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț;
- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;
- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

Ținând cont de prevederile:

- Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,republicată;

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, modificarea şi completată prin Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- Hotărârea nr. 867 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; art.2, alin.(1), (2) republicata;
- Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
- Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
- Ordinul nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
- H.C.L nr. 9 din 25.02.2026 privind stabilirea modalitatii de gestiune a Serviciului de alimentare cu apa si canalizare din Comuna Brăduleţ, judeţul Argeş, prin gestiune delegată.

Tinând seama de:

- prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
- prevederile art. 129 (2) lit. c, lit. d, din O.U.G. nr 57/2019, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 139 alin.(1) si (3) si art 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă **Regulamentul de organizare si functionare** al serviciului de alimentare cu apa si canalizare al comunei Bradulet, **conform anexei 1**, care face parte integranta din prezenta Hotarare, avand aceeasi forta juridica.

Art. 2 – Se aprobă **Studiul de Oportunitate** privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in comuna Bradulet, judetul Arges, conform **anexei nr. 2** care face parte integranta din prezenta hotarare avand aceeaşi forţă juridică.

Art. 3 – Se aprobă **Caietul de sarcini** al Serviciului de alimentare cu apa şi canalizare, conform **anexei nr 3**, care face parte integranta din prezenta Hotarare, avand aceeaşi forta juridica.

Art.4 - Se aproba **Strategia de contractare** privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in comuna Bradulet, judetul Arges, conform **anexei nr. 4** care face parte integranta din prezenta hotarare avand aceeaşi forţă juridică.

Art. 5 – Se aproba **Formularele si modelul de contract** pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Bradulet, judetul Argeş, conform **Anexei nr. 5** care face parte integranta din prezenta hotarare, avand aceeaşi forţă juridică.

Art. 6 – Se aproba **Indicatorii de performanta** pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Bradulet, judetul Arges, conform **Anexei nr. 6** care face parte integranta din prezenta, hotarare avand aceeaşi forţă juridică.

Art. 7 – Se aproba **Indicatorii statici,** conform **Anexei nr. 7** care face parte integranta din prezenta hotarare avand aceeaşi forţă juridică.

Art. 8 Se aproba **Criteriile de atribuire** conform **Anexei nr. 8** privind delegarea gestiunii prin concesiunea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Bradulet, judetul Arges.

Art. 9 – Se aproba **Lista bunurilor de retur din domeniul public** al comunei Bradulet aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, conform **Anexei nr. 9** care face parte integranta din prezenta hotarare avand aceeaşi forţă juridică.

Art.10 – Se aproba durata de **10 ani** pentru concesionarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare al comunei Bradulet, putand fii prelungit pentru o perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială, **respectiv 5 ani.**

Art.11 – Se aproba nivelul minim al redevenţei stabilit in cuantum de **15.000 lei.**

Art.12 – Se aproba valoarea estimata a contractului **19.008.681,43 lei fara TVA** stabilita, conform valorii de inventar a bunurilor puse la dispozitia concesionarului de catre autoritatea contractanta.

Art.13 – Se aproba, incepand cu data prezentei hotărâri, pretul de **9,5 lei/mc, fara TVA** pentru serviciul de canalizare in comuna Bradulet, judetul Arges, atat pentru populatie, cat si pentru restul utilizatorilor.

Art.14 – Se aproba **comisia de evaluare** pentru derularea procedurii de licitație deschisă aferentă atribuirii contractului de concesiune privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa și canalizare al comunei Brăduleț, judetul Argeș, următorii reprezentanți ai Consiliului local al comunei Brăduleț și anume :

1. **Catrinescu Maria – membru;**
2. **Burnei Ion – membru;**
3. **Nica George – membru de rezerva;**

Invitați la ședința de deschidere comisia de supervizare:

1. **Șerban Nicolae– membru;**
2. **Ionescu Ion – membru;**
3. **Tița Constantin– membru de rezerva.**

Art.15. Primarul comunei Brăduleț, judetul Argeș, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.16. Secretarul comunei Brăduleț va comunica prezenta hotarare Primarului comunei Brăduleț, Consiliului Județean Argeș și Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate și o va afișa pe pagina de internet a primariei Brăduleț.

Data: 29.06.2026

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicolae ȘERBAN

Contrasemnează


SECRETAR GENERAL DELEGAT

Gabriela GORUNESCU

[redacted]

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL BRĂDULEȚ NR. 30/29.06.2026			
Nr. crt.	**Operațiuni efectuate**	**Data ZZ/LL/AN**	**Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura**
0	**1**	**2**	**3**
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate: absolută	29.06.2026	[redacted]
2	Comunicarea către primar (art. 197 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019)	29.06.2026	
3	Comunicarea către prefectul județului (art. 197 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019)	29.06.2026	
4	Aducerea la cunoștința publică (art. 197 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019)	29.06.2026	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual – în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect (art. 199 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019)	-	
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz (art. 198 alin. (1) și art. 199 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019)	29.06.2026	[redacted]

CONSILIUL LOCAL BRADULET
ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 30/29.06.2026



REGULAMENTUL DE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI BRADULET

2026

ARGES

[redacted]

CAPITOL - 1 Dispoziţii generale

Art.1 Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de alimentare cu apă si canalizare Bradulet, este elaborat în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 204/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 dn 26 noiembrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare, a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016, Legea nr. 121 din 5 mai 2021 precum şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin HG 591/2002.

Art.2

2.1 Prevederile prezentului regulament se aplică Serviciului Public de alimentare cu apă si canalizare Bradulet, denumite în continuare serviciu de apă si canalizare, din Comuna Bradulet, cu toate localităţile componente în care există sisteme publice de alimentare cu apă, indiferent de mărimea acestora.

2.2 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea serviciului de apă, definind condiţiile şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de apă si canalizare, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestor servicii.

2.3 Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă si canalizare.

2.4 Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local Bradulet, poate aproba şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru serviciile de apă delegate, pe baza unor studii de specialitate.

Art.3 În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

3.1. apă potabilă - apă care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare;

3.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare;

3.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;

3.4. ape uzate orăşeneşti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curţilor imobilelor;

3.5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitaţii atmosferice;

3.6. autoritate de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - denumită în continuare A.N.R.S.C.;

[redacted]

3.7. acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare de a se branşa/racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie/colectare;
3.8. acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabileşte condiţiile de furnizare pentru utilizator şi defineşte parametrii cantitativi şi calitativi ai serviciului la branşamentul utilizatorului şi prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu apă;
3.9. aviz de branşare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare;
3.10. acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare şi care defineşte condiţiile şi parametrii cantitativi şi calitativi ai apelor uzate menajere şi/sau industriale preluate la canalizarea publică;
3.11. branşament de apă - partea din reţeaua de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator.
3.12. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie;
3.13. cămin de branşament - construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând sistemului public de alimentare cu apă, care adăposteşte contorul de branşament, cu montajul aferent acestuia;
3.14. contor de branşament - aparatul de măsurare a cantităţii de apă consumată de utilizator, care se montează pe branşament între două vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată, în vederea facturării.
3.15. contor de reţea - aparatul de măsurare a cantităţii de apă transportată dintr-o zonă în alta a reţelei publice. Contorul de reţea nu poate fi utilizat la determinarea şi facturarea cantităţii de apă consumată de unul sau mai mulţi utilizatori;
3.16. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;
3.17. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional;
3.18. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii apei necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
3.19. imobil - orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, administrativă, de producţie industrială, comercială, de prestări servicii sau de locuinţă, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuinţe, la care terenul aferent nu este delimitat, se consideră imobile toate acele blocuri care au adrese poştale distincte;

3.20. indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor;
3.21. indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de furnizare a căror niveluri minime de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare/prestare, în cazul nerealizării lor;
3.22. infrastructură tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;
3.23. instalaţii interioare de apă - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei, şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare;
3.24. instalaţii interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică;
3.25. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă prin care se recunoaşte calitatea de operator de servicii de utilităţi publice într-un domeniu reglementat, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice;
3.26. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional şi urgent prin care, în cazul apariţiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri imediate pentru împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determină, se înlătură cauzele care au condus la apariţia incidentului sau se asigură o funcţionare alternativă, se repară sau se înlocuieşte instalaţia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileşte funcţionarea în condiţii normale sau cu parametrii reduşi, până la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcţionări normale;
3.27. operator - persoană juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia. Operatori pot fi:
- autorităţile administraţiei publice locale sau o structură proprie a acestora, cu personalitate juridică;
- asociaţiile de dezvoltare comunitară;
- societăţile comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, cu capital social al unităţilor administrativ-teritoriale;
- societăţile comerciale cu capital social privat sau mixt;
3.28. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurată de operator, în punctul de branşare, astfel încât să se asigure debitul normat de apă, la utilizatorul amplasat în poziţia cea mai dezavantajoasă;
3.29. punct de delimitare - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigură identificarea poziţiei de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, stabilirea apartenenţei instalaţiilor, ca şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu privire la exploatarea, întreţinerea şi repararea

acestora. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate;
3.30. racord de canalizare - partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord;
3.31. repartitor de costuri - aparat cu indicaţii adimensionale destinat măsurării, înregistrării şi individualizării consumurilor de apă pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de apă montate în aval de contorul de branşament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;
3.32. reţea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie;
3.33. reţea de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai mulţi utilizatori independenţi;
3.34. reţea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mulţi utilizatori independenţi;
3.35. secţiune de control - locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:
- pentru apa potabilă şi industrială: căminul de branşament;
- pentru apa uzată: căminul de racord;
3.36. serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare - totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia;
3.37. serviciu de alimentare cu apă - totalitatea activităţilor necesare pentru:
- captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane;
- tratarea apei brute;
- transportul apei potabile şi/sau industriale;
- înmagazinarea apei;
- distribuţia apei potabile şi/sau industriale;
3.38. serviciu de canalizare - totalitatea activităţilor necesare pentru:
- colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;
- epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;
- colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcţionalităţii acestora;
- evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus;
- evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor;
3.39. sistem de alimentare cu apă - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de alimentare cu apă. Sistemele de alimentare cu apă cuprind, de regulă, următoarele componente:

- captări;
- aducţiuni;
- staţii de tratare;
- staţii de pompare, cu sau fără hidrofor;
- rezervoare de înmagazinare;
- reţele de transport şi distribuţie;
- branşamente, până la punctul de delimitare;

3.40. sistem de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de regulă, următoarele componente:
- racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare şi preluare;
- reţele de canalizare;
- staţii de pompare;
- staţii de epurare;
- colectoare de evacuare spre emisar;
- guri de vărsare în emisar;
- depozite de nămol deshidratat;

3.41. utilaj de bază - totalitatea aparatelor şi maşinilor necesare asigurării procesului tehnologic şi a căror oprire sau scoatere din funcţiune afectează sau poate afecta esenţial desfăşurarea activităţii;
3.42. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii.

Art.4 La elaborarea şi aprobarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare a serviciului de apă si canalizare Consiliul Local Bradulet a respectat următoarele principii:
a) securitatea serviciilor;
b) tarifarea echitabilă;
c) calitatea serviciilor si eficienţa acestora;
d) transparenţa şi responsabilitatea publică;
e) consultarea cu utilizatorii si asociatiile lor reprezentative.

Art.5 Serviciile de apă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
c) acces fără discriminare la servicii;
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.

Art.6

6.1 Serviciile prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă si canalizare trebuie să îndeplinească la nivelul utilizatorilor din comuna Bradulet, indicatorii deperformanţă aprobaţi de Consiliul Local Bradulet prin propriul regulament de organizare şi funcţionare a serviciului de apă si canalizare.
6.2 Indicatorii de performanţă ai serviciilor la utilizatori se aprobă de Consiliul Local Bradulet, în baza unui studiu care va tine seama, cu prioritate, de necesităţile consumatorilor, starea tehnică si de eficienta sistemelor publice de alimentare cu apă.

6.3 Propunerile de indicatori de performantă ai serviciului de apă la utilizatori, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice înaintea supunerii lor spre aprobare.
6.4 Consiliul local Bradulet, va aproba indicatorii de calitate ai serviciului de apă si canalizare, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulament-cadru aprobat prin HG 591/2002.
6.5 Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.
6.6 Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele acestora, condiţiile de potabilitate şi parametrii de debit şi presiune prevăzute în normele tehnice şi reglementările legale în vigoare.
6.7 Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.
6.8 În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, aceştia pot să îşi asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, realizate şi exploatate în condiţiile legii;
6.9 Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălatul pieţelor şi al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apă industrială.

CAPITOL - 2 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

SECTIUNE - I- Gestiunea serviciului de alimentare cu apă

Art.7 Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de apă intră în atribuţiile Consiliului Local Bradulet, conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.

Art.8 Gestiunea serviciului de apă se organizează la nivelul Comunei Bradulet, după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate utilizatorilor şi tinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare si particularităţile economico-sociale ale localităţilor Bradulet şi, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de posibilităţile de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora.

Art.9

9.1 Administrarea si gestionarea serviciului de apă se realizează prin următoarele modalităti:

a) gestiune directă;

b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.

9.2 Alegerea formei de gestiune a serviciului de apă se face prin hotărâre a Consiliului Local Bradulet.

Art.10 Desfăşurarea activităţilor specifice serviciului de apă,organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face în conformitate cu prevederile prezentului regulament, avizat de autoritatea competentă şi aprobat de Consiliul Local Bradulet.

[redacted]

Art.11

11.1 În cazul gestiunii indirecte, Consiliul Local Bradulet, va deleaga o parte din sarcinile şi responsabilităţile proprii către o altă persoană juridică, denumită *operator al serviciului,* căreia îi încredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de furnizare/prestare a serviciului de apă, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă necesare pentru realizarea acestora.

11.2 Delegarea gestiunii serviciilor de apă se face în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi competitivitate, cu respectarea contractului-cadru şi a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor de apă , prin:

a) contract de concesiune;

b) contract de parteneriat public-privat.

11.3 Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciului de apă se face de către A.N.R.S.C.

11.4 Delegarea gestiunii serviciilor de apă poate fi făcută numai către operatori atestaţi de A.N.R.S.C.

11.5 În contractele de delegare a gestiunii serviciilor de apă vor fi stabiliţi indicatori de performanţă privind calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate/prestate, în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (5).

11.6 Activităţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii sunt în competenţa A.N.R.S.C.

11.7 Controlul activităţii operatorilor cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea legii concurenţei, asigurarea protecţiei utilizatorilor şi exploatarea eficientă a patrimoniului public şi/sau privat afectat serviciului de apă , precum şi avizarea contractelor de delegare de gestiune sunt în sarcina A.N.R.S.C.

11.8 Modificarea contractelor de delegare de gestiune se va face cu avizul A.N.R.S.C.

SECTIUNE - II- Operatorii/furnizorii de prestări de servicii de alimentare cu apă

Art.12

12.1 Operator al serviciului de apă poate fi compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al Consiliul Local Bradulet sau o societatea comercială aparţinând Consiliul Local Bradulet si asociatiile constituite de către acestea, cu capital privat sau mixt, autorizate de A.N.R.S.C., care administrează şi exploatează unul sau mai multe sisteme publice de alimentare cu apă potabilă şi asigură furnizarea/prestarea serviciului de apă la utilizatori.

12.2 Operatorii serviciului de apă beneficiază de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

Art.13

13.1 Operatorii care furnizează/prestează servicii de apă îşipot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale.

13.2 Operatorul care furnizează/prestează mai multe tipuri de servicii va ţine evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare.

Art.14

14.1 La licitaţiile pentru obţinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de apă pot participa numai operatorii atestaţi.

14.2 Operatorii care intenţionează să participe la licitaţii pentru obţinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de apă trebuie să facă dovada experienţei tehnice şi manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capabilităţii financiare de a răspunde cerinţelor specific prevăzute în caietele de sarcini aprobate de consiliile locale responsabile, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor trebuie să nu aibă antecedente penale.

SECTIUNE - III- Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă

Art.15

15.1 Utilizator al serviciului de apă poate fi orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, având branşament propriu de apă potabilă, care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.

15.2 Pe perioada stabilită de legislaţia în vigoare utilizatori pot fi şi persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au branşament de apă potabilă.

15.3 Principalele categorii de utilizatori pot fi:

a) agenti economici;

b) institutii publice;

c) utilizatori casnici: persoane fizice proprietare ale unui imobil sau asociaţii de proprietari/locatari.

Art.16

16.1 Dreptul de acces şi utilizare a serviciului de apă este garantat tuturor utilizatorilor.

16.2 Fiecare utilizator are un branşament propriu.

16.3 Pentru utilizatorii casnici care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuinţe cu mai multe scări sau tronsoane, bransamentul va fi individual pentru fiecare scară sau tronson.

16.4 Prin excepţie de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care instalaţiile interioare de apă potabilă sunt comune ori au părţi comune pentru toate scările sau tronsoanele condominiului, branşamentul poate fi comun pentru întregul condominiu.

16.5 În situaţiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociaţiilor de proprietari/locatari de a avea căte un branşament pentru fiecare gospodarie sau tronson al condominiului, furnizorul serviciului de apă este obligat să dea curs solicitării, numai pe baza unei documentaţii depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentaţie care va conţine: condiţiile tehnice de realizare, modificările necesare şi costurile aferente realizării.

Documentaţia se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor şi reţelelor interioare de alimentare cu apă. Cheltuielile necesare realizării documentaţiei şi lucrărilor de branşare vor fi suportate de solicitant.

CAPITOL - 3 SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

SECTIUNE - I- Date generale

Art.17

Prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează:

a) serviciul de alimentare cu apă potabilă, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa potabilă este destinată, în ordinea

[redacted]

priorităţilor, pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor şi şcolilor, consumul menajer, serviciilor publice, precum şi pentru consumul necesar în activităţi productive şi comerciale;

b) serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. În funcţie de specificul localităţii, sistemul de canalizare se poate realiza în sistem unitar, divizor sau mixt.

Apa livrată şi apa descărcată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) apa potabilă livrată utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice conform normativelor în vigoare;

b) apele descărcate în reţelele de canalizare vor îndeplini condiţiile impuse de normativele în vigoare, de avizele operatorului local care exploatează instalaţiile de canalizare şi de acordul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, prin agenţiile regionale din subordine. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care să respecte aceste condiţii, utilizatorii în cauză au obligaţia să execute instalaţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

(1) Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive.

(2) Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a conductelor reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea avizului operatorului.

(3)Pentru prevenirea poluării apei la sursă sau în reţea se interzice distrugerea construcţiilor, a instalaţiilor, împrejmuirilor, porţilor, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecţie sanitară, care, conform legislaţiei în vigoare, aparţin domeniului public.

(4) Este interzisă afectarea funcţionării reţelelor de apă şi de canalizare prin accesul la manevrarea armăturilor şi accesoriilor a altor persoane, cu excepţia celor autorizate de operator şi, în cazuri de forţă majoră, de pompieri. În acest sens, operatorul va lua toate măsurile de siguranţă necesare.

(5) Manevrarea armăturilor şi a instalaţiilor tehnologice din reţeaua de distribuţie a apei se va face numai de către personalul de specialitate al operatorului.

(6) Executarea de către terţi a lucrărilor de orice fel, în special a celor de săpătură, de-a lungul traseelor sau în intersecţie cu reţelele de apă şi de canalizare, precum şi a celor de extindere a reţelelor de apă şi de canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de un operator economic autorizat, însuşit de operatorul sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(7) Predarea amplasamentului se va face în prezenţa delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire/predare a instalaţiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a reţelelor de apă şi de canalizare.

(8) Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua de apă şi/sau de canalizare, provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcţii, va fi remediată prin grija persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta persoana juridică vinovată să fie exonerată de plată daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apă şi/sau de canalizare. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior înlăturării avariei. După terminarea lucrărilor de remediere reţeaua afectată trebuie să corespundă condiţiilor pentru care a fost proiectată.

[redacted]

Sistemul public de alimentare cu apă Bradulet cuprinde: servicii publice de alimentare cu apă potabilă care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toți utilizatorii de pe teritoriul lsatelor componente ale Comunei. Apa potabilă astfel destinată, în ordinea priorităţilor, pentru consum menajer, scolilor, serviciului publice, precum şi pentru consumul necesar în activităţi productive, comerciale şi de stingere a incendiilor;

17.1 Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului de alimentare cu apă.

17.2 Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente.

17.3 Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.

17.4 Personalul de conducere al Operatorului răspunde de existenţa, corecta completare şi păstrare a documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

SECTIUNE – II Captarea apei

Art.18 Apa de suprafaţă sau subterană, folosită ca sursă pentru sistemele de alimentare cu apă a localităţilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) calitatea corespunzătoare categoriei de folosinţă într-un procent de 95% din numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;

b) debitul necesar asigurării unei distribuţii continue, avându-se în vedere variaţiile zilnice şi sezoniere ale necesarului de apă şi tendinţa de dezvoltare a localităţii (populaţie, edilitar).

ART. 19

(1) Zona de captare folosită pentru alimentarea cu apă a localităţilor trebuie să fie protejată împotriva activităţilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent.

(2) Stabilirea perimetrelor de protecţie sanitară se face individualizat pentru fiecare sursă, pe baza studiului de specialitate, în conformitate cu standardele de proiectare în vigoare.

(3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie să fie amplasate şi construite astfel încât să fie protejate contra şiroirilor de ape şi împotriva inundaţiilor.

(4) Zonele de captare trebuie împrejmuite pentru prevenirea accesului public şi al animalelor şi trebuie să fie prevăzute cu pantă de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în cazul precipitaţiilor atmosferice.

(5) Sursele de suprafaţă (râuri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija autorităţilor abilitate, de activităţile umane neautorizate:

a) industrie poluantă;

b) depozite de deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism şi agrement;

c) depozitarea deşeurilor municipale.

(6) Proprietarii terenurilor pe care se află zonele de protecţie sanitară vor fi avertizaţi în scris asupra restricţiilor de utilizare.

ART. 20

În cazul captărilor din subteran se vor urmări cel puţin:

a) nivelul apei în foraj;

b) reglarea debitului de apă extras din foraj astfel încât să nu fie antrenate particule de nisip şi apa să fie limpede;

c) variaţia debitului captabil;

d) protecţia contra îngheţului;

e) efectuarea analizelor biologice.

ART. 21

În cazul captării de suprafaţă se vor urmări cel puţin:

a) nivelul apei în zona captării;

b) captarea apei prin priză, în cazul în care nivelul apei întrece valorile medii, în funcţie de construcţia prizei de apă şi de sursa de apă;

c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;

d) funcţionarea şi manevrabilitatea stavilelor de închidere, grătarelor etc.;

e) variaţia debitului de apă şi caracteristicile calitative ale apei;

f) curăţarea şi prevenirea îngheţării apei la grătare;

g) curăţarea periodică, conform procedurilor/instrucţiunilor tehnice, a grătarelor;

h) evacuarea periodică a depunerilor din camerele de priză;

i) măsurarea şi înregistrarea continuă a nivelului apei din râu sau lac şi a debitului captat;

j) curăţarea, conform procedurilor/instrucţiunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni în zona prizelor cu baraj de derivaţie;

k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor în vecinătatea captării;

l) calitatea apei.

ART. 22

Pentru reţinerea corpurilor în suspensie se vor lua măsuri de prevenire a degradării barelor grătarelor de către corpurile mari plutitoare şi măsuri de combatere a zaiului şi a gheţii.

ART. 22

Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grăsimi trebuie să existe separatoarele de ulei montate înaintea deznisipatoarelor sau împreună cu acestea pe canale deschise de aducţiune, dacă este necesar.

ART. 23

Sistemul de automatizare şi control trebuie să fie în funcţiune permanent şi să indice cel puţin:

a) starea de funcţionare/rezervă/avarie a pompelor;

b) starea închis/deschis a vanelor;

c) nivelul/volumul apei;

d) presiunea apei.

ART. 24

Indiferent de tipul captării, se vor urmări:

a) transmiterea eventualelor situaţii deosebite de exploatare, consemnate în registrul de exploatare, personalului din schimbul următor;

b) efectuarea analizelor de turbiditate;

c) citirea şi transmiterea datelor de la contorul de energie electrică;
d) anunţarea imediată a oricărei defecţiuni de funcţionare şi încercarea [redacted] competenţelor, remedierii acesteia.

ART. 25

La staţia de pompare se va urmări:

a) ca instalaţia electrică să respectate cerinţele normativelor în vigoare;
b) ca la staţiile de pompare importante să fie asigurată o sursă de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică;
c) ca sistemele de protecţie contra suprasarcinii, a umezelii în motor, a nivelului maxim etc. să fie funcţionale, acestea vor fi verificate lunar şi reparate numai de personal specializat;
d) controlul zilnic în ce priveşte zgomotul, vibraţiile produse, durata de funcţionare, consumul de energie, starea uleiului, temperatura în lagăre etc.

ART. 26

(1) Anual se va întocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care apar probleme se va asigura o verificare de către personal autorizat. După verificare se va reface diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompă.
(2) Principalii parametri de funcţionare ai staţiei de pompare vor fi înregistraţi sistematic. Datele preluate şi prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanţă, estimări asupra debitului de apă, economicitatea funcţionării staţiei etc.

SECTIUNE - III Tratarea apei brute

ART. 27

(1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu condiţiile specifice fiecărei surse, luându-se în considerare calitatea şi natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie să fie protecţia utilizatorilor împotriva agenţilor patogeni şi impurităţilor din apă, care pot fi agresive sau periculoase pentru sănătatea omului.
(2) Instalaţiile de tratare a apei de suprafaţă trebuie să permită 4 etape, prin care să se realizeze un şir de bariere de îndepărtare a contaminării microbiene:
a) rezervor de stocare a apei brute sau predezinfecţie;
b) coagulare, floculare şi sedimentare (sau flotare);
c) filtrare;
d) dezinfecţie finală.
(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substanţe (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop. Procedeele de coagulare/sedimentare şi predezinfecţie trebuie exploatate în aşa fel încât să asigure o reducere finală de 75% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare dezinfecţiei finale trebuie să producă o apă cu o turbiditate mai mică de 5 NTU pentru mediana valorilor înregistrate în 24 de ore şi nu mai mare de 1 NTU pentru o singură probă.
(4) Dezinfecţia finală a apei este obligatorie pentru toate instalaţiile de tratare a apei care produc apă potabilă pentru localităţi şi au ca sursă apă de suprafaţă, precum şi în cazul folosirii surselor de profunzime.
(5) Dezinfecţia apei se poate face cu substanţe clorigene, ozon sau radiaţii ultraviolete. Tehnologia de tratare trebuie să fie aleasă în aşa fel încât să asigure un timp de contact între apă şi substanţa dezinfectantă suficient pentru obţinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie să existe posibilitatea controlului substanţei dezinfectante reziduale. Eficienţa procesului de dezinfecţie trebuie să fie astfel încât valorile

coliformilor totali şi coliformilor fecali să corespundă exigenţelor din standardul naţional pentru apă potabilă.
(6) Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în reţeaua de distribuţie, nu trebuie să depăşească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.

ART. 28

(1) În cazul în care în treapta de predezinfecţie de la intrarea în staţia de tratare se introduce clor pentru împiedicarea dezvoltării planctonului, creşterea conţinutului de bacterii, oxidarea substanţelor organice la apele cu conţinut ridicat de substanţe organice şi plancton sau la apele conţinând bacterii feruginoase sau manganoase, se va urmări influenţa preclorării în cazul existenţei acizilor humici.
(2) La apele încărcate cu substanţe organice oxidabile, ape cu amoniac, nitriţi, microorganisme, plancton, ape colorate datorită materialelor humice, dozele de clor sau dioxid de clor introdus înainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator.
(3) În cazul apelor care conţin fenoli nu se va utiliza clorul, preoxidarea realizându-se cu ozon.

ART. 29

Aerarea se realizează în cazul apelor cu conţinut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, fier, mangan, al apelor feruginoase lipsite de oxigen dizolvat şi în procesul de deferizare.

ART. 30

(1) Dezinfectarea, la apele care nu conţin materii organice sau substanţe chimice care formează cu clorul compuşi cu gust şi miros neplăcut (în special fenoli), se face prin utilizarea clorului sau a compuşilor săi.
(2) În cazul apelor care conţin fenoli (dar nu şi alţi compuşi organici ce pot da gust specific de baltă), se utilizează peroxidul de clor în doze alese astfel încât să se împiedice formarea în exces a cloritului de sodiu.
(3) Apa ce trebuie tratată pentru corectarea gustului, culorii şi eliminarea anumitor micropoluanţi, pentru distrugerea viruşilor şi oxidarea materiilor organice la cele cu conţinut de fenoli, se dezinfectează utilizând ozonul în dozele prescrise. În reţelele de distribuţie, după ozonizare trebuie făcută o clorinare cu doze reduse pentru controlul calităţii apei prin clorul rezidual.
(4) Pentru obţinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizată astfel încât să se asigure după filtrare turbidităţi mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (unităţi nefelometrice de turbiditate), conform legislaţiei în vigoare.

ART. 31

Decantoarele trebuie să asigure în timpul funcţionării atingerea parametrilor proiectaţi, astfel:
a) sistemul de distribuţie al apei brute trebuie să asigure o repartizare uniformă a debitului între diferitele unităţi de decantoare şi păstrarea stării de coeziune a flocoanelor din apa coagulată, prin realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele;
b) spaţiul de decantare trebuie să asigure condiţiile de depunere a suspensiilor până la limita cerută a apei decantate, asigurând vitezele cât mai uniforme şi împiedicând formarea curenţilor de convecţie;
c) sistemul de colectare a apei decantate trebuie să asigure o prelevare uniformă chiar şi pe timp de îngheţ;

d) spaţiul de sedimentare a nămolului trebuie să asigure acumularea volumului de nămol rezultat între două curăţări, recomandându-se decantoarele suspensionale la care evacuarea nămolului se realizează continuu;
e) sistemul de curăţare a nămolului trebuie să asigure evacuarea nămolului cu o concentraţie cât mai mare, fără a produce reamestecarea lui cu apă din decantor, asigurându-se o funcţionare complet automată, iar podul raclor trebuie protejat contra îngheţului.

ART. 32

Pentru realizarea unei exploatări optime a instalaţiilor de decantare trebuie dată importanţă reglării parametrilor determinanţi:
a) viteza de sedimentare a particulelor în suspensie;
b) vitezele de circulaţie a apei în secţiunea de decantare;
c) randamentul instalaţiei reprezentat prin procentul de suspensii reţinute din apa brută.

ART. 33

Pentru buna funcţionare a filtrelor, operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea:
a) condiţiilor tehnologice şi constructive cerute prin proiect pentru:
1. calitatea materialului filtrant şi a grosimii stratului;
2. orizontalitatea şi reglajul sistemului de drenaj;
3. asigurarea intensităţii de spălare;
4. corecta amplasare şi funcţionalitatea clapetelor de admisie şi a dispozitivelor de reglaj;
5. etanşeitatea armăturilor din instalaţii, în special a vanelor de pe conductele de apă de spălare şi aer;
b) coagulării şi decantării prealabile a apei brute care să asigure la intrarea în filtre o turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1-2 NTU;
c) spălării filtrelor la intervale de timp stabilite în funcţie de:
1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, între două spălări;
2. numărul total de cuve;
3. instalaţiile de spălare;
d) respectării tehnologiei de spălare a filtrelor pentru a asigura:
1. calitatea cerută efluentului;
2. productivitatea maximă a instalaţiei;
3. consumul minim de apă de spălare şi aer.
e) dotării corespunzătoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi şi personal calificat.

ART. 34

Regulile generale după care trebuie să funcţioneze treapta de dezinfectare sunt:
a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienţă maximă, fiind recomandată utilizarea a două trepte:
1. treapta I - la intrarea în staţia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul şi doza alegându-se astfel încât să nu rezulte compuşi secundari de tip trihalometanilor, cloriţi, cloraţi sau bromaţi, iar dacă aceştia apar concentraţia să fie sub valorile admise;
2. treapta a II-a - totdeauna pe apă limpezită având turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce concentraţia în agenţi patogeni sub limitele prevăzute în normele legale;
b) tipul şi doza de reactiv vor fi alese în funcţie de tipul de materiale care alcătuiesc reţeaua, astfel încât calitatea apei nu trebuie să se înrăutăţească din cauza reactivului

de dezinfectare în exces sau în lipsă. În cazul golirii accidentale sau voite a reţelei trebuie să se ia măsuri de spălare, astfel încât biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei să fie inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv şi doza utilizată se face în funcţie de:
1. calitatea apei brute, în unele cazuri fiind necesară utilizarea unor reactivi complementari;
2. temperatura apei;
3. pH-ul apei;
4. modul şi eficienţa introducerii în apă a reactivului;
5. prezenţa unor substanţe ce pot bloca reactivul prin reacţii specifice de oxidare;
6. capacitatea de a produce un volum redus de produşi secundari nedoriţi din cauza pericolului pentru sănătatea populaţiei;
7. asigurarea unei biostabilităţi a apei furnizate;
8. capacitatea de a avea efect remanent la o doză ce nu trebuie să depăşească valoarea maximă;
9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produşilor secundari.
c) eficienţa celorlalte trepte de tratare;
d) tipul de apă şi protecţia sanitară a acesteia, conţinutul de substanţe organice şi compuşi ai azotului, care pot reacţiona cu reactivul, mărind consumul;
e) costul dezinfectării în condiţiile asigurării cerinţelor normate de livrare a apei nu trebuie afectat de preluarea, în treapta de dezinfecţie, a sarcinilor ce trebuie şi pot fi realizate în alte trepte de tratare.

SECTIUNE – IV Transportul apei potabile

ART. 35

Conductele ce transportă apă trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
a) să asigure debitul proiectat de apă în secţiunea respectivă;
b) să fie etanşe, pentru eficienţa funcţionării şi protecţia spaţiului învecinat;
c) să reziste la toate presiunile de lucru din secţiunea respectivă;
d) să păstreze calitatea apei transportate.

ART. 36

La aducţiuni se vor realiza amenajările constructive şi dotările cu echipamentele adecvate pentru măsurarea şi înregistrarea debitelor, măsurarea presiunilor şi a sistemului de control şi colectare a datelor utilizând un sistem de control şi achiziţie de date (SCADA).

ART. 37

(1) În lipsa aparatelor de măsură, determinarea capacităţii de transport a aducţiunii se face prin calcul.
(2) Determinarea capacităţii aducţiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de aducţiune care:
a) au acelaşi diametru;
b) se poate măsura presiunea la capetele tronsoanelor;
c) se cunoaşte cota topografică a capetelor tronsoanelor;
d) nu sunt prevăzute legături pentru alimentarea altor utilizatori.
(3) Dacă se cunoaşte diametrul conductei, distanţa între două secţiuni, cotele piezometrice ale secţiunilor de capăt, se poate calcula debitul folosind o relaţie

matematică precizată în literatura de specialitate sau pusă la dispoziție de [redacted] conductelor.

ART. 38

În cazul în care aducţiunea nu are în dotare un echipament de măsurare pentru presiune sau pentru debit şi nu sunt prevăzute nici amenajările constructive pentru instalarea lor, determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurându-se o precizie relativ bună.

ART. 39

Testarea rezistenţei conductei la presiune se face după metodologia dată în proiect, iar în lipsa acesteia se recomandă folosirea prescripţiilor din SR EN 805:2000.

ART. 40

(1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel puţin săptămânal.

(2) Inspecţia va fi făcută, de regulă, de acelaşi personal, pentru a se obişnui cu detaliile şi a putea sesiza diferenţele de la un control la altul. Rezultatul inspecţiei se consemnează într-o fişă de inspecţie al cărei conţinut va fi stabilit în cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza:

a) întocmirii planului de întreţinere şi a executării lucrărilor necesare;

b) executării lucrărilor de reparaţie, dacă este cazul;

c) avertizării populaţiei dacă aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apă (oprirea apei, restricţii de furnizare) sau de calitatea acesteia (măsuri de dezinfectare suplimentară) etc.;

d) luarea măsurilor asupra intervenţiilor neautorizate în zona de protecţie sanitară.

(3) În timpul inspecţiei se verifică:

a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcţionare, prezenţa apei în cămin, anunţându-se echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei etc.;

b) supratraversările: starea structurii de rezistenţă, tendinţa râului de erodare a malurilor, suprafeţelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea căii de acces, starea termoizolaţiei/hidroizolaţiei etc.;

c) starea suprafeţei de teren asigurată ca zonă de protecţie sanitară: depozite de deşeuri necontrolate, folosirea substanţelor nepermise, utilizarea apei în mod fraudulos, existenţa mijloacelor de reperare a conductei, tendinţa de lunecare a terenului etc.;

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcţiei, starea mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, închiderea de protecţie etc.);

e) starea altor mijloace de asigurare a funcţionării;

f) starea staţiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dacă există; în staţie se va intra numai pe baza unei autorizaţii de acces emise în acest sens;

g) verificarea stării mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apă în vederea controlului asupra calităţii. Probele de apă potabilă vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi centralizate şi, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calităţii apei, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 41

Când există mijloace de măsurare a parametrilor de funcţionare, valorile acestora vor fi notate în fişă, iar persoana în a cărei grijă intră supravegherea tehnologică a

sistemului va verifica dacă s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei și eventual va solicita cercetări mai amănunțite.

ART. 42

Pentru aducțiunile lungi (15-150 km), se recomandă implicarea în supravegherea aducțiunilor a unui personal angajat care să locuiască în zonă pentru a evita deplasările lungi; în caz contrar, vor fi puse la dispoziție mijloace de transport. în cazuri speciale vor fi prevăzute cantoane de exploatare și personal permanent.

ART. 43

Lucrările de întreținere la aducțiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspecției sau după un plan anual de întreținere, astfel:

a) se verifică și se corectează funcționalitatea tuturor armăturilor, căminelor: semestrial;

b) se curăță și se înierbează zonele de protecție sanitară: anual;

c) se etanșează vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cămine, supratraversări, elemente de semnalizare: anual;

d) se verifică subtraversările de drumuri naționale și căi ferate: săptămânal;

e) se verifică stabilitatea pământului pe traseu și eventualele tasări: lunar;

f) se verifică pierderile de apă pe tronsoane;

g) se detectează eventuale branșări neautorizate: lunar;

h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aducțiunii: anual;

i) se spală tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltări biologice etc.): după caz.

ART. 44

Lucrările de aducțiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate și se vor efectua lucrări de întreținere, în special înaintea sezonului friguros și după acesta; înainte, pentru curățare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protecție, montarea elementelor de protecție, și după, pentru refacerea taluzurilor în urma efectului gheții, verificarea modului de funcționare, eliminarea vegetației care împiedică o bună curgere etc.

ART. 45

Pentru cunoașterea performanțelor funcționale ale aducțiunii și rețelei, periodic, se va face verificarea presiunilor, a pierderilor de apă, iar în cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu personalul atestat.

ART. 46

(1) În funcție de întindere și importanță, sistemul de transport al apei trebuie continuu supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul și presiunea în secțiunea de control.

(2) Aducțiunea trebuie verificată prin debitul cu care alimentează rezervorul, măsurându-se local debitul și presiunea în secțiunile de control, și prin compararea valorilor obținute cu valorile din schema generală de funcționare a sistemului.

(3) Pentru realizarea unui bilanț al apei și pentru a avea o evaluare generală a eficienței sistemului, se va determina mărimea pierderii de apă din sistem, prin măsurarea simultană a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apă, pe tronsoane.

(4) Pentru determinarea liniei piezometrice în lungul sistemului se vor face măsurători ale presiunii în secțiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru punerea în evidență a unor disfuncționalități pe conducta de aducțiune.

ART. 47

Pierderile de apă admisibile pentru o aducţiune trebuie să se situeze la valoarea sub 5% din cantitatea de apă intrată în sistem.

[redacted]

SECTIUNE – V Înmagazinarea apei

ART. 48

(1) Construcţiile pentru înmagazinarea apei au, în principal, rolul de acumulare a apei pentru compensarea variaţiilor orare de debit furnizat, rezervă pentru stingerea incendiilor şi alimentarea reţelei în situaţia unor indisponibilităţi apărute la captare sau a conductei de aducţiune.

(2) În unele cazuri, construcţiile pentru înmagazinarea apei pot îndeplini şi funcţii de rupere a presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact între reactivi şi apă pentru realizarea unei dezinfectări în bune condiţii, înmagazinarea apei pentru spălatul filtrelor etc.

(3) În cazul în care apa este înmagazinată şi stocată într-o construcţie care cuprinde mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de înmagazinare individual.

ART. 49

(1) În rezervorul de înmagazinare apa trebuie să fie sanogenă şi curată, să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr ori concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană şi să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în legislaţia în vigoare.

(2) Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată dacă în proba prelevată la ieşirea din rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli şi streptococi fecali sunt cele prevăzute în legislaţia specifică şi dacă rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arată absenţa acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

ART. 50

Operatorul serviciului de alimentare cu apă trebuie să asigure prelevarea şi analizarea săptămânală a unei probe de apă de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcţiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C şi la 37 grade C, turbiditate şi dezinfectantul rezidual.

ART. 51

Operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apă potabilă înmagazinată care să acopere minimul necesar pentru o perioadă de 12 ore de întrerupere a prelucrării şi livrării în staţiile de tratare.

ART. 52

Rezervoarele de înmagazinare trebuie să aibă posibilitatea de evacuare a apei de spălare şi să aibă un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apă.

ART. 53

Spălarea, curăţarea şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare sunt obligatorii şi trebuie realizate periodic şi ori de câte ori este necesar, iar materialele şi substanţele de curăţare şi dezinfecţie trebuie să aibă aviz sanitar de folosire.

[redacted]

ART. 54

Rezervoarele de înmagazinare a apei vor fi exploatate şi întreţinute astfel încât să nu permită contaminare din exterior.

ART. 55

Materialele de construcţie, inclusiv vopselele, substanţele de impermeabilizare etc., a instalaţiilor de tratare a apei pentru potabilizare şi rezervoarele de înmagazinare a apei trebuie să aibă aviz sanitar de folosire în acest scop.

ART. 56

Vana pentru rezerva intangibilă de incendiu trebuie să fie sigilată în poziţia închis şi se poate deschide numai la dispoziţia organelor de pază contra incendiilor.

ART. 57

Personalul de operare va urmări starea rezervoarelor de înmagazinare, izolaţia termică, aerisirea, căile de acces, pierderile de apă etc. şi va consemna nivelul apei în rezervor, temperatura apei şi debitul vehiculat.

ART. 58

Operatorul, care asigură serviciul de alimentare cu apă din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, va asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiză a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sănătate publică abilitate. Efectuarea analizelor la sursă şi în reţele se va efectua, după luarea măsurilor de spălare şi dezinfecţie necesare, ori de câte ori intervin lucrări de înlăturare a avariilor.

SECTIUNE – VI Distribuţia apei potabile

ART. 59

(1) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apă.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale şi cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

ART. 60

(1) Delimitarea dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi reţeaua interioară de distribuţie aparţinând utilizatorului este căminul de branşament.

(2) Părţile componente ale unui branşament sunt:

a) o construcţie numită cămin de apometru (de branşament), plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea branşamentului, fiind vizibilă şi accesibilă;

b) priza de apă reprezentând punctul de racordare la reţeaua de distribuţie a apei;

c) o conductă de branşament care se leagă la reţeaua publică de distribuţie;

d) armătura (vana) de concesie;

e) contorul de branşament care asigură măsurarea debitului de apă furnizată;

f) armătura (vana) de închidere.

(3) Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie.
(4) Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.
(5) Căminul de branşament se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate, de regula la 1-2 m în exteriorul acesteia.

ART. 61

(1) Toţi utilizatorii care au instalaţii de utilizare a apei vor avea acces de branşare la reţelele sistemului de alimentare cu apă în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.
(2) Un utilizator trebuie să aibă, de regulă, un singur branşament de apă, mai multe branşamente admiţându-se în cazuri speciale.

ART. 62

(1) Branşarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu apă se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.
(2) Eliberarea avizului se realizează în două faze, şi anume:
a) avizul de branşare de principiu, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de branşare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat;
b) avizul de branşare definitiv - prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va conţine:

1. memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branşarea la reţeaua de alimentare cu apă;
2. scheme de montaj al conductelor de apă;
3. certificatul de urbanism;
4. planul de încadrare în zonă, la scara de 1:500;
5. actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar;
6. planul reţelelor în incintă.

(3) Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completă, operatorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documentaţiei cu documentele care lipsesc, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompletă.

ART. 63

(1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentări cu apă, inclusiv a branşamentelor de apă, se va face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale, autorizaţie care va avea la bază avizul definitiv al operatorului.
(2) Se admite montarea contoarelor de apă (apometre) şi în clădiri, în general în subsoluri, cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii în funcţionare şi a accesului operatorului, stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care să definească drepturile şi îndatoririle fiecărei părţi în această situaţie.

(3) Darea în funcţiune a branşamentului de apă se va face după recepţia acestora. La recepţie se vor efectua probele de presiune şi de etanşeitate. Punerea în funcţiune se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare între operator şi utilizator în termenul prevăzut în contract.
(4) Realizarea de branşamente fără avizul operatorului este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.
(5) Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare.
(6) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a branşamentului aparţinând sistemului, precum şi a căminului de branşament sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului.

ART. 64

(1) Cheltuielile pentru executarea branşamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene sau asociaţiilor de dezvoltare comunitară. Execuţia lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităţile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.
(2) În cazuri bine justificate de către operatori, dacă condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite racordarea mai multor utilizatori la acelaşi branşament, aceştia având cămine de branşament, amplasate conform art. 106 alin. (5), precum şi contoare separate montate în aceste cămine.

ART. 65

Lucrările de întreţinere la reţeaua de distribuţie constau în:
a) verificarea stării şi integritatea hidranţilor şi remedierea imediată a deficienţelor: capacele de protecţie, pierderea de apă, intervenţia neautorizată, blocarea hidranţilor, existenţa inscripţiilor de marcaj, eventual starea de funcţionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioadă scurtă de timp: săptămânal;
b) verificarea stării căminelor de vane: existenţa capacelor, starea capacelor de cămin şi înlocuirea imediată cu capace mai sigure, starea interioară a căminului (are apă, are deşeuri, are legături neautorizate, construcţia este întreagă, dacă scara nu este corodată, piesele metalice sunt vopsite etc.);
c) verificarea căminelor de branşament: integritate, starea contorului de apă, funcţionarea şi eventual citirea contorului, prezenţa apei în cămin (se anunţă echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendinţele de distrugere etc.;
d) montarea indicatoarelor rutiere şi a celor luminoase de avertizare a pericolelor în zona în care capacele ce se găsesc pe calea rutieră sunt lipsă/defecte, după caz;
e) verificarea ca după refacerea căii de circulaţie capacele să fie la cota noii căi de rulare: săptămânal;
f) curăţarea căminelor, evacuarea apei, repararea căminului, vopsirea părţilor metalice;
g) verificarea funcţionării vanelor, vanelor de reglare a presiunii şi ventilelor de aerisire;
h) controlul pierderilor de apă; integral, la cel puţin 2 ani pentru reţelele de distribuţie;
i) depistarea branşamentelor fraudulos executate: semestrial;
j) înlocuirea contoarelor de apă defecte, care funcţionează în afara clasei de precizie sau pentru verificarea metrologică periodică;

k) asigurarea stării normale de funcţionare a nodurilor în care se prelevează probe pentru urmărirea calităţii apei, de către personalul propriu sau de către organele sanitare: lunar;
l) spălarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mică, ca urmare a reducerii consumului: lunar sau la intervale ce se decid în funcţie de indicaţiile organelor sanitare de inspecţie, sau acolo unde se semnalează probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenţa bacteriilor etc.);
m) verificarea debitului şi presiunii la branşamentul utilizatorului, în secţiuni caracteristice;
n) aerisirea tronsoanelor cu defecţiuni de funcţionare cunoscute; săptămânal.

ART. 66

Toate caracteristicile importante, de natură să schimbe elementele de siguranţă funcţionării, vor fi sistematizate şi vor fi introduse în lista supravegherii prioritare sau chiar în cartea construcţiei.

ART. 67

Elementele constructive ale sistemului vor fi poziţionate faţă de calea de circulaţie, în sistemul naţional de referinţă şi vor fi pregătite pentru sistemul GIS.

ART. 68

(1) În cazul capacelor căminelor, dacă denivelarea depăşeşte 1 cm, se trece la refacerea alinierii capacului.
(2) O procedură similară se va aplica în cazul corectării cotelor cutiei de protecţie a capătului de sus al tijei de manevră a vanelor îngropate în pământ.

ART. 69

Atunci când instrucţiunile o prevăd, când organele sanitare decid sau după un accident care a avut implicaţii asupra calităţii apei, se face spălarea, spălarea şi dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor tronsoane din reţea sau a întregii reţele.
(2) Viteza apei utilizate la spălare trebuie să fie de minimum 1,5 m/s.
(3) Dezinfectarea se face cu apă clorată cu circa 30 mg Cl/m 3 care se introduce prin pompare printr-un hidrant până se umple, păstrându-se plină minimum 24 ore după care se goleşte şi se spală minimum 1 oră cu apă până când analiza de apă rezultată este bună, iar autoritatea sanitară dă aviz de punere în funcţiune a circuitului.
(4) Pentru siguranţă, populaţia trebuie avertizată şi anunţată când la branşament apa nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate.
(5) Spălarea şi dezinfectarea se începe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date în funcţiune, iar personalul de intervenţie va fi instruit şi dotat cu mască de protecţie contra scăpărilor de clor.
(6) Cu ocazia spălării se verifică şi etanşeitatea vanelor, iar cele defecte se vor înlocui.

ART. 70

(1) Pierderile de apă în reţea se consideră ca fiind normale dacă au valori sub 15% din cantitatea totală intrată în sistemul de distribuţie.
(2) Lucrările de reabilitare sau modernizare, după caz, se fac obligatoriu, în cazul în care pierderea generală de apă (de la captare la utilizator) este mai mare de 20%.

ART. 71

Reparaţiile se vor face în concordanţă cu procedura de lucru în funcţie de:
a) tipul de material;
b) tehnica de lucru propusă şi stabilită prin procedură;
c) timpul maxim posibil pentru oprirea apei;
d) posibilităţile şi consecinţele izolării tronsonului avariat;

e) asigurarea cu apă a obiectivelor prioritare (spitale, şcoli, agenţi economici la care întreruperea apei poate fi gravă);
f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzând de condiţiile meteorologice şi de starea vremii, de amplasament, de mărimea avariei etc.;
g) existenţa avizului Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă sau serviciului comunitar pentru situaţii de urgenţă, inclusiv a organelor de poliţie, dacă se perturbă traficul în zonă;
h) existenţa unei autorizaţii de construire, conform prevederilor legale.

ART. 72

Cu ocazia oricărei reparaţii, tuburile de azbociment vor fi înlocuite obligatoriu, fiind interzisă repararea acestora sau menţinerea lor în circuit.

ART. 73

(1) În caz de golire a conductei trebuie acordată o atenţie sporită modului de evacuare a apei pentru a nu se produce vacuum pe conductă ceea ce poate face posibilă aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia şi apariţia pericolului unor îmbolnăviri la utilizator.
(2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armătură care se deschide va fi hidrantul situat la cota cea mai înaltă de pe traseul implicat, iar acesta va rămâne deschis până la reumplerea conductei cu apă.
(3) Dacă fenomenul de vacuum pe conductă se produce în mod curent pe un tronson oarecare atunci vor fi luate măsuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca poziţie şi capacitate).

ART. 74

Hidranţii avariaţi trebuie înlocuiţi cu alţi hidranţi încercaţi pe bancul de probă, întrucât produc o pierdere mare de apă. Pentru hidranţii montaţi pe artere, dar fără vană de izolare, se va analiza soluţia introducerii unei vane de izolare, chiar dacă este o vană amplasată direct în pământ.

ART. 75

(1) În cadrul lucrărilor de reparaţii se poate include şi operaţiunea de introducere de vane speciale de control automat (limitare) a presiunii în reţea pentru reducerea presiunii în perioada de noapte, având drept scop reducerea pierderilor de apă din reţea.
(2) Utilizarea metodei nu înlocuieşte soluţia de montare a pompelor cu turaţie variabilă.

ART. 76

Pentru realizarea branşamentelor noi se recomandă folosirea unui procedeu care să permită realizarea acestuia fără oprirea apei în conductă.

ART. 77

Toate lucrările de reparaţii se vor încheia prin realizarea a două operaţiuni:
a) elaborarea unui document care să cuprindă operaţiunile efectuate, acesta intrând în documentaţia tehnică a cărţii de construcţii la capitolul reţea sau aducţiune, după caz;
b) întocmirea unei calculaţii a costurilor lucrării care va fi păstrată în documentaţia de referinţă a tronsonului respectiv de reţea.

ART. 78

La termenul legal se verifică recipientul de hidrofor, fie că este recipient de hidrofor propriu-zis sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru

asigurarea amorsării pompelor, repararea acestuia făcându-se în condiţiile stabilite de proiectant şi normele ISCIR.

ART. 79

(1) Pentru realizarea unei exploatări eficiente a reţelei de distribuţie a apei, este necesară dezvoltarea unui sistem care să permită transmiterea informaţiilor în timp real din sistem şi interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii să fie reglaţi prin intermediul unui sistem de automatizare.

(2) Principalele mărimi controlate trebuie să fie:

a) starea de funcţionare/rezervă/avarie a pompelor;

b) starea închis/deschis a vanelor;

c) nivelul/volumul apei în rezervor;

d) presiunea apei în reţeaua de distribuţie, în noduri reprezentative (noduri unde o variaţie a presiunii se face cu o modificare importantă a debitului) etc.

ART. 80

(1) Pentru eficientizarea activităţii, operatorul trebuie să aibă un dispecerat prin care se va coordona întreaga activitate de operare şi va fi asigurată corelarea informaţiilor date de aparatele de măsură, cu lucrările de intervenţie în reţea şi cu sesizările făcute de utilizatori.

(2) Dispecerul central trebuie să fie asigurat cu un sistem de primire a informaţiilor, asistat de un program de calculator performant şi dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea sistematică a datelor într-o bază de date, să poată fi uşor exploatate pentru informaţii curente sau pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale etc.

(3) În cadrul dispeceratului trebuie să se poată depista problemele legate de distribuţia apei, prin compararea datelor măsurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioară de exploatare, realizându-se un control mai riguros în zonă, astfel încât să se poată măsura volumul de apă cerut de utilizatori şi identifica zonele cu pierderi mari de apă.

ART. 81

(1) Măsurarea debitelor pe reţeaua de distribuţie se poate face prin montarea pe conducta de plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apă, putându-se folosi un debitmetru portabil.

(2) În lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare de timp, pentru a reduce influenţa decalajelor între citirea contoarelor de branşament, dacă toate branşamentele sunt contorizate.

(3) În toate cazurile trebuie să se determine pierderile de apă pe reţele.

ART. 82

(1) În cazul unor reţele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care să se determine comportarea reţelei faţă de calitatea şi cantitatea de apă introdusă în reţea, precum şi stabilitatea biologică a apei în condiţii reale.

(2) Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea reţelei, creşterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare în schema de tratare a apei sau creşterea calităţii apei introduse în reţea, concomitent cu reabilitarea reţelei.

ART. 83

Proba de presiune se va face după o metodologie similară cu cea utilizată la aducţiuni.

[redacted]

ART. 84

Pentru eficientizarea activităţii de distribuţie a apei, se va da o atenţie deosebită monitorizării şi reducerii pierderilor de apă, mai ales în cazul utilizării unei surse de apă sărace, dacă solul este sensibil la înmuiere sau dacă apa este adusă cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/mc).

ART. 85

La analizarea costurilor lucrărilor necesare reducerii pierderilor de apă se va face comparaţia cu costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care să fie adusă cantitatea de apă pierdută.

ART. 86

Strategia controlului pierderilor de apă se structurează în următoarele etape:
a) realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;
b) organizarea controlului şi analiza sistematică a pierderilor;
c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;
d) organizarea sistemului de remediere a defecţiunilor constatate;
e) evaluarea continuă şi controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;
f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic şi economic până la care remedierea defecţiunilor trebuie făcută.

ART. 87

La reţelele alimentate gravitaţional reducerea presiunii în reţea, pentru micşorarea pierderilor de apă prin neetanşeităţi, se poate face prin:
a) montarea pe conducte, în poziţie convenabilă, a unor vane reductoare de presiune, care să asigure o presiune prestabilită în zona aval de secţiune;
b) manevrarea zilnică a vanelor normale, cu precauţia necesară pentru a nu se forma vacuum ca urmare a închiderii bruşte a acestora;
c) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor şi adoptarea de măsuri similare (reglare de vane) în secţiuni depărtate de secţiunea controlată.

ART. 88

În cazul reţelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii în reţea se poate face:
a) prin modificarea debitului în cazul pompelor cu turaţie variabilă, referinţa fiind luată de la nodul de reţea sensibil la modificarea debitului;
b) prin scoaterea sau introducerea în funcţiune a pompelor cu turaţie constantă, pe baza experienţei de exploatare, având în vedere un consum zilnic aproape constant;
c) prin alegerea unor diametre ale conductelor astfel încât, la modificarea presiunii, ritmul de scădere să se propage cât mai uniform în reţea;
d) prin refacerea reţelei, acolo unde este cazul, în sensul asigurării unei presiuni de bază pentru clădirile cu înălţime mai mică şi mărirea acesteia la clădirile înalte prin staţie de pompare cu hidrofor, pompe cu turaţie variabilă etc.

ART. 89

Prelucrarea sistematică a valorilor obţinute din controlul pierderii de apă se va concretiza prin stabilirea de proceduri legate de:
a) comportarea în timp a diferitelor tipuri de materiale;
b) durata reală de viaţă a unor materiale şi a tipurilor de îmbinări;
c) mai buna estimare a costurilor de exploatare a reţelelor;
d) stabilirea unor valori raţionale asupra eficienţei reţelei;
e) valori de comparat cu realizări din alte localităţi/ţări;

f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apă.

ART. 90

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branşamentul său.

(2) Montarea apometrelor se va face la toţi utilizatorii ca o obligaţie a operatorului, până la data de 21 martie 2009, pe baza unui program de contorizare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale.

(3) Asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea contorizării la branşamentul utilizatorului, prevăzută la alin. (2), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, respectiv ale operatorilor, dacă contractul de delegare a gestiunii are prevăzută această investiţie, indiferent de forma de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptată.

(4) Contravaloarea contoarelor de apă montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se decontează de operatori pe baza documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face în limita fondurilor cu această destinaţie, prevăzute în bugetele locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, aprobate potrivit legii, şi transferate operatorilor, respectiv în bugetele operatorilor, potrivit programelor de investiţii stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Până la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăşi consumul stabilit în regim pauşal.

(5) Cantităţile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de branşament.

(6) Pentru utilizatorii care nu posedă aparate de măsură, până la montarea acestora, conform prevederilor de la alin. (2), stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă în sistem pauşal.

SECTIUNE - VII- Funcţionarea reţelelor publice de alimentare cu apă în Comuna Bradulet

Art.91

91.1 Proiectarea şi realizarea sistemelor de alimentare cu apă sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile competente, iar proiectul va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

91.2 Desfăşurarea activităţii serviciului de apă se realizează astfel încât să se poată atinge următoarele obiective:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetătenilor;

b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

d) protecţia mediului.

Art.92

92.1 Operatorul va solicita, păstra şi actualiza următoarele documente:

a) contractul prin care s-a făcut delegarea de gestiune;

b) planul cadastral al situaţiei terenurilor (solicitate de la proprietarii acestora);

c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusive cele subterane, ce vor fi actualizate;

d) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;
e) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum şi cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare;
f) cărţile tehnice ale construcţiilor;
g) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;
h) procesele-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
i) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor,etc.;
j) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor, cu :
♦ - procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;
♦ - procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări;
♦ - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
♦ - procese-verbale de punere în funcţiune;
♦ - procese-verbale de dare în exploatare;
♦ - lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice;
♦ - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;
♦ - documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare;
k) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui utilaj şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;
l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;
m) normele generale şi specifice de securitate si sănătate în muncă, aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;
n) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale;
o) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;
p) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii;
q) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare;
r) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii;
s) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;
t) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare;
u) bilanţul cantităţilor de apă, conform proiectului, şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale.
92.2 Documentele care nu sunt întocmite iniţial de Operator (cărţi tehnice, planuri cadastrale, studii geotehnice şi hidrologice, etc.) vor fi solicitate proprietarilor

construcţiilor/terenurilor/instalaţilor, aceştia având obligaţia de a le pune la dispoziţia Operatorului. Lipsa acestor documente nu atrage răpunderea Operatorului.

Art.93

93.1 Documentele puse la dispoziţie de către autoritatea publică locală, se vor păstra la sediul sau la punctele de lucru ale Operatorului de pe raza de operare. Acestea se vor prelua de catre Operator cu proces verbal de predare-primire semnat de ambele parti și înregistrat corespunzator.

93.2 Documentaţiile referitoare la construcţii de orice fel deţinute de Operator se vor completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei".

Art.94

94.1 Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării vor fi întocmite numai de agenţi economici specializaţi în proiectare, care o vor preda titularului de investiţie.

94.2 Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul pe sistem informaţional şi de evidenţă pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor proiectate.

94.3 Executanţii lucrărilor au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei (inclusiv pentru execuţia branşamentelor).

94.4 În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant fără avizul acestuia.

Art.95

95.1 Autoritatea Administraţiei Publice Locale și Operatorul desemnat în urma licitației, deţinători de instalaţii tehnologice din infrastructura tehnico-edilitară aferente serviciului de alimentare cu apă al Comunei Bradulet au obligaţia să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor aferente serviciului de apă, organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.

95.2 Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele şi documentele aflate în arhivă.

95.3 Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor originale aflate în arhivă este interzisă.

95.4 La încheierea activităţii de operare, Operatorul va preda pe bază de proces verbal de predare primire, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

95.5 Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:

a) data întocmirii documentului;

b) numărul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a întocmit documentul;

d) numărul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecărei revizii sau actualizări;

g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;
j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

Art.96

96.1 Pentru echipamentele din exploatare se vor întocmi fişe tehnice care vor conţine toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de recepţie care trebuie să corespundă cu realitatea.

96.2 Pe durata exploatării, în fişele tehnice se vor trece date privind:

a) incidentele sau avariile;
b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;
f) lista de piese şi/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparaţiei accidentale sau planificate;
g) componenţa şi echipa care a efectuat reparaţia accidentală sau planificată, chiar în cazul în
care reparaţia s-a executat de alt agent economic;
h) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;
i) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;
j) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);
k) data scadentă a următoarei verificări periodice;
l) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.

97.3 Fişele tehnice se întocmesc pentru utilajele de bază, pentru fundaţiile acestora şi a echipamentelor, instalaţiile de legare la pământ, dispozitivele de protecţie şi pentru instalaţiile de comandă, teletransmisie şi telecomunicaţii.

98.4 Pentru clădiri, coşuri de fum şi altele asemenea, precum şi pentru instalaţiile de ridicat, cazane şi recipiente sub presiune se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.

99.5 Separat de fişele tehnice, pentru utilajele de bază (echipament sau aparataj) se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.

Art.100

100.1 Utilajele de bază, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, etc.), precum şi principalele instalaţii mecanice (rezervoare, ascensoare, stăvilare, poduri rulante, macarale, etc.) trebuie să fie prevăzute cu plăcuţe indicatoare cuprinzând datele de identificare pentru echipamentul respectiv în conformitate cu normele în vigoare.

100.2 Toate echipamentele menţionate la alin. (.1), precum şi conductele, barele electrice, instalaţiile independente trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării.

100.3 La punctele de conducere a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalaţiilor (schemele normale de funcţionare electrice şi mecanice), cât şi, după caz, cele ale instalaţiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat,

alimentarea cu apă a instalaţiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal şi de siguranţă, etc.), potrivit specificului activităţii şi atribuţiilor.
100.4 Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren, iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alin. (.2).
100.5 Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil.

Art.106

106.1 Instrucţiunile/procedurile interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.
106.2 Instrucţiunile/procedurile interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie să cuprindă cel puţin:
a) îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire;
b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative;
c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune);
d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcţionării în exploatare normală;
e) parametrii normali, limită şi de avarie ai echipamentului;
f) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;
g) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor;
h) reguli de anunţare şi adresare;
i) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii sau autorizarea;
j) măsuri pentru asigurarea securității și sănătății în muncă;
k) măsuri pentru asigurarea protecţiei mediului.
106.3 Instrucţiunile/procedurile interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al Operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.
106.4 Instrucţiunile/procedurile interne se revizuiesc periodic ,conform Procedurii Generale „Controlul documentelor", sau ori de câte ori este nevoie.

Art.107

107.1 Operatorul desfăşoară activităţile specifice serviciului de alimentare cu apă şi trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri interne.
107.2 În vederea aplicării prevederilor alin. (.1), Operatorul va întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile interne în vigoare/utilizate, care sunt disponibile la locurile de muncă. Lista instrucţiunilor/procedurilor interne va cuprinde, după caz, cel puţin:
a) instrucţiuni/proceduri interne generale;
b) instrucţiuni/proceduri interne pentru exploatarea instalaţiilor principale;
c) instrucţiuni/proceduri interne pentru executarea manevrelor curente;
d) instrucţiuni/proceduri interne pentru lichidarea avariilor;
e) instrucţiuni/proceduri interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.

Art.108

108.1 Personalul de operare va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul de operare reprezintă forma primară a evidenţei tehnice.
108.2 Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate periodic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare.

Art.109

109.1 În vederea asigurării continuităţii serviciului de apă, Consiliul Local Bradulet are responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director de perspectivă.
109.2 Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale Operatorului în ceea ce priveste realizarea investiţiilor.
109.3 Operatorul sistemului public de apă trebuie să asigure funcţionarea permanentă a sistemului public de alimentare cu apă la toţi utilizatorii.
109.4 Întreruperea alimentării cu apă este permisă numai în cazuri de forţă majoră.
109.5 Reţeaua publică de alimentare cu apă, inclusiv branşamentele, intră în obligaţiile de întreţinere şi reparaţie ale Operatorului.
109.6 În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (.3), (.4) si (.5), Operatorul va asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale, modernizări și investiţii.
109.7 Operatorul va ţine la zi documentaţia tehnică completă a sistemului de alimentare cu apă, care va cuprinde planurile reţelei conform proiectului de realizare a acestuia şi cu fiecare modificare, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului şi situaţia existentă în teren.
109.8 Operatorul va completa la zi câte un registru pentru:
- reparaţii şi intervenţii accidentale;
- revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale şi intervenţii programate.

109.9 În registrele prevăzute la alin. (.8) se vor consemna data şi ora anunţării defecţiunii, data programată şi ora începerii execuţiei, data şi ora finalizării, tipul intervenţiei, tipul şi cantităţile de materiale utilizate, utilajele, forta de muncă, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrărilor pe structură de deviz general.
109.10 La solicitarea utilizatorilor, Operatorul va interveni la asigurarea continuităţii funcţionării reţelei publice de apă; în cazul în care defecţiunea s-a produs ca urmare a exploatării necorespunzătoare a instalaţiilor de către utilizatori, cheltuielile vor fi suportate de către acestia.

SECTIUNE - VIII- *Perturbări sau întreruperi în funcţionarea serviciului de alimentare cu apă*

Art.110

110.1 Funcţionarea sistemului public de alimentare cu apă trebuie să fie continuă,

operatorul/furnizorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale.

110.2 Operatorul de servicii din sistemul public de alimentare cu apă nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, si în următoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrărilor de întretinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, branşări noi, schimbări de contoare, dacă Operatorul a anunţat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizării apei, specificând data şi intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunţul trebuie făcut cu cel putin 48 de ore înainte de oprirea furnizării apei, prin mass-media şi/sau afişare la utilizatori, după caz, în funcţie de numărul de utilizatori afectaţi;

b) în cazul consumurilor care duc la depăşirea capacităţii proiectate de funcționare a instalațiilor.

110.3 În cazul întreruperii serviciului public de alimentare cu apă, utilizatorii au obligaţia să asigure etanşarea instalaţiilor interioare proprii prin închiderea tuturor vanelor şi robinetelor, pentru evitarea risipei de apă şi a inundării spaţiului la reluarea furnizării apei, şi să ia măsuri de protecţie împotriva avarierii aparatajelor şi maşinilor.

110.4 În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheţ, distribuţia apei se va face după un program propus de Operator şi aprobat de reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale. Acest program va fi adus la cunostinţă utilizatorilor în timp util, prin diverse mijloace (mass-media, afişare la utilizator).

110.5 Operatorul are obligaţia de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.

110.6 În cazul în care este necesară întreruperea alimentării cu apă, ca urmare a efectuării unor lucrări solicitate de utilizator, acestea se vor putea executa numai pe baza unui proiect întocmit de agenţi economici autorizaţi şi însuşit de Operator. Data, perioada de întrerupere a alimentării cu apă sau a evacuării apelor uzate şi cheltuielile ocazionate de manevrele necesare în reţeaua publică vor fi stabilite de comun acord cu operatorul serviciului de alimentare cu apă.

SECTIUNE - IX- Îndatoririle personalului de operare

Art.111

111.1 Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile de

alimentare cu apă, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.

111.2 Subordonarea pe linie de exploatare şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile interne specifice locului de muncă.

111.3 Numărul locurilor de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de Operator în procedurile proprii, în funcţie de:

a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalaţiilor;

c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic;

e) existenţa teletransmisiei datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţă;
f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor,avariilor şi incendiilor.
30.4 În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, Operatorul poate stabili ca personalul să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.

Art.112

112.1 Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare şi execuţie operativă, constau în:
a) supravegherea instalaţiilor;
b) controlul curent al instalaţiilor;
c) executarea de manevre;
d) lucrări de întreţinere periodică;
e) lucrări de întreţinere neprogramate;
f) lucrări de intervenţii accidentale.

Art.113

113.1 Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamentele, regulamentele de exploatare şi în instrucţiunile/procedurile interne şi se execută, de regulă, fără oprirea utilajelor de bază.
113.2 Lucrările de întreţinere curentă se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.

Art.114

114.1 În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să menţină regimul cel mai sigur şi economic în funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile interne, graficele/diagramele de regim şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativă.
114.2 Instalaţiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcţiune sau rezervă operaţională.
114.3 Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri.
114.4 În cazul pornirii unor echipamente, la care conform instrucţiunilor trebuie asigurată o
anumită viteză de încărcare sau paliere de funcţionare, înregistrarea datelor de exploatare se face la
intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcţionare.

SECTIUNE - X- Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor

Art.115

115.1 În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi al continuităţii serviciului, Operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a evenimentelor nedorite, care au loc în instalaţiile aparţinând sistemului de alimentare cu apă, stabilindu-se

măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.
115.2 Procedurile prevăzute la alin. (.1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

Art.116 Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:
a) defecţiuni curente;
b) deranjamente la captări, staţia de tratare, reţele de transport şi de distribuţie a apei;
c) incidente și avarii;
d) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite;
e) limitări de consum impuse de anumite situaţii existente la un moment dat în sistem.

Art.117
117.1 Defecţiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficienţă a echipamentelor sau a instalaţiilor, care nu duce la oprirea acestora.
117.2 Defecţiunile se constată de către personalul de operare, în timpul supravegherii şi controlului instalaţiilor şi se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.
117.3 Defecţiunile pentru a căror remediere este necesară intervenţia altui personal decât cel de operare sau oprirea utilajului/instalaţiei se înscriu în registrul de evidenţă de la locul de muncă.
117.4 Deranjamentele din reţelele de transport şi distribuţie sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea serviciului către utilizatorii alimentaţi de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie.

Art.118
118.1 Se consideră incidente următoarele evenimente:
a) declanşarea sau oprirea forţată a instalaţiilor indiferent de durată, dar care nu îndeplineşte condiţiile de avarie;
b) declanşarea sau oprirea forţată a utilajelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin declanşarea automată a rezervei, care conduce la reducerea cantităţii de apă produsă, transportată sau furnizată;
c) reducerea cantităţii de apă potabilă disponibilă sau a parametrilor de livrare a acesteia sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 60 de minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.
118.2 Prin excepţie de la prevederile alin. (.1) nu se consideră incidente următoarele evenimente:
a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie care nu este in exploatarea Operatorului;
b) ieşirea din funcţiune sau scoaterea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, ca urmare a unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice pe partea electrică sau de automatizări, corespunzătoare scopului acestora;
c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea cantităţii de apă livrate utilizatorului;
d) scoaterea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat alimentarea cu apă sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;

e) scoaterea din exploatare în mod voit a unei instalaţii, pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi;
f) întreruperile sau reducerile în livrarea apei potabile aduse la cunoştinţă în timp rezonabil utilizatorilor care ar putea fi afectaţi.

Art.119

119.1 Se consideră avarii următoarele evenimente:
a) întreruperea accidentală, totală sau parţială, a livrării apei potabile către utilizatori pentru o perioadă mai mare de 6 ore;
b) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de producere a apei potabile, care conduc la reducerea cantităţilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o durată mai mare de 72 de ore;
c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de producere sau transport al apei potabile, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;
d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a instalaţiilor de producere şi transport al apei potabile, care conduc la reducerea cantităţii livrate cu mai mult de 50% pe o durată mai mare de o oră.
119.2 Dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.

Art.120 Analiza avariei majore se efectuează imediat după producerea evenimentului respectiv de către factorii de răspundere ai Operatorului.

Art.121

121.1 Analiza fiecărui incident sau a fiecărei avarii majore va cuprinde, după caz, parţial sau în totalitate, următoarele aspecte:
a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;
b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schemă obişnuită, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
c) prilejul care a favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;
d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;
e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;
f) situaţia funcţionării semnalizărilor, protecţiilor şi automatizărilor;
g) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;
h) efectele asupra utilizatorilor, utilităţile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător;
j) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;
l) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;
m) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu

menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;
n) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare, cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.

Art.122

122.1 Analiza incidentelor şi avariilor va fi finalizată în cel mai scurt timp posibil de la remedierea acestora.

122.2 În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării instalaţiei, montării instalaţiei, deficienţelor echipamentului, calităţii slabe a materialelor sau datorită acţiunii ori inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi, pentru punct de vedere.

122.3 Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul Operatorului care are în gestiune
instalaţiile respective. Autoritatea Administraţiei Publice Locale va sprijini Operatorul, la cererea acestuia, în această analiză.

122.4 Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, Operatorul care efectuează analiza va solicita acestora transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

Art.123

123.1 Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un raport scris, întocmit de conducătorul entităţii organizatorice pe raza căreia s-a produs incidentul sau avaria.

Art.124

124.1 În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor de alimentare continuă cu apă potabilă, Operatorul va urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile acestora, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.

124.2 Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări face parte din raportările către Autoritatea Administraţiei Publice Locale.

Art.125

125.1 Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiţii de exploatare.

125.2 Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelorsau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular conform unei proceduri a Operatorului.

125.3 Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.

Art.126

126.1 Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică.

126.2 Păstrarea evidenţei se face de către Operator pe toată perioada cât acesta prestează/furnizează serviciul.

126.3 La încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. 22 alin. 4.

126.4 Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă. Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta prestează/furnizează serviciul.

(1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru continuitatea alimentării cu apă şi preluării apelor uzate, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru.

Manevrele în instalaţii se execută pentru:

a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii, fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii, executate cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.

Manevrele trebuie concepute astfel încât:

a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora;

b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii;

c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra;

d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranţei în exploatare;

e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;

g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător;

h) persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care [redacted] execută operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi de schema tehnologică de executare a manevrei.

Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris numit foaie de manevră, care trebuie să conţină:

a) tema manevrei;
b) scopul manevrei;
c) succesiunea operaţiilor;
d) notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor;
e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor.

După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:

a) foaie de manevră permanentă, al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:
- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Manevrele cauzate de incidente sau avarii se execută fără foaie de manevră. Lichidarea incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor întocmite în acest sens. Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ. Nu se admit verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic.

În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză conform procedurilor aprobate.

Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.

Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, şi al probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie scos din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalaţiile sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalaţii şi să le aplice.

SECTIUNE - XI- Protecţia sursei de apa, a reţelelor de apă şi a apei din reţea

Art.127 Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului public de alimentare cu apa este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive. Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a captarii, a rezervoarelor sau a conductelor reţelelor publice de alimentare cu apă, autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea în pealabil a avizului Operatorului serviciului public de apă.

Art.128

128.1 Pentru prevenirea poluării apei la sursă sau în reţea se interzice distrugerea construcţiilor,a instalaţiilor, împrejmuirilor, porţilor, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecţie sanitară şi care, conform legislaţiei în vigoare, aparţin domeniului public.

128.2 Este interzisă afectarea funcţionării reţelelor publice de apă prin accesul la manevrarea neautorizată armăturilor şi accesoriilor de către persoane, cu excepţia celor autorizate de Operator şi, în cazuri de forţă majoră, a pompierilor. În acest sens Operatorul va lua toate măsurile de siguranţă necesare.

128.3 Manevrarea armăturilor şi a instalaţiilor tehnologice din reţeaua de distribuţie a apei se va face numai de către personalul de specialitate al Operatorului.

Art.129 Pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate Operatorul va face marcaje şi inscripţii pe teren, împrejmuiri, care vor indica prezenţa căminelor de vane şi a hidranţilor de incendiu.

Art.130

130.1 Executarea lucrărilor de orice fel şi în special a celor de săpătură, de-a lungul traseelor sau în intersecţie cu reţelele publice de apă, precum şi a celor de extindere a reţelelor publice de apă se va face numai în baza unui proiect întocmit de un agent economic autorizat, însuşit de operatorul sistemului public de alimentare cu apă.

130.2 Predarea amplasamentului se va face în prezenţa delegatului Operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire-predare a instalaţiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a reţelelor publice de apă.

130.3 Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua publică de apă, provocată cu ocazia efectuării unor lucrări de construcţii, va fi remediată de persoana juridică vinovată de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta să fie exonerată de plata daunelor produse Operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apă.

Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior remedierii avariei. După terminarea lucrărilor de remediere reţeaua
publică afectată trebuie să corespundă condiţiilor pentru care a fost proiectată.

Art.131

131.1 Operatorul care asigură serviciile de alimentare cu apă din sistemul public de alimentare cu apă va asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiză a apei, la sursă şi în retele în sectiunea de măsură (după spălarea acestora) ori de câte ori intervin lucrări de întreţinere sau înlăturare a avariilor.

131.2 Înaintea repunerii în funcţiune a alimentării cu apă potabilă operatorul va anunţa la fiecare utilizator care a avut întreruptă furnizarea apei timpul necesar evacuării la canalizare a apei din reţeaua interioară de apă potabilă, pentru asigurarea condiţiilor de potabilitate a apei.

CAPITOL - 4 BRANŞAREA LA REŢELELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ

SECTIUNE - I- Prevederi generale

Art.132

132.1 Toti utilizatorii care au instalaţii de utilizare a apei vor avea acces de branşare la reţelele sistemului public de alimentare cu apă.

132.2 Un utilizator trebuie să aibă de regula un singur bransament de apă, mai multe branşamente admitându-se în cazuri speciale, cu aprobarea reprezentanţilor Consiliului Local Bradulet, pe baza avizului Operatorului.

Art.133

133.1 Branşarea tuturor utilizatorilor de apă, indiferent în ce scop (casnic, tehnologic), la reţelele publice de alimentare cu apă se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de Operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

133.2 Eliberarea avizului se realizează în două faze, şi anume:

a) avizul de branşare de principiu - cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de branşare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat;

b) avizul de branşare definitiv - prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va conţine:

- memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă;
- documentaţia economică;
- scheme de montaj al conductelor de apă;
- detalii de rezolvare a situaţiiilor în care traseele retelelor de apă se intersectează cu traseele altor utilităţi;
- planul reţelelor în incintă.

133.3 Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei, aceasta nu este completă,

Operatorul va înapoia documentaţia în termen de maximum 5 zile, indicând în scris ce documente lipsesc, completând în acest sens un borderou -tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompletă.

Art.134

134.1 Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentări cu apă, inclusiv a branşamentelor de

apă, se va face după obţinerea autorizaţiei eliberate de administraţia publică competentă, autorizaţie care
va avea la bază avizul definitiv al Operatorului.
134.2 Căminul de apometru se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate (de regulă la 1-2 m în exteriorul acesteia).
134.3 Se admite montarea contoarelor de apă (apometre) şi în clădiri, în general în subsoluri, cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii în funcţionare şi a accesului Operatorului, stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care să definească drepturile şi îndatoririle fiecărei părţi în această situaţie.
134.4 Darea în funcţiune a branşamentului de apă se va face după recepţia acestora; la receptive se vor efectua probele de presiune şi de etanşeitate. Punerea în funcţiune se va face după încheierea contractului de furnizare-utilizare între Operator şi Utilizator în termenul prevăzut în contract.
134.5 Realizarea de branşamente fără avizul operatorului este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrative sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.
134.6 Desfiinţarea branşamentului se poate face în condiţiile prevăzute de lege.

Art.135

135.1 Operatorii au obligaţia să asigure gospodărirea eficientă a apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor meteorice.
135.2 Realizarea alimentării centralizate cu apă a satelor si comunelor cu distributie stradală, fără bransamente la locuinte, este conditionată numai de asigurarea scurgerii apei din rigole stradale.
135.3 Operatorii care exploatează statiile de tratare a apei potabile şi/sau instalaţiile de epurare au obligaţia să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funcţionare a acestora, să păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi să pună aceste date la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control.

SECTIUNE - II- Condiţii de branşare şi utilizare a serviciului public de alimentare cu apă

Art. 136

136.1 (1) Părţile componente ale unui branşament sunt:
- căminde apometre (de branşament);
- priza de apă reprezentând punctul de racordare la reţeaua publică de apă;
- conducta de branşament care se leagă la reţeaua publică de distribuţie pâna la căminul de branșament;
- armătura (vană) de concesie;
- Apometru/e care asigură măsurarea debitului de apă furnizată;
- armătura (vană) de închidere.

136.2 Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin apometru, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie.
136.3 Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

Art.137

137.1 Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care doreşte să fie alimentat cu apă potabilă trebuie să depună la Operatorul -furnizor o cerere de branşare şi utilizare a apei potabile din reţeaua de distribuţie a sistemului public de alimentare cu apă. Cererea va fi însoţită de actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar.

137.2 Procedura de branşare se face cu respectarea dispoziţiilor art. 57.

137.3 Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuţie, asistenţă tehnică, consultanţă, recepţie şi punere în funcţiune revin în sarcina Operatorului.

Art.138

138.1 Procedura urmată de Operator pentru eliberarea avizului de branşare contine:

a) analiza încadrării debitului solicitat în disponibilul debitului de apă al reţelei publice de alimentare şi deciderea:

♦ aprobării cererii de branşare a utilizatorului, dacă disponibilul de debit de apă din reţeaua publică de alimentare este suficient;

♦ amânării aprobării sau limitării provizorii a debitului branşamentului, dacă execuţia acestuia necesită realizarea unei redimensionări a conductelor din reţeaua publică de alimentare cu apă, a capacităţii sursei sau a instalaţiilor de tratare existente. Se exceptează de la aceste prevederi potenţialii utilizatori care au sursele de apă existente poluate sau care solicită branşamente cu diametrul maxim de 20 mm;

b) eliberarea avizului de branşare de principiu:

♦ analiza proiectului întocmit de un proiectant autorizat, care contine soluţiile tehnice adoptate, dimensionarea pe baza elementelor de amplasament şi a datelor de consum prezentate în cererea pentru branşare şi utilizare, traseul şi diametrul bransamentului, precum şi mărimea şi amplasarea apometrului şi detaliile de executie;

c) eliberarea avizului de branşare definitiv.

Art.139

139.1 Execuţia lucrărilor de instalare a branşamentului se poate face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberată în condţiile legislatiei în vigoare.

139.2 După instalarea branşamentului se convoacă, conform legii, comisia de recepţie în vederea recepţionării lucrărilor executate.

139.3 După recepţionarea branşamentului se întocmeşte între Operator şi Utilizator contractul de branşare şi utilizare a apei potabile.

139.4 După recepţionare, branşamentul/ele se înscriu în conformitate cu prevederile legale, în evidenţa mijloacelor fixe, ca proprietate a Consiliului Local Bradulet, urmând ca exploatarea, întreţinerea şi repararea să fie în atribuţiile Operatorului/prestatorului serviciului.

Art.140 Operatorul/prestatorul serviciului poate desfiinţa, busona sau bloca reţelele respective, fără ca utilizatorul să aibă dreptul la despăgubiri, în cazul în care se constată executarea unor lucrări de branşare la sistemul public de alimentare cu apă fără aprobare sau dacă există dovada că aceste reţele nu îndeplinesc condiţiile tehnice şi igienico-sanitare legale.

Art.141 Lucrările de întreţinere, exploatare şi recondiţionare a branşamentelor publice sunt executate de Operatorul/prestatorul serviciului. Întreţinerea care revine în sarcina Operatorului/prestatorului serviciului

nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru modificarea branşamentului şi cheltuielile pentru repararea avariilor cauzate de neglijenţa dovedită a utilizatorului; în acest caz aceste cheltuieli vor fi facturate Utilizatorului.

[redacted]

Art.142 Contractele de branşare/racordare şi utilizare a apei potabile din reţeaua de distribuţie a sistemului public de alimentare cu apă a unei localităţi se încheie de operatorul/prestatorul serviciului cu următoarele categorii de utilizatori ai apei potabile, în functie de modul de utilizare a apei şi de tipul de habitat, astfel:

- agenţi economici;
- instituţii publice;
- asociaţii de proprietari/locatari;
- persoane fizice care nu locuiesc în cadrul unui condominiu.

Art.143

143.1 În momentul încetării contractului branşamentul va fi închis şi sigilat.

143.2 În cazul schimbării titularului de contract, indiferent de cauză, noul utilizator este substituit celui anterior, fără alte cheltuieli, în afara celor legate, dacă este cazul, de redeschiderea bransamentului, în cazul în care se păstrează condiţiile pentru care a fost eliberat avizul inițial de branşare.

143.3 Fostul utilizator rămâne răspunzător faţă de prestatorul serviciului pentru toate sumele datorate în virtutea contractului încheiat cu acesta anterior.

Art.144

144.1 Contractele de branşare pe durată determinată (pentru antreprize de construcţii, târguri etc.) pot fi acceptate cu titlu excepţional, pentru o durată limitată, sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru distribuţia apei.

144.2 Operatorul/prestatorul serviciului poate condiţiona realizarea de branşamente provizorii pentru contractele temporare de vărsarea unui depozit de garanţie, care urmează să fie fixat pentru fiecare caz.

144.3 În cazul în care, datorită caracterului temporar al necesităţilor de apă, amenajarea unei prize de reţea nu este justificată, un utilizator poate fi autorizat să ia apă de la gurile de spălare (hidranţi), prin intermediul unei prize special instalate de către operator, priză dotată şi cu apometru de măsurare a consumului.

144.4 Cheltuielile de instalare a acestor branşamente şi prize temporare revin în sarcina Utilizatorului.

Art.145

145.1 Punerea în funcţiune a branşamentului poate avea loc numai după semnarea contractului de branşare-utilizare.

145.2 Apometrele sunt instalate şi întreţinute de către operatorul/prestatorul serviciului public de alimentare cu apă sau de către un agent economic autorizat. Apometrul trebuie să fie uşor accesibil în orice moment pentru personalul operatorului sau agentului economic autorizat.

145.3 Instalarea apometrului în subsolul imobilului se poate face cu acordul scris al proprietarului, partea de branşament situată în imobil în amonte de apometru trebuie să fie vizibilă şi degajată, pentru ca operatorul/prestatorul serviciului să poată interveni în caz de avarie sau să poată verifica dacă nu a fost efectuată nici o priză ilicită pe acest traseu de branşament.

145.4 În cazul în care consumul unui utilizator nu mai corespunde prevederilor din avizul definitive de branşare/racordare, operatorul/prestatorul serviciului înlocuieste apometrul cu altul corespunzător şi, dacă este necesar, înlocuieşte şi branşamentul.

Art.146

146.1 Lucrările publice de alimentare cu apă se înscriu, conform legii, ca mijloace fixe în proprietatea domeniului public al unităţilor administrativ -teritoriale, urmând ca

exploatarea, întreţinerea şi aprobarea unor branşamente de instalaţii noi interioare la aceste reţele să se facă numai în condiţiile prezentului regulament.
146.2 În cazul în care se constată executarea unor lucrări de branşare la sistemul public de alimentare cu apă al localităţii, fără aprobare, operatorul/prestatorul serviciulu i va putea desfiinţa, buşona sau bloca reţelele respective, fără ca beneficiarul sau executantul acestor lucrări să aibă drept la despăgubiri.
146.3 Toate lucrările de montare, întretinere şi reparare se execută de agenţi economici
autorizaţi.
146.4 Operatorul/prestatorul serviciului poate să refuze deschiderea unui branşament dacă instalaţiile interioare sunt susceptibile de a dăuna funcţionării normale a reţelei publice de distribuţie, ca urmare a execuţiei acestora fără proiect întocmit de un agent economic autorizat.
146.5 Orice echipament aflat în proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru branşament, în special prin suprapresiune, trebuie să fie înlocuit sau proprietarul va lua măsurile de siguranţă ce se impun. În caz contrar, pe bază de dovezi, operatorul poate închide branşamentul utilizatorului.
146.6 Instalaţiile interioare de apă nu trebuie să fie susceptibile, prin concepţie sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea reţelelor publice de apă potabilă cu materii reziduale, ape nocive sau orice altă substanţă neadmisă de normativele de calitate în vigoare.
146.7 Utilizatorul trebuie să permită autorităţilor abilitate de lege cu drept de control să verifice instalaţiile interioare în legătură cu efectele dăunătoare pe care acestea le-ar putea avea asupra distribuţiei sau în legătură cu conformarea lor la normele de igienă, ori de câte ori există indicii certe în acest sens.

Art.147

147.1 Orice utilizator care dispune în interiorul proprietăţii sale de alte instalaţii de alimentare cu apă care nu provine din sistemul public de distribuţie a apei trebuie să notifice operatorul/prestatorul serviciului despre acest fapt.
147.2 Este interzisă utilizarea instalatiilor interioare sau a bransamentului ca dispozitive de punere la pământ a instalatiilor electrice.
147.3 Nerespectarea prevederilor acestui articol antrenează răspunderea Utilizatorului şi închiderea branşamentului.

Art.148

148.1 Vana de concesie va fi manevrată numai de personalul specializat al operatorului/
furnizorului. În cazuri speciale (avarii, reparaţii interioare etc.) utilizatorul poate manevra robinetul/vana de închidere care se află în aval de apometru.
148.2 Demontarea parţială a branşamentului sau apometrului poate fi executată numai de către operatorul/prestatorul serviciului.

Art.149

149.1 Utilizatorul trebuie să permită accesul liber şi necondiţionat al reprezentantului operatorului/prestatorului, care efectuează citirea periodică a apometrului pe baza unui program convenit de comun acord între Furnizor şi Utilizator.
149.2 Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii fizice a căminului de apometru, a contorului de apă la locul de montaj şi a vanelor ce echipează branşamentul, dacă acestea se află pe proprietatea sa. În caz contrar aceste măsuri sunt în sarcina Operatorului/furnizorului.

149.3 Orice reparaţii şi orice înlocuire de contor al cărui sigiliu a fost rupt şi care a fost deschis sau demontat ori a cărui deterioare se datorează unei cauze străine sau unei funcţionări anormale în conditii de (îngheţ, incendiu, socuri exterioare sau furt) sunt efectuate de către Operatorul/prestatorul serviciului, pe cheltuiala exclusivă a Utilizatorului, dacă s-a dovedit că s-au produs din vina acestuia.

Art.150

150.1 Verificarea exactităţii indicatiilor contorului de apă (apometrului) se face ca obligaţie legală a Operatorului/prestatorului sau la solicitarea scrisă a Utilizatorului.

150.2 În caz de înlocuire a contorului de apă din initiaţiva operatorului, utilizatorul va fi invitat în scris, din timp, pentru a asista la operaţiunea de înlocuire şi de înregistrare a indexului vechi şi a indexului de pornire al noului contor. În cazul în care utilizatorul nu participă la efectuarea înlocuirii la data şi la ora anuntate, operatorul va comunica acestuia în scris aceste date.

150.3 Utilizatorul are dreptul să ceară în orice moment verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de apă.

150.4 Verificarea exactităţii indicatiilor contorului de apă se face numai pe standuri de verificare autorizate, care aparţin unui agent economic autorizat, agreat atât de operator, cât şi de utilizator.

150.5 Dacă verificarea este efectuată la cererea Utilizatorului şi contorul corespunde aprobării de model şi clasei de precizie a acestuia, atestată prin buletin de verificare metrologică, cheltuielile de verificare, montare si demontare sunt în sarcina Utilizatorului. În caz contrar cheltuielile sunt în sarcina Operatorului/prestatorului serviciului, care procedează, de asemenea, şi la o rectificare a facturării, luând în calcul un consum pauşal pe perioada în care apometrul a fost defect.

SECTIUNE - III- Instalaţiile/retelele interioare de alimentare cu apă

Art.151

151.1 Instalaţia interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico -sanitar, de la robinetul de după apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, până la armătura de utilizare. Reţeaua interioară de alimentare cu apă aparţine, ca obligatie de întreţinere şi reparaţie, Utilizatorului.

151.2 Instalaţiile interioare de apă care deservesc doi sau mai mulţi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivaţie, sunt instalatii apartinând părţilor comune ale condominiului şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

151.3 Instalaţiile interioare de apă din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina proprietarului.

151.4 Punctul de delimitare între instalaţiile aparţinând părţilor comune şi instalaţiile fiecărui proprietar al condominiului este teul de derivaţie, respectiv cotul de racord, în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinţe, la reţeaua interioară de distribuţie.

Art.152

152.1 În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la modificarea condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după obţinerea acordului operatorului. Contravaloarea probelor de presiune şi dezinfecţie va fi suportată de către utilizator.

Art.153

153.1 Se interzice executarea unor legături între instalaţii interioare prin care se distribuie apă cu destinaţii diferite, precum şi cele dintre conductele de apă potabilă şi conducte de apă, cu apă de altă calitate (nepotabilă).

153.2 Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) şi consecinţele rezultate din aceasta răspunzător este deţinătorul de instalaţii.

153.3 Utilizatorii care au în dotare instalaţii interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale operatorului de zonă (localitate) nu vor executa legături la reţeaua de distribuţie aparţinând sistemului public de alimentare cu apă.

153.4 Se interzice legătura directă între conductele de aspiraţie ale pompelor şi branşament.

Art. 154

154.1 Utilizatorul are obligaţia să asigure funcţionarea normală a instalaţiei/retelei interioare de alimentare cu apă; în acest sens va executa toate lucrările de întreţinere şi reparaţie ce se impun în vederea unei exploatări optime.

154.2 (2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanţă şi îndruma re de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea stării tehnice a instalaţiilor, etanşeităţii şi modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor şi utilizării raţionale a acesteia.

Art.155

155.1 Operatorul va întocmi un program anual de verificare şi curătare periodică a reţelei publice de alimentare cu apă.

155.2 Operatorul are obligaţia să întreţină căminele de vane, capacele de acces, hidranţii de incendiu, statii de pompare etc., scop în care va efectua verificări şi curăţări periodice. În cazul ploilor torenţiale operatorul va lua măsuri operative de intervenţie în locurile inundate.

SECTIUNE - IV- Drepturile şi obligatiile operatorilor şi utilizatorilor

Art.156

156.1 Operatorul are următoarele obligaţii:

a) să respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de apă;

b) să respecte prevederile prezentului regulament;

c) să ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecţiunilor apărute la instalaţiile sale, precum şi de înlăturare a consecinţelor şi pagubelor rezultate;

d) să presteze serviciul de apă la toti utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare şi utilizare a serviciului;

e) să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati/atestaţi;

f) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de organele administraţiei publice locale;

g) să furnizeze date despre prestarea Serviciului de alimentare cu apă al Consiliului Local Bradulet, precum şi A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de Consiliul Local Bradulet sau/şi de A.N.R.S.C.;

h) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

i) să furnizeze apă potabilă la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor şi a presiunii de serviciu, prevăzute în contract, indiferent de poziţia utilizatorului în schema de funcţionare;
j) să întretină şi să verifice funcţionarea contoarelor de măsurare a debitelor în conformitate cu prescripţiile metrologice;
k) să factureze cantităţile de apă furnizate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor sau determinate conform Sectiunii VI, aducând la cunoştinţă utilizatorului modificările de tarif;
l) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să le verifice şi să ia măsurile ce se impun, după caz. La sesizările scrise Operatorul va răspunde tot în scris, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.

Art.157

157.1 Operatorul are următoarele drepturi:
a) să oprească temporar furnizarea apei, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să işi asume răspunderea faţă de acestia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale Utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului public de alimentare cu apă;
b) să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, fără să-şi asume vreo răspundere faţă de aceştia, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului public de alimentare cu apă ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se fac cu aprobarea Consiliului Local Bradulet şi cu consultarea agenţiilor teritoriale ale A.N.R.S.C., după caz;
c) să încaseze contravaloarea serviciului furnizate şi să aplice penalităţile legale;
d) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului, în condiţiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii rău-platnici sau care nu-şi respectă clauzele contractuale. Aceleasi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor, se pot lua faţă de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru legalizarea situaţiei.

Art.158

158.1 Utilizatorul are următoarele obligaţii:
a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului public de alimentare cu apă;
b) toţi utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a asigura folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua publică de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare;
c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de branşare şi utilizare a serviciului. În cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau folosinţele care fac obiectul unui contract, va înştiinţa/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale;
d) utilizatorului îi este interzisă utilizarea apei în alte scopuri decât pentru folosinţă proprie, să o pună la dispoziţie, gratuit sau nu, unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu excepţia cazurilor de incendiu;

e) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru/contor, dacă se află amplasat pe proprietatea sa;
f) să anunţe imediat operatorul despre apariţia oricărei deteriorări sau defecţiuni apărute la căminul de apometru, care îl deserveşte, în cazul în care acesta nu se află pe proprietatea sa;
g) să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;
h) să nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;
i) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în
cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică.
Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc., care se află în proprietatea utilizatorului;
j) toţi utilizatorii, agenţi economici, care utilizează în procesul tehnologic apa potabilă sunt obligaţi să furnizeze operatorului/furnizorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru anul următor;
k) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;
l) să nu practice comunicări sau racordări între conductele de apă rece potabilă si conductele altor sisteme din interiorul construcţiilor (apă din alte reţele sau fântâni, apă caldă menajeră, încălzire);
m) să nu manevreze vanele dinainte de apometru în sensul de curgere a apei şi să folosească pentru intervenţii la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana de după apometru, în sensul de curgere a apei;
n) să nu influenţeze în nici un fel indicaţiile apometrului şi să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;
o) să achite contravaloarea serviciului furnizate de operator;
p) să anunţe cu 15 zile înainte mutarea din imobil, solicitând fie schimbarea titularului de contract, fie desfiinţarea branşamentului de apă, în cazul desfiinţării imobilului. De asemenea, utilizatorul va anunţa operatorul în toate cazurile în care apar schimbări ale datelor înscrise în contractul încheiat cu acesta.

Art.159

159.1 Utilizatorul are următoarele drepturi:
a) să i se furnizeze sau să i se presteze serviciile de alimentare cu apă la nivelurile stabilite în contract;
b) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;
c) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;
d) să fie anunţat cu cel puţin 48 de ore înainte despre opririle programate sau restricţionările în furnizarea/prestarea serviciului;
e) să fie despăgubit în cazurile încălcării de către Operator a clauzelor contractuale care prevăd şi cuantifică valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat;
f) să fie informat despre modul de funcţionare a serviciului de apă, despre deciziile luate de autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi de Operator privind asigurarea acestor servicii;
g) toţi utilizatorii au dreptul de a avea montate pe branşamentele proprii ale imobilelor aparate de măsurare înregistrare a consumurilor de apă;

h) utilizatorii au garantat dreptul de acces şi utilizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă.

SECTIUNE - V- Stabilirea consumurilor de apă

Art.160

160.1 Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branşamentul său.

160.2 Montarea apometrelor se va face la toţi utilizatorii casnici, pe cheltuiala Operatorului, pe baza unui program de contorizare stabilit de Consiliului Local Bradulet.

160.3 La cererea unui utilizator casnic care nu are apometru pe branşament, Operatorul are obligaţia ca, în devans faţă de programul de contorizare, în termen de maximum 2 luni de la data cererii, să dea curs solicitării.

160.4 Cantităţile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de branşament, consemnate într-un proces-verbal încheiat între operator şi utilizator.

160.5 Pentru utilizatorii care nu posedă aparate de măsură, până la montarea acestora,

stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă în system pauşal.

SECTIUNE - VI- Indicatori de performanţă

Art.161

161.1 Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciului de apă.

161.2 Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de apă, avându-se în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciul de apă;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.

Art.162

162.1 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de apă sunt specifici pentru următoarele activităţi:

a) branşarea utilizatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă;

b) contractarea serviciului de apă;

c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi consumator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligatiilor care revin fiecărei părţi;

f) soluţionarea reclamaţiilor consumatorilor referitoare la serviciul de apă;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă etc.).

Art.163

163.1 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă operatorul trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciului de apă, conform prevederilor contractuale;
b) evidenţa consumatorilor;
c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor consumatorilor şi soluţionarea acestora;
163.2 Accesul neîngrădit al autoritătilor administratiei publice centrale si locale, în conformitate cu competentele şi atributiile legale ce le revin, la informaţiile necesare pentru stabilirea:
a) modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
b) calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliti în contractele de delegare de gestiune;
c) modului de administrare, exploatare, conservare şi mentinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;
d) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apă;
e) stadiului de realizare a investiţiilor;
f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metrologice.

Art.164

164.1 Indicatorii de performanţă minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile de apă sunt stabiliţi în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

CAPITOL - 5 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE CANALIZARE APE MENAJERE

SECTIUNE - I- Date generale

Art.165

165.1 Regulamentul stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului de canalizare menajeră, documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente;
165.2 Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.
165.3 Personalul de conducere al Operatorului răspunde de existenţa, corecta completare şi păstrare a documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

Art166 În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:
166.1 ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare;
166.2 ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau din altă utilizare a apei decât cea menajeră;
166.3 ape uzate mixte- apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curţilor imobilelor;

166.4 ape pluviale(meteorice) - apele de canalizare care provin din precipitații atmosferice;
166.5 acces la rețea - dreptul utilizatorului serviciilor de canalizare de a se racorda și de a folosi, în condițiile legii, rețelele de colectare a apelor uzate;
166.6 aviz de racordare - documentul scris, emis de Operatorul serviciului de canalizare, prin care se stabilesc condițiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea și execuția a racordurilor de canalizare, și prin care se stabilește punctul de delimitare dintre rețelele publice și instalațiile de utilizare;
166.7 acord de furnizare / preluare – documentul scris, emis de Operatorul serviciului de alimentare cu apă /canalizare pentru utilizator, prin care se definesc condițiile de furnizare a serviciilor pentru utilizator și definesc parametrii cantitativi și calitativi ai serviciului la branșamentul/ racordul utilizatorului și prin care Operatorul se angajează să furnizeze/să presteze serviciul de alimentare cu apă/serviciul de canalizare și care definesc condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai apelor uzate menajere preluate la canalizarea publică.
166.8 În funcție de solicitare, cele două acorduri pot fi cumulate într-un singur document sau prevăzute în documente separate.
166.9 conectare neautorizată – ori situația în care utilizatorul este descoperit că deține/dobândește mai mult de un racord și nu are eliberat acordul de prestare emis de Operator pentru acele racorduri;
166.10 cămin de racord - construcție componetă a sistemului public de canalizare prin care se face conexiunea între instalațiile de canalizare ale utilizatorului (denumite instalații interioare de canalizare, chiar dacă sunt amplasate în exteriorul unei clădiri/incinte sau pe domeniul public) și rețeaua publică de canalizare;
166.11 gestionarea in sistem regional a serviciului de canalizare – prestarea serviciului de canalizare, respectiv administrarea și exploatarea sistemelor publice de canalizare aferente serviciului în interesul comun al unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciul de canalizare;
166.12 instalații interioare de canalizare – totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea și transportul apei uzate și meteorice de la instalațiile de utilizare a apei până la căminul de racord din rețeaua publică. Pe traseul dintre punctele de utilizare a apei până la caminul de racord, instalațiile interioare de canalizare sunt amplasate prin interiorul clădirilor, prin curți, sau prin domeniul public.
166.13 racord de canalizare - partea din rețeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalațiile interioare de canalizare ale utilizatorului și rețeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord. Funcție de condițiile tehnice concrete căminul de racord poate fi amplasat si pe colectorul public de canalizare. Racordul de la cămin spre rețea, inclusiv căminul de racord, aparțin rețelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia;
166.14 rețea publică de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare cămine, guri de scurgere și construcții anexe care asigură preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare de la doi sau de la mai mulți utilizatori independenți.

Nu constituie rețele publice de canalizare:

– reţelele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;
– reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituţii publice pe care se află mai multe imobile, indiferent de destinaţie, despărţite de zone verzi şi alei interioare private;
– reţelele aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe personae juridice;
- reţelele de distribuţie a apei reci şi apei calde dintre punctele termice sau centralele termice şi utilizatori, chiar dacă aceste reţele sunt administrate de către unităţile care exploatează punctele termice sau centralele termice. În asemenea situaţie, cheltuielile de întreţinere a acestor reţele cad în sarcina unităţilor care le administrează;
- instalaţiile de ridicare a presiunii (staţii de pompare sau hidrofoare) sau staţiile de pompare ape uzate şi conductele de refulare chiar dacă sunt administrate de agenţii economici desemnaţi sau de unităţile care administrează punctele termice sau centralele termice unde sunt amplasate aceste instalaţii (costurile de întreţinere şi exploatare sunt suportate de către aceştia);
- instalaţii de preepurare, tratare şi dezinfecţie a apelor uzate provenite de la unităţi sanitare, inclusiv staţiile de pompare ape uzate şi conductele de refulare aferente, chiar dacă acestea sunt amplasate pe domeniul public;
- staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare ce deservesc utilizatori individuali, chiar dacă sunt amplasate pe domeniul public. Acordul proprietarilor acestor instalaţii de a racorda şi alţi utilizatori nu le transformă în componente ale reţelei publice;
- reţelele de canalizare ce se descarcă într-o staţie de pompare care nu face parte din reţeaua publică, chiar dacă sunt amplasate pe domeniul public.
166.15 secţiune de control - locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind pentru apa uzată căminul de racord.
85.16 serviciu de canalizare – totalitatea activităţilor necesare pentru:
- colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;
- epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;
- evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus;
166.17 sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare, individualizate în contractul de delegare agestiunii
166.18 tarif – contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor raportata la unitatea de măsură;
166.19 tarif diferenţiat – tarif suplimentar pentru serviciile de canalizare-epurare a apelor uzate aplicat utilizatorilor serviciului de apă şi canalizare poluatori sau potenţial poluatori, diferenţiat ca valoare, în funcţie de tipul poluanţilor evacuaţi şi riscul indus de aceştia;
166.20 grupa I de risc – include utilizatori ai serviciului de canalizare, care se constituie în agenţi poluatori sau cu potenţial poluator, care deversează în reţeaua publică de canalizare ape uzate cu conţinut de poluanţi chimici generali;

166.21 grupa II de risc – include utilizatori ai serviciului de canalizare care se constituie în agenţi poluatori sau cu potenţial poluator, care deversează în reţeaua publică de canalizare ape uzate cu conţinut de poluanţi chimici specifici şi poluanţi chimici toxici;
166.22 utilizator al serviciului de canalizare poluator sau potenţial poluator – agent economic sau persoană fizică cu sau fără activitate economică, care în decursul monitorizării anuale a fost depistat cu depăşiri cel puţin o dată la cel puţin unul din indicatorii de calitate chimici generali, chimici specifici, chimici toxici monitorizaţi;
166.23 sistare a serviciului prin debranşarea de la reţelele publice de canalizare – oprirea, întrerupea serviciului de canalizare prin scoaterea unui tronson/segment din branşament racordul de canalizare;

SECTIUNE - II- Operatorii/furnizorii de prestări de servicii de Canalizare

Art.167 Operator al serviciului de canalizare poate fi compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al Consiliul Local Bradulet sau o societatea comercială aparţinând Consiliul Local Bradulet si asociatiile constituite de către acestea, cu capital privat sau mixt, autorizate de A.N.R.S.C., care administrează şi exploatează unul sau mai multe sisteme publice de alimentare cu apă potabilă şi asigură furnizarea/prestarea serviciului de apă la utilizatori

Serviciul de canalizare se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:
- securitatea serviciului;
- tarifarea echitabilă;
- rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;
- solidaritatea utilizatorilor reflectată în strategia tarifară;
- transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;
- continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
- adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
- accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- "poluatorul plăteşte";
- conservarea resurselor de apă şi protejarea acestora;
- educaţia utilizatorilor în direcţia folosirii raţionale a apei şi protecţiei mediului;
- reducerea poluării resurselor primare;
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.

Art.168
168.1 Sistemul de canalizare trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă colectate de pe teritoriul localităţilor.
168.2 Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate menajere se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit

reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.
168.3 Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condiţiile precizate prin acordul de preluare în canalizarea publică, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum şi pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, să nu conducă la:
a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de canalizare;
b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;
c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare prin depăşirea debitului şi a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;
d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de exploatare a sistemului;
e) apariţia pericolelor de explozie.
87.4 Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de epurare se fac numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile şi autorizaţiile de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.
168.5 Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenţi economici sau de la alţi utilizatori neracordaţi la reţelele publice de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care:
– capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic;
– nu prezintă depăţiri ale limitelor reglementate pentru substanţele impurificatoare;
– nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
168.6 Măsurarea cantităţilor de apă preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, sub formă de apă potabilă, apă brută este obligatorie. Aceasta se realizează prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalaţiilor a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.
168.7 Până la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăşi consumul stabilit în regim pauşal prevăzut de actele normative în vigoare.

În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director de perspectivă. Hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz, vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor.

Operatorul sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare trebuie să asigure funcţionarea permanentă a sistemului de alimentare cu apă la toţi utilizatorii, precum şi continuitatea evacuării apelor colectate de la aceştia. Livrarea apei folosite în scopuri industriale se va face conform cerinţei utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele părţi (operator-utilizator). Întreruperea alimentării cu apă şi a evacuării apelor uzate la canalizare este permisă numai în cazuri prevăzute

de lege sau de prezentul regulament, precum şi în cazurile de forţă majoră. Reteaua de alimentare cu apă, inclusiv branşamentele, intră în obligaţiile de întreţinere şi reparaţie ale operatorului. La solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni pentru asigurarea continuităţii funcţionării reţelei de canalizare. În cazul constatării existenței unor obturări ale canalizării din vina dovedită a utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de către acesta.

Art.169 În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, Operatorii trebuie să asigure:

a) preluarea, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;

b) exploatarea sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnicoeconomică;

c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de canalizare şi de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea calităţii apei uzate evacuate de operatorii economici racordaţi la reţeaua de canalizare publică;

e) descărcarea apelor rezultate in urma epurării în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;

f) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de canalizare;

g) creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor și eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reproiectarea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;

h) refacerea locului unde a intervenit, din cauze subiective sau obiective pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrării, ţinând cont de condiţiile meteorologice care nu trebuie să afecteze calitatea acesteia. În cazul în care lucrările de reparaţii şi aducere la starea iniţială a terenului în urma intervenţiei este făcută cu o unitate specializată, și aceasta are obligaţia semnalizării corespunzătoare pe toată perioada lucrărilor.

Art.170

170.1 Operatorul are obligaţia:

a) să respecte angajamentele asumate prin contract şi prin actele adiţionale încheiate ulterior, precum şi prevederile Regulamentului serviciului de canalizare faţă de toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte/acte adiţionale;

b) să ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecţiunilor apărute la instalaţiile sale;

c) să presteze serviciul de canalizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor;

d)să servească toţi utilizatorii din aria de operare pentru care a fost licenţiat;

e) să respecte indicatorii de performanţă aprobaţi;

f) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

g) să asigure preluarea apelor uzate la sistemul de canalizare şi să verifice calitatea acestora contra cost pe cheltuiala proprie; în cazul înregistrari de depăşiri ale parametrilor apei preluate, utilizatorul va fi tras la raspundere conform legislatiei în vigoare la data realizarii determinarilor,
h) să întreţină (numai în cazul în care căminul de branşament este situat pe domeniul public) şi să verifice funcţionarea contoarelor de măsurare a cantităţilor de apă,
i) să emită factura pentru prestarea serviciului de canalizare;
j) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să le verifice şi să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor Operatorul va răspunde în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora.

Art.171

90.1 Operatorul are dreptul:
a) să oprească temporar prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să îşi asume răspunderea faţă de aceştia, doar în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului de canalizare, precum şi când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale. În astfel de cazuri, Operatorul are obligaţia de a anunţa utilizatorii imediat de situaţia apărută prin toate mijloacele ce le are la dispoziţie;
b) să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, în cazul în care apar restricţionări justificate la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se pot face cu informarea autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
c) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate de către Operator conform tarifelor aprobate de catre Consiliul Local Bradulet.
d) să aibă acces, în prezenţa utilizatorului ori a reprezentantului acestuia, la instalaţiile pe care le administrează/exploatează aflate pe proprietatea utilizatorului pentru verificarea integrităţii şi modului de funcţionare a instalaţiilor; debranşare în caz de neplată sau pericol de avarie; în vederea montării contorului utilizatorului facturat în sistem pauşal, înlocuirii sau citirii contorului de apă; în vederea ridicării contorului pentru verificare metrologică sau a verificării integrităţii contorului de apă; verificarea sigiliilor aplicate contorului; verificarea interconectării surselor proprii de apă cu sistemele de apă potabilă; verificarea contorizării sursei proprii de apă; verificarea racordării sursei proprii de apă la sistemul de canalizare; identificarea lucrărilor clandestine de ocolire a contorului;în vederea prelevării probelor de apă uzată în scopul de a verifica dacă apele uzate deversate în reţeaua de canalizare au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare sau avizelor Operatorului ori autorităţilor de gospodărire a apelor;
e) să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă, prin debranşare de la reţelele publice de distribuţie ori de la reţelele de canalizare, cu notificare prealabilă de 5 zile lucrătoare transmisă Utilizatorului de Operator prin curier, scrisoare recomandată sau prin executor judecătoresc în următoarele situaţii:
♦ utilizatorul nu achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii;
♦ - utilizatorul nu permite accesul angajaţilor Operatorului pe proprietatea sa pentru

verificarea integrității și modului de funcționare a instalațiilor; debranșare în caz de neplată sau pericol de avarie; în vederea montării contorului utilizatorului facturat în sistem pauşal, înlocuirii sau citirii contorului de apă; în vederea ridicării contorului pentru verificare metrologică sau a verificării integrității contorului de apă; verificarea sigiliilor applicate contorului; verificarea interconectării surselor proprii de apă cu sistemele de apă potabilă; verificarea contorizării sursei proprii de apă; verificarea racordării sursei proprii de apă la sistemul de canalizare; identificarea lucrărilor clandestine de ocolire a contorului;în vederea prelevării probelor de apă uzată în scopul de a verifica dacă apele uzate deversate în rețeaua de canalizare au calitățile stabilite în conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare sau avizelor Operatorului ori autorităților de gospodărire a apelor;

♦ utilizatorul nu remediază defecțiunile rețelelor interioare și prin aceasta prejudiciază utilizarea acestora și a altor utilizatori;

♦ utilizatorul nu achită obligațiile de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

♦ utilizatorul aflat în insolvență/faliment nu își achită obligațiile de plată pentru serviciile prestate în termenul scadent de la emiterea facturii, după data declanșării procedurii de insolvență sau faliment;

♦ utilizatorul nu respectă clauzele contractuale sau prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

♦ asociațiilor de proprietari/locatari, în cazul în care au debite cu o vechime mai mare de 60 de zile, iar valoarea acestora reprezintă cel mult 15% din valoarea lunară a facturii aferente fiecărui branșament, dacă nu au solicitat încheierea de convenții de facturare individuală sau a contractelor de cesiune de creanță, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

♦ utilizatorul deține surse proprii de apă care se interconectează cu sistemul de apă potabilă furnizată de Operator și separarea rețelelor nu se realizează prin montarea unui clapet de sens;

♦ utilizatorul deține conducte de apă potabilă care trec prin cămine de vizitare a rețelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale sau deține conducte de canalizare ce trec prin căminele rețelei de apă potabilă;

♦ utilizatorul deține pe proprietatea sa cămine de branșament care sunt insalubre, neconforme, cu reziduri, cu deșeuri sau pentru care nu este asigurată întreținerea;

♦ utilizatorul a montat defectuos sisteme de ridicare a presiunii ce conduc la pătrunderea apei din rețeaua interioară în rețeaua de distribuție prin înregistrarea în sens invers a consumului pe contorul de apă.

În toate cazurile prevăzute în prezentul regulament (consum fraudulos, conectare neautorizata, surse de apă interconectate cu sistemul de alimentare cu apă potabilă ce pot afecta igiena și sănătatea populației, distrugeri ori degradări ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, etc.) Operatorul va înștiința autoritățile competente și va formula plângere penală.

♦ -utilizatorii au surse proprii de alimentare cu apă și nu au consum pe branșamentul de apă potabilă sau au un consum redus față de activitatea desfășurată la punctul de consum, iar pierderile și cheltuielile de întreținere a rețelei de alimentare cu apă din care se alimentează și branșamentele acestor utilizatori nu se justifică;

În toate aceste cazuri reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încetarea

tuturor cauzelor care au dus la sistarea serviciului, cu condiţia achitării cheltuielilor justificate de sistarea/reluarea serviciului.

f) să desfiinţeze de îndată, fără notificare prealabilă, branşamentele sau racordurile realizate fără îndeplinirea/respectarea prevederilor legale ori fără obţinerea avizelor necesare - denumite conectări neautorizate şi să formuleze plângere penală în vederea recuperării prejudiciului suferit. În cazul în care utilizatorul nu achită contravaloarea consumului stabilit prin nota de constatare şi procesul verbal de constatare întocmit de reprezentanţii Operatorului împuterniciţi în acest sens, în termenul legal de plată a facturii emise şi nici în urma formulării plângerii penale, acesta va fi acţionat în judecată urmând a suporta toate cheltuielile.

g) În cazul conectărilor neautorizate Operatorul va factura utilizatorului depistat în asemenea situaţii un consum de apa-canal calculat retroactiv pentru o perioadă de 24 de luni în sistem pauşal, conform normativului în vigoare. Totodată utilizatorul are obligaţia să achite cheltuielile justificate de desfiinţarea conectării neautorizate. Sancţiunea constând în calculul retroactiv pentru o perioadă de 24 de luni a consumului în sistem pausal, se va aplica utilizatorilor, în scopul de a descuraja însuşirea pe nedrept a utilităţilor fără a achita contravaloarea acestora, fără a avea efect data la care utilizatorul şi-a executat branşamentul, a încheiat contract cu Operatorul, a fost debranşat sau a dobândit dreptul de utilizare a branşamentului prin actul de vânzare/cumpărare/donaţie/comodat/locaţie sau data de începere a activităţii dovedită prin autorizaţia emisă de autorităţile competente. Utilizatorul depistat cu conectare neautorizată va fi branşat la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, după obţinerea acordului de furnizare şi de preluare emis de Operator, încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi plata consumului facturat, sau eşalonarea acesteia cu plata unui
avans de 30% din valoarea facturii, şi a cheltuielilor justificate de desfiinţarea conectări neautorizate.

Sunt considerate consumuri frauduloase şi cazurile în care consumul de apă este neînregistrat de aparatul de măsură din următoarele cauze: distrugerea/deteriorarea contorului de apă, ruperea sigiliilor, demontarea contorului din instalaţie, montarea inversă a contorului, demontare/distrugere a modulului electronic pentru contoarele preechipate şi alte modalităţi de sustragere a înregistrării consumului fără acordul Operatorului, precum şi în cazul în care utilizatorul, care a fost debranşat de la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, s-a rebranşat , fără acordul Operatorului.

În aceste cazuri Operatorul va factura utilizatorului un consum de apă-canal calculat retroactiv pentru o perioadă de 24 de luni în sistem pauşal conform normativului în vigoare pentru toţi consumatorii depistaţi la data efectuării controlului, din care se va scădea cantitatea de apă-canal facturată pentru această perioadă. Totodată, utilizatorul are obligaţia să achite contravaloarea componentelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare distruse, precum şi a contravalorii lucrărilor de readucere a sistemelor în stare normală de funcţionare. În cazul în care utilizatorul refuză sau nu îşi însuşeşte consumul stabilit în nota de constatare şi procesul-verbal de constatare întocmit de reprezentanţii Operatorului, împuterniciţi în acest sens, acesta va fi debranşat de îndată de la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare.

În cazul în care utilizatorul recunoaşte în scris consumul stabilit printr-o notă de constatare sau proces verbal de constatare întocmit de reprezentanţii Operatorului,

împuterniciţi în acest sens şi îşi asumă obligaţia ca după emiterea facturii aceasta să fie achitată în termenul legal de plată sau solicit eşalonarea la plată a facturii cu achitarea unui avans de 30 % din valoarea acesteia, serviciile nu vor fi sistate până la împlinirea termenelor asumate de utilizator prin declaraţia anexă la nota de constatare a consumului.

Nerespectarea termenelor asumate prin declaraţie atrage sistarea de îndată a serviciilor prestate de Operator, fără nici o avizare şi acţionarea în judecată pentru recuperarea debitului şi a contravalorii lucrărilor de readucere a sistemelor în stare normală de funcţionare. Tot pentru o perioadă retroactivă de 24 de luni calculată în sistem pauşal, din care se va scădea cantitatea de apă-canal facturată pentru această perioadă, vor fi facturaţi şi utilizatorii aflaţi în următoarele situaţii:

♦ au declarat eronat datele înscrise în declaraţia anexă la contractul de furnizare/prestare serviciu de alimentare cu apă şi/sau canalizare(activitate desfăşurată, consumatori, grad de confort), dacă aceştia au fost facturaţi în sistem pauşal;refurnizarea de către utilizatori persoane fizice sau juridice a serviciilor prestate de Operator, dacă aceşti utilizatori au fost facturaţi în sistem pauşal;

♦ rebranşarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare de către utilizatorii care au fost debranşaţi de Operator pentru neplata facturii sau pentru oricare din cauzele prevăzute în prezentul Regulament.

♦ Sustragerea de apă prin orice mijloace constituie infracţiune de furt şi se pedepseşte conform prevederilor legislaţiei in vigoare.

În toate cazurile în care se vor constata conectări neautorizate şi consumuri frauduloase, Operatorul va formula plângere penală împotriva utilizatorilor aflaţi în astfel de cazuri.

h) să verifice existenţa instalaţiilor de preepurare, epurare şi/sau a bazinelor etanşe vidanjabile şi dacă acestea sunt executate conform normativelor în vigoare, în cazul în care nu există reţea stradală de canalizare.

i) să verifice şi să constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice avute în vedere la eliberarea acordului de furnizare şi încheierea contractului. să efectueze controale şi prelevări de probe în punctul de descărcare în reţeaua publică de canalizare a apelor uzate generate de activităţi economice şi în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte

j) să sisteze furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi in urmatoarele situaţii:

♦ în cazul imobilelor nelocuite, părăsite pentru care nu se cunoaşte proprietarul sau nu au fost comunicate Operatorului toate datele de contact şi s-a întrerupt facturarea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

♦ utilizatorilor cu activitate sezonieră, la închiderea activităţii, pentru a evita furtul contorului de apă, îngheţul, distrugerea, etc., în cazul în care căminul de branşament se află pe domeniul public

În cazul imobilelor nelocuite, reluarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se va face în baza unei solicitări scrise, însoţite de actul de proprietate şi numai după achitarea cheltuielilor de sistare a apei/canalizării şi a datoriilor existente pe branşament. În cazul vânzării-cumpărării imobilului, atât vechiul cât şi noul proprietar au obligaţia de a solicita Operatorului o adeverinţă privind plata la zi a consumului de

apă şi de canalizare pe branşamentul imobilului respectiv, inclusiv penalităţile de întârziere la plată. În caz contrar, după vânzarea imobilului răspunzător de plata

datoriilor pe branşament va fi cumpărătorul şi notarul care a autentificat contractul de vânzare cumpărare fără verificarea situației. Până la achitarea datoriilor pe branşament, Operatorul va sista furnizarea apei.

k) să sesizeze, în scopul prevenirii polării apei la sursă, autoritățile competente în cazul în care utilizatorii nu respectă normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare prevăzute de legislaţia în vigoare.

l) să sesizeze autoritățile competente şi să formuleze plângere penală în cazul furtului de capace, ce reprezintă infracţiune contra patrimoniului şi totodată un pericol pentru siguranţa traficului şi a persoanelor pe drumurile publice;

m) să solicite şi să primească:

- procesul verbal de punere în funcţiune si buletinele de verificare metrologică a contoarelor de apă și/sau a celor montate pe racordul de canalizare în cazul utilizatorilor cu surse proprii de apă care deversează ape uzate în reţeaua publică de canalizare;
- buletinele de analiză a apelor uzate în cazul utilizatorilor cărora prin avizul definitiv de racordare li s-a impus montarea de instalaţii de preepurare;
- contractul de vidanjare încheiat cu un agent economic avizat de Operator în cazul utilizatorilor care colectează apele uzate în bazine vidanjabile/fose septice;
- avizele şi autorizaţiile emise de autoritaţile competente, precum si buletinul de analiza al apei în cazul în care deţin surse de apă proprii (cu o valabilitate de maximum 30 de zile);

Art.172

172.1 Operatorul are dreptul să solicite periodic ajustarea preţurilor şi tarifelor, în funcţie de modificările intervenite în structura costurilor.

172.2 În cazul gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se poate face şi pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între autoritățile administraţiei publice locale și Operator şi avizată de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule pentru eliberarea avizului de specialitate sau pentru aprobarea ajustării propuse de Operator, după caz, conform competenţelor prevăzute la art. 35 alin.4 din Legea nr.241/2006 republicata.

172.3 Operatorul are dreptul de a propune tarife compuse stabilite conform unei metodologii*) elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., care cuprinde o componentă fixă, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare şi exploatarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, şi una variabilă, în funcţie de consumul de apă, respective de cantitatea de ape uzate evacuate, înregistrate la utilizatori.

172.4 Avizarea preţurilor şi tarifelor pentru operatorii cuprinşi în programe de finanţare externă se realizează de către A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile acordului de împrumut.

172.5 La fundamentarea preţurilor şi tarifelor, operatorii pot să solicite o cotă corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Nivelul acestei cote se stabileşte de către autoritățile administraţiei publice locale, cu avizul A.N.R.S.C.

Art.173

173.1 Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare intră în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale. În funcţie de modalitatea de gestiune

adoptată şi de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice în baza cărora se desemnează Operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate Operatorului.

173.2 Finanţarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea surselor de finanţare se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

173.3 Înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare ferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din bugetele locale se face numai pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară după caz.

173.4 În cazul gestiunii delegate, pentru menţinerea echilibrului contractual, orice subvenţie acordată serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare va putea fi aprobată numai dacă determină o reducere a tarifului şi/sau o creştere a calităţii serviciului, corespunzătoare subvenţiei acordate.

SECTIUNE - III- Utilizatorii serviciului de canalizare

Art.174

174.1 Are calitatea de utilizator individual al serviciului de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile Operatorului pe bază de contract de prestare încheiat în nume propriu.

174.2 Sunt consideraţi utilizatori individuali ai serviciului de canalizare şi persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branşamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre Operator spre utilizator.

174.3 Utilizatorii serviciului de de canalizare pot fi:

a) agenţi economici;

b) instituţii publice;

c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;

d) utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică.

174.4 Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominium care şi-au realizat branşamente proprii de apă se face la instalaţiile interioare comune de canalizare. Niciun proprietar nu are dreptul să restricţioneze exercitarea folosinţei de către ceilalţi coproprietari a instalaţiilor comune de canalizare.

174.5 Este interzis utilizatorului să deverseze în reţeaua de canalizare ape uzate şi orice fel de alte lichide ori materii solide solubile sau insolubile, care sa conţină în secţiunea de control:

a) materii de suspensie, a căror cantitate, mărime şi natură constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stânjeneşte curgerea normală;

b) substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate reţeaua de canalizare şi obiectivele de exploatare din cadrul staţiei de epurare a apelor uzate;

c) substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalelor, staţiilor de repompare, staţiei de epurare şi/sau prin acţiune chimică, mecanică, termică duc la deteriorarea instalaţiilor şi/sau la creşterea vitezei/gradului de uzură;

d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare;

e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate;

f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător;
g) substanţe colorate, ale căror cantităţi şi natură, în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate;
h) substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;
i) substanţe organice greu biodegradabile în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul de epurare al treptei biologice.

CAPITOL - 6 SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE

SECTIUNE - I- Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Art.175

175.1 Sistemul public de canalizare Bradulet şi autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de canalizare.
175.2 Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de canalizare.

Art.176

176.1 Delimitarea dintre reţeaua publică de canalizare şi instalaţia interioară de canalizare aparţinând utilizatorului este căminul de racord. În alte cazuri, când condiţiile tehnice o impun, delimitarea se va menţiona în proiect sau în avizul Operatorului.
176.2 Părţile componente ale unui racord sunt:
a) o construcţie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibilă şi accesibilă;
b) o conductă de racordare, situată între căminul de racord şi reţeaua publică de canalizare, cu diamentrul minim de O160 mm;
c) un dispozitiv de legătură, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permiţând legarea conductei de racordare la canalul de serviciu, în cazul în care legătura nu se realizează în cămine de vizitare.
d) Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.
e) Din instalaţiile interioare de canalizare fac parte şi instalaţiile amplasate în canalul de protecţie (canivou), inclusiv acesta, situat între clădire şi căminul de racord, precum şi căminul de control al canivoului, cu toate componentele sale.

Art.177

177.1 Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a reţelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reţeaua de

canalizare. Pe legăturile prevăzute pentru golirea acestor subsoluri la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul unor defecţiuni, se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra refulării. Asigurarea etanşeităţii între căminul de racord şi canivoul instalaţiei interioare de canalizare se va face prin grija utilizatorului.

177.2 Căminul de racord se amplasează astfel:

a) la 2 m faţă de clădire, la imobilele fără curte şi fără împrejmuire;

b) la capătul canalului de protecţie (canivoului) a instalaţiei interioare, după căminul de control al canivoului, la imobilele construite în terenuri sensibile de umezire (macroporice);

c) la 1-2 m de împrejmuire, în curtea imobilelor cu incinta închisă;

d) la canalul de serviciu, acolo unde distanţa dintre clădire şi canalul public este mai mică de 3 m, precum şi la clădirile existente unde între clădire şi colectorul public nu există alt cămin, cu excepţia căminului de control al canivoului. Este interzisă racordarea utilizatorului direct la canalul de serviciu, în lipsa căminului de racord.

Art.178

178.1 Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin aceasta:

a) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi ale staţiilor de epurare;

b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări;

c) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare;

d) nu se perturbă procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;

e) nu se creează pericol de explozie;

f) nu afectează calitatea apelor uzate şi meteorice din sistemul de canalizare.

Art.179

179.1 Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului şi numai a următoarelor categorii de ape uzate:

a) ape uzate menajere;

b) ape uzate industriale preepurate;

c) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zăpezii.

Art.180 Racordarea utilizatorilor la sistemul de canalizare se face în baza acordului de preluare eliberat de Operator, la cererea utilizatorilor, pe baza proiectului de execuţie.

Art.181

181.1 Racordarea de noi utilizatori la reţea se face numai de către personalul autorizat, după un proiect aprobat de Operator, respectând prevederile din prezentul regulament. Pentru executarea unor astfel de lucrări, agenţii economici, alţii decât Operatorul serviciului, trebuie să fie autorizaţi şi vor lucre sub supravegherea personalului Operatorului.

181.2 Racordarea poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:

a) utilizând căminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cotă ridicată, iar scurgerea se asigură gravitaţional sau, când racordul este la cotă joasă, se va asigura pomparea apei;

b) prin realizarea unui cămin nou pe canalul de serviciu.

181.3 Racordarea se poate face într-un camin de vizitare existent, când acesta este disponibil în apropiere. Se va asigura etanşarea între conducta nouă şi cămin, conform

normelor tehnice specifice. Racordarea se mai poate face şi în colectorul de serviciu, prin utilizarea unor piese şi dispozitive speciale.

Art.182

182.1 În vederea eliberării acordului de preluare, cu plata de către utilizator a costurilor aferente, Operatorul va respecta procedura în vigoare, astfel:

a) va analiza cantităţile şi încărcările cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de utilizator, în corelaţie cu capacitatea reţelelor de canalizare existente în zona de amplasament şi a instalaţiilor de epurare aferente, pe tipuri de apă uzată;

b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, dacă reţeaua/ reţelele de canalizare şi instalaţiile de epurare au capacitatea de preluare necesară noilor condiţii, indicând amplasamentul căminelor de racord şi, dacă este necesar, necesitatea montării unor staţii de preepurare;

c) refuză emiterea avizului de racordare la sistemul de canalizare, amână emiterea sau limitarea provizorie a preluării debitelor, dacă execuţia racordului necesită realizarea unei redimensionări a reţelei de canalizare sau a instalaţiilor de epurare existente, în funcţie de strategia de dezvoltare a reţelelor sistemului de canalizare stabilită de autoritatea administraţiei publice locale;

d) eliberează acordul de preluare, specificând:

- debitele şi concentraţiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, în secţiunea de control;
- eventualele restricţii de evacuare în anumite ore sau situaţii;
- măsuri de uniformizare a debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute;
- obligaţia utilizatorului de a semnala Operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare.

Art.183 Operatorul are obligaţia de a elibera acordul de preluare şi/sau a notifica refuzul, amânarea/limitarea acestuia în maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completă, Operatorul, în termen de maximum 10 zile, va solicita completarea documentaţiei cu documentele lipsă, necesare eliberarii acordului de preluare.

Art.183 Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care, prin specificul activităţii lor, produc contaminare cu agenţi patogeni (microbi, virusuri, ouă de paraziţi) pot fi evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor numai cu respectarea măsurilor de protectie sanitara prin dezinfectarea corespunzatoare a acestora, masurile fiind certificate periodic prin buletine de analiză, eliberate de către Inspectoratele de Sănătate Publică teritoriale, ce vor fi comunicate Operatorului care are în administrare şi exploatare reţeaua de canalizare şi staţia de epurare a localităţii.

Art.184

184.1 Cantitatea de apă uzată preluată în reţeaua de canalizare pentru toate categoriile de utilizatori se stabileşte ca fiind egală cu cantitatea de apă facturată (100% din cantitatea de apă facturată).

184.2 Fac excepţie utilizatorii agenţi economici la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia printr-un contor montat pe reteaua de canalizare. Montarea aparatelor de măsură pe reţeaua de canalizare se face cu avizul Operatorului, pe cheltuiala utilizatorului.

184.3 Pentru utilizatorii care au pe lângă branşament de apă şi sursă proprie de alimentare cu apă, sau numai sursă proprie de alimentare cu apă, stabilirea volumelor

de apă ce vor fi tarifate pentru serviciul de canalizare se va face într-una din următoarele variante:
- montarea unui contor pentru sursa proprie; cantitatea de apă tarifată la canalizare va fi 100% din cantitatea de apă înregistrată pe cele două contoare (de la sursa proprie şi de la branşament), menţinându-se condiţia ca cele două reţele de alimentare cu apă să nu fie interconectate;
- montarea unui contor pe racordul de canalizare.

Art. 185

Utilizatorul este obligat să respecte toate normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor uzate. În acest sens, utilizatorul nu poate deversa în reţeaua de canalizare ape uzate care în secţiunea de control conţin:
a) materii în suspensie ale căror cantitate, mărime şi natură constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stânjenesc curgerea normală;
b) substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate reţelele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi;
c) substanţe de orice natură care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive;
d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare;
e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate;
f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător;
g) substanţe colorante ale căror cantităţi şi natură, în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate;
h) substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;
i) substanţe organice greu biodegradabile, în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul de epurare a treptei biologice.

ART. 186

(1) Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligaţia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel încât la deversarea în reţeaua de canalizare să respecte indicatorii consemnaţi în avizul de racordare.
(2) În cazul în care apele uzate depăşesc încărcările avizate de operator sau de organele de gospodărire a apelor competente, se vor lua măsuri imediate de încadrare în aceste avize, cu plata, în sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, precum şi a valorii eventualelor pagube produse atât operatorului, cât şi terţilor.
(3) Operatorul poate efectua în secţiunea de măsură prelevări de probe şi controale în prezenţa utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate deversate în reţeaua de canalizare au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare sau avizele operatorului ori autorităţilor de gospodărire a apelor competente.
(4) Proba prelevată din secţiunea de măsură va fi reprezentativă şi suficientă cantitativ, astfel încât să poată fi supusă analizelor fizico-chimice şi biologico-bacteriologice, astfel:
a) o treime va fi analizată prin grija operatorului;
b) o treime prin grija utilizatorului;

c) o treime va fi sigilată atât de operator, cât şi de utilizator, constituind proba-martor, şi va fi păstrată de una dintre cele două părţi în astfel de condiţii încât să permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevării. Analiza acestei probe, efectuată de un laborator autorizat, agreat de ambele părţi, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele două părţi.

ART. 187

(1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face în mod curent numai în secţiunea finală a colectorului principal, la intrarea în staţia de epurare, pentru cunoaşterea debitului introdus în staţie.

(2) Pentru cunoaşterea capacităţii reale de transport şi depistarea acelor tronsoane la care viteza de autocurăţare nu este asigurată, se va determina debitul de apă uzată fără contoare, măsurând viteza şi secţiunea de curgere a apei uzate sau utilizând grafice de calcul care ţin cont de:

a) panta colectorului între cămine succesive;

b) nivelul apei în cămine;

c) diametrul colectorului.

ART. 188

În vederea depistării zonelor în care apar infiltraţii în cantităţi mari ale apei din sol se vor efectua analize ale apei uzate în cămine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO(5)).

ART. 189

Pentru cunoaşterea debitelor în colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe care se fac măsurători pentru determinarea relaţiei dintre înălţimea apei în cămin/canal şi debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinţă, pentru aprecierea debitelor în timpul exploatării.

ART. 190

Proba de etanşeitate se va face conform procedurii folosite la recepţia lucrării, indicându-se şi valoarea pierderii admisibile de apă.

ART. 191

Operatorul va asigura supravegherea, cu frecvenţa stabilită în instrucţiunile tehnice, a colectoarelor canalizării de către personal calificat, care va verifica periodic următoarele elemente constructive ale reţelei de canalizare:

a) existenţa şi înlocuirea capacelor la căminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor;

b) existenţa grătarelor la gurile de scurgere;

c) existenţa denivelărilor, gropilor, şanţurilor pe traseul colectorului;

d) existenţa resturilor de pământ de pe stradă, resturi care pot ajunge în canalizare;

e) după fiecare ploaie, băltirea apei la rigolă sau în dreptul gurii de scurgere, datorate înfundării sau poziţionării prea sus a acesteia;

f) funcţionarea deversoarelor;

g) funcţionarea gurii de vărsare atât la canalizarea în sistem unitar, cât şi la reţeaua în sistem divizor;

h) existenţa mirosului neplăcut, caracteristic fermentării nămolului, lângă gurile de scurgere sau cămine;

i) calitatea apelor uzate deversate în reţea de agenţii economici;

j) prezenţa vieţuitoarelor în reţeaua de canalizare;

k) funcţionarea staţiilor de pompare.

ART. 192

O supraveghere atentă se face asupra colectoarelor prin:

a) verificarea stării căminelor şi camerelor de intersecţie;
b) verificarea nivelului apei în căminele de intersecţie;
c) verificarea nivelului apei şi a stării căminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este în general mică, sub viteza de autocurăţare de 0,7 m/s;
d) depistarea prezenţei poluanţilor cu efecte mari asupra reţelei: produse petroliere, produse toxice, agresive etc.;
e) verificarea cantităţii şi calităţii apelor uzate în secţiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din gura de vărsare în emisar.

ART. 193

Principalele lucrări de întreţinere ce trebuie executate sunt:
a) verificarea şi înlocuirea capacelor de cămine şi a grătarelor la gurile de scurgere;
b) corectarea cotei ramelor şi capacelor de la cămine ca urmare a îmbunătăţirii căii sau în urma tasărilor diferenţiate;
c) spălarea colectoarelor;
d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat şi cimentat;
e) scoaterea nămolului depus în depozitele gurilor de scurgere;
f) umplerea cu apă a gurilor de scurgere;
g) curăţarea bazinelor de retenţie;
h) înlocuirea grătarelor prevăzute pe reţea;
i) asigurarea căilor de acces la reţea şi la toate secţiunile de prelevare de probe;
j) desfiinţarea sau aducerea în legalitate a lucrărilor ilegale de racordare.

ART. 194

(1) Spălarea colectoarelor va începe din secţiunea amonte şi se continuă până la racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificând în prealabil, cu ajutorul echipamentelor specializate, dacă colectorul nu este rupt şi dacă nu intră pământul în acesta.
(2) Dacă în colector, prin crăpături sau rosturile de îmbinare, au intrat rădăcinile pomilor existenţi în preajma colectorului, acestea se taie, în scopul deblocării acestuia, urmând ca, prin decopertare, să se taie rădăcinile şi din exterior şi să fie refăcute îmbinările şi tuburile defecte.
(3) În toate cazurile este recomandată inspecţia cu camera TV montată pe robot specializat, iar rezultatul vizualizării va fi arhivat, după compararea cu rezultatele anterioare, constituind un moment de referinţă pentru deciziile ulterioare.

ART. 195

(1) Spălarea se va face de preferinţă cu echipamente speciale de spălat, folosind jeturi de apă de mare viteză, 10-20 m/s, asigurată printr-o presiune de 80-120 bari în furtunul de transport, urmând ca tehnologia de curăţare să asigure condiţiile necesare astfel încât personalul de deservire să nu între în contact direct cu apa murdară din colector.
(2) Metoda de spălare cu jet este obligatorie la acele reţele la care, datorită construcţiei, căminele de inspecţie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici şi servesc doar pentru inspecţia cu mijloace de televiziune în circuit închis.

ART. 196

O atenţie specială va fi acordată subtraversărilor, sifonării reţelei de canalizare, marcându-se nivelul apei în căminul amonte, în perioada când funcţionarea este normală, la debitul maxim, şi va fi verificat acest nivel periodic săptămânal, iar dacă nivelul a crescut se va depista cauza.

ART. 197

Spălarea unui tronson important de canalizare poate începe după ce au fost luate măsuri adecvate la staţia de epurare, care să ţină cont de aportul mare de nămol în apa uzată, care poate influenţa nefavorabil procesul de epurare.

ART. 198

Gura de vărsare a apelor uzate în emisar trebuie controlată după fiecare debit mai mare decât debitul mediu al râului, verificându-se:

a) stabilitatea malurilor râului pe circa 100 m în aval şi 500 m în amonte;
b) stabilitatea construcţiei gurii de vărsare;
c) tendinţa râului, la ape mici, de îndepărtare faţă de gura de vărsare;
d) tendinţa râului de blocare a gurii de vărsare;
e) tendinţa de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuată din canalizare;
f) tendinţa râului de spălare a albiei lângă gura de vărsare, fiind necesară o consolidare adecvată, dacă este cazul.

ART. 199

Canalul de ocolire care reprezintă şi preaplinul staţiei de pompare trebuie să fie funcţional şi accesibil tot timpul.

ART. 200

Se va da o atenţie deosebită comportării staţiei de pompare pe durata ploilor ce depăşesc frecvenţa normală, asigurându-se accesul la staţie în orice situaţie. Se va verifica funcţionarea preaplinului şi efectul punerii sub presiune a reţelei, în amonte.

ART. 201

(1) Electropompele vor trebui să aibă echipamente de măsură pentru parametrii de funcţionare, debit, presiune, curent şi tensiune de alimentare, putere absorbită etc.
(2) Sunt aplicabile totodată prevederile art. 71 şi art. 72.

ART. 202

Grătarele vor fi curăţate ori de câte ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse în saci şi evacuate.

ART. 203

Staţiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele montate şi vor avea sursă dublă de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al staţiei de pompare va fi mai mare decât debitul colectat în mod normal.

ART. 204

Pentru lucrările efectuate este necesar ca:

a) să se lucreze numai cu personal calificat;
b) personalul să aibă echipament de protecţie şi de muncă adecvat;
c) să fie asigurate condiţiile necesare de prevenire a accidentelor de muncă;
d) în cazul intervenţiei la colectoare în funcţiune, durata de intervenţie să fie cât mai mică, utilizându-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.

ART. 205

Lucrările de remediere a căminelor constau în principal din:

a) reaşezarea corectă a capacelor căminelor;
b) înlocuirea capacelor sparte/furate şi a grătarelor la gurile de scurgere;
c) repararea scărilor de acces în cămine;
d) repararea lucrărilor la bazinele de retenţie;
e) întreţinerea sistemului de măsurare permanentă a debitelor.

ART. 206

(1) Racordarea de noi utilizatori la reţea se face numai de către personalul autorizat, după un proiect aprobat de operator, respectând prevederile art. 139, 142, 145 şi 149.
(2) Pentru executarea unor astfel de lucrări, agenţii economici, alţii decât operatorul serviciului, trebuie să fie autorizaţi şi vor lucra sub supravegherea personalului operatorului.
(3) Racordarea poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:
a) utilizând căminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cotă ridicată, iar curgerea se asigură gravitaţional sau, când racordul este la cotă joasă, se va asigura pomparea apei;
b) prin realizarea unui cămin nou pe canalul de serviciu.

ART. 207

Pentru subtraversarea cursurilor de apă sau alte subtraversări, sifonul de canalizare va avea realizată o posibilitate de spălare. Se va verifica nivelul apei în căminul amonte şi, în momentul în care cota acestuia este mai mare decât este normal, se efectuează spălarea sau/şi curăţarea mecanică. La fiecare viitură pe râu se verifică starea subtraversării.

ART. 208

(1) În general, repararea colectoarelor se realizează prin săpătură deschisă cu oprirea apei şi deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din căminul amonte.
(2) Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola străzii, luându-se toate măsurile de prevenire a accidentelor atât pentru lucrătorii proprii, cât şi pentru participanţii la trafic.
(3) Lucrările se fac fără întrerupere până la terminare, chiar dacă se lucrează în schimburi succesive, în zile de sărbătoare etc.
(4) După reparaţiile care implică accesul la tubulatură trebuie făcută o probă de etanşeitate, folosindu-se apa din tub prin blocarea secţiunii aval şi umplerea căminului amonte sau a căminului aval până la nivelul străzii, având grijă ca presiunea maximă să nu depăşească 5 mca, iar apa uzată să nu ajungă pe carosabil.
(5) La tronsoane mici se va aduce apă curată pentru a evita lucrul în condiţii grele.

ART. 209

Toate lucrările de refacere a reţelei de canalizare vor fi trecute în cartea construcţiei, întocmindu-se, dacă este cazul, noi proceduri de lucru, atestate şi aprobate.

ART. 210

(1) Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul contractului de prestare/furnizare a serviciului, reprezintă o cotă procentuală, de regulă, între 80 şi 100% din cantitatea totală de apă rece furnizată, prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale, pe baza unui studiu de specialitate efectuat de un institut de specialitate.
(2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator.
(3) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacuează apă uzată în reţeaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat

cu operatorul, în care se va specifică modul de măsurare sau determinare a cantităţilor evacuate.

SECTIUNE - II- Racordarea la reţelele publice de canalizare

Art.211

211.1 Părţile componente ale unui racord sunt:

a) o construcţie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întretinerea racordului, fiind vizibilă şi accesibilă;

b) un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea reţelei şi care permite totodată racordarea la reţeaua de canalizare aparţinând utilizatorului;

c) o conductă de racordare, situată între căminul de racord şi reţeaua publică de canalizare;

d) un dispozitiv de legătură, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permiţând legarea conductei de racordare la reţeaua publică de canalizare(teu, piesă Y, şa de racord etc.).

211.2 Delimitarea dintre reţeaua publică de canalizare şi instalaţia interioară de canalizare aparţinând utilizatorului este căminul de racord.

211.3 Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

Art.212

212.1 (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a reţelei publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reţeaua publică de canalizare.

212.2 Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizarea publică, în vederea evacuării apelor provenite din retelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul unor defecţiuni, se vor monta vane şi clapete contra refulării.

Art.213

213.1 Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin aceasta:

a) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi ale staţiilor de epurare;

b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări;

c) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare;

d) nu se perturbă procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;

e) nu se creează pericol de explozie;

f) nu afectează calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul public de canalizare.

Art.214

214.1 În reţeaua publică de canalizare a apelor uzate se admite deversareaurmătoarelor categorii de ape uzate:

a) ape uzate menajere;

b) ape uzate provenite din activităti economice.

214.2 Deversarea la canalizarea publică se poate face numai prin intermediul racordului.

214.3 Apele pluviale(meteorice) sunt canalizate prin şanţurile existente cu podete de intrare în fiecare gospodărie şi rigole amplasate pe marginea drumurilor fiind interzisă deversarea lor in reţeaua de canalizare menajeră.

Art.215

215.1 Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care doreşte să fie racordat la sistemul public de canalizare, trebuie să depună la operatorul -furnizor de servicii de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi însoţită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zonă la scara de 1:500, şi actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar.

215.2 La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate, solicitantul va pune la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizările localităţilor, prezentând buletine de analiză a compoziţiei şi cronograma debitelor de ap e uzate.

215.3 Pentru orice modificări privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate, evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor, ca urmare a extinderii capacităţilor de producţie, a modificării tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul are obligaţia de a cere un nou aviz de branşare/racordare, de a obţine avizul inspectoratului de sănătate pubiică şi avizul de gospodărire a apelor, iar operatorul are obligaţia să modifice contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor cu acesta.

215.4 Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuţie, asistenţă tehnică, consultanţă, recepţie şi punere în funcţiune revin în sarcina Operatorului.

Art.216

216.1 Procedura urmată de operator pentru eliberarea avizului de racordare contine: a analiza cantităţilor de apă uzată, solicitate a fi evacuate de utilizator, în corelaţie cu reţelele publice de canalizare existente în zona de amplasament, pe tipuri de apă uzată, şi deciderea:

♦ aprobării cererii de racordare a utilizatorului, dacă reţeaua/reţelele de canalizare au capacitatea de preluare necesară noilor condiţii, indicând amplasamentul căminelor de racord şi, dacă este necesar, necesitatea montării unor staţii de epurare;

♦ amânării aprobării sau limitării provizorii a debitelor preluate, dacă execuţia racordului necesită realizarea unei redimensionări a reţelei de canalizare sau a instalaţiilor de epurare existente; a eliberarea avizului de branşare de principiu:

♦ analiza proiectului întocmit de un proiectant autorizat, care conţine soluţiile tehnice care stabilesc numărul de racorduri necesare, traseul şi diametrul racordului, pantele necesare etc.;

♦ eliberarea avizului de racordare definitiv.

Art.217

217.1 În avizul de racordare definitiv şi în contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor pentru preluare la canalizarea localităţilor a apelor uzate se vor specifica:

b) debitele şi concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate, evacuate în secţiunea de control;

c) eventualele restrictii de evacuare la anumite ore;

d) măsuri de uniformizare a debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute;

e) obligaţia montării de debitmetre pe canalul de evacuare a apelor uzate şi menţinerii lor în stare de funcţionare;

f) obligaţia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din
instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare.

Art.218

218.1 Execuţia lucrărilor de instalare a racordului se poate face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare.

218.2 După instalarea racordului se convoacă, conform legii, comisia de recepţie în vederea recepţionării lucrărilor executate.

218.3 După recepţionarea racordului se întocmeşte între operator şi utilizator contractul de racordare şi utilizare a reţelei de canalizare.

218.4 După recepţionare racordurile se înscriu, în conformitate cu prevederile legale, în evidenţa mijloacelor fixe, ca proprietate a Consiliului Local Bradulet, urmând ca exploatarea, întreţinerea şi repararea să fie în atribuţiile operatorului/prestatorului serviciului.

218.5 Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor situate pe domeniul public, precum şi a căminului de racordare sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului.

218.6 În cazul în care se face dovada că stricăciunile, inclusiv cele cauzate terţilor, se datorează neglijenţei sau imprudenţei din partea unui utilizator, costurile intervenţiilor operatorului/prestatorului serviciului pentru remedierea situaţiei vor fi suportate de utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.

Art.219

219.1 Utilizatorul este obligat să respecte toate normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor uzate. În acest sens utilizatorul nu poate deversa în reţeaua publică de canalizare ape uzate care în secţiunea de control nu respecta normativul NTPA 002-28.02.2002 cu actualizarile in vigoare.

Art.220

221.1 În cazul în care în localitate există un sistem public de canalizare, toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branşament propriu, au obligaţia de a deversa apele uzate provenite din activitătile specifice fiecărui tip de utilizator numai în reteaua publică de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art.221

221.1 Utilizatorii din categoria agentilor economici, care deversează ape uzate industriale, vor trebui, dac operatorul/prestatorul serviciului o cere, să fie dotaţi cu două tipuri de racorduri distincte:

a) un racord pentru ape menajere;

b) un racord pentru ape industriale.

221.2 Fiecare dintre cele două racorduri, respectiv racordul comun, dacă s -a convenit astfel, va trebui să fie dotat cu un cămin, care constituie secţiunea de măsură, pentru a se putea efectua prelevări de probe, în vederea stabilirii calităţii apei uzate deversate în reţeaua publică de canalizare.

115.3 Un dispozitiv de obturare, permitând separarea reţelei publice de utilizatorul industrial, poate fi plasat, din iniţiativa operatorului/prestatorului serviciului, pe racordul de ape uzate industriale.

Art.222

222.1 Utilizatorul are obligaţia de a controla şi respecta natura si cantitatea apelor uzate, astfel ca la deversarea în reţeaua publică să respecte indicatorii consemnaţi în avizul de racordare/branşare.
222.2 Operatorul poate efectua în secţiunea de măsură prelevări de probe şi controale în prezenţa utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate, deversate în reţeaua publică, au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare.
222.3 Proba prelevată din secţiunea de măsură va fi reprezentativă şi suficientă cantitativ, astfel încât să poată fi supusă analizelor fizico-chimice şi sanitare, astfel:
a) o treime va fi analizată prin grija operatorului;
b) o treime prin grija utilizatorului;
c) o treime va fi sigilată atât de operator, cât şi de utilizator, constituind probă-martor, şi va fi păstrată de una dintre cele două părţi în astfel de condiţii care să permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevării. Analiza acestei probe, efectuată de un laborator autorizat, agreat de ambele părţi, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele două părţi.

Art.223

223.1 Legătura realizată între căminul de racordare şi reţeaua de canalizare interioară a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusivă a utilizatorilor. Canalizarea şi lucrările de racord trebuie să fie executate în condiţii de etanşeitate.

Art.224

224.1 Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau instalaţii care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apă potabilă, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejecţie, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în reţeaua de evacuare.

Art.225

225.1 Înainte de orice racordare la reţelele publice de canalizare operatorul/prestatorul serviciului de canalizare va verifica documentaţia proiectului de realizare a instalaţiilor interioare de canalizare, în sensul posibilităţilor tehnice de racordare şi compatibilităţii celor două reţele.

Art.226

226.1 Pentru controlul calităţii apelor deversate în reţeaua publică de canalizare utilizatorii, agenţi economici, care desfăşoară activităţi în urma cărora rezultă ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat să efectueze astfel de controale, buletine de analiză emise de un laborator autorizat.
226.2 Buletinele de analiză vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

SECTIUNE - III- Instalaţiile/reţelele interioare de canalizare

Art.227

227.1 Instalaţia interioară de canalizare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la căminul de racord, în sensul invers de curgere a apei, până la clădirea/ ansamblul de clădiri deservite. Reţeaua interioară de canalizare aparţine, ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie, utilizatorului.
227.2 Instalaţiile interioare de canalizare care deservesc 2 sau mai mulţi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv căminul de intersecţie, sunt instalaţii aparţinând părţilor

comune ale condominiului şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.
227.3 Instalaţiile interioare de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina proprietarului respectiv.
227.4 Punctul de delimitare între instalaţiile aparţinând părţilor comune şi instalaţiile fiecărui proprietar al condominiului este cotul/caminul prin care se schimbă direcţia de circulaţie a apei, din verticală în orizontală, în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la etajul unui bloc de locuinţe.

Art.228

228.1 În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la modificarea condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după obţinerea acordului Operatorului. Contravaloarea lucrărilor de modificare a racordului, realizate ca urmare a modificărilor solicitate, se suportă de utilizator.

Art.229

229.1 Instalaţia/reţeaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseală şi de terasă acoperită), conducte orizontale de legătură, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita reţelei interioare (limita de proprietate). Reţeaua interioară de canalizare pentru clădirile construite pe terenuri macroporice cuprinde şi canalul de protectie (canivoul) cu toate componentele sale, situat în exteriorul clădirii, până la căminul de racord.
229.2 Instalaţia/reţeaua interioară de canalizare aparţine utilizatorului; Operatorul nu are nicio obligaţie privind buna funcţionare a reţelei interioare de canalizare.
229.3 Racordul imobilelor cu subsoluri sau demisoluri echipate cu instalaţii sanitare se va executa independent de restul imobilului, cu staţii de pompare a apelor uzate (nu gravitaţional), ca măsură contra refulării din colector.
229.4 Este interzisă racordarea subsolurilor sau demisolurilor direct în reţeaua de canalizare.

Drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor

ART. 230

(1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă şi/sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare.
(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au branşament propriu de apă potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă există condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea, în nume propriu, a contractului de furnizare/prestare a serviciului.
(3) Condiţiile tehnice vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.
(4) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt:

a) operatori economici;
b) instituţii publice;
c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari.

ART.231

(1) Funcţionarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să fie continuă, operatorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale sau condiţiile de menţinere a licenţei.

(2) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheţ, distribuţia apei se va face după un program propus de operator şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, program ce va fi adus la cunoştinţa utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afişare la utilizator).

ART. 232

(1) Pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate operatorul va face marcaje şi inscripţii pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenţa căminelor de vane şi a hidranţilor de incendiu.

(2) Este interzisă blocarea accesului la căminele şi hidranţii reţelei pentru care s-au executat marcajele şi inscripţiile menţionate la alin. (1).

ART. 233

În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, operatorii trebuie să asigure:

a) producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;

c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanţă cu normele igienico-sanitare în vigoare;

e) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;

f) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) contorizarea cantităţilor de apă produse, distribuite şi respectiv facturate;

h) creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reproiectarea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;

i) limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele de alimentare cu apă, utilizată în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia.

j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrării, ţinând cont de condiţiile meteorologice care nu trebuie să afecteze calitatea acesteia. Imediat după remedierea unei avarii care a afectat pavajul în zona de intervenţie, operatorul va lua toate măsurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care să asigure reluarea circulaţiei pe porţiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma şi calitatea iniţială se va finaliza în aceleaşi condiţii. Pe toată perioada desfăşurării intervenţiilor şi până la finalizarea pavajului definitiv, operatorul

va asigura semnalizarea corespunzătoare atât din punct de vedere al execuției, cât și din punct de vedere al siguranței circulației.

ART. 234

(1) Pe toată durata existenței sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare întreținerii și exploatării sistemelor respective, operatorul are drept de servitute asupra proprietăților afectate de sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, realizându-se cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestuia.

(2) Dacă cu ocazia intervențiilor pentru retehnologizări, reparații, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, operatorii au obligația să le plătească acestora despăgubiri, în condițiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despăgubirii se stabilește prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu se înțeleg, prin hotărâre judecătorească.

(3) Operatorii au obligația să țină evidențe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu și/sau localitate de operare în parte.

ART. 235

Operatorul are obligația:

a) să respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apă și de canalizare;

b) să respecte prevederile prezentului regulament;

c) să ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecțiunilor apărute la instalațiile sale, precum și de înlăturare a consecințelor și pagubelor rezultate;

d) să presteze serviciul de alimentare cu apă și de canalizare la toți utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare și utilizare a serviciilor;

e) să servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licențiat;

f) să respecte indicatorii de performanță aprobați de autoritățile administrației publice locale;

g) să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităților administrației publice locale, precum și A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;

h) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

i) să furnizeze apă potabilă și industrială la parametrii de potabilitate impuși de actele normative în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor și a presiunii de serviciu, indiferent de poziția utilizatorului în schema de funcționare;

j) să asigure preluarea apelor uzate și meteorice la sistemul de canalizare și să verifice calitatea acestora;

k) să întrețină și să verifice funcționarea contoarelor de măsurare a cantităților de apă, în conformitate cu prescripțiile metrologice și să utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unică de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizată;

l) să emită factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată;

m) să factureze cantitățile de apă furnizate și serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor, aducând la cunoștința utilizatorului modificările de tarif;

n) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să le verifice şi să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor operatorul va răspunde în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora.

ART. 236

Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile de forţă majoră, precum şi în următoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, branşări noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anunţat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizării apei, specificând data şi intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunţul de oprire a furnizării apei, prin mass-media şi/sau afişare la utilizatori, după caz, în funcţie de numărul de utilizatori afectaţi trebuie făcut înainte, cu un număr de ore stabilit prin contract;

b) în cazul ploilor torenţiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la canalizare a debitelor, situaţie în care operatorul va face dovada depăşirii capacităţii.

ART. 237

Operatorul are dreptul:

a) să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să îşi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. În astfel de cazuri, operatorul are obligaţia de a anunţa utilizatorii imediat de situaţia apărută prin toate mijloacele ce le are la dispoziţie;

b) să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se pot face cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;

c) să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate şi să aplice penalităţile legale;

d) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă, în condiţiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu şi-au achitat facturile pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii sau care nu respectă clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor/racordurilor, se pot lua faţă de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru intrarea în legalitate.

ART. 238

Utilizatorul este obligat:

a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;

b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare;

c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau utilizarea în

alte scopuri decât cele pentru care s-a încheiat contractul va instiinta/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale;
d) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru/contor, dacă se află amplasat pe proprietatea sa;
e) să anunţe imediat după constatare operatorul despre apariţia oricărei deteriorări apărute la căminul de apometru, care îl deserveşte;
f) să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;
g) să nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;
h) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc., care se află în proprietatea utilizatorului;
i) toţi utilizatorii, operatorii economici, care utilizează în procesul tehnologic apă potabilă sunt obligaţi să furnizeze operatorului/furnizorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioadă următoare convenită cu operatorul;
j) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;
k) să nu modifice instalaţia interioară de distribuţie a apei potabile fără avizul operatorului;
l) să nu manevreze vanele din amonte de apometru şi să folosească pentru intervenţii la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;
m) să nu influenţeze în niciun fel indicaţiile contorului de apă şi să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;
n) să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la emiterea facturii;
o) să nu evacueze în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau toxice care încalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare;
p) să comunice operatorului/prestatorului serviciului, dacă sunt deţinătorii de surse proprii de apă, data punerii în funcţiune a acestora, în vederea facturării cantităţilor de apă uzată deversate în reţeaua de canalizare. În acest scop au obligaţia să instaleze apometre, să ţină la zi registrul de evidenţă, pe baza căruia să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii.

ART. 239

Utilizatorul are dreptul:
a) să beneficieze de serviciul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivelurile stabilite în contract;
b) să primească răspuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;
c) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;
d) să fie anunţat cu cel puţin 24 de ore înainte despre opririle programate sau restricţionările în furnizarea/prestarea serviciului;
e) să fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd şi cuantifică valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat;
f) să fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de apă şi de canalizare, despre deciziile luate de autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi de operator privind asigurarea acestor servicii;

g) să aibă montate pe branşamentele proprii ale imobilelor contoare de apă pentru înregistrarea consumurilor.

SECTIUNE - IV- Epurarea apelor uzate

Art.240

240.1 Operatorul care exploatează staţiile de epurare are obligaţia să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funcţionare a acestora, să păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi să pună aceste date la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control.

Art.241

241.1 Staţiile de epurare a apelor uzate trebuie să asigure, de regulă, o eficienţă determinată de gradul de reabilitare determinat pentru total staţie calculat în funcţie de valoarea parametrilor la intrare şi evacuare conform legislatiei în vigoare.

Art.242

242.1 Exploatarea şi întreţinerea staţiilor de epurare se face numai de către personal calificat, cu respectarea prevederilor legale în materie.

ART. 243

Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate se exprimă în locuitori echivalenţi şi se calculează pe baza încărcării medii maxime săptămânale în CBO(5) intrat în staţia de epurare în cursul unui an, exceptând situaţiile de fenomene hidrometeorologice neobişnuite, cum sunt precipitaţiile abundente.

ART. 243

(1) Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, apele uzate colectate în reţelele de canalizare vor fi supuse unei epurări corespunzătoare, în vederea conformării cu prevederile legale.

(2) Staţiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât să se asigure performanţe corespunzătoare în condiţiile climatice locale normale. La exploatarea staţiilor de epurare se va ţine seamă de variaţiile sezoniere ale încărcării cu poluanţi.

ART. 244

Epurarea mecanică a apelor uzate trebuie să asigure îndepărtarea prin procedee fizice, în special, a materiilor în suspensie, cât şi a celor nemiscibile cu apa, separabile gravitaţional, precum şi reţinerea parţială a substanţelor organice.

ART. 245

Treapta de epurare mecanică trebuie exploatată astfel încât să se asigure, în funcţie de tehnologia utilizată:

a) reţinerea materiilor în suspensie de dimensiuni mari, care se face în grătare, site, cominutoare etc.;

b) reţinerea materiilor nemiscibile cu apa (grăsimi, produse petroliere), realizată în separatoare de grăsimi;

c) sedimentarea materiilor în suspensie separabile prin decantare, care are loc în deznisipatoare, decantoare etc.;

d) prelucrarea nămolurilor.

ART. 246

Treapta mecanică a unei staţii de epurare este alcătuită, în principal, din:

a) linia (sau fluxul) apei cu:

1. deversorul din amonte de staţia de epurare;



2. bazinul de retenţie;
3. grătar;
4. deznisipator;
5. dispozitive de măsură a debitelor de apă uzată şi de nămol;
6. separator de grăsimi;
7. decantor primar;
8. staţie de pompare ape uzate;
9. conducte şi canale tehnologice de legătură;
10. conductă (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;
11. gură de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;

b) linia (sau fluxul) nămolului cu:
1. staţie de pompare nămol primar;
2. instalaţii de sitare a nămolului;
3. instalaţii de condiţionare chimică a nămolului;
4. concentrator (sau îngroşător) de nămol;
5. instalaţii de stabilizare a nămolului;
6. rezervoare de fermentare a nămolului sau metantancuri, în care are loc fermentarea anaerobă;
7. bazine de stabilizare aerobă a nămolului sau stabilizatoare de nămol;
8. instalaţii de deshidratare a nămolului;
9. deshidratare naturală pe platforme (paturi) de uscare;
10. deshidratare artificială sau deshidratare mecanică;
11. depozit de nămol deshidratat;
12. conducte şi canale tehnologice de legătură;

c) construcţii şi instalaţii auxiliare cu:
1. pavilion tehnologic;
2. staţie de suflante;
3. centrală termică;
4. atelier mecanic;
5. remiză utilaje;
6. drum de acces;
7. drumuri, alei şi platforme interioare;
8. împrejmuiri şi porţi;
9. instalaţii de alimentare cu energie electrică;
10. instalaţii electrice de forţă, iluminat şi protecţie;
11. instalaţii de automatizare şi AMCR;
12. instalaţii de telefonie;
13. canale termice;
14. reţele electrice în incintă;
15. reţele de apă potabilă, pentru incendiu, de canalizare, gaze ş.a.;
16. lucrări de îndiguire, apărări de maluri, lucrări în albie etc.

ART. 247

Instalaţiile de epurare mecanică a apelor uzate trebuie să asigure, de regulă, o eficienţă de separare şi îndepărtarea principalelor substanţe poluante conţinute, astfel:
- 40-60% pentru materii în suspensie;
- 20-40% pentru CBO(5);
- 20-40% pentru fosfor total şi azot organic;
- 25-75% pentru bacteriile coliforme totale.

[redacted]

ART. 248

Pentru asigurarea unei funcţionări corespunzătoare a staţiei de epurare [redacted] operatorul trebuie să aibă o bază de date din care să rezulte următoarele caracteristici fizico-chimice:

a) pentru apă:

1. temperatura;
2. pH-ul;
3. materii totale în suspensie;
4. substanţe volatile;
5. curbe de sedimentare;
6. reziduu total, din care: reziduu fix şi reziduu volatil;
7. consum chimic de oxigen (CCO-Cr);
8. consum biochimic de oxigen [CBO(5)];
9. azotul amoniacal;
10. azotiţi;
11. azotaţi;
12. fosfor total;
13. substanţe extractibile cu eter de petrol;
14. metale grele;
15. sulfuri;
16. cianuri;
17. fenoli;
18. detergenţi;

b) pentru nămol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, îngroşat, stabilizat, deshidratat etc.):

1. pH-ul;
2. umiditate;
3. materii totale în suspensii;
4. substanţe volatile;
5. substanţe minerale;
6. indicele volumetric al nămolului;
7. substanţe extractibile cu eter;
8. ioni de metale grele;
9. conţinutul în compuşi ai azotului;
10. conţinutul în compuşi ai fosforului;
11. potasiu;
12. calciu;
13. magneziu;
14. sodiu;
15. cloruri;
16. sulfaţi;
17. caracteristicile fizico-chimice ale apei de nămol (supernatantului);
18. valori ale rezistenţei la deshidratarea nămolului fermentat.

ART. 249

(1) Corpurile plutitoare şi suspensiile grosiere (bucăţi de lemn, textile, plastic, pietre etc.), rezultate din curăţarea materialelor reţinute pe grătare, se gestionează ca şi deşeurile municipale, fiind transportate, de către operatorul de salubrizare, în condiţiile prevăzute de regulamentul serviciului de salubrizare.

(2) Reţinerile pe grătare se depozitează temporar în containere închise; depozitarea nu trebuie să dureze mai mult de o săptămână.

ART. 250

În timpul exploatării se vor urmări şi consemna parametrii de proces şi starea echipamentelor pentru diferite părţi ale staţiei, pe trepte:

a) măsură pentru:
1. temperatură şi pH;
2. azot amoniacal;
3. azotaţi;
4. azot total;
5. suspensii solide;
6. CCO-Cr;
7. CB05;
8. H(2)S;
9. oxigen dizolvat;
10. fosfor total;
11. măsură debit;

b) grătare - senzori de nivel amonte/aval:
1. stare de funcţionare echipament/alarmă;
2. pornire/oprire automată, funcţie de nivel;

c) staţie de pompare:
1. senzori de nivel în camera de aspiraţie;
2. stare de funcţionare echipament/alarmă;
3. pornire/oprire automată, funcţie de nivel;

d) aerare - măsură pentru pH; conductivitate, potenţial Redox la intrare:
1. măsură debit de aer;
2. oxigenul dizolvat - în minimum două puncte;
3. azotaţi şi azot amoniacal;
4. stare de funcţionare echipament/alarmă;
5. valori parametri/alarmă;
6. comanda funcţionării suflantelor, în funcţie de necesarul de oxigen din bazinul de aerare;

e) decantor secundar:
1. măsură nivel apă;
2. măsură poziţie strat;
3. stare de funcţionare echipament/alarmă;
4. măsură nămol recirculat şi nămol în exces;
5. reglare debit de nămol;
6. traductoare de suspensii pe conductele de nămol;

f) dezinfecţie:
1. măsură clor remanent;
2. stare de funcţionare echipament/alarmă;
3. funcţionare şi reglare automată pompe dozatoare;

g) evacuare efluent: aceiaşi indicatori ca pentru influentul staţiei de epurare.

ART. 251

Apa uzată procesată în staţie poate fi utilizată în agricultură pentru irigaţii, dacă îndeplineşte caracteristicile şi compoziţia prevăzute în actele normative în vigoare.

ART. 252

Exploatarea şi întreţinerea staţiilor de epurare se face numai de către personal calificat.

SECŢIUNEA V - Evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de tratare a apei brute

ART. 253

(1) În general, în staţiile de tratare a apelor potabile, nămolurile provin în proporţie de 65-70% din decantoare şi 15-20% de la spălarea filtrelor, restul fiind evacuările depunerilor din denisipatoare.

(2) Suspensiile din aceste nămoluri conţin: substanţe prezente în apa brută înainte de tratare, ca plancton, substanţe minerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier, mangan), precum şi substanţe provenite din procesul de tratare ca adjuvanţi cum sunt: hidroxizi metalici provenind din coagulare, în urma reacţiilor chimice dintre reactivii de coagulare şi floculare şi substanţele existente în apa de tratat, carbonaţi de calciu în cazul staţiilor de decarbonatare (dedurizare).

(3) Nămolurile se caracterizează printr-un conţinut ridicat de apă şi nu este permisă evacuarea ca atare în emisar sau reţea, necesitând tratamente ce implică tehnologii speciale în funcţie de natura nămolurilor şi treapta schemei de tratare din care provin.

ART. 254

Caracteristicile specifice acestor tipuri de nămoluri se referă la:

a) factorii privind natura nămolului: concentraţia în substanţă uscată, conţinutul în substanţe volatile, compoziţia ponderală elementară, compoziţia apei interstiţiale;

b) factorii privind structura nămolului: viscozitatea aparentă, analiza granulometrică, natura apei conţinute în nămol;

c) factorii privind comportarea nămolului la deshidratare: capacitatea de îngroşare, de compresibilitate, de centrifugare şi testul de afânare (Capilary Succession Time).

ART. 255

Pentru stabilirea modului de utilizare a nămolurilor, operatorul care exploatează staţia de tratare trebuie să aibă o analiză completă a nămolurilor produse în staţia respectivă, cu precizarea tuturor datelor relevante, ca: volumul nămolului; cantitatea de substanţă uscată exprimată în unităţi de greutate; compoziţia nămolurilor; principalele substanţe ce îl compun; eventualele substanţe toxice; substanţe ce apar întâmplător în apă şi periodicitatea acestei prezenţe; puterea calorifică a nămolurilor (în vederea unei eventuale incinerări), proprietăţi fizice şi mecanice; efect asupra solului.

ART. 256

(1) Nămolurile conţinând compuşi de fier provenind de la deferizare sau de la instalaţiile ce folosesc sărurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept substanţe de adaos în reţelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive în staţiile de epurare, pentru a controla degajarea de mirosuri şi generarea de sulfuri în metatancuri.

(2) Nămolul bogat în fier poate fi folosit în procesele de defosforizare, fiind un bun suport pentru adsorbţia fosforului.

(3) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, nămolul cu conţinut bogat în fier, transformat în clorură ferică sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru îndepărtarea fosforului.

(4) În domeniul materialelor de construcţie, nămolurile conţinând fier pot fi utilizate în fabricarea cimentului şi a cărămizilor.

[redacted]

ART. 257

(1) În scopul economisirii consumului propriu de apă potabilă în scopuri tehnologice se recirculă apa provenind de la spălarea filtrelor, după tratare prin înmagazinarea într-un bazin de egalizare, extragerea, în general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea şi pomparea sub un debit continuu, redus ca mărime, în capătul amonte al staţiei.

(2) Apele de spălare acumulate în bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu, redus, într-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuarţos.

(3) Reziduul rezultat de la spălarea filtrelor se poate evacua la canalizare.

(4) Trebuie dată o deosebită importanţă la analiza din punct de vedere biologic a apei recirculate pentru ca microorganismele, concentrate în pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor rapide, să nu ridice probleme legate de sănătate ţinându-se seama de carbonul organic asimilabil.

ART. 258

Depozitarea nămolurilor deshidratate în locuri special amenajate se face în aşa fel încât să asigure apoi folosirea lor în diferite scopuri (în cazul în care nu poate fi valorificată întreaga cantitate produsă).

ART. 259

(1) Apa de spălare de la filtre se poate utiliza în scopuri industriale, pentru irigaţii, pentru alte scopuri menajere non-potabile etc., în cazul în care în zonă sunt utilizatori, dar numai după tratare.

(2) De asemenea, trebuie urmărită prezenţa bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi potenţial dăunătoare sănătăţii oamenilor iar în cazul în care analizele indică un asemenea pericol, aceste ape vor putea fi utilizate numai în scopuri non-potabile, nepermiţându-se reintroducerea lor în circuitul apei potabile.

ART. 260

(1) Toate nămolurile rezultate din treptele de sedimentare şi filtrare a apei necesită tratare înainte de a fi descărcate; tratarea trebuie realizată în funcţie de caracteristicile acestora (minerale hidrofile, minerale hidrofobe, compoziţie chimică, natură şi structură).

(2) Nămolurilor rezultate de la staţiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a volumului acestora prin:

a) îngroşare utilizând decantarea, centrifugarea, flotaţia sau drenarea;

b) deshidratare utilizând filtre presă cu plăci, membrană, şurub sau bandă.

SECTIUNE - VI- Evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de epurare a apelor uzate

Art.261

261.1 Nămolul este reziduul semi-solid rezultat în urma procesului de epurare al apei uzate. Nămolul primar este constituit din materiile solide reţinute în treapta mecanică de epurare; nămolul secundar este constituit din materiile solide rezultate din treapta biologică de epurare. Nămolurile care provin din procesele de epurare conţin o cantitate mare de substanţă organică şi sunt fermentabile, motiv pentru care, necesită un proces de tratare specific, care să permită depozitarea, reincluderea lor în mediul natural sau reutilizarea.

261.2 Evacuarea în emisari a apelor uzate conţinând materii în suspensie peste limitele

reglementate şi a nămolurilor reţinute în diversele obiecte tehnologice din staţiile de epurare, este interzisă.

Art.262

262.1 Nămolurile sunt tratate printr-un proces biologic, chimic ori termic, prinstocare pe termen lung sau prin orice alt procedeu corespunzător, care să reducă în mod semnificativ, puterea acestora de fermentare şi riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor.

Art.263

263.1 Pentru conducerea proceselor de pe linia nămolului în staţiile de epurare, Operatorul va asigura o monitorizare cantitativă şi calitativă adecvată tehnologiei aplicate şi în conformitate cu regulamentul de exploatare al instalaţiilor.

Art.264

264.1 Nămolurile provenite din epurarea apelor uzate se depozitează în mod corespunzător sau se utilizează ori de câte ori acest lucru este posibil, în conformitate cu strategia şi planul de acţiune al Operatorului privind gestionarea nămolurilor pe termen scurt, mediu şi lung.

Art.265

265.1 Modul de depozitare sau de utilizare a nămolurilor trebuie să reducă la minimum efectele negative asupra mediului şi se precizează în avizele/autorizaţiile de gospodărire a apelor şi de mediu.

Art.266

266.1 Nămolul tratat (stabilizat) poate fi depozitat temporar(maxim 3-6 luni) în incinta staţiei de epurare pe amplasamente sau în obiecte tehnologice special amenajate în acest sens sau în afara staţiei
de epurare în depozite autorizate.

Art.267

267.1 Nămolul stabilizat şi deshidratat va fi evacuat din staţia de epurare şi va fi valorificat sau eliminat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin una din variantele :

- valorificare în agricultură (ca atare sau sub formă de compost);
- valorificare energetică (incinerare sau co-incinerare);
- eliminare în depozite de deşeuri municipale conforme şi autorizate;
- eliminare în depozitul ecologic

ART. 268

(1) Pentru prelucrarea şi evacuarea nămolurilor reţinute în staţiile de epurare, operatorul va asigura determinarea caracteristicilor în funcţie de sursa de proveniență, perioada de staţionare în sistem, modalitatea de procesare luată în considerare etc.
(2) Caracteristicile fizice ale nămolurilor sunt:
a) umiditatea;
b) greutatea specifică;
c) culoarea şi mirosul;
d) filtrabilitatea;
e) puterea calorică.
(3) Caracteristicile chimice sunt:
a) pH-ul;
b) materialele solide totale;

c) fermentabilitatea;
d) metalele grele;
e) nutrienţii.

ART. 269

Staţiile de pompare trebuie prevăzute şi cu o a doua sursă de energie, ce trebuie să fie total independentă de prima şi să asigure o energie continuă în caz de avarie.

ART. 270

Pentru mărirea vitezei de evaporare nămolul va fi supus unui proces de uscare astfel încât umiditatea rămasă după aplicarea metodelor de deshidratare mecanice convenţionale să fie redusă în continuare.

ART. 271

În cazul în care nămolul are componente care îl fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi transportat la depozitele de deşeuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, în condiţiile stabilite de legislaţia aplicabilă.

ART. 272

(1) În cazul în care concentraţiile de metale grele şi alţi componenţi chimici ai nămolului sunt sub valorile maxime admisibile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la utilizarea acestuia în agricultură, se poate aplica metoda compostării ce reduce agenţii patogeni şi produce un material similar cu pământul natural.
(2) Compostul poate fi folosit în agricultură pentru combaterea eroziunii solului, pentru îmbunătăţirea proprietăţilor solului şi pentru recultivarea acestuia.

ART. 273

Depozitarea nămolului are următoarele funcţii: egalizarea debitelor, uniformizarea caracteristicilor nămolului în vederea îmbunătăţirii proceselor de tratare din aval, ca stabilizarea, concentrarea şi deshidratarea, permiţând alimentarea uniformă pentru intensificarea operaţiilor de concentrare şi deshidratare şi permit flexibilitatea şi optimizarea proceselor pentru concentrare şi deshidratare.

ART. 273

Nămolul poate fi depozitat în construcţii (spaţii) special concepute din interiorul staţiei de epurare (rezervoare de stocare a nămolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare, lagune) sau în interiorul obiectelor tehnologice ale staţiei de epurare (în başa de colectare a nămolului din interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, în bazinele de fermentare a nămolului, în concentratoarele gravitaţionale, în bazinele de aerare, în decantoarele tip Imhoff) sau în afara staţiei de epurare în depozite controlate, şanţuri, gropi, pe suprafaţa pământului etc., în funcţie de compoziţia acestora.

ART. 274

(1) Depozitarea se poate face pe o perioadă scurtă de timp, în bazinele de decantare sau în rezervoarele de concentrare a nămolului. Astfel de depozite sunt folosite în mod limitat şi sunt folosite de obicei la staţiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate varia de la câteva ore până la 24 ore.
(2) Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizată în procesele de stabilizare cu perioade lungi de retenţie, de exemplu, în cazul fermentării aerobe sau anaerobe sau în bazine separate, proiectate special pentru acest scop.
(3) În instalaţiile mici, nămolul este de obicei depozitat în decantoare şi în bazinele de fermentare. În cazurile în care depozitarea nămolului are loc în bazine închise, trebuie asigurată ventilaţia împreună cu tehnologiile de control corespunzător a mirosului, precum şi prevederea de sisteme de filtrare a gazelor.

[redacted]

ART. 275

(1) Nămolul deshidratat care nu se valorifică va fi transportat la depozitul de deseuri de către operatorul de salubrizare.

(2) Se interzice depozitarea în alte locuri fără existenţa unui acord de mediu în acest sens.

(3) Utilizarea nămolurilor şi a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate orăşeneşti în agricultură se poate realiza cu condiţia respectării actelor normative în vigoare.

SECTIUNE - VII- Punere în funcţiune, reglaje şi rodaj a instalatiilor

Art.276

276.1 Înainte de punerea în funcţiune se verifică următoarele:

a) Executarea corectă a instalaţiei electrice, conform proiectului de execuţie pentru instalaţia electrică;

b) Existenţa lubrefianţilor în reductoare, pompe, etc;

c) Strângerea şuruburilor de fixare ale echipamentelor;

d) Corectitudinea realizării tuturor legăturilor dintre echipamentele staţiei, conform proiectului de execuţie al staţiei.

277.2 Verificările menţionate mai sus şi punerea în funcţiune se va face de către personalul calificat pus la dispoziţie de producător, după realizarea tuturor reglajelor şi rodajelor prescrise.

Art.278 REGULI DE EXPLOATARE

278.1 Supravegherea în exploatare a lucrărilor realizate a reţelelor, staţiilor de pompare şi epurare se va face de către beneficiarul investiţiei, Primăria comunei Bradulet.

278.2 Statiile de epurare functioneaza pe baza unor procese mecanice, chimice si biologice. Buna desfasurare a acestor procese trebuie asigurata printr-o exploatare si intretinere constiicioasa. Conducerea operatiilor de exploatare trebuie incredintata unui personal bine pregatit profesional, care sa cunoasca instalatiile pe care le utilizeaza.

278.3 Întreaga staţie de epurare v-a fi supravegheată şi verificată doar de personal instruit în acest sens de către reprezentaţii producătorului staţiei. Ei vor respecta cu stricteţe indicaţiile Manualului de Operare şi la fiecare verificare sau lucrare de întreţinere efectuată vor completa formularul de „Urmărire în exploatare a staţiei", prezentat în cărţile tehnice ale utilajelor şi echipamntelor.

278.4 Staţia funcţionează în regim automat funcţie de senzorii montaţi în instalaţie, aşa că nu se va intervenii numai în cazul apariţiei unor semnale de avarie. Regimul manual al utilajelor componente se va folosi numai în cazul efectuării unor reglaje sau a unor manevre ocazionale.

278.5 Intervenţiile personalului de supraveghere se vor reduce doar la cele prevăzute în capitolul de Întreţinere şi reparaţii şi în cel de Defectări posibile şi mod de depanare. Pentru orice altă problemă se vor anunţa pe cale ierarhică conducătorii unităţii, care după caz vor anunţa furnizorul instalaţiei.

PROGRAM DE ÎNTREŢINERE, REVIZII ŞI REPARAŢII

278.6 Programul de întreţinere preventivă, revizii şi reparaţii este prezentat în cărţile tehnice ale utilajelor şi echipamntelor componente.
278.7 Pompele submersibile nu se vor dezasambla/repara niciodată de către utilizator. Pentru garantarea bunei lor funcţionări acestea se vor trimite pentru reparaţii în atelierele specializate ale furnizorului.
278.8 Căile de acces la separatoarele de grăsimi şi uleiuri minerale, la căminele colectoare din localitate şi incinta la staţiei de epurare, precum şi la căminele de pe traseul conductei de evacuare apă epurată, se vor păstra în permanenţă practicabile.
278.9 Programul de întreţinere şi revizii pentru modulul biologic:
a) Zilnic se verifică şi execută următoarele operaţii:
♦ debitul de apa epurata evacuat;
♦ funcţionarea corectă a sistemelor de aerare;
♦ funcţionarea suflantelor pentru bazinele de aerare;
♦ funcţionarea corectă a pompelor de recirculare nămol
b) Lunar se verifică şi execută următoarele operaţii:
♦ nivelul uleiului din motoreductoare şi se completează dacă este cazul cu ulei de calităţile prescrise în cărţile tehnice aferente utilajelor respective;
♦ temperatura carcasei reductoarelor.
c) Semestrial se verifică şi execută următoarele operaţii:
♦ revizia totală a tuturor echipamentelor de insuflare aer, mixare şi recirculare nămol;
♦ funcţionarea corectă a modulului biologic conform manualului de operare al acestuia;
d) În cadrul reviziei totale a echipamentelor se verifică următoarele:
♦ starea sistemelor de aerare inclusiv conducte şi elemente de reglaj; starea pompelor şi a mixerelor
♦ Revizia pompelor şi a mixerelor se face conform instrucţiunilor din cărţile tehnice ale acestora.
278.10 Se recomandă ca revizia totală a părţii submersibile sa fie executată de către firma furnizoare de echipament, sau sub asistenţa tehnică a acesteia.

SECTIUNE - VIII- Evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor

Art.279

279.1 Apele pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor nu se vor evacua prin reţeaua de canalizare realizată în sistem unitar.
279.2 Autorităţile administraţiei publice locale - ca gestionari ai domeniului public - au obligaţia gestionării retelei de colectare şi de transport a apelor pluviale, Operatorul neavând nicio raspundere pentru consecinţele directe şi/sau indirecte rezultate din ploi torenţiale.
279.3 În cazul în care se constată producerea sistematică de inundaţii în anumite puncte ale reţelei publice de canalizare, Autorităţile Publice Locale, vor asigura fondurile necesare pentru efectuarea lucrărilor de redimensionare a conductelor reţelei publice de canalizare, multiplicare şi/sau repoziţionare a gurilor de scurgerecolectare.
279.4 Persoanele juridice şi fizice au obligaţia de a realiza pe suprafeţele pe care le deţin şi/sau administrează, sisteme de colectare locală a apelor pluviale şi dirijare a lor în zonele de preluare(daca acestea exista) a apelor pluviale, fără a antrena

substanţe solide, resturi şi deşeuri de orice natură ce pot colmata reţeaua de preluare şi transport.

Art.280

280.1 În programele anuale de verificări, Operatorul trebuie să prevadă verificarea şi curăţarea periodică a reţelei de canalizare.

Art.281

281.1 Obligaţia întreţinerii gurilor de scurgere și a rigolelor pluviale revine instituţiei care are ca obiect de activitate serviciul de întreţinere a drumurilor sau administratorului domeniului public.

ART. 282

(1) Curăţarea gurilor de scurgere, cu depozit şi sifon, guri de scurgere specifice reţelei în procedeu unitar, se face obligatoriu înaintea sezonului ploios şi după ploi puternice pentru a se putea depista care sunt gurile inactive.

(2) În timpul operaţiei de curăţare, nămolul îndepărtat manual nu se va depozita direct pe trotuar, ci în saci de plastic, care vor fi transportaţi la terminarea operaţiei la staţia de epurare a apelor uzate.

(3) După curăţarea mecanică, gura de scurgere se spală, cu apă din cisternă, pentru îndepărtarea urmelor de nămol şi asigurarea umplerii gurii cu apă pentru realizarea închiderii hidraulice.

(4) Personalul care face curăţarea va aprecia dacă există nămol şi sub dispozitivul care asigură garda hidraulică iar dacă apa nu curge se va continua spălarea până se sparge eventualul dop format.

(5) În cazul spălării mecanice, nămolul aspirat de utilaj nu va fi deversat în reţeaua de canalizare prin gura de scurgere spălată şi nici printr-un cămin alăturat pentru a nu provoca accelerarea depunerilor pe colector.

(6) După terminarea operaţiunii de spălare, gura de scurgere trebuie să rămână plină cu apă, verificându-se dacă nivelul rămas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a închiderii hidraulice.

(7) De regulă, în ziua următoare se va face o inspecţie a gurilor de scurgere curăţate verificându-se, prin scoaterea grătarului, dacă apa a rămas la cota ce asigură închiderea hidraulică sau se simte prezenţa mirosului caracteristic.

(8) Gura de canalizare care nu are apă sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie refăcută deoarece prezintă defecţiuni constructive; nu este etanşă, pierde apă, sau elementele ce asigură garda hidraulică sunt deteriorate.

ART. 283

În perioadele secetoase, în lipsa precipitaţiilor pe o durată mai mare de două săptămâni, trebuie refăcută garda hidraulică la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe străzile pe care se efectuează activitatea de udare şi stropire de către operatorul de salubrizare, începându-se cu străzile unde se ştie că viteza apei este mică şi este mai accelerat procesul de depunere a suspensiilor şi începerea fermentării.

ART. 284

În cazul existenţei bazinelor de retenţie pentru preluarea debitelor de apă meteorică trebuie avute în vedere şi luate măsurile necesare pentru:

a) împiedicarea sedimentării suspensiilor;

b) îndepărtarea depunerilor imediat după trecerea ploii şi golirea bazinului pentru ca acestea să nu între în putrefacţie;

c) menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemului de curăţare, asigurându-se protecţia contra vandalismului;

d) realizarea unei bune spălări şi dezinfecţii pentru a împiedica răspândirea mirosului sau a diverşilor vectori (muşte, ţânţari etc.), care împrăştie bacterii şi virusi ce pot afecta sănătatea populaţiei din zonă;
e) împiedicarea îngheţării apei din precipitaţiile căzute iarna, în cazul scaderii temperaturii sub cea de îngheţ;
f) trebuie adoptate măsuri contra tendinţei de folosire a bazinelor de retenţie drept depozite de gunoi.

ART. 285

Principalele lucrări de întreţinere sunt:
a) verificarea şi înlocuirea grătarelor gurilor de scurgere;
b) scoaterea nămolului depus în depozitele gurilor de scurgere;
c) umplerea cu apă a gurilor de scurgere;
d) curăţarea bazinelor de retenţie.

ART. 286

(1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006.
(2) În cadrul contractelor de furnizare se vor putea utiliza formule de calcul analitic, aplicabile fiecărui utilizator, sau norme specifice locale, pe categorii de utilizatori, determinate tot analitic, pe baza prevederilor alineatului (1). Indiferent de varianta aleasă, în documentele menţionate se va evidenţia formula de determinare folosită.

CAPITOL - 7 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI CALITATE

Art.287

287.1 Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de Operator în asigurarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
288.2 Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de apă şi de canalizare.

Art.288

288.1 Indicatorii de performanţă minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt stabiliţi în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

ART. 289

Indicatorii de performanţă pentru serviciul de apă şi de canalizare sunt specifici pentru următoarele activităţi:
a) branşarea/racordarea utilizatorilor la reţeaua de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) contractarea serviciilor de apă şi de canalizare;
c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
f) soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apă şi de canalizare;
g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă etc.).

ART. 290

[redacted]

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă operatorul trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciilor de apă şi de canalizare, conform hotărârii de dare în administrare sau prevederilor contractului de delegare a gestiunii;

b) evidenţa utilizatorilor;

c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi soluţionarea acestora;

e) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare pentru stabilirea:

1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
2. calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi;
3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;
4. modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apă şi de canalizare;
5. stadiului de realizare a investiţiilor;
6. respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi normele metrologice.

CAPITOL - 8 CONTRACTUL DE FURNIZARE/PRESTARE ŞI UTILIZARE A SERVICIILOR DE APĂ ŞI DE CANALIZARE

Art.291

291.1 Contractarea furnizării şi prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se vor realiza astfel:

a) în cazul în care utilizatorii au branşamente proprii, prin contracte încheiate între Operator şi utilizatori;

b) în cazul în care furnizarea apei potabile se face prin cişmele stradale către persoanele fizice care nu au branşament, prin contracte încheiate cu toţi cei care beneficiază de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor şi cantităţile de apă ce vor fi facturate acestora se vor stabili de către Operator împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi potrivit Ordinului 29/N/1993;

c) în cazul utilizării apei de la hidranţii stradali de către Operatorul serviciului de salubrizare sau cel al domeniului public, pe bază de contract între operatorii acestor servicii şi Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

d) pentru consumurile de apă utilizate de pompieri pentru instruire şi stingerea incendiilor, pe bază de contract încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

291.2 În caz contrar se consideră consum fraudulos şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz;

Art.292

292.1 Nicio reducere de consum nu poate fi solicitată sub motivul pierderilor de apă din instalaţia interioară a utilizatorului, deoarece acesta este singurul responsabil de instalaţia sa interioară.

Art.293

293.1 Operatorul poate desemna, prin decizie a Consiliului său de Administrație persoanele împuternicite ca, într-o anumită arie teritorială, să semneze contractele de furnizare/prestare, şi convenţiile de facturare individuală în numele şi pe seama Operatorului.

Art.294

294.1 În vederea trecerii la încheierea contractelor individuale, contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către Operator.

294.2 Indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu, contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară a utilizatorului, respectiv contorul montat la branşamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare.

Art.295

295.1 Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii din condominiu se incheie cu Operatorul, iar contractul încheiat cu asociaţia de proprietari/locatari încetează de drept numai după achitarea la zi de către utilizatorul colectiv a tuturor debitelor datorate Operatorului.

Art.296

296.1 În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia verticală la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face cu acordul scris al tuturor deţinătorilor cu orice titlu ai spaţiilor din cadrul condominiului şi pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, în baza unei documentaţii tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.

Art.297

297.1 Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu destinaţie de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuţie

CAPITOL - 9 Preţuri şi tarife

Art.298

298.1 Operatorii serviciilor de apă şi de canalizare vor practica tarifele aprobate de către A.N.R.S.C.

298.2 Facturarea se realizează în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective, determinate potrivit prevederilor legale.

298.3 METODOLOGIA de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare este elaborata prin Ordinul nr.65/28.02.2007 emisa de către A.N.R.S.C. si aprobata prin Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 13/20.02.2008.

CAPITOL - 10 REALIZAREA SERVICIULUI DUPĂ PRODUCEREA UNUI CUTREMUR

[redacted]

SECTIUNEA - I *- Serviciul de alimentare cu apă*

Art.299

299.1 Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei, animalelor şi mediului Operatorul împreună cu autoritatea publică locală va asigura informarea şi instruirea prealabilă a populaţiei prin mass-media privind modul de comportare în situaţii de calamităţi naturale.

Art.300

301.1 După încetarea mişcării seismice Operatorul trebuie să verifice:
a) starea reţelelor de distribuţie;
b) starea de etanşeitate a rezervoarelor;
c) integritatea sistemelor de aducţiuni;
d) integritatea captării şi a surselor de alimentare cu energie electrică. cu energie electrică.

Art.302

302.1 Operatorul va acţiona suplimentar, realizând următoarele acţiuni:
a) verificarea în teren şi depistarea deteriorărilor reţelei, iar în cazul constatării unor pierderi majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a păstra cât mai multă apă înmagazinată;
b) asigurarea cu apa pentru combaterea incendiului din alte surse decât sursa de apă potabilă
c) solicitarea avizului comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a incendiului (rezerva protejată) să fie folosită pentru asigurarea apei de băut;
d) închiderea şi izolarea tronsoanelor din reţea, fără defecţiuni, şi toate branşamentele utilizatorilor, cu excepţia celor cu risc mare;
e) punerea în funcţiune a legăturilor de rezervă ce ocolesc rezervorul, în cazul în care acesta a fost afectat şi nu poate păstra apa;
f) verificarea modului de funcţionare al hidranţilor şi trecerea la echiparea celor în stare de funcţionare pentru furnizarea de apă în mod individual pentru populaţie, asigurând sau solicitând organelor abilitate paza acestora;
g) realizarea alimentării cu energie electrică a pompelor din sursele de rezervă, inclusiv din grupurile generatoare mobile din dotare;
h) 1-2 l/om/zi pentru minimum 3-4 zile, apă potabilă din sursa protejată echipată cu un system local de filtrare - sistem de filtrare cu cartuş filtrant din CAG etc.;
i) stabilirea soluţiei de alimentare cu apă în cazul în care aducţiunea este deteriorată.
j) punerea în funcţiune a resurselor proprii de alimentare pentru instituţii cu risc mare(unitaţi medicale, grădiniţe etc.);
k) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apă din alte surse a utilizatorilor cu risc mare de explozie, incendiu etc.;
l) utilizarea unităţii locale de tratare a apei, stabilită dinainte, instalată pe un amplasament situat pe locuri înalte şi sigure;
m) transportul apei cu cisterne dezinfectate şi distribuirea în locurile prestabilite, către populaţie;
n) transportul apei de la sursele proprii, în condiţii adecvate, dacă sursa de apă poate asigura cantitatea necesară, dar sistemul de transport este deteriorat;
o) utilizarea unităţii locale de tratare a apei, stabilită dinainte, instalată pe un amplasament situat pe locuri înalte şi sigure;

p) transportul apei cu cisterne dezinfectate şi distribuirea în locurile prestabilite către populaţie;
q) transportul apei de la sursele proprii, în condiţii adecvate, dacă sursa de apa poate asigura cantitatea necesară, dar sistemul de transport este deteriorat;
r) utilizarea altei surse de apă dacă lucrările hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, în cazul în care lucrările sunt afectate parţial, asigurarea punerii în funcţiune cât mai urgent a părţii active, mai ales dacă sistemul funcţionează gravitaţional
s) realizarea de lucrări provizorii, la suprafaţă, de legare a tronsoanelor rămase întregi în cazul unor avarii locale pe aducţiune, reţea etc., utilizând materiale rezistente şi cu îmbinări rapide. Lucrările provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectată adecvat;
t) trecerea, din momentul în care sistemul poate funcţiona cel puţin parţial, la refacerea sistematică a acestuia, în ordinea importanţei, astfel încât să se asigure debitele minime de funcţionare.
Ordinea de importanţă poate fi stabilită prin analiza riscului de nefuncţionare a fiecărui obiect component al lucrării.

Art.303

303.1 În cazul calamităţilor naturale trebuie acţionat rapid şi eficient, asigurându-se:
a) realizarea planului de acţiune, însuşit de personal prin simulări anterioare producerii calamităţii;
b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel încât personalul să lucreze independent, legătura între echipe şi factorii de decizie realizându-se cu mijloace adecvate de comunicaţie, care să fie independente de reţeaua de telefonie mobilă sau fixă.
303.2 După încheierea operaţiunilor de remediere, toate instalaţiile vor fi dezinfectate în mod sistematic. Când apa devine potabilă Operatorul va relua furnizarea serviciului către populaţie. Se va face o inspecţie generală a reţelei pentru detectarea şi remedierea locurilor pe unde se pierde apă.

SECTIUNE - II- Serviciul de canalizare

Art.304

304.1 Reţeaua de canalizare poate fi afectată de un cutremur fără să apară efectele exterioare, deoarece o parte din apa exfiltrată se va drena în pământ.
304.2 Operatorul va efectua următoarele activităţi:
a) verificarea curgerii apei începând de la ultimul cămin al colectorului principal
b) stabilirea locului în care apa nu mai curge prin colector, marcându-se tronsoanele şi verificând terenul dacă are crăpături vizibile, sunt tasări de teren, sunt construcţii prăbuşite peste canal etc.;
c) Operatorul va interveni pentru o perioadă de timp cât mai scurtă în cazul unor tronsoane rupte în porţiunea aval, prin pomparea apei în colector sau chiar direct în emisar, caz în care va trebui să existe o notificare prealabilă a autorităţilor de gospodarire a aapă şi de mediu;
d) se vor dezinfecta local zonele afectate;
e) va asigura evacuarea apelor uzate prin instalaţiile de ape meteorice;
f) vor fi puse în stare de funcţionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare.
g) refacerea provizorie a reţelei de canalizare folosind tuburi uşor de montat.

Art.305

305.1 După stabilizarea situaţiei, reţeaua de canalizare va intra într-un proces de verificare totală, rezultatul final va fi analizat în vederea luării unei decizii asupra soluţiei de reabilitare sau chiar de retehnologizare

CAPITOL - 11 REALIZAREA SERVICIULUI DUPĂ PRODUCEREA UNEI INUNDAŢII

SECTIUNE - I- Serviciul de alimentare cu apă

Art.306

306.1 În cazul inundaţiilor se vor lua măsurile prevăzute în Planul aprobat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

306.2 În cazul în care staţia de pompare ce asigură presiunea totală în reţea este scoasă din funcţiune (voit sau accidental) se va asigura o pompare independentă de pe un amplasament neinundabil cu motopompe pregătite din timp;

306.3 Dacă localitatea este parţial inundată, se va recurge la următoarele măsuri:

a) dezinfectarea suplimentară a apei, conform recomandărilor organelor sanitare, conform planurilor pentru situaţii de urgenţă;

b) atenţionarea locuitorilor cu branşamente în zona inundată asupra unor măsuri suplimentare legate de consumul apei;

c) oprirea staţiilor de pompare aflate în zona inundată.

306.4 Dacă se constată degradarea calităţii apei la sursă, se vor lua măsurile necesare în vederea revenirii la calitatea iniţială a apei. Dintre acestea se pot amintii:

a) adăugarea de cărbune activ praf (după caz);

b) adăugarea de substanţe coagulante şi polielectroliţi;

c) reducerea debitului de apă în scopul creşterii duratei de decantare;

d) reducerea vitezei de filtrare;

e) hiperdezinfecţia apei etc.

Art.307

307.1 Dacă sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica soluţia alimentare cu energie electrică de la o sursă de rezervă.

307.2 Dacă puţurile sau căminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spălate imediat ce nivelul apei scade, fiind luate măsuri suplimentare pentru a asigura etanşarea lor până la depăşirea fenomenului.

SECTIUNE - II- Serviciul de canalizare

Art.308

308.1 În perioada inundaţiilor reţeaua de canalizare este suprasolicitată, intrând, de cele mai multe ori, sub presiune.

308.2 Pentru situatia prezentata se admite utilizarea retelei unitare de canalizare menajera la evacuarea apelor pluviale.

308.3 Operatorul va asigura cu maximă prioritate funcţionarea staţiilor de pompare a apelor uzate.

Art.309

309.1 O atenţie deosebită se va da prevenirii inundării staţiilor de pompare prin luarea tuturor măsurilor de îndiguire, utilizarea motopompelor etc.

309.2 Se vor aplica măsuri suplimentare de dezinfectare, mai ales în zonele în care sistemul de canalizare a refulat.

309.3 Vor fi puse în funcţiune staţii de pompare pro vizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea capacităţii de evacuare a apei din zonele inundate.

Art.310

310.1 Vor fi puse în funcţiune staţii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea capacităţii de evacuare a apei din zonele inundate.

Art.311

311.1 După trecerea evenimentului se vor face o verificare generală a canalizării, o spălare şi o dezinfecţie generală.

311.2 (2) Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de măsuri capabile să îmbunătăţească funcţionarea sistemului, consemnându -se limitele atinse de viitură

CAPITOL - 12 Realizarea serviciului în caz de furtună şi/sau viscol puternic

SECTIUNE - I- Serviciul de alimentare cu apă

Art.312 În cazul apariţiei furtunii şi/sau a viscolului Operatorul:

a) va verifica în primă urgenţă sistemul de alimentare cu energie, punându-se în funcţiune, dacă este cazul, sistemul de rezervă sau vor fi realizate legături provizorii, pentru acţionarea cu prioritate a pompelor;

b) va verifica starea ventilaţiilor la rezervoare, realizându-se o verificare a calităţii apei şi o dezinfectare suplimentară, dacă aceasta prezintă nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizaţi asupra modului în care să se consume apa;

c) va verifica starea captării şi acţionarea cu mijloace adecvate împotriva îngheţării şi blocării sistemului de captare, curăţarea acestuia va fi permanentă, iar în cazul existenţei unor soluţii de rezervă, acestea trebuie puse în funcţiune;

d) va asigura personalului de exploatare care îşi are locul de muncă în zone izolate alimentarea cu hrană, sistem de încălzire şi echipament de protecţie corespunzător;

e) va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind refăcute periodic, conform normelor.

Art.313

313.1 După trecerea furtunii, va fi refăcut accesul pe căile de comunicaţie şi vor fi refăcute lucrările afectate.

SECTIUNE - II- Serviciul de canalizare

Art.314

314.1 Pentru menţinerea în funcţiune a staţiilor de pompare de pe reţeaua de canalizare în caz de furtună, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electrică să fie subterană sau se va asigura o sursă independentă de alimentare.

Art.315

315.1 În caz de viscol şi de temperaturi reduse, vor fi atenţionaţi operatorul serviciului de salubrizare şi autoritatea administraţiei publice locale, cu privire la îndepărtarea zăpezii, astfel încât aceasta, prin topire bruscă, să nu pună sub presiune canalizarea.

Art.316

316.1 Vor fi verificate grătarele deversoarelor, luându-se şi măsurile necesare pentru eliminarea blocajelor de gheaţă la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei şi inundarea canalizării.

[redacted]

Intocmit,

[redacted]

Viceprimar
Dimiean Florian

[redacted]

Redactat,
Servicii auxiliare achizitii publice,
Stanescu Madalina-Lorelai

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ȘERBAN NICOLAE

[redacted]

[redacted]

Art.316

316.1 Vor fi verificate grătarele deversoarelor, luându-se şi măsurile necesare pentru eliminarea blocajelor de gheaţă la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei şi inundarea canalizării.

[redacted]

Intocmit,
[redacted]
Vicepreşedinte,
Dimean Florian
[redacted]

Redactat,
Servicii auxiliare achiziţii publice,
Stanescu Madalina-Lorelai

[redacted]

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ŞERBAN NICOLAE [redacted]

Studiul de oportunitate are la baza prevederile Ordinului nr. 323 din 3 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

[redacted]

JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL BRADULET
ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 30/29.06.2026

STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL COMUNEI BRADULET

CAPITOLUL I - DATE GENERALE

1. Denumirea studiului

Studiu de oportunitate privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare, in comuna Bradulet, judetul Arges

Elaborator: PRIMĂRIA COMUNEI BRADULET

Consultant: S.C. CONCRET EXPERT EVAL S.R.L.

2. Autoritatea contractantă

Comuna Bradulet, JUDETUL ARGEȘ

3. Scopul studiului

Prezentul studiu are ca scop stabilirea soluţiei privind modalitate de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare în comuna Bradulet, judetul Arges. De asemenea, elaborarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare are drept scop:

-Dimensionarea tehnica a viitorului operator al serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Bradulet;

-Dimensionarea parametrilor de performanta si costurile necesare pentru realizarea unui serviciu public calitativ;

-Identificarea investitiilor necesare din punctul de vedere al serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in comuna Bradulet, judetul Arges;

-Stabilirea duratei contractului de prestari servicii;

4. Cadru legal

Serviciile comunitare de utilitati publice implica procese industriale care au ca rezultat producerea de deseuri si poluarea mediului, astfel, in vederea realizarii acestor servicii este necesara asigurarea unei dezvoltari durabile in sensul controlarii impactului asupra mediului in vederea protejarii si conservarii acestuia. Ca urmare, Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislatia secundara pune accent pe necesitatea protectiei mediului inconjurator si obtinerea tuturor autorizatiilor, licentelor, si avizelor de mediu cerute de lege.

Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în:

- **Legea nr.241/2006** a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, are ca obiect stabilirea cadrului jurifdic unitar privind infiintarea, organizarea,

gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al localitatilor.

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice **nr. 51/2006**, republicată, modificarea şi completată prin **Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016**
- **Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005** privind protecţia mediului;
- **Legea nr.100/2016** privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- **Hotărârea nr. 867 / 2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; **art.2, alin.(1), (2) republicata;**
- **Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007** pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
- **Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007** pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
- **Ordinul nr. 90 din 20 martie 2007** pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
- **ORDIN nr. 323 din 3 mai 2022** pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
- **ORDIN nr. 65 din 28 februarie 2007** privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale operatorilor

Organizarea/functionarea/gestionarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al Comunei Bradulet

Conform **art.3 din cadrul Legii nr.241/2006** a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu completarile si modificarile ulterioare,

a) serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare - totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia;

b) serviciu de alimentare cu apă - totalitatea activităţilor necesare pentru:

- captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane;
- tratarea apei brute;
- transportul apei potabile şi/sau industriale;
- înmagazinarea apei;
- distribuţia apei potabile şi/sau industriale;

c) serviciul de canalizare - totalitatea activităţilor necesare pentru:

- colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;

– epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;
– colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcţionalităţii acestora;
– evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus;
– evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor;
d) sistem public de alimentare cu apă - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemele publice de alimentare cu apă cuprind, de regulă, următoarele componente:
- captări;
– aducţiuni;
– staţii de tratare;
– staţii de pompare cu sau fără hidrofor;
– rezervoare de înmagazinare;
– reţele de transport şi distribuţie;
– branşamente, până la punctul de delimitare;
e) sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de regulă, următoarele componente:
- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare şi preluare;
– reţele de canalizare;
– staţii de pompare;
– staţii de epurare;
– colectoare de evacuare spre emisar;
– guri de vărsare în emisar;
– depozite de nămol deshidratat;

De asemenea, conform **art.4 si art.5 din cadrul Legii nr.241/2006** a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu completarile si modificarile ulterioare;

„Art.4

(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.

(2) Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele acestora, condiţiile de potabilitate prevăzute în normele tehnice şi reglementările legale în vigoare, precum şi parametrii de debit şi presiune precizaţi în acordurile şi contractele de furnizare.

(3) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare realizate prin investiţii noi de către o unitate administrativ-teritorială pe raza unei alte unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale pe care o deservesc.

(4) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.

[redacted]

(5) În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral sau pot fi acoperite numai parţial, aceştia pot să îşi asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, realizate şi exploatate în condiţiile legii.

(6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălatul pieţelor şi al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apă industrială.

(7) Apa industrială sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de alimentare cu apă industrială, fie prin sisteme individuale realizate şi exploatate de operatorii economici.

(8) Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă şi sistemele de alimentare cu apă industrială."

Art.5

(1) Sistemul de canalizare trebuie să asigure cu precădere colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale sau de suprafaţă colectate de pe teritoriul localităţilor.

(2) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.

(3) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condiţiile precizate prin acordul de preluare în canalizarea publică, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum şi pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la:

a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de canalizare;

b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;

c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, prin depăşirea debitului şi a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;

d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de exploatare a sistemului;

e) apariţia pericolelor de explozie.

(4) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de epurare se fac numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile şi autorizaţiile de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.

(5) Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alţi utilizatori neracordaţi la reţelele publice de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare."

Studiul de oportunitate are la baza prevederile Ordinului nr. 323 din 3 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

Serviciile comunitare de utilitati publice (servicii de utilitati publice), sunt definite ca totalitatea actiunilor si activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes general, si au urmatoarele particularitati:

-Au caracter economico – social;
-Raspund unor cerinte si necesitati de interes si utilitate publica;
-Au caracter tehnico – edilitar;
-Au caracter permanent si regim de functionare continuu;
-Presupun existenta unei infrastructuri tehnico – edilitare adecvate;
-Sunt infiintare, organizate si gestionate de autoritatile administratiei publice locale;
-Sunt organizate pe principii economice si de eficienta in conditii care sa le permita sa isi indeplineasca misiunile si obligatiile specifice serviciului public;
-Sunt furnizate / prestate de catre operatori care sunt organizati si functioneaza in baza reglementarilor legale in vigoare;
-Modalitatea de gestiune este stabilita prin hotarari ale administratiei publice locale;

Serviciile de utilitati publice se organizeaza si functioneaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind administratia publica locala, descentralizarea administrativa si financiara, dezvoltarea regionala, finantele publice locale si cu respectarea principiilor prevazute in cadrul art.7 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu completarile si modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) securitatea serviciului;
b) tarifarea echitabilă;
c) rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;
d) solidaritatea utilizatorilor reflectată în strategia tarifară;
e) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;
f) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
g) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
h) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
i) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.

Organizarea serviciilor de utilitati publice trebuie sa asigure indplinirea obligatiilor de serviciu public definite potrivit urmatoarelor exigente/cerinte fundamentale, si anume:

a) Universalitate;
b) Continuitate din punct de vedere calitativ si calitativ;
c) Adaptabilitate la cerintele utilizatorilor;
d) Accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public;
e) Transparenta decizionala si protectia utilizatorilor;

Functionarea/prestarea si gestionarea serviciilor de utilitati publice trebuie sa asigure:

a) Satisfacerea cerintelor calitative si cantitative ale utilizatorilor;
b) Sanatatea populatiei si calitatea vietii;
c) Protectia utilizatorilor;

Studiul de oportunitate are la baza prevederile Ordinului nr. 323 din 3 mai 2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare

d) Functionarea optima in conditii de siguranta a persoanelor si a serviciului de rentabilitate si eficienta economica a instalatiilor si echipamentelor in conformitate cu regulamentele serviciilor;
e) Introducerea unor metode de management moderne;
f) Dezvoltarea durabila, protejarea si valorificarea domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale si protectia si conservarea mediului, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;
g) Respectarea principiilor economiei de piata, asigurarea unui mediu concurential, restrangerea si reglementarea ariilor de monopol;

- **Tarifarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al Comunei Bradulet**

Tarifarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizsare al comunei Micesti judetul Arges are la baza **Ordinul nr. 65 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale operatorilor.**

Fundamentarea preţului şi tarifului serviciului de alimentare cu apa si canalizare se face de către operator, astfel încât structura şi nivelul acestora:

a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;
b) să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a serviciului, protecţia şi conservarea mediului, precum şi sănătatea populaţiei;
c) să descurajeze consumul excesiv şi să încurajeze investiţiile de capital;
d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
e) să garanteze continuitatea serviciului.

Tariful estimativ stabilit va fi supus avizarii de catre Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), conform prevederilor **Ordinului 323 din 3 mai 2022** pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cu completarile si modificarile ulterioare.

Potrivit **art.12 lit.i),** consiliul local adopta *„aprobarea preturilor si tarifelor cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor / tarifelor in vigoare elaborate de ANRSC".*

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 35 alin.(4) din cadrul Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, *stabilirea nivelului preţului/tarifului unic se aprobă, cu avizul A.N.R.S.C., prin hotărâre autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale. După stabilire, ajustările ulterioare ale preţului/tarifului unic se aprobă de către A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare şi cu formulele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii şi/sau în contractele de cofinanţare, anexe la contractul de delegare.*

CAPITOLUL II - DESCRIEREA ARIEI TERITORIALE

1. Aşezare geografică

Comuna Bradulet este amplasata in partea de nord a judetului Arges, la cca. 55 km de municipiul Pitesti si la 25 km de orasul Curtea de Arges.

Comuna este strabatuta de drumul judetean DJ 703I, care o leaga spre sud de comunele Musatesti (unde se intersecteaza cu DN73C), Malureni si Merisani (unde se termina in DN7C). Amplasamentul lucrarilor proiectate se afla in aria protejata Natura 2000 ROSCI 0268 – Valea Valsanului.

Valea Valsanului este singurul loc din lume unde supravietuieste aspretele (Romanichthys valsanicola), o specie de peste, relic tertiar, unicat mondial. Este cea mai reprezentativa specie din bazinul raului Valsan.

Teritoriul sau administrativ se invecineaza:

- la nord, cu comunele Arefu si Nucsoara;
- la est, cu comuna Corbi;
- la sud, cu comuna Musatesti;
- la vest, cu comunele Corbeni si Musatesti.

Teritoriul comunei Bradulet este amplasat preponderent in spatiul Subcarpatilor argeseni, la contactul cu structurile de tip carpatic, beneficiind de „adapostul" Carpatilor Meridionali, in nordul judetului Arges. Prin suprafata de 4.900 hectare, aceasta unitate administrativ-teritoriala se incadreaza in categoria medie.

Amplasarea teritoriului valorifica un compartiment important al bazinului hidrografic Valsan, extinzandu-se mai mult pe versantul drept, dar si pe cel stang, pe care gospodariile urca pana spre nivelul interfluvial. Unitati administrative invecinate, cu teritorii adaptate configuratiei generale a reliefului, elongate, orientate nord-sud, se dispun fie pe Valea Raului Doamnei, la nord-est si est – comunele Nucsoara si Corbi – fie pe raul Valsan, la sud, comuna Musatesti, sau pe raul Arges, colectorul principal regional, ca in cazul comunelor Albesti de Arges si Corbeni, situate la vest, si Arefu, situata la nord-nord-vest.

Valea Valsanului fiind intens populata, iar posibilitatile geomorfologice de extindere a vetrei limitate, s-a generat o puternica locuire a primelor terase ale raului in lungul caruia s-au permanentizat importante fluxuri energetice si umane si un profil aproape compact al vetrelor in lungul axei principale. Astfel, cele noua sate ale comunei Bradulet: Piatra, Ungureni, Slamnesti, Uleni, Galesu, Alunisu, Cosaci, Bradulet si Bradetu se dispun cvasicontinuu pe cea 9,52 km, sporind, prin pitorescul gospodariilor traditionale ori prin splendoarea constructiilor moderne, incantarea generata de un cadru natural de exceptie.

Cea mai mare parte a comunei Bradulet (cu exceptia zonei nord-vestice) apartine Muscelelor Argesului, aspectul general al reliefului fiind reprezentat prin alternanta culmilor si a vailor subcarpatice. Limita administrativa de vest a teritoriului comunei se inscrie pe Culmea Chiciura, cea mai inalta din spatiul subcarpatic, cu altitudinea maxima in Vf. Chiciura (1218 m). Aceasta descrie initial brusc (la partea superioara), apoi din ce in ce mai lin (la partea inferioara) spre valea Valsanului, pe care il domina cu peste 600 m. Majoritatea localitatilor componente s-au dezvoltat la baza versantului si pe zona de vale.

Partea de est a comunei Bradulet ocupa partial interfluviul Valsan – Raul Doamnei, reprezentat prin Culmea Toaca, alungita pe directia nord-sud conform cu orientarea retelei hidrografice. Aceasta incepe la sud de localitatea Nucsoara cu Vf. Alunis (839 m), urmat apoi de Vf. Seciuri (823 m) in dreptul localitatii Bradulet si Vf. Toava (897 m) in extremitatea sud-estica a teritoriului administrativ.

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Bradulet apartine bazinului hidrografic al raului Arges, prin afluentul sau raul Valsan.

La nivelul comunei Bradulet, raul Valsan are cursul orientat nord-sud, in special dupa ce paraseste zona montana a Masivului Ghitu si confluenteaza cu Valea Merilor. La trecerea in spatiul subcarpatic, valea Valsanului se deschide usor, capatand aspect de culoar depresionar. In partea de sud a comunei, la trecerea printre dealurile subcarpatice inalte Chiciura si Toaca, se ingusteaza considerabil, avand aspect de defileu, dupa care se largeste din nou la patrunderea in Depresiunea celor Sapte Muscele.

Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Bradulet se ridică la 1,578 locuitori.

2. Economie, vegetatie.

Organizarea economică tradițională a comunei Brăduleț este specifică așezărilor amplasate în zona submontană.

Teritoriul comunei Brăduleț cuprinde două unități de relief. Prima este cea a Munților Făgăraș, din cadrul Carpaților Meridionali, ce are trei subunități componente: macroversantul sudic, în care este încastrat bazinul superior al Vâlsanului, horstul Cozia-Frunți-Ghițu și un mic sector de chei. La sud de horstul Frunți-Ghițu se întinde aria subcarpatică a Muscelelor Argeșului, în care este sculptat culoarul depresionar Brădetu-Uleni, arealul locuit al comunei Brăduleț. Altitudinea medie a zonei locuite este de 1300 m, punctul maxim este vârful Scărișoara Mare (2495 m), de sub care izvorăște Vâlsanul. Cel mai jos punct este de 500 m, la limita cu comuna Mușătești

Obiective de interes: Schitul Bradetu, Statiunea balneo-climaterica Bradetu, Muzeul satesc Galesu.

CAPITOLUL III. DESCRIEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE, A CĂRUI GESTIUNE URMEAZĂ A FI DELEGATĂ

Descrierea sistemului de alimentare cu apa si canalizare v-a fi completata de catre persoana responsabila cu sistemul de alimentare cu apa si canalizare din cadrul primariei Bradulet.

Gestiunea serviciilor de utilitati publice - conform Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice.

Conform **art.29 din Legea 51/2006** a serviciilor comunitare de utilitati publice cu completarile si modificarile ulterioare, gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme.

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii de utilităţi publice.

Studiul de oportunitate are la baza prevederile Ordinului nr. 323 din 3 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

Tinand cont de alineatul mai sus prezentat, unitatea administrativ teritoriala Bradulet poate asigura aceste conditii si cerinte numai prin delegarea gestiunii serviciilor in cauza, printr-un contract de achizitie publica de servicii conform **art.29 alin.(8) din Legea 51/2006**, care stipuleaza ca: *„Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:*

a) contract de concesiune de servicii;

b) contract de achiziţie publică de servicii."

Comuna Bradulet are in domeniul public sistemul de alimentare cu apa si canalizare. Avand la dispozitie acest sistem, UAT Bradulet are intentia de a gasi modalitatea optima de gestionare a acestui serviciu public, iar cea mai potrivita varianta este delegarea gestiunii serviciilor.

Principalul obiectiv al strategiei locale pentru dezvoltarea sectoarelor de apa si canalizare vizeaza modernizarea infrastructurii, cu privire la:

- Imbunatatirea calitatii apei potabile si protejarea sanatatii publice;
- Protejarea mediului, a calitatii apei in cursurile de apa si a apei subterane;
- Maximizarea numarului de locuitori conectati la sistemul public de alimentare cu apa;
- Imbunatatirea standardelor serviciilor si cresterea sigurantei in functionare a sistemelor de alimentare cu apa;
- Asigurarea economiei de energie si reducerea costurilor generale de operare;
- Definirea unui program de investitie pe termen lung in sectorul de apa
- Asigurarea colectarii, transportului si epurarii apelor uzate in conditii corespunzatoare;
- Protejarea mediului inconjurator, prin prevenirea poluarii cursurilor de apa si a apelor subterane;
- Cresterea gradului de racordare a populatiei la sistemul public de canalizare;
- Ridicarea nivelului de calitate a serviciului si sporirea sigurantei in exploatarea sistemului de canalizare;
- Optimizarea consumului de energie si diminuarea costurilor de operare;
- Elaborarea si implementarea unui program de investitii pe termen lung in sectorul de canalizare.

CAPITOLUL V.MOTIVAREA ECONOMICO – FINANCIARĂ, SOCIALĂ SI DE MEDIU

Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare din comuna Bradulet in acest studiu se prezinta astfel:

- sistemul de alimentare cu apa cu o lungime de 29,5 km.
- sistemul de canalizare cu o lungime de 1 km.

Avand in vedere ca in cadrul Consiliului Local nu exista posibilitatea de infiintare a unui serviciu de alimentare cu apa si de canalizare, si din lipsa de specialisti in domeniu, s-a optat pentru delegarea gestiunii acestui serviciu unui operator care are experienta necesara, dotarea tehnica corespunzatoare, standard de calitate implementat, personal calificat cu experienta in domeniu, posesor de licenta emisa de Autoritatea Nationala de Regiementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.);

Veniturile proprii ale comunei sunt provenite din impozite si taxe locale, care sunt directionate catre infrastructura si cheltuieli curente.

Prin delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei se urmareste:

- securitatea serviciului;
- tarifarea echilibrata, venituri – cheltuieli;
- rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;
- transparenta;
- continuitatea din punct de vedere calitativ si cantitativ;
- accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public pe baza de contracte;
- respectarea reglementarilor specifice din domeniul apelor, canalizarii, protectiei mediului si sanatatii populatiei.

Delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Bradulet va asigura preluarea de catre un operator economic a sarcinii cu privire la mentinerea in stare corespunzatoare a infrastructurii aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare, atat din punct de vedere investitional cat si din punct de vedere operational. De asemenea, delegarea gestiunii catre un operator economic este motivata ca fiind cel mai potrivit instrument juridic prin care Comuna Bradulet se va putea degreva de sarcinile administrarii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, prin darea spre administrare catre o entitate cu un management performant.

In prezent, Comuna Bradulet nu poate asigura un management performant din surse proprii si nu poate garanta rentabilitatea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare. Crearea unei entitati care sa administreze acest serviciu ar insemna costuri suplimentare care ar ramane in sarcina locuitorilor din comuna Bradulet. O astfel de entitate ar insemna costuri de salarizare, de echipamente si alte cheltuieli legate de exploatarea serviciului. Prestarea serviciilor in mod corespunzator presupune angajarea mai multor persoane care sunt specializate si au experienta necesara. Salarizarea si pregatirea acestor persoane ar insemna costuri ce exclude posibilitatea unei exploatari rentabile.

Prin masurile propuse se are in vedere obtinerea celui mai bun **raport pret/calitate** si **realizarea indicatorilor de performanta ai serviciului prestat la nivel de calitate si la termenele stabilite de legislatia in vigoare**, in conditii care sa permita efectivitatea si corectia neconformitatilor, asigurand protectia consumatorilor.

Cu alte cuvinte, rezultatul va fi asigurarea **furnizarii de servicii de calitate (disponibilitate de apa potabila 24 de ore din 24 la toti consumatorii, asigurarea apei potabile la standarde de calitate, precum si colectarea, transportul si epurarea apelor uzate in conditii corespunzatoare)** si respectarea cerintelor privind protectia mediului.

Atributiile principale ale operatorului va trebui sa cuprinda:

- Asumarea intregii responsabilitati pentru activitatile de operare, mentenanta si gestionare;
- Propunerea unor tarife de furnizare a serviciilor care vor trebui aprobate de autoritatea publica locala sub controlul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC).

Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al Comunei Bradulet, in conditiile legii, se bazeaza pe o serie de argumente si criterii din care deriva urmatoarele avantaje:

- Existenta unui operator care dispune de experienta necesara, dotare tehnica corespunzatoare si personal calificat, cu expertiza in domeniul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare;
- Detinerea licentei de operare emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC), care certifica capacitatea tehnica si manageriala a operatorului de a presta serviciile in conformitate cu legislatia in vigoare;
- Asigurarea continuitatii serviciului si functionarii sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare in conditii de siguranta si la parametrii impusi de normele tehnice;
- Gestionarea eficienta si durabila a resurselor de apa potabila, precum si administrarea corespunzatoare a apelor uzate;
- Prestarea serviciilor in conditii de eficienta economica si operationala;
- Monitorizarea permanenta a calitatii apei potabile si a proceselor de colectare, transport si epurare a apelor uzate;
- Reducerea pierderilor din retea si optimizarea costurilor de exploatare si intretinere;
- Respectarea cerintelor de protectie a mediului si a normelor sanitare aplicabile;
- Cresterea gradului de satisfactie al utilizatorilor prin imbunatatirea calitatii si fiabilitatii serviciilor.

✓ **Motive de ordin social care justifica delegarea gestiunii:**

Din punct de vedere social, delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al Comunei Bradulet va conduce la asigurarea unor servicii eficiente si de calitate, avand ca rezultat imbunatatirea semnificativa a conditiilor de viata ale locuitorilor. Astfel, se va asigura furnizarea continua a apei potabile catre consumatorii casnici, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, **24 de ore din 24**, precum si colectarea, transportul si epurarea corespunzatoare a apelor uzate.

In acelasi timp, accesul permanent la apa potabila sigura, coroborat cu existenta unui sistem de canalizare functional si eficient, contribuie la cresterea gradului de confort al populatiei, la imbunatatirea starii de sanatate publica si la reducerea riscurilor asociate utilizarii unor surse de apa necorespunzatoare sau evacuarii necontrolate a apelor uzate. De asemenea, functionarea corespunzatoare a acestor servicii sustine dezvoltarea durabila a comunitatii si cresterea nivelului de trai al locuitorilor.

✓ **Motivare pentru protectia mediului care justifica delegarea gestiunii:**

Din punct de vedere al protectiei mediului, delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in comuna Bradulet va avea un efect benefic semnificativ asupra populatiei, prin asigurarea furnizarii unei ape potabile de calitate, conforme cu standardele in vigoare. Totodata, gestionarea eficienta a apelor uzate va contribui la prevenirea poluarii solului si a apelor freatice, reducand riscurile de contaminare si impactul negativ asupra ecosistemelor locale.

Prin operarea serviciului de catre un operator specializat, se vor implementa tehnologii moderne de tratare si epurare, ceea ce va conduce la diminuarea emisiilor poluante si la

respectarea normelor de mediu. De asemenea, se va asigura monitorizarea permanentă a calitatii apei si a proceselor de evacuare a apelor uzate, contribuind astfel la protejarea sanatatii populatiei si la imbunatatirea conditiilor de viata in comunitate.

Fundamentarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare

Principalele avantaje ale delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa prin intermediul unui operator specializat sunt urmatoarele:

a) Asigurarea unor servicii dezvoltate din punct de vedere profesional datorita personalului specializat;

b) Furnizarea serviciului la standarde de calitate si performanta;

c) Minimizarea costurilor de intretinere;

d) Cresterea eficientei operationale prin utilizarea unor tehnologii moderne si a unor practici manageriale performante;

e) Reducerea riscurilor financiare pentru autoritatea publica locala, acestea fiind preluate partial de operator;

f) Acces mai facil la surse de finantare (fonduri europene, credite), datorita capacitatii operatorului specializat de a sustine proiecte de investitii;

g) Imbunatatirea continuitatii si sigurantei serviciului public;

h) Respectarea mai riguroasa a normelor de mediu si a legislatiei in vigoare;

i) Posibilitatea dezvoltarii si extinderii infrastructurii de apa si canalizare intr-un mod sustenabil;

j) Cresterea gradului de satisfactie al utilizatorilor prin servicii mai fiabile si mai bine gestionate.

CAPITOLUL VI - INVESTITII NECESARE PENTRU OPTIMIZARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE

In vederea asigurarii continuitatii, sigurantei si extinderii serviciilor de canalizare, Consiliul Local al comunei Bradulet, in calitate de proprietar al infrastructurii, isi mentine responsabilitatea privind planificarea strategica, finantarea si monitorizarea lucrarilor de investitii necesare functionarii optime a sistemului de colectare si epurare a apelor uzate, in conformitate cu cerintele tehnice si de mediu in vigoare.

In acest sens, se vor elabora si implementa programe multianuale de investitii, fundamentate pe un plan director actualizat, care sa reflecte necesitatile de dezvoltare ale comunitatii, gradul de urbanizare si cerintele de conformare la normele nationale si europene privind protectia mediului.

Obiective necesare de realizat pentru sistemul de canalizare:

- extinderea retelei de canalizare in zonele neacoperite, in vederea cresterii gradului de racordare a populatiei;
- modernizarea si reabilitarea retelelor existente pentru reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor;
- separarea sistemelor de canalizare pluviala de cele menajere, acolo unde este necesar;
- reducerea riscului de colmatare si blocaje prin implementarea unor programe regulate de curatare si intretinere;

Studiul de oportunitate are la baza prevederile Ordinului nr. 323 din 3 mai 2022 [redacted] și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare [redacted]

- cresterea capacitatii de transport si evacuare a apelor uzate in conditii de siguranta;
- monitorizarea functionarii retelei prin sisteme inteligente (SCADA) pentru detectarea rapida a disfunctionalitatilor;
- implementarea unor sisteme de inspectie video pentru evaluarea starii conductelor;
- reducerea impactului asupra mediului prin limitarea deversarilor necontrolate;
- imbunatatirea performantelor statiilor de pompare si, dupa caz, a statiilor de epurare;
- optimizarea consumului energetic al infrastructurii de canalizare;
- cresterea duratei de viata a infrastructurii prin utilizarea de materiale si tehnologii moderne;
- digitalizarea operatiunilor de exploatare si mentenanta;
- cresterea gradului de conformare la cerintele de mediu si la standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL VII –NIVELUL REDEVENTEI SI DURATA CONCESIUNII

Redeventa este stabilita la valoarea de 15.000 pentru anul I.

In conformitate cu **art. 29, alin.(7) din Ordonanta de Urgenta nr.58/2016**, cu modificarile si completarile ulterioare, **care stipuleaza ca: „***Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, **în schimbul unei redevenţe,** după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”*

In cazul de fata **durata contractului este de 10 ani**, cu posibilitate de prelungire in conditiile prezentei legi, respectiv cu jumatate din perioada initiala, si este stabilita conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare si conform prevederilor Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare va avea la baza urmatoarele documente:

-Caietul de sarcini;

-Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare;

-Studiul de oportunitate al serviciului public de alimentare cu apa si canalizare.

Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Bradulet se face in baza unei documentatii de atribuire elaborata clar si concis, in conformitate cu prevederile **Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice**, cu completarile si modificarile ulterioare si conform prevederilor **Legii nr. 100/2016** privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii cu completarile si modificarile ulterioare. Documentatia de atribuire va cuprinde toate informatiile necesare pentru a asigura ofertantilor o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de organizare, desfasurare si aplicare a procedurii de atribuire.

CAPITOLUL VII – RISCURI

Prestarea serviciului public de alimentare cu apa sub o alta forma decat dea de delegare, ar conduce la limitarea ariei de operare, a cantitatilor prestate care ar fi conditionate de limitarea numarului de personal, ceea ce ar avea ca si efect nerespectarea prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice. In vederea eliminarii acestui risc, delegarea gestiunii reprezinta solutia cea mai oportuna in vederea asigurarii unor servicii de calitate.

CAPITOLUL VIII – CONCLUZII SI PROPUNERI

Se apreciaza ca delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare din aceste zone, catre un operator licentiat, asigura posibilitatea intretinerii, dezvoltarii si modernizarii sistemului de alimentare cu apa si canalizare, creeaza cadrul concurential al activitatii si stimuleaza investitiile.

Avand in vedere analiza efectuata in prezentul Studiu de Oportunitate, intocmit de Primaria comunei Micesti, asupra situatiei actuale a sistemului de alimentare cu apa, precum si a obiectivelor strategice de dezvoltare a acestora, este evident ca alternativa delegării prin licitație publică deschisă, reprezinta solutia optimă pentru obtinerea celui mai bun raport calitate /pret al serviciilor de apa furnizate populatiei.

[redacted]

COMUNA BRADULET
PRIMAR [redacted]
Iordache Florin
[redacted]

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI BRADULET
GORUNESCU GABRIELA
[redacted]

Redactat,
Servicii auxiliare achizitii pub [redacted]
Stanescu Madalina-Lorelai

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
ŞERBAN NICOLAE [redacted]

[redacted]

CONSILIUL LOCAL BRADULET
ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 30/29.06.2026

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de concesiune avand ca obiect:
„Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Bradulet, judetul Arges"

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art.1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specific serviciului de alimentare cu apa si canalizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

Art.2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art.3

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatii de:

A. Alimentare cu apa:

- captarea apei brute;
- tratarea apei brute;
- transportul apei;
- inmagazinarea apei;
- distributia apei potabile;

B. Canalizare:

- colectarea si transportul apelor uzate;
- epurarea apelor uzate;
- evacuarea apelor uzate epurate in emisar.

Art.4

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la modul de executare a activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in vigoare, in legatura cu desfasurarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizarii/prestarii serviciului care sunt in vigoare.

Art.5

Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare trebuie sa asigure furnizarea/prestarea serviciului in regim de continuitate, asigurand debitul conform retelei executate.

Art.6

Operatorul se angajeaza sa contracteze si sa mentina urmatoarele tipuri de asigurari:

a) asigurare impotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa;

b) asigurare de raspundere civila (inclusiv obligatiile generale fata de terti in caz de deces, vatamari corporale sau pierderi ori daune ale proprietatii);

c) asigurari pentru acoperirea obligatiilor catre angajati si pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

Art.7

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare.

CAPITOLUL II – CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art.8

Operatorul serviciului de alimentare cu apa si canalizare va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizati în regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;

d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare, în condiţiile legii;

e) producerea, transportul, inmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienta tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;

g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;

h) monitorizarea stricta a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, în concordanta cu normele igienico-sanitare în vigoare;

i) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;

j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanenta de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare;

k) contorizarea cantităţilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate;

l) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrica şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;

m) limitarea cantităţilor de apa potabilă distribuita prin reţelele publice, utilizata în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul statiilor de tratare şi epurare;

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;

o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p) aplicarea de metode performanţe de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forte proprii şi cu terţi;

r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor şi reclamatiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

s) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor;

t) ţinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;

u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;

x) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

Art.9

Obligatiile si raspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse in Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

Art.10

In prezentul caiet de sarcini sunt precizate conditiile de realizare a investitiilor, precum si a altor cheltuieli pe care operatorul le va face cu specificarea modului de aprobare si decontare a acestora in cadrul relatiilor contractuale dintre autoritatea publica locala si operator.

[redacted]

Art.11

Amplasament:

Comuna Bradulet este amplasata in partea de nord a judetului Arges, la cca. 55 km de municipiul Pitesti si la 25 km de orasul Curtea de Arges.

Comuna este strabatuta de drumul judetean DJ 703I, care o leaga spre sud de comunele Musatesti (unde se intersecteaza cu DN73C), Malureni si Merisani (unde se termina in DN7C).

Amplasamentul lucrarilor proiectate se afla in aria protejata Natura 2000 ROSCI 0268 – Valea Valsanului.

Valea Valsanului este singurul loc din lume unde supravietuieste aspretele (Romanichthys valsanicola), o specie de peste, relic tertiar, unicat mondial. Este cea mai reprezentativa specie din bazinul raului Valsan.

Teritoriul sau administrativ se invecineaza:

- la nord, cu comunele Arefu si Nucsoara;
- la est, cu comuna Corbi;
- la sud, cu comuna Musatesti;
- la vest, cu comunele Corbeni si Musatesti.

Teritoriul comunei Bradulet este amplasat preponderent in spatiul Subcarpatilor argeseni, la contactul cu structurile de tip carpatic, beneficiind de „adapostul" Carpatilor Meridionali, in nordul judetului Arges. Prin suprafata de 4.900 hectare, aceasta unitate administrativ-teritoriala se incadreaza in categoria medie.

Amplasarea teritoriului valorifica un compartiment important al bazinului hidrografic Valsan, extinzandu-se mai mult pe versantul drept, dar si pe cel stang, pe care gospodariile urca pana spre nivelul interfluvial. Unitati administrative invecinate, cu teritorii adaptate configuratiei generale a reliefului, elongate, orientate nord-sud, se dispun fie pe Valea Raului Doamnei, la nord-est si est – comunele Nucsoara si Corbi – fie pe raul Valsan, la sud, comuna Musatesti, sau pe raul Arges, colectorul principal regional, ca in cazul comunelor Albesti de Arges si Corbeni, situate la vest, si Arefu, situata la nord-nord-vest.

Valea Valsanului fiind intens populata, iar posibilitatile geomorfologice de extindere a vetrei limitate, s-a generat o puternica locuire a primelor terase ale raului in lungul caruia s-au permanentizat importante fluxuri energetice si umane si un profil aproape compact al vetrelor in lungul axei principale. Astfel, cele noua sate ale comunei Bradulet: Piatra, Ungureni, Slamnesti, Uleni, Galesu, Alunisu, Cosaci, Bradulet si Bradetu se dispun cvasicontinuu pe cea 9,52 km, sporind, prin pitorescul gospodariilor traditionale ori prin splendoarea constructiilor moderne, incantarea generata de un cadru natural de exceptie.

Cea mai mare parte a comunei Bradulet (cu exceptia zonei nord-vestice) apartine Muscelelor Argesului, aspectul general al reliefului fiind reprezentat prin alternanta culmilor si a vailor subcarpatice. Limita administrativa de vest a teritoriului comunei se inscrie pe Culmea Chiciura, cea mai inalta din spatiul subcarpatic, cu altitudinea maxima in Vf. Chiciura (1218 m). Aceasta descrie initial brusc (la partea superioara), apoi din ce in ce mai lin (la partea inferioara) spre valea Valsanului, pe care il domina cu peste 600 m. Majoritatea localitatilor componente s-au dezvoltat la baza versantului si pe zona de vale.

Partea de est a comunei Bradulet ocupa partial interfluviul Valsan – Raul Doamnei, reprezentat prin Culmea Toaca, alungita pe directia nord-sud conform cu orientarea retelei hidrografice. Aceasta incepe la sud de localitatea Nucsoara cu Vf. Alunis (839 m), urmat apoi de Vf. Seciuri (823 m) in dreptul localitatii Bradulet si Vf. Toava (897 m) in extremitatea sud-estica a teritoriului administrativ.

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Bradulet apartine bazinului hidrografic al raului Arges, prin afluentul sau raul Valsan.

La nivelul comunei Bradulet, raul Valsan are cursul orientat nord-sud, in special dupa ce paraseste zona montana a Masivului Ghitu si confluenteaza cu Valea Merilor. La trecerea in spatiul subcarpatic, valea Valsanului se deschide usor, capatand aspect de culoar depresionar. In partea de sud a comunei, la trecerea printre dealurile subcarpatice inalte Chiciura si Toaca, se ingusteaza considerabil, avand aspect de defileu, dupa care se largeste din nou la patrunderea in Depresiunea celor Sapte Muscele.

Populatie

Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Bradulet se ridică la 1,578 locuitori.

CAPITOLUL III – SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Art.12
SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE - prezentare generala

A. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA

Sistemul de alimentare cu apa al comunei Bradulet este un sistem centralizat, care utilizeaza ca sursa principala de apa sursa de suprafata reprezentata de raul Valsan, apa fiind captata, tratata, inmagazinata si distribuita catre consumatori prin intermediul unei retele de distributie de tip ramificat, detaliat dupa cum urmeaza:

1.Sistem de alimentare cu apa pus in functiune format din partea veche si partea noua - PNDL				
Localizare sistem **Sat / nr. de abonati**	**a)Lungime totala**	**b)Distributie**	**c)Aductiune**	**Inmagazinare si Captare**
1. Sat Piatra /50	**29,5 KM**	**24**	**5,5**	**Zona 1 – Statie existenta – 562 Locuitori** • Rezervor 250 mc – 1 buc; • Captare: Bradulet, Slamnesti, Galesu; **Zona 2+4 – Gospodarie noua – 570 locuitori** • Rezervor 175 mc – 2
2. Sat Ungureni/50				
3. Sat Galesu/250				
4. Sat Uleni/50				
5. Sat Cosaci/50				
6. Sat Bradulet/130				
7. Sat Slamnesti/75				
8. Sat Alunisu/20				

9. Sat Bradet/200				buc, [redacted] • Captare: Bradulet, Slamnesti, Galesu. [redacted] **Zona 3 – statie repompare -730 locuitori** [redacted] • Rezervor 10 mc – 1 buc; • Captare: Cosaci, Uleni, Ungureni, Piatra, Galesu.
TOTAL	**29,5**	**24**	**5,5**	

Sistemul realizat prin Programul National de Dezvoltare Locala II este format din:

- captare apă, prin realizarea unei prize de apă pe râul Vâlsan amplasată la gospodăria existentă Brădet, aflată pe teritoriul administrativ al comunei Nucșoara și aparține domeniului public al comunei Brăduleț;
- rezervor de înmagazinare a apei, metalic, suprateran cu capacitatea de 250mc, amplasat la gospodăria existentă Brădet, care aparține domeniului public al comunei Brăduleț, dar se află pe teritoriul administrativ al comunei Nucșoara;
- instalație de clorinare amplasată la gospodăria existentă Brădet;
- rețea de aducțiune de la rezervorul de înmagazinare apă de la gospodăria Brădet, până la rezervoarele de înmagazinare apă de la gospodăria Brăduleț, din conductă de PEHD, Dn110mm, Pn10bar, L=5.571m;
- gospodăria de apă de la Brăduleț, formată din: 2 rezervoare metalice, supraterane cu capacitatea de 175mc fiecare, stație de clorinare și de pompare în container, container personal;
- stație de repompare și rezervor tampon din POLSTIF cu capacitatea de 10mc;
- rețea de distribuție din PEHD, Pn6-16bar, L=28 m, Dn63-140mm.

2.Extinderea sistemului de alimentare cu apa si bransamente la acest moment se afla in executie

Extinderea sistemului de alimentare cu apa si bransamente, este format din:

-retea de distributie;
-statii de repomare si rezervoare tampon din POLSTIF;
-bransamente apa;
-statie de tartare, **conform Proiect Tehnic nr. 358/2025 intocmit de S.C. SEGA PROIECT 2008 S.R.L.**

bservatie: La data intocmirii prezentei documentatii, sistemul de alimentare cu apa si bransamentele aferente se afla in curs de extindere si executie. Lucrarile urmeaza sa fie finalizate si receptionate conform prevederilor legale, iar investitiile realizate vor fi predate operatorului intr-un termen estimat de maximum 12 luni de la finalizarea receptiei lucrarilor.

Nota: Documentatia tehnica/proiectele tehnice vor fi puse la dispozitia operatorilor economici, la solicitarea acestora.

B. SISTEMUL DE CANALIZARE

Sistemul de canalizare existent in comuna Bradulet este unul local, realizat pentru deservirea unor obiective punctuale, neexistand in prezent o retea centralizata la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale.

[redacted]

DESCRIEREA SUCCINTA A SISTEMULUI DE CANALIZARE [redacted]

Localizare sistem Sat / nr. de abonati	Lungime	Statie de epurare	Abonati		Mentiuni (PRET)
			PERSOANE JURIDICE (3 PERSOANE)	PERSOANE FIZICE (80 PERSOANE)	
1. Sat Bradetu	1 km	1 BUC	SPITALUL DE RECUPERARE	BLOC LOCUINTE APARTAMENTE	9,5 LEI / MC Conform **HCL nr. 30/29.06.2026**
			HOTEL MAI FABRICA DE LACTATE	GOSPODARII PRIVATE	

Observatie: Sistemul de canalizare urmeaza a fi preluat efectiv de catre operator intr-un termen de maximum 12 luni de la data indeplinirii de catre concedent a tuturor obligatiilor legale si administrative necesare punerii in functiune a sistemului, inclusiv obtinerea autorizatiei de functionare emise conform prevederilor legale in vigoare.

Nota: Documentatia tehnica/proiectele tehnice vor fi puse la dispozitia operatorilor economici, la solicitarea acestora.

ART.13

Conform prevederilor legale in vigoare aplicabile serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, operatorul va asigura indeplinirea tuturor obligatiilor si cerintelor prevazute de legislatia specifica in domeniu, fara a se limita la urmatoarele:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizati în regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;

d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare, în condiţiile legii;

e) producerea, transportul, inmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienta tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;

g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispozi[redacted] protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor [redacted] potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;

h) monitorizarea stricta a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, în concordanta cu normele igienico-sanitare în vigoare;

i) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;

j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanenta de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare;

k) contorizarea cantităţilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate;

l) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrica şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;

m) limitarea cantităţilor de apa potabilă distribuita prin reţelele publice, utilizata în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul statiilor de tratare şi epurare;

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;

o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p) aplicarea de metode performanţe de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forte proprii şi cu terţi;

r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor şi reclamatiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

s) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor;

t) ţinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;

u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;

x) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

Art.14 – Bunurile de retur

Bunurile de retur aferente serviciului de alimentare cu apa si canalizare reprezinta totalitatea bunurilor care apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale si care sunt puse la

dispozitia operatorului in vederea exploatarii serviciului, precum si bunurile realizate pe durata contractului de delegare a gestiunii.

Aceste bunuri includ, fara a se limita la: retele de alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de tratare, statii de epurare, rezervoare de inmagazinare, statii de pompare, conducte, camine si alte instalatii si echipamente aferente serviciului.

Bunurile de retur sunt cele identificate si descrise in documentatiile tehnice si proiectele tehnice puse la dispozitie de autoritatea contractanta, precum si cele realizate ulterior in cadrul investitiilor efectuate pe durata contractului.

Operatorul are obligatia de a utiliza, intretine si exploata aceste bunuri in conditii de siguranta si eficienta, fara a le instraina sau greva de sarcini, si de a le restitui concedentului, la incetarea contractului, in stare corespunzatoare de functionare, tinand cont de uzura normala

Vor fi evidentiate in procesele verbale de predare-primire, procese verbale ce se vor intocmii in termen de **6 luni de la semnarea contractului** de delegare a gestiunii,ce va contine:

- **Inventarul;**
- **Situaţia captarii;**
- **Tratarea apei brute;**
- **Transportul apei potabile;**
- **Inmagazinarea apei;**
- **Utilizatorii serviciului;**
- **Contoarele de apa montate la utilizatorii serviciului;**
- **Datele aferente utilizatorilor necontorizati ai serviciului;**
- **Staţiile de pompare, repompare şi de hidrofor**
- **Caracteristicile reţelei de distribuţie a apei;**
- **Principalele date aferente branşamentelor;**
- **Principalele date aferente utilizatorilor serviciului de canalizare;**
- **Principalele date caracteristice racordurilor;**
- **Caracteristicile reţelei de transport a apelor uzate;**
- **Componentele statiei de epurare;**
- **Componentele statiei de pompare.**

[redacted]

Intocmit,
Viceprimar
Dimiean Florian
[redacted]

[redacted]

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Şerban Nicolae
[redacted]

Redactat,
Servicii auxiliare achizitii publice.
Stanescu Madalina-Lorelai
[redacted]

CONSILIUL LOCAL BRADULET
ANEXA NR. 4 LA HCL NR.30/29.06.2026

[redacted]

APROB
PRIMAR
Iordache Florin

[redacted]

STRATEGIE DE CONTRACTARE

Data: 29.06.2026

[x] **Elaborată**
[ ] Actualizată

0. A fost derulat un proces de consultare a pieței	**NU**	
0.12. Procesul de consultare a pieței a fost finalizat prin preluarea informațiilor în documentația de atribuire (documente suport anexate)	**NU**	
0.13 Data finalizării procesului de consultare a pieței	-	

Prezenta Strategie de contractare documentează deciziile autorității/entității contractante din etapa de planificare/pregătire a achiziției publice având ca obiect:

„Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Bradulet, judetul Arges”

Legislatie aplicabila:

✓ **Legea nr.241/2006** privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

✓ Legea serviciilor comunitare de utilități publice **nr. 51/2006**, republicată, modificarea și completată prin **Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016**;

✓ **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005** privind protecția mediului;

✓ **Legea nr.100/2016** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

✓ **Hotărârea nr. 867 / 2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din **Legea nr. 100/2016** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; **art.2, alin.(1), (2)** republicata;

✓ **Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007** pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare;

✓ **Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007** pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare;

Strategia de contractare se întocmește, odată cu documentația de atribuire, pentru fiecare achiziție realizată prin aplicarea unei proceduri de atribuire și este obiect de evaluare a ANAP, odată cu documentația de atribuire, în condițiile legii. ANAP evaluează strategia de contractare referitor la aspecte privind: procedura de atribuire aleasă precum si justificările privind alegerea procedurii de atribuire, criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați.

I. Obiect contract	***„Delegarea gestiunii serviciul de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Bradulet, judetul Arges"***			
I.1. Tipul contractului	X Servicii	Produse	Lucrări	Mixt
I.2. Coduri CPV	**Principal: 65100000-4 Distributie de apa si servicii conexe;**			
	Secundar: 90000000-7 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul.			
II. Justificarea necesității și oportunității achiziției				
II.1. Achiziție necesară pentru buna desfășurare a activității	Avand in vedere analiza efectuata prin studiul de fundamentare asupra situatiei actuale a **serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din comuna Bradulet**, rezulta ca delegarea gestiunii serviciului, in conditiile legii, este necesara pentru asigurarea cadrului legal de operare. Aceasta reprezinta solutia optima pentru obtinerea celui mai bun raport pret/calitate si pentru realizarea indicatorilor de performanta ai serviciilor furnizate utilizatorilor, la nivelurile de calitate si in termenele stabilite de legislatia in vigoare si de autoritatea publica locala, in conditii care sa permita monitorizarea si corectarea neconformitatilor, concomitent cu asigurarea protectiei consumatorilor.			
II.2. Beneficii anticipate a fi obținute	Delegarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare are ca obiect asigurarea furnizarii unor servicii publice de utilitate de interes local, de calitate superioara, eficiente si eficace, in conditii de continuitate, siguranta si accesibilitate, pentru toate persoanele fizice si juridice din aria de operare, in conformitate cu cerintele legale si standardele de performanta aplicabile.			
II.3. Obiectivul din strategia locală/ regională/națională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv	Furnizare si prestare servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru populatia comunei bradulet.			
II. 4 Obiectivul/proiectul este aferent infrastructurii de transport transeuropean	**NU**			
III.1. Valoarea estimată a contractului fara TVA	**19.008.681,43 lei stabilita conform valorii de inventar a bunurilor puse la dispoziția concesionarului de catre autoritatea contractanta,**			

	conform adresa nr.2782/28.05.2026 emisa de comuna Bradulet.
III.1.1. Justificare	**Valoarea estimata a fost determinata conform art.13 alin.1, lit.(f) din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, luandu-se in calcul valoarea de inventar a bunurilor ce sunt puse la dispoziția concesionarului.**
III.1.2 Garantie de participare	Conform **art.71 alin (5) din nr. Legea 100/2016** privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, *Autoritatea/Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de participare a cărei perioadă de valabilitate este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, coroborat cu art.78 din normele metodologice.* ***Valoarea garanţiei de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată medie anuală a contractului de concesiune.*** **Autoritatea contractanta stabileste valoarea garantiei de participare pentru suma de 180.000 lei iar valabilitatea acesteia va fi de 4 luni de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.** Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii. Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă şi să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire. In cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul deschis la Trezoreria Curtea de Argeş, judetul Arges, **cod fiscal 431832 - Comuna Bradulet, judetul Arges.** Instrumentul de garantare sau ordinul de virament de depune in cadrul ofertei şi cu celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității/entității contractant si irevocabil. După această dată, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în

	forma originală. [redacted] În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. [redacted] Garanția de participare emisă în altă limbă se va prezenta, însoțită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință. Garanția de participare se returnează de către autoritatea contractantă în **cel mult 3 zile lucrătoare** de la data constituirii garanției de bună execuție. Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de concesiune/acordului-cadru cu ofertantul/ofertanții ale cărui/căror oferte au fost desemnate câștigătoare, dar nu mai târziu de **3 zile lucrătoare** de la data semnării contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru cu ofertantul declarat câștigător. În cazul în care autoritatea contractantă se află, în situația de a anula procedura de atribuire, garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, **dar nu mai târziu de 3 zile** lucrătoare de la această dată. După primirea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea termenului de depunere a unei contestații dacă transmit autorității/entității contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă va restitui garanția de participare în **cel mult 3 zile lucrătoare** de la primirea unei solicitări în acest sens.
III.1.3 Garantia de buna executie	Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte (50%) din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de exploatare.
III.2 Pret unitare	1

III.3. Verificare prețuri unitare/totale	1
IV.1. Achiziționare ulterioară de servicii/ lucrări similare cf. art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016,	**NU**
IV.1.1. Suplimentare valoare estimată a achiziției (procent)	**NU**
V. Formulă de ajustare a prețului	**DA**
VI. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractelor/ acordurilor-cadru	**NU**
VI.1. Obiectul modificărilor	Nu este cazul
VI.2. Cauza modificărilor	Nu este cazul
VI.3. Limitele modificărilor	Nu este cazul
VI.4. Natura modificărilor	Nu este cazul
VI.5. Motivele modificărilor	Nu este cazul
VI.6. Oportunitatea modificărilor	Nu este cazul
VI.7. Mecanismul propus pentru realizarea eventualelor modificări	Nu este cazul
VI.8. Eventualele prelungiri ale duratei contractului	**DA**
VI.8.1. Justificări	
VI.8.2. Interval anticipat de prelungire (nr. zile/luni/ani)	Contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungit doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate depăși jumătate din durata inițială, **respectiv 5 ani**, conform **HCL nr.30 /2026** ***privind aprobarea: regulamentului de organizare si functionare al serviciului de alimentare cu apa si a Studiului de oportunitate, inclusiv caiet de sarcini, pret redeventa, pret serviciu canalizare, durata de concesionare, precum si documentatia de atribuire aferenta procedurii de atribuire a contractului privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare din comuna Bradulet, judetul Arges***

VII. Fonduri alocate			
VII.1. Sursă finanțare	**VII.2.** Poziție bugetară		
Buget local	1		
VIII. Poziție PAAP			
VIII.1. Inițial (prima formă a PAAP)	1		
VIII.2. Modificat (propunere anexată)			
VIII.3. PAAP aprobat	**DA**		Nr. 1
IX.A. Managementul procesului de achiziție			
Etapa I – Etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieței			
IX.A.1. Direcție responsabilă	Persoana cu atributii specifice		
IX.A.2. Complexitate (nivel)	S	M	R
IX.A.3. Resurse disponibile (nr. personal implicat în derularea contractului)	**1 pers.**		
IX.A.4. Modalitatea de derulare a Etapei I			

IX.B. Managementul procesului de achiziție			
Etapa a-II-a – Organizarea procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadr			
IX.B.1. Direcție responsabilă	Persoana cu atributii		
IX.B.2. Complexitate (nivel)	S	M	R
IX.B.3. Resurse disponibile (nr. personal implicat în derularea contractului)	**1 pers.**		
IX.B.4. Modalitatea de derulare a Etapei a-II-a			
IX.C. Managementul procesului de achiziție			
Etapa a-III-a – Post atribuire contract/acord-cadru, executarea și monitorizarea implementării contractului/acordului-cadru			
IX.C.1. Direcție derulatoare contract			
IX.C.2. Complexitate (nivel)	S	M	R
IX.C.3. Resurse disponibile (nr. personal implicat în derularea contractului)	**1 pers.**		
IX.C.4. Modalitatea de implementare a contractului			
X. Divizare pe loturi			
	NU		
X.1. Număr	**X.2.** Justificare		
	Contractul de concesiune nu poate fi divizat		

XI. Mecanisme de plată contractuale (inclusiv plata subcontractanților, dacă este cazul)	**Redevența este de cel putin 15 000 LEI, suma stabilita conform hotararea consiliului local Bradulet nr.30/29.06/2026 privind aprobarea:** ***Regulamentului de organizare si functionare al serviciului de alimentare cu apa si a Studiului de oportunitate, inclusiv caiet de sarcini, pret redeventa, pret serviciu canalizare, durata de concesionare, precum si documentatia de atribuire aferenta procedurii de atribuire a contractului privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare din comuna Bradulet, judetul Arges*** Redevența va fi plătită de către operator semestrial, în două tranșe egale, respectiv până la data de **31 iulie pentru semestrul I și 31 ianuarie pentru semestrul II** și va constitui un element de venit la bugetul local. Neplata redevenței sau plata cu întârziere va duce la calculul unei penalități de **0,1% pe zi** de întârziere din suma datorata. **Redevența va fi plătită prin ordin de plată, în contul delegatarului deschis la Trezorerie în acest scop.** **Preturile/tarifele practicate și procedura de**

	modificare sau ajustare a acestora va fi m stricta corelare cu legislatia specifica in vigoare si supuse avizarii prealabile ANSCR si aprobate ulterior prin Hotararea Consiliul Local Bradulet. **Preţurile/tarifele minime la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt:** ➢ **11,6 lei fara TVA /mc tarif platit de utilizatori – pentru alimentare cu apa, conform HCL nr.12/2022 privind actualizarea tarifului la apa potabila.** ➢ **9,5 lei fara TVA / mc tarif platit de utilizatori – pentru canalizare, conform HCL nr.30/29.06.2026** Pentru primul an de contract, **tarifele practicate vor fi cele cuprinse in oferta financiara** inaintata de catre operatorul economic. **Schimbarea structurii si nivelului tarifelor practicate pentru anii urmatori se va face în condiţiile legii cu aprobarea prin Hotarare Consiliului Local Bradulet si avizarea ANSCR.** Contravaloarea serviciilor publice prestate pe fiecare perioadă se va determina în baza preţurilor în vigoare şi a cantităţilor stabilite conform procedurii de facturare. Operatorul economic va factura fiecarui beneficiar final, lunar, serviciile prestate la tarifele mentionate in prezentul contract.
XII. Stabilire penalităţi	
XIII. Management riscuri	Riscurile aferente exploatarii serviciului sunt preluate de operator, inclusiv riscul achitării redevenţei către concedent pe întreaga durată a contractului. Concedentul nu va accepta şi nu va solicita, pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune de servicii, modificări ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilităţilor concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită concedentului.
XIV. Alegerea procedurii de achiziţie	
XIV.1 Achiziţii anterioare iniţierii procedurii (numai pentru contractele de lucrări)	**NU**
Tipul serviciului	Nu este cazul
SPF	Nu este cazul
SF	Nu este cazul

PT și/sau DDE	Nu este cazul
AT	Nu este cazul
Dirigenție șantier și/sau Supervizare/Consultanță	Nu este cazul
Altele (dacă este cazul)	Nu este cazul
TOTAL	
XIV.2. Verificare achiziții anterioare identice/similare	Nu este cazul
Valoare	Nu este cazul
XIV.3. Procedură	**XIV.4.** Justificări
Simplificată **x**	
Licitație deschisă	
Licitație restrânsă	
Parteneriat pentru inovare	
Negociere competitivă	
Dialog competitiv	
Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	
Concurs de soluții	
Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și altor servicii specifice	
Accelerarea procedurii	

XV. Modalitate de atribuire	
	Acord-cadru cu 1 operator
	Acord-cadru cu mai mulți operatori, cu reluarea competiției
	Acord-cadru cu mai mulți operatori, fără reluarea competiției
	Acord-cadru cu mai mulți operatori, parțial cu reluarea competiției și parțial fără reluarea competiției
	Procedură online
	Procedură offline x
	Cu etapă finală de licitație electronică

XVI. Criterii de calificare și selecție	
Cerința	Justificare
XVI.1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale	
1. Forma de înregistrare	Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. **Modalitate de indeplinire** : 1. **Forma de înregistrare** - Certificatul constatator privind forma de inregistrare emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini,

documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentat de toti ofertantii, documente valabile la data limita de depunere.
Aceasta cerinta vizeaza dreptul ofertantilor de a desfasura activitatea de servicii, in concordanta cu prevederile legale in vigoare, privind inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice / juridice, autorizarea functionarii pentru activitatile declarate, incadrate in clasele CAEN. Cerinta propusa urmareste respectarea legislatiei - autoritatea contractanta doreste respectarea legalitatii, va urmari daca printre activitatile pe care operatorul economic este autorizat potrivit legii sa le desfasoare, se regaseste si activitatea ce face obiectul contractului de servicii supus licitatiei. Respectand **prevederile art. 31 alin.1 din normelor de aplicare a Legii 100/2016** privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, unde se prevede: Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare.

2. Atestare ori apartenență din punct de vedere profesional

Conform prevederilor **art.40, lit. c) din Legea a serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 din 8 martie 2006, republicata** care stipuleaza ca: *„[...]c) deţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare furnizării/prestării serviciului de utilităţi publice şi exploatării sistemelor de utilităţi publice aferente, prevăzute de legislaţia în vigoare sau, după caz, dovada solicitării acestora;"*

3. Autorizație specială/membrii ai unei anumite organizații;

Operatorul trebuie **sa detina sau sa obtina licenta clasa 3, sau o clasa superioara, eliberata de A.N.R.S.C.,** in conditiile legii, in termen de **maximum 90 de zile** de la semnarea contractului de delegare a gestiunii, in cazul in care nu detine deja aceasta licenta.
Operatorul trebuie **sa detina autorizatie de mediu emisa de autoritatea competenta pentru protectia mediului**, valabila pe toata durata contractului.

XVI.2. Situația economică și financiară	
1. Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimii 3 ani financiari :2023, 2024, 2025. **Nota 1:** Transformarea valorii cifrei anuale de afaceri din lei în euro se va face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R.	**Se vor prezenta :** 1.**Declaratii sau extrase bancare corespunzatoare;** 2.**Prezentarea situatiilor financiare** sau extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic; 3. **Declaratie privind cifra totala de afaceri** a operatorului economic pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile, în functie de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic, în masura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente apte sa faca aceasta dovada. **Documentele doveditoare vor fi prezentate de toti ofertantii la data si ora limita de depunere a ofertelor.** În cazul depunerii ofertei de catre un grup de operatori economici **cerinta se îndeplineste prin luarea în considerarea a resurselor tuturor membrilor grupului**. Aceste cerinte au ca scop protejarea autoritatii contractante in sensul evitarii atribuirii contractelor unor operatori economici al caror volum de activitate nu corespunde cu dimensiunile obiectului contractului supus ofertarii, iar indicatorii economici din activitatea acestora nu garanteaza buna executie a contractului. Raţiunea pentru care autoritatea contractantă a solicitat prezentarea cifrei de afaceri rezidă din faptul că, aceasta reprezintă indicatorul fundamental pe baza căruia se evaluează direct performanţele înregistrate de operatorul economic, autoritatea contractantă putând astfel estima eficienţa activităţii acestuia.
2. Niveluri ale altor indicatori economico- financiari relevanți	Nu este cazul.
3. Nivel corespunzător al asigurării de	Nu este cazul.

risc profesional	
XVI.3. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale	
1.Experiență similară	In ceea ce priveste numarul de contracte care pot fi prezentate drept experienta similara, se solicita prezentarea a **minim 2 (doua) contracte de concesiune de servicii**, avand in vedere numarul de activitati solicitat a fi prestate in cadrul contractului. Justificarea acestei solicitări constă în faptul că este necesar ca eventualul ofertant, participant la procedură, să facă dovada capacității sale tehnice și/sau profesionale prin prezentarea minim a doua contract similare. Nivelul cerințelor minime solicitate prin documentația de atribuire, precum și documentele care probează îndeplinirea unor astfel de cerințe trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare pentru a asigura îndeplinirea în condiții optime a contractului respectiv, luând în considerare exigențele specifice impuse de natura contractului de delegare a serviciilor de furnizare apa si canalizare prin concesiunea acestuia.
2. Calificări educaționale și profesionale	**Persoanele desemnate sa fie instruite** in domeniul activitatii supuse concesiunii, ca urmare a **absolvirii unor cursuri de specialitate.** **Se vor depune: certificate de absolvire, diplome, etc.**
3. **Numărul mediu anual de personal**	Ofertantul **va face dovada ca detine personal pentru derularea contractului** de concesiune in bune conditii calitative si cantitative.
4. Numărul personalului de conducere	Operatorul participant va prezenta o lista cu personalul de conducere si de specialitate din care sa rezulte capacitatea profesionala si sa se asigure ca serviciile se vor presta in conditiile de calitate specificate in caietul de sarcini.
5. Utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice	Utilajele sunt absolut necesare pentru indeplinirea contractului de servicii de alimentare cu apa si canalizare: -o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate in cadrul procedurii.
6. Standarde de asigurarea calitatii.	Autoritatea contractantă solicită un certificat eliberat de un Organism acreditat pentru

		cerificarea sistemelor de manag[redacted] în conformitate cu cerințele, standardele relevante în domeniu. **Certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001** la nivelul organizatiei [redacted] dovedeste o mai mare intelegere a proceselor organizatiei, ce implica angajamentul ferm al managementului, definirea clara a responsabilitatilor si autoritatilor, comunicarea interna si externa imbunatatita, utilizarea mai eficienta a resurselor si reducerea costurilor de neconformitate. Respectarea standardului **ISO 9001** asigura cresterea satisfactiei clientilor si crearea cadrului pentru imbunatatirea continua a calitatii;

XVII. Criteriul de atribuire		
Criteriul		Justificare
Cel mai bun raport calitate-preț		
Factori de evaluare		
A.Pretul ofertei **A.1. Pretul serviciului de alimentare cu apa** **Prețul/ tariful minim la serviciul de apa delegat este:** ➢ **11,6 lei fara TVA /mc tarif platit de utilizatori – pentru alimentare cu apa, conform HCL nr.12/2022 privind actualizarea tarifului la apa potabila.**	**Pondere 16,66 %**	a) pentru cel mai mic de tarif/ mc se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, **respectiv 50 puncte;** b) pentru un nivel de tarif mai mare decat cel prevazut la lit.a), se acorda punctajul astfel: P = tarif minim/tarif mai mare × 50
A.2. Pretul serviciului de canalizare **Prețul/ tariful minim la serviciul de canalizare delegat este:** ➢ **_____lei fara TVA /mc tarif platit de utilizatori – pentru canalizare , conform HCL nr._____**	**16,66%**	a) pentru cel mai mic de tarif/ mc se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, **respectiv 50 puncte;** b) pentru un nivel de tarif mai mare decat cel prevazut la lit.a), se acorda punctajul astfel: P = tarif minim/tarif mai mare × 50
A3. Nivelul redeventei stabilit	**Pondere 33,33 %**	**Algoritmul de calcul:** Redeventa minima stabilita acceptata de catre concedent este de _____ lei platibila in doua rate semestriale egale. Orice oferta ce va contine un nivel al redeventei stabilit de _____ lei pe an va fi declarata

		neconforma potrivit legii. a.)pentru cel mai mare nivel al redeventei acordata de ofertant, exprimat valoric in lei * se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 100 puncte; b.)pentru orice alt nivel al redeventei stabilit decat cel prevazut la lit. a), se acorda un punctaj proportional, astfel: P = redeventa ofertata / cea mai mare redeventa ofertata x 100.
B. 1. Intervalul de timp de rezolvarea bransarilor/racordarilor	**1,67 %**	a) intervalul de timp, exprimat in zile, de rezolvare a bransarilor si racordurilor, cel mai mic timp primeste un punctaj maxim de 5 puncte (timp minim de rezolvare – 10 zile – timp maxim de rezolvare 30 zile). Orice oferta ce va contine un timp mai mare decat 30 zile va fi declarata neconforma. b) pentru orice alt nivel al intervalului de timp de rezolvarea bransarilor si racordurilor decat cel prevazut la lit. a), se acorda un punctaj proportional, astfel: P = interval de timp minim ofertat/ interval de timp oferta n x punctaj factor 5.
B.2 Intervalul de timp de incheirea contractelor	**3,33%**	a) intervalul de timp, exprimat in zile, de incheiere a contractelor, cel mai mic timp primeste un punctaj maxim de 10 puncte (timp minim de rezolvare 10 zile – timp maxim de rezolvare 30 zile). b) pentru orice alt nivel al intervalului de timp de incheiere a contractelor decat cel prevazut la lit. a), se acorda un punctaj proportional, astfel: P = interval de timp minim ofertat/ interval de timp oferta n xpunctaj factor 10

B.3 Numarul de contoare montate anual	**1,67 %**	a.)pentru cel mai mare numar de contoare montate anual se acorda punctajul maxim acordat de 5 puncte (numar minim de contoare necesare anual 100 buc – numar maxim de contoare necesare anual 200 buc) Pentru orice numar de contoare mai mare de 200 buc nu se acorda punctaj suplimentar. Pentru un numar de contoare sub minimul impus oferta va fi declarata neconforma b.)pentru orice alt nivel al numarului de contoare montate anual decat cel prevazut la lit. a), se acorda un punctaj proportional, astfel: P = numar contoare oferta n/ numar max contoare ofertate x punctaj factor B3
B.4 Durata zilnica de alimentare cu apa calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigura apa la utilizator şi 24 ore	**3,33%**	a.)pentru cea mai mare durata zilnica de alimentare cu apa respectiv 24 ore se acorda punctajul maxim acordat de 10 puncte b.) pentru orice alt nivel al duratei zilnice de alimentare cu apa decat cel prevazut la lit. a)se acorda un punctaj proportional, astfel: P = durata zilnica/ cea mai mare durata zilnica x 10.
B.5 Numarul de intreruperi programate anual	**1,67 %**	a.)pentru cel mai mic numar de intreruperi programate anual se acorda punctajul maxim acordat de 5 puncte b.)pentru orice alt nivel al numarului intreruperilor programate anual decat cel prevazut la lit. a) se acorda un punctaj proportional, astfel: P = numar intreruperi programate/cel mai mare numar al intreruperilor programate x 5.
B.6 Durata intreruperilor programate	**1,67 %**	a.) pentru cea mai mica durata a intreruperilor programate se acorda punctajul maxim acordat de 5 puncte b.) pentru orice alt nivel al duratei intreruperilor programate decat cel prevazut la lit. a) se acorda un punctaj proportional, astfel: P = durata intreruperi programate/cea mai mare durata a intreruperilor programate x 5.

B.7 Timpul de rezolvare a sesizarilor/reclamatiilor	3,33%	a.timpul de rezolvare a sesizarilor cel mai mic primeste punctajul maxim acordat de 10 puncte (timp minim 5 zile – timp maxim 10zile). b.) pentru orice alt nivel al timpului de rezolvare al sesizarilor decat cel prevazut la lit. a) se acorda un punctaj proportional, astfel: P = timp minim ofertat rezolvare sesizari / timp n de rezolvare a sesizarilor x punctaj factor C1
C.1 Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apei potabile	10%	a.)reducerea maxima ofertata primeste punctajul maxim acordat de 30 de punctе (timp minim 10 zile – timp maxim 30 zile b.)pentru orice alt nivel al reducerii ofertate decat cel prevazut la lit. a) se acorda un punctaj proportional, astfel: P = reducere ofertata/reducerea maxima ofertata x 30 Pentru un timp sub minimul propus oferta nu va fi punctata suplimentar . Oferta care depaseste maximul impus va fi declarata neconforma.
D.1 Valoarea despăgubirilor plătite pentru daune cauzate utilizatorilor	6,67%	a.) suma maxima a despagubirilor propuse primeste punctajul maxim acordat de 20 de puncte b.) pentru orice alt nivel al despagubirilor propuse decat cel prevazut la litera a) se acorda un punctaj proportional astfel: P = suma despagubirilor propusa/ suma maxima a despagubirilor propusa x 20. a despagubirilor propusa x 20.

XVIII. Orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesității autorității contractante

Nu este cazul.

CONTRASEMNEZA,
SECRETARUL COMUNEI BRADULET
GORU[redacted]ESCU GABRIELA

[redacted]

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
ŞERBAN NICOLAE

[redacted]

Redactat .

Consultant
Jur. Stanescu Madalina-Lorelai

[redacted]

[redacted]

CONSILIUL LOCAL BRADULET
ANEXA NR. 5 LA HCL NR.30/29.06.2026

[redacted]

Contract de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare din comuna Bradulet, judetul Arges
nr. ..... din data .....

[redacted]

CAPITOLUL I

Părţile contractante

COMUNA BRADULET – CUI: 4318326, cu sediul în satul Bradulet, str. Principala nr.10, judetul Arges, telefon/fax: 0248-267910, e-mail: primarie@bradulet.cjarges.ro, cont nr._____, deschis la Trezoreria_____, prin reprezentant legal **Iordache Florin – Primar**, avand funcţia de Primar, pe de o parte, in calitate de delegatar,

şi

Operatorul ....., codul unic de înregistrare ....., cont bancar ....., deschis la ....., cu sediul principal în ....., str ..... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., reprezentată prin .....,având funcţia de ....., pe de altă parte, în calitate de delegat,.....la data de ....., la sediul delegatarului(alt loc, adresă, etc.).....,

în temeiul Legii nr. 51/2006, republicata, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, a Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată,Legea 224/2015, pentru modificare si completarea Legii 241/2006,Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de delegare a gestiunii a serviciului de apa si canalizare

ART. 1

(1) Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia de a furniza/presta serviciul de alimentare cu apă si canalizare, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de alimentare cu apa si canalizare în aria administrativ teritorială a comunei **Bradulet, judeţul Arges, conform invitatie de depunere a ofertei nr._____/_____.**

(1.1) Gestiunea sistemului de alimentare cu apa se va realiza pentru toate sistemele din comuna Bradulet, judetul Arges.

(1.2) Investitia ***„Extinedere retea de alimentare cu apa si realizare bransamente in comuna Bradulet, judetul Arges"*** este in curs de executie conform contractului de lucrari. Dupa realizarea receptiei la terminarea lucrarilor si contorizarea sistemului conform Autorizatiei de Construire, se va proceda la predarea–primirea acestuia, pe baza de proces-verbal, catre operator, in termen de **maximum 12 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.**

(2) Gestiunea sistemului de canalizare se va realiza pentru sistemul ce are o lungime de 1 km din satul Bradetu, in termen de maximum **12 luni** de la data obtinerii autorizatiei.

Art.2.Obiectivele delegatarului sunt:

a)îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale utilizatorilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;

b)dezvoltarea durabilă a serviciilor;

c)protecţia mediului înconjurător;

Art.3.Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

a) **Bunuri de retur**, in conformitate cu anexa nr. 1, sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit in administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare in scopul indeplinirii obiectivelor delegarii. Enumerarea acestora in Anexa nr. 1 nu este limitativa, bunurile de retur fiind identificate si in conformitate cu proiectele tehnice aprobate si puse la dispozitie de catre delegatar. Acestea, la incetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligatii delegatarului. In cazul incetarii contractului inainte de termen, delegatarul este indreptatit sa primeasca valoarea neamortizata a bunurilor realizate din fondurile sale;

b) **bunuri de preluare** – sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urma îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile legii;

Bunurile de preluare sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din vehicule și mașini specializate, unelte, stocuri, aparatură și programe informatice specializate, fișiere și baze de date precum și, dacă este cazul clădiri folosite ca ateliere ,birouri, laboratoare, depozite sau locuințe de serviciu ale delegatului și altele decât cele identificate ca fiind bunuri de retur.

c) **bunuri proprii**-sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatului.

Bunurile proprii sunt in principal, fara a se limita la acestea, compuse din anumite cladiri folosite ca birouri sau locuinte de care, datorita amplasarii sau pozitiei lor, nu este nevoie in mod esential sa ramana ca parte integranta a furnizarii serviciilor delegate la incetarea contractului de delegare si daca este cazul din vehicule cu motor nespecializate, echipament si mobila de birou si programe informatice nespecializate.

CAPITOLUL III
Dispoziţii generale

Art.4.Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii următoarele:

a) Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare – **Anexa nr.1** care face parte integranta din prezentul contract;

b) Regulamentul serviciului – **Anexa nr.2** care face parte integranta din prezentul contract;

c) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a comunei Bradulet, aferente serviciului – **Anexa nr.3** care face parte integranta din prezentul contract;

c.1) Pentru sistemul de alimentare cu apa cu o lungime de 29,5 km, inventarul bunurilor mobile si imobile proprietate publica se va realiza in termen de maxim **12 luni de la semnarea contractului.**

c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract în cazul modificării reglementărilor şi/sau condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

d) să aplice preţul/tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;

e) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă si canalizare cu toţi utilizatorii;

f) să propună ajustarea şi modificarea preţurilor/tarifelor la cel mult 3 luni de la preluarea bunurilor de retur/incheiere contract de delegare a serviciului de alimnentare cu apa si canalizare si ori de cate ori este nevoie pentru respectarea echilibrului contractual si financiar.

Drepturile delegatarului

Art.12.- Delegatarul are următoarele drepturi:

a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului;

b) de a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţii şi de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară;

c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciului public de alimentare cu apă si canalizare în comuna Bradulet;

d) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu apă si canalizare delegat;

e) de a finanţa realizarea de lucrărilor necesare serviciului de alimentare cu apă si canalizare delegat;

f) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de 30 de zile delegatarul este obligat să îşi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii;

g) de a inspecta bunurile, activităţile şi serviciile publice delegate, de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public, de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegatului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului;

h) de a aproba structura şi ajustările de tarife propuse de către delegat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligaţiile asumate prin contractul de delegare.

CAPITOLUL VII
Obligaţiile părţilor

Obligaţiile delegatului

Art. 13. - Delegatul are urmatoarele obligaţii:

- să preia de la delegatar avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării/furnizării serviciului de alimentare cu apă si canalizare;
- să respecte angajamentele luate prin contractul respectiv de delegare a gestiunii a serviciului publica de apa si canalizare;
- să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de

sarcini al serviciului şi ale celorlalte reglementări specifice serviciului de alimentare cu apă si canalizare delegat;

- să servească toţi utilizatorii din comuna Bradulet, judetul Arges;
- să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la regulamentul serviciului de alimentare cu apă si canalizare delegat;
- să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
- să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;
- să preia de la delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum şi personalul angajat, aferent realizării serviciului de alimentare cu apă si canalizare;
- să efectueze serviciul de alimentare cu apă si canalizare conform prevederilor regulamentului serviciului şi caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;
- să fundamenteze şi să supună aprobării preţurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare;
- să nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegării;
- să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;
- să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;
- să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;
- să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare;
- să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;
- să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;
- la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forţa majoră, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de **90 de zile;**
- să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;
- să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;
- să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat, asa cum au fost predate, respectiv preluate de la delegator;
- să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activitaţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în

exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)

- în cazul în care delegatul sesizeaza existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului public de alimentare cu apă, va notifica de îndata acest fapt autoritaţii publice, în vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitaţii serviciului respectiv;

- să menţină, după caz, un număr suficient de angajaţi astfel incat sa nu apara probleme in prestarea serviciului;

-în cazul în care situaţia impune angajarea de personal care să deservească reţelele din comuna Bradulet, să fie angajate cu prioritate persoane din comună;

- lucrările de reparaţii efectuate la reţelele de alimentare cu apă si canalizare să fie realizate de delegat în cel mai scurt timp şi pe cheltuiala sa;

Obligaţiile delegatarului

Art.14. Delegatarul are următoarele obligaţii:

a) să predea delegatului de la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalaţiile, echipamentele, şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-primire, împreună cu documentațiile tehnice ale sistemelor, avizele și autorizațiile de funcționare, regulamentul serviciului delegat și caietul de sarcini;

b) să notifice părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;

c) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

d) să îşi asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel încât să să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

f) să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

g) să nu modifice unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

h) să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

i) să verifice periodic următoarele: serviciul de alimentare cu apă si canalizare furnizat şi nivelul de calitate al acestuia, îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea acestora, menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie, asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegat şi utilizatori, clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

j) sa investeasca in sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, in scopul reducerii pierderilor, cresterii eficientei si imbunatatirii calitatii serviciilor, ori de cate ori delegatul solicita acest lucru, in limita fondurilor alocate de delegatar in acest sens.

k) sa solicite utilizatorilor de apa si canalizare sa se contorizeze conform legilor in vigoare;

l) sa suporte cheltuielile privind inlocuirea utilajelor si echipamentelor datorate viciilor de proiectare si executie a lucrarilor executate inainte de predarea bunurilor de

retur catre delegat sau/si a celor care inregistreaza o uzura avansata si necesita inlocuirea acestora;

m) sa transmita delegatului modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si valoric) pana la data de **31 decembrie** a fiecarui an pentru inregistrarea in contabilitatea acestuia.

n) in situatia scaderii debitului de apa, in masura in care nu mai poate fi asigurata integral cerinta de consum, delegatarul are obligatia de a institui un program de furnizare si distributie a apei; in ceea ce priveste serviciul de canalizare, in cazul aparitiei unor disfunctionalitati sau limitari ale capacitatii sistemului, delegatarul va dispune masuri operative pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta si continuitate a acestuia;

CAPITOLUL VIII

Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora

Art.15. Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă si canalizare se va efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor specifică serviciului de alimentare cu apă cu respectarea prevederilor legilor în vigoare. Analiza si ajustarea tarifelor se va face dupa 3 **luni** de la incheierea prezentului contract si a preluarii bunurilor de retur.

Art.16.

Art.16.1Preţul la serviciul de alimentare cu apă la data semnării contractului este de.....lei (fără TVA) / mc.

Art.16.2 Pretul la serviciul de canalizare la data semnarii contractului este de .....lei (fara TVA)/mc.

Art.17.- Contravaloarea serviciului public delegat se va determina în baza preţurilor în vigoare şi a cantităţilor stabilite conform procedurii de facturare.

CAPITOLUL IX

Încetarea contractului de delegare a gestiunii

Art.18.- Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;

b) în cazul în care interesul local sau naţional o impune, prin denunţarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin rezilierea, cu plata unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă;

d) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului;

f) în cazul neîndeplinirii, la nivelul utilizatorilor, a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în regulamentul serviciului de alimentare cu apă si canalizare;

g) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii convenite de părţi, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

[redacted]

CAPITOLUL X
Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual

Art.19.

(1) Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă si canalizare.

(2) Raporturile contractuale dintre delegatar şi delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegatului şi obligaţiile care îi sunt impuse.

(3) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră.

(4) Delegatarul este obligat sa suporte costurile generate de diferentele inregistrate intre consumul facturat in sarcina delegatului si cel facturat in sarcina consumatorilor finali, respectiv a persoanelor fizice si juridice cu domiciliul, respectiv sediul in comuna Bradulet. In acest sens delegatul va factura delegatarului, la pretul aplicat consumatorilor finali, diferenta de metri cubi de apa rezultata dintre consumurile inregistrate de apometrele centrale, care stau la baza facturilor emise in sarcina delegatarului si cele inregistrate de apometrele consumatorilor indeviduali si facturate de catre delegat acestora;

- Delegatarul, dupa primul an de la semnarea contractului de gestiune, va analiza impreuna cu delegatul diferentele inregistrate intre consumul facturat in sarcina delegatului si cel facturat in sarcina consumatorilor finali, respectiv a persoanelor fizice si juridice cu domiciliul, respectiv sediul in comuna Bradulet; si de asemenea, vor analiza masurile necesare pentru diminuarea diferentelor si cauzele acestora.
- Delegatarul va proceda la facturarea diferentelor inregistrate intre consumul facturat in sarcina delegatului si cel facturat in sarcina consumatorilor finali dupa intocmirea raportului de analiza impreuna cu delegatul.

CAPITOLUL XI
Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi

Art.20. Delegatul, în activitatea sa de exploatare şi întreţinere a sistemelor are obligaţia de a inspecta în permanenţă Sistemele şi de a semnala delegatarului orice factori care ar putea afecta într-un mod sau altul mediul înconjurător.

Cele două părţi, în măsura competenţelor îşi vor da concursul în vederea limitării efectelor şi a soluţionării problemei apărute.

CAPITOLUL XII
Politica de menţinere şi recalificare a forţei de muncă, precum şi protecţia acesteia

Art.21. Se impune menţinerea până la finalizarea contractului, a numărului minim de angajaţi care să asigure prestarea serviciului în condiţii de calitate şi eficienţă, iar în situaţia în care este necesară angajarea de personal care să deservească reţelele de alimentare cu apă si canalizare, să fie angajate cu prioritate persoane din localitatea Bradulet, judetul Arges.

Delegatul se angajeaza sa aplice o gestiune a resurselor umane corespunzatoare sa dezvolte un management corespunzator in scopul utilizarii cat mai eficiente a

resurselor umane existente. Delegatul se angajeaza sa continue si sa imbunatateasca politica de pregatire profesionala, in special sub aspectele tehnice si profesionale.

CAPITOLUL XIII

Forţa majoră

Art.22.- Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de **30 zile** de la producerea evenimentuluu respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apa si canalizare fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XIV

Administrarea patrimoniului public şi privat

Art. 23. - Toate bunurile proprietate publică/privată aferente prestării serviciului public de alimentare cu apă si canalizare puse la dispoziţia delegatului, sunt concesionate acestuia de la data intrării în vigoare a contractului.

Bunurile proprietate publică/privată concesionate, şi care sunt transmise spre folosinţă delegatului pe durata contractului, sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct, extracontabil, în patrimoniul delegatului.

Delegatul are drept de posesie exclusivă şi drept de folosinţă pe durata prezentului contract asupra bunurilor proprietate publică/privată, dar nu şi dreptul de proprietate sau de dispoziţie asupra acestora.

În cazul în care una dintre părţi descoperă că oricare dintre bunurile proprietate publică/privată aferent serviciului public de alimentare cu apă si canalizare a fost omis de pe lista bunurilor de retur şi, ca urmare, nu a fost transferat delegatului, delegatarul se angajează să pună la dispoziţia delegatului imediat acel bun în aceleaşi condiţii în care au fost predate celelalte bunuri.

Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat aferente prestării serviciului se face cu diligenţa unui bun proprietar.

CAPITOLUL XV

Rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare

Art.24.

(1) Nerespectare contractului pentru obligaţiile asumate dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea acestuia, printr-o notificare scrisă cu 30 zile înainte.

(2) Dacă nu mai există sursă de apă din cauze naturale (seceta prelungită sau avarii prelungite , cauze care nu depind de delegat şi nu pot fi remediate), se va rezilia sau după caz, suspenda contractul.

(3) In cazul in care serviciul de canalizare nu mai poate fi asigurat din cauze independente de vointa delegatului, precum avarii majore, disfunctionalitati ale sistemului sau alte cauze naturale ori tehnice care nu pot fi remediate, contractul se suspenda.

[redacted]

CAPITOLUL XVI

Răspunderea contractuală

Art.25.Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligatiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage raspunderea contractuală a părţii în culpă.

Partea în culpă este obligată la plata de penalităţi pana la acoperirea pagubei.

CAPITOLUL XVII

Litigii

Art.26. Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînţelegere sau dispută manifestată pe perioada de executare a contractului.

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

CAPITOLUL XVIII

Alte clauze

Art.27.Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data de..... şi a fost încheiat azi..... în doua exemplare originale.

Limba care guvernează contractul este limba română.

Delegatar,
COMUNA BRADULET
Primar,
Iordache Florin

_____
(semnatura si stampila)

Delegat,

_____
Reprezentant legal,

_____

_____
(semnatura si stampila)

[redacted]

Responsabil achizitii publice,

_____

_____
(nume, prenume si semnatura)

PRESEDINTE DE SEDINTA
Serban NICOLAE

[redacted]

Viza CFP,

_____

[redacted]

CONSILIUL LOCAL BRADULET
ANEXA NR. 5 LA HCL NR.30/29.06.2026

FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE

Formular nr.1-SCRISOARE DE INAINTARE
Formular nr.2-MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE
Formular nr.3-DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI
Formular nr.4–ACORD DE ASOCIERE
Formular nr.5–FORMULAR DE OFERTA
Formular nr.6- ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI
Formular nr.7-LISTĂ CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Formular nr.8 – ACORD DE SUBCONTRACTARE
Formular nr.9-ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICA SI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/CANDIDATULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI
Formular nr.10– DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR OBLIGATORII DIN DOMENIUL MEDIULUI, SOCIAL, AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ŞI PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Formular nr.11-DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 44 DIN LEGEA NR. 100/2016 - CONFLICTUL DE INTERESE.
Formular nr.12-DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND INDEPLINIREA FACTORILOR DE EVALUARE;
Formular nr.13-DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE;
Formular nr.14 – DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 79 DIN LEGEA 100/2016;
Formular nr.15 – DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 80 DIN LEGEA 100/2016;
Formular nr.16-DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 81 DIN LEGEA 100/2016

Formularul nr. 1

.....
Denumirea (numele Ofertantului)
Nr. .....din ..... *(data)*

Autoritatea Contractanta
Nr. .....din .....*(data)*

SCRISOARE DE INAINTARE

Ca urmare a anunţului de concesionare apărut în SEAP privind aplicarea procedurii simplificate a contractului de concesiune **„Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Bradulet, judetul Arges"** , noi ..... *(denumirea/numele Ofertantului)* vă transmitem alăturat urmatoarele:

1. Documentul ..... privind garanţia pentru participare (tipul, seria/numărul, emitentul), în valoare de .....lei.
2. oferta tehnică
3. oferta financiară ;
4. .....

Informatii în legatură cu procedura de licitaţie deschisă a contractului mai sus menţionată:

- numele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta procedură:
- adresa pentru corespondenţă pentru comunicare la prezenta procedura:
- telefon pentru comunicare la prezenta procedură:
- fax pentru comunicare la prezenta procedură:
- e-mail pentru comunicare la prezenta procedură:
- contul pentru restituirea garanţiei de participare:

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele


Data completării .....

Ofertant / Lider de asociatie,

....*(numele operatorului economic)*

..... *(numele persoanei autorizate si semnatura)*

Formular nr. 2



BANCA sau SOCIETATEA DE ASIGURĂRI

.....

(denumire emitent garantie)

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului

*Către*_____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Având în vedere procedura de atribuire a contractului de concesiune **„Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Bradulet, judetul Arges”,** *noi (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la ____ (adresa emitentului), ne obligăm față de comuna Bradulet:*

l Să onorăm ***necondiționat*** *orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a din valoarea estimată a contractului, adică suma de*_____ ***RON*** *(în litere și în cifre) la prima sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în care* ***autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de culpa ofertantului****, fiind incidente una sau mai multe dintre situațiile de la literele a) – b) de mai jos:*

- **a)** *ofertantul*_____*(denumirea/numele), și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;*
- **b)** *oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul* _____ *(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei;*

*Prezenta garanție este valabilă până la data de*_____.

În cazul în care părțile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obține acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Legea aplicabilă prezentei garanții de participare este legea română.

Competențe să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de participare sunt instanțele judecătorești române.

Data completării .....

*Parafata de Bancă/Societate de Asigurări*_____*în ziua*_____*luna*_____*anul* _____

(semnătura și stampila organismului care eliberează aceasta garanție de participare)

Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

_____

(denumirea/numele)

[redacted]

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.....
*(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)*declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar cã informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .....
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

(semnatura autorizată)

ANEXA LA FORMULARUL nr.3

Nr. Crt.	Obiectul contractului	Codul CPV	Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa	Calitatea prestatorului *)	Preţul total al contractului	Procent îndeplinit de prestator %	Cantitate (U.M.)	Perioada de derulare**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Operator economic,

(semnatura autorizată)

[redacted]

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

[redacted]

[redacted]

Formular nr. 4



ACORD DE ASOCIERE

Nr. _____ din _____

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C....., cu sediul în ....., str. ..... nr....., telefon ....., fax ....., înmatriculată la Registrul Comerțului din ..... sub nr. ....., cod unic de înregistrare ....., cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar ....., deschis la ....., adresa banca: ....., reprezentată de ..... având funcția de....., în calitate de asociat - **LIDER DE ASOCIERE**

si

S.C....., cu sediul în ....., str. ....., Nr....., telefon ....., fax ....., înmatriculată la Registrul Comerțului din ....., sub nr. ....., cod unic de înregistrare ....., cont ....., deschis la ....., reprezentată de ....., având funcția de ....., în calitate de **ASOCIAT**

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:

- *(i -lider de asociere)*.....;
- *(ii - Asociat 1)* .....;
- *(iii - Asociat n),*

având ca scop:

a) participarea la procedura organizată de _____ pentru atribuirea contractului _____

b) derularea/implementarea în comun a contractului de concesiune *în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare,*

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate câștigătoare urmare transmiterii de către _____ a comunicării rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct *(Art. 1951 Cod Civil).*

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu _____, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea

tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este ..... Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuternicește ....., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.

Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului "....." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:
a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ..... - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „.....".

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:
Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Numar cont bancar:
IBAN:

*Asociatul ..... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:



Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
Număr de ordine în Registrul Comertului:
Cont Bancar:
Denumire Bancă:
Adresa Bancă:
Reprezentant Legal:

Nota: * *se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.*"

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii:
..... % (*in litere*),
..... % (*in litere*)

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cât şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestări servicii, cu prevederile contractului ce se va încheia între ..... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele şi toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.

(2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanţelor de drept comun.

(3) Soluţionarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii şi Beneficiar, se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi .... în ..... exemplare.

LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume
.....
(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii)

Nume şi prenume
.....
(semnatura si stampila)

[redacted]

ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

Nume și prenume

.....
(semnatura si stampila)

Nota 1: *Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, partile putând adăuga și alte clauze.*
Nota 2: *Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.*

[redacted]

Formular nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: *[introduceți denumirea completă]*

Formular de Ofertă

Data: *[introduceți ziua, luna, anul]*
Anunț de participare: *[introduceți numărul anunțului de participare]*
Obiectul contractului: *[introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]*

Către: Autoritatea Contractantă *[a se introduce denumirea]*

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:
ofertăm prețul total de _____ *[Autoritatea Contractantă introduce moneda procedurii] [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară]*, fără TVA, la care se adaugă TVA de _____ *[introduceți suma în cifre și litere], pe baza următoarelor tarife:*

- Tarif serviciu alimenatre cu apa - ..... lei/mc;
- Tarif serviciu canalizare - .....lei/mc;
- Redeventa pentru anul I - ..... lei.

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ *[introduceți detalii]*, comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru *[introduceți numărul procedurii de atribuire]* și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele de atribuite comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;
ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației privind concesiunile de servicii aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele de atribuie, în special dar fără a se limita la Legea nr. 100/2016 și HG nr. 867/2016;
iii. avem o înțelegere completă a documentelor comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele procedurii;
iv. după ce am examinat cu atenție documentele și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;
v. documentele au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;
vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;
vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;
viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de _____ *[introduceți numărul]* zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că

aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului *[introduceți denumirea completă]* în această procedură declar că:

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 100/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși *[introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare]* și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre prezentate.

iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători *[introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare]* înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre prezentate

v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

vi. până la încheierea și semnarea contractului de concesiune de servicii această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă *[introduceți denumirea Autorității Contractante]*, prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Precizăm că:

- ☐ depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar "Ofertă Alternativă";
- ☐ nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opțiunea corespunzătoare.]
[Autoritatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fișa de date nu se prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative]

viii. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ____ *[introduceți procentul stabilit în Fișa de date]* din prețul Contractului.

ix. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

x. Văzând prevederile art. 41 din Legea nr. 100/2016, precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:

Nr. Crt.	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară *[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]*
1.	.... *[introduceți informația]*
2.	.... *[introduceți informația]*

Datele de identificare financiară sunt urmatoarele:
TITULAR CONT (Nume si adresa): _____

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): _____
BANCA (Numele si adresa Bancii): _____
IBAN: _____

Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "***Declararea necorespunzătoare a adevărului***, *făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe,* ***se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă***."

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

[redacted]

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA Nr. 5

1. Detalierea tarifelor aferente serviciului de alimentare cu apa si canalizare si pretul redeventei pentru anul I

Nr. Crt	Denumirea activităţii	UM	Tarif fără TVA	TVA	Tarif inclusiv TVA
1	**Distributie apa**	**mc**			
2	**Canalizare**	**mc**			
3	**Redeventa pentru anul I**				

Operator economic,

.....

(semnatura autorizată)

Formularul nr. 6

[redacted]

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI

Subsemnatul/subsemnata ..... *(numele)*, posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... *(tipul actului)* seria ..... nr. ....., emis de ..... *(emitent)* la data de ....., cod numeric personal ....., în calitate de ..... *(funcţia)*, reprezentant legal al ..... *(denumirea/numele Ofertantului)*, conform .....*(se menţioneaza documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal)*, împuternicesc persoanele de mai jos să semneze documentele Ofertei privind procedura de concesionare având ca obiect: **„Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Bradulet, judetul Arges"**

Domnul/Doamna .....*(numele)*, se legitimează cu actul de identitate ..... *(tipul actului)* seria ..... nr. ....., emis de

..... *(emitent)* la data de ....., cod numeric personal .....;

2) .....

(se trec toate persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei)

Ofertant,

....*(numele operatorului economic)*

..... *(numele reprezentantului legal şi semnătura)*

Se vor atasa copii dupa actele de identitate ale persoanelor nominalizate.

Nota: Acest formular se va completa de către Ofertant sau liderul de asociaţie, după caz.

Formularul nr. 7



LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ..... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ..... *(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)*, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Nr crt	Denumire /nume subcontractant	Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor	Specializare	Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate

Operator economic
(semnătură autorizată)

Formular nr. 8

[redacted]

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr...../.....

Art.1. Părţile acordului :
_____, reprezentată prin....., în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
_____ reprezentată prin....., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:
Părţile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura organizată de _____să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta_____.

Art.3. Valoarea estimată a serviciilor ce se vor presta de subcontractantul _____ este de_____ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a serviciilor ofertate.

Art.4. Durata _____ (serviciilor) este de _____ luni.

Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ....., prevăzute la art.1


Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_____(denumire contract)

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

_____ _____
(contractant) (subcontractant)

Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Formular nr.9



ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ...
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... *(denumirea contractului)*, noi ..... *(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)*, având sediul înregistrat la ....*(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia..... (*denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)* toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de concesiune de servicii ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..... (*denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)* resursele tehnice şi/sau profesionale de ....necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de concesiune.
Noi, ... *(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),* declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... *(denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici)*, în baza contractului de concesiune, şi pentru care ..... *(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici)* a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ... *(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),* declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ..... (*denumire ofertant/grupul de ofertanţi),* care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,..... *(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),* declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Legea nr. 100/2016 cu modificările şi completările

[redacted]

ulterioare, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (*denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici*).

[redacted]

Data completării,

.....

.....

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

[redacted]

Formular nr.10

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT

_____

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in ..... (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ....., nr. ....., eliberat de....., la data de ....., CNP ....., **in calitate de** *reprezentant imputernicit* **al Ofertantului/ Subcontractantului** ..... (***in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri***) la procedura pentru atribuirea contractului de concesiune avand ca obiect: **„Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Bradulet, judetul Arges"** organizată de Comuna Bradulet, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate și sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in prestarea serviciilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.*".

Data _____

Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; si denumirea reprezentantului imputernicit)

_____ (semnatura si stampila)

***Nota**: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.*

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

[redacted]

Formular nr.11

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): *[introduceți întregul nume]*

Numele membrului asocierii: *[introduceți întregul nume]*

Numele subcontractantului: *[introduceți întregul nume]*

Numele terțului susținător: *[introduceți întregul nume]*

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART. 44 DIN LEGEA NR. 100/2016 - CONFLICTUL DE INTERESE.

Data: *[introduceți ziua, luna, anul]*

Anunț de participare: *[introduceți numărul anunțului de participare]*

Obiectul contractului: *[introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]*

Procedura de atribuirea a Contractului pentru _____ *[introduceți denumirea contractului]*, anunț de participare _____ *[introduceți nr. anunțului de participare]*.

În legătură cu informațiile prezentate în cadrul Fișei de date aferentă procedurii identificate mai sus, subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... *[numele, adresa Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător]*, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii Ofertantului din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice că în calitate de participant la această procedură, _____ *[numele Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător]* nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în sensul articolelor prevăzute în secțiunea a 3-a a cap III din Legea nr. 100/2016.

Atașez la prezenta declarație informații relevante pentru verificarea potențialei situații de conflict de interese, după cum urmează:

i. Lista cu membrii Consiliului de Administrație *[introduceți numele 1, numele 2 etc.]*
ii. Lista cu membrii organului de conducere *[introduceți numele 1, numele 2 etc.]*
iii. Lista cu membrii organului de supraveghere *[introduceți numele 1, numele 2 etc.]*
iv. Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital *[introduceți numele 1, numele 2 etc.]*

Semnătură

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele operatorului economic în calitate de Ofertant individual/membru al asocierii/subcontractant/terț susținător]

[redacted]

Formular nr.12

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND INDEPLINIREA FACTORILOR DE EVALUARE

Subsemnatul(a) ....., in calitate de reprezentant legal al ofertantului ....., cu sediul in ....., inregistrat la ....., avand CIF ....., cunoscand prevederile legale privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca informatiile prezentate mai jos sunt reale, corecte si conforme cu documentele justificative anexate ofertei depuse in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: ***„Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Bradulet, judetul Arges"***, prin licitatie publica de concesiune, in vederea stabilirii punctajului obtinut la factorii de evaluare stabiliti de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire.

A. NIVELUL PRETURILOR/TARIFELOR

A.1. Pretul serviciului de alimentare cu apa: _____ lei/mc – punctaj _____

A.2. Pretul serviciului de canalizare: _____ lei/mc – punctaj _____

A.3. Nivelul redeventei stabilit pentru anul I : _____– punctaj _____

TOTAL A: _____

B. MODALITATEA DE EXECUTIE PRESTAREA SERVICIILOR BAZATA PE INDICATORI DE PERFORMANTA DE ORDIN CALITATIV, TEHNIC,FUNCTIONAL, FINANCIAR

B.1. Intervalul de timp de rezolvare a bransarilor/racordarilor: – punctaj _____

B.2. Intervalul de timp de incheiere a contractelor: – punctaj _____

B.3. Numarul de contoare montate anual: – punctaj _____

B.4. Durata zilnica de alimentare cu apa (raport intre numarul mediu zilnic de ore de furnizare si 24 ore): – punctaj _____

B.5. Numarul de intreruperi programate anual: – punctaj _____

B.6. Durata intreruperilor programate: – punctaj _____

B.7. Timpul de rezolvare a sesizarilor/reclamatiilor: – punctaj _____

TOTAL B: _____

C. CRITERII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

C.1. Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apei potabile: – punctaj _____

TOTAL C: _____

D. MODUL DE REZOLVARE A UNOR PROBLEME SOCIALE

D.1. Valoarea despagubirilor platite pentru daune cauzate utilizatorilor: – punctaj _____

TOTAL D: _____

[redacted]

Avand in vedere cele declarate mai sus si pe baza elementelor completate, punctajul total obtinut de ofertant este de _____ **puncte** dintr-un maximum de **300 de puncte posibile.**

Prezenta declaratie este intocmita de ofertant in vederea autoevaluarii si stabilirii punctajului propriu aferent factorilor de evaluare, in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire si in raport de documentele justificative anexate.

Data: _____
Semnatura reprezentant legal: _____
Nume si prenume: _____
Stampila (daca este cazul): _____



Formular nr.13

Ofertant,

_____
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE
privind atribuirea contractului de concesiune avand ca obiect:
„Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Bradulet, judetul Arges"

Subsemnatul ..... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ..... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu / în numele asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)_____, (semnătura şi ştampila), în calitate de _____, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _____.
(denumire/nume operator economic)



Formular nr.14

OPERATOR ECONOMIC/ ASOCIEREA/ TERŢ SUSŢINĂTOR

.....

D E C L A R A Ţ I E

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 79 din Legea 100/2016

Subsemnatul, ... reprezentant împuternicit al ..... (denumirea operatorului economic/asocierii) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de licitaţie deschisă în scopul atribuirii contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă si canalizare al Comunei Bradulet, judetul Arges şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 79 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, spălarea banilor, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile sau fraudă.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării .....

Operator economic,

_____

(semnătura autorizată)



Formular nr. 15

OPERATOR ECONOMIC/ ASOCIEREA / TERȚ SUSȚINĂTOR

.....

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 80 din Legea 100/2016

Subsemnatul, ... reprezentant împuternicit al ..... (denumirea operatorului economic/asocierii), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă si canalizare al Comunei Bradulet, judetul Arges, la data de ..... (zi/luna/an), organizată de Comuna Bradulet, declar pe propria răspundere că mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:.....

Operator economic,

.....

(semnătură autorizată)

Formular nr.16

OPERATOR ECONOMIC/ASOCIEREA/TERŢ SUSŢINĂTOR



DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 81 din Legea 100/2016

Subsemnatul, ... reprezentant împuternicit al ..... (denumirea operatorului economic/asocierii), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă si canalizare al Comunei Bradulet, codul CPV la data de ..... (zi/luna/an), organizată de Comuna Bradulet, declar pe propria răspundere că:

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite conform art. 38 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

b) împotriva mea nu s-a deschis procedura de insolvenţă, potrivit dispoziţiilor legale/ s-a deschis procedura de insolvenţă dar mă aflu în reorganizare judiciară;

c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă si canalizare al Comunei Bradulet;

e) nu mă aflu într-un conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura de de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă si canalizare al Comunei Bradulet;

f) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce îmi reveneau în cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o entitate contractantă;

g) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

h) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al entităţii contractante, în sensul obţinerii de informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de servicii şi nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea mea sau selectarea mea în procedura de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă si canalizare al Comunei Bradulet sau atribuirea contractului de concesiune către mine.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

[redacted]

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:.....
Operator economic,
.....
(semnătură autorizată)

PRESEDINTE DE SEDINTA

_____

_____

(nume, prenume si semnatura)

JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL BRADULET
ANEXA NR. 6 LA HCL NR. 30/29.06.2026

[redacted]

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE [redacted]

Nr. crt.	Indicatori de performanţă	Trimestrul				Total
		I	II	III	IV	
0	1	2	3	4	5	6
	BRANŞAREA UTILIZATORILOR					
1.1.	a) Numărul de solicitări de branşare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apa, diferenţiat pe utilităţi şi pe categorii de utilizatori;	10%	30%	30%	30%	100%
	b) Numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branşare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branşare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice.	15 zile 100%	15 zile 100%	15 zile 100%	15 zile 100%	15 zile 100%
	CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI					
1.2.	a) numărul de contracte încheiate pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări	100%	100%	100%	100%	100%
	b) procent din contracte de la lit.a) încheiate în mai puţin de 30 zile	100%	100%	100%	100%	100%
	c) nr.de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la nr.total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 30 zile	100%	100%	100%	100%	100%
	MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ					
1.3.	a) numărul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări, pe tipuri de apă furnizată	100%	100%	100%	100%	100%
	b) numărul anual de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori fără contor	100%	100%	100%	100%	100%
	c) numărul anual de reclamaţii privind precizia contoarelor raportat la nr. total de contoare pe tipuri de apă furnizată şi categorii de utilizatori	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

	d) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit.c) care sunt justificate	5%	5 %	5 %	5 %	5 %
	e) procentul de solicitări de la lit.c) care au fost rezolvate în mai puţin de 8 zile	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	f) nr. de sesizări privind parametrii apei furnizate raportat la nr. total de utilizatori	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
	g) cantitatea de apă furnizată raportată la nr. total de locuitori tip casnic deserviţi	129,7 l/om/ zi	129,7 l/om/ zi	129,7 l/om/ zi	129,7 l/om/ zi	129,7 l/om/ zi
CITIREA, FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ SI DE CANALIZARE FURNIZARE / PRESTATE						
1.4	a) numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	b) procentul de reclamaţii de la lit.a) rezolvate în termen de 10 zile	100%	100%	100%	100%	100%
	c) procentul de reclamaţii de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
	d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise	85%	86%	87%	86%	86%
ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI SI IN PRELUAREA APELOR DE CANALIZARE						
ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE						
1.5.1.	a) numărul de întreruperi neprogramate anunţate, pe categorii de utilizatori	8	8	8	8	32
	b) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile neprogramate anunţate raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori	25%	25%	25%	25%	25%
	c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori	ore 6	ore 6	ore 6	ore 6	ore 6
	d) nr. întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori	2	2	2	2	8
	e) nr. de utilizatori afectaţi de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE						
1.5.2.	a) numărul de întreruperi programate	15	15	15	15	60
	b) durata medie a întreruperilor programate raportată la 24 ore	ore 6	ore 6	ore 6	ore 6	ore 24
	c) numărul de utilizatori afectaţi de	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

	aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori					
	d) nr. întreruperi cu durată programată depăşită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori	5%	5%	5%	5%	5%
	ÎNTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR					
1.5.3.	a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea/prestarea serviciilor pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii	1%	1%	1%	1%	1%
	b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii	1%	1%	1%	1%	1%
	c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori,tipuri de servicii şi clauze contractual nerespectate	1%	1%	1%	1%	1%
	d) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentaţi în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii	1%	1%	1%	1%	1%
	CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE/ PRESTATE					
1.6.	a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe tipuri de utilizatori si tipuri de apă furnizată (potabilă sau industrială) şi parametrii reclamaţi	0,5%	0,5%	0,1%	0,1%	0,3%
	b) procentul din reclamaţiile de la lit.a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerespectarea condiţiilor şi parametrilor de calitate stabiliţi în contract, raportată la valoarea facturată, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori	1%	1%	1%	1%	1%
	d) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare raportat la numărul total de utilizatori	1%	1%	1%	1%	1%

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR						
1.7.	a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la total sesizări	1%	1%	1%	1%	1%
	b) procentul din totalul de la lit.a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice	100%	100%	100%	100%	100%
2	**INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI**					
2.1.	**PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ**					
	a) pierderea de apă în reţea exprimată ca raport între cantitatea de apă furnizată şi cea intrată în sistem	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
	b) gradul de extindere al reţelei exprimat ca raport între lungimea reţelei dat în funcţiune la începutul perioadei luate în calcul şi cea de la sfârşitul perioadei luate în calcul	5%	5%	5%	5%	5%
	c) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator şi 24 ore, Ape categorii de utilizatori	100%	100%	100%	100%	100%
	d) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea reţelei de distribuţie şi lungimea totală a străzilor	85%	85%	85%	85%	85%
	e) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branşament şi numărul total de utilizatori	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.	**PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE**					
	a)gradul de deservire exprimat ca raport intre lungimea retelei de canalizare si lungimea totala a strazilor	100%	100%	100%	100%	100%
	b)gradul de extinere al retelei de canalizare exprimat ca raport intre lungimea strazilor cu sistem de canalizare data in functiune la inceputul perioadei luate in calcul si cea de la sfarsitul perioadei luate in calcul.	100%	100%	100%	100%	100%
	c)consumul specific de energie electrica pentru evacuarea si epurarea apelor uzate, calculat ca raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata trimestriala/anuala/pentru	2kWh /mc	2kWh /mc	2kWh /mc	2kWh /mc	2kWh /mc

	asigurarea serviciului si cantitatea de apa uzata evacuata, **conform facturilor de energie electrica emise pentru consumul aferent functionarii sistemului de canalizare.**					

COMUNA BRADULET
PRIMAR, [redacted]
IORDACHE FLORIN

[redacted]

Redactat,
Servicii auxiliare achizitii publice,
Stanescu Madalina-Lorelai

[redacted]

CONTRASEMNEZĂ,
SECRETARUL COMUNEI BRADULET
GORUNESCU GABRIELA

[redacted]

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
ŞERBAN NICOLAE

[redacted]

[redacted]

JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL BRADULET
ANEXA NR. 7 LA HCL NR. 30/29.06.2026

INDICATORI STATISTICI
PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Nr. crt.	Indicatorul	Trimestrul				Total
		I	II	III	IV	
0	1	2	3	4	5	6
BRANŞAREA UTILIZATORILOR						
1.1.	a) raportul dintre numărul de branşamente şi lungimea reţelei de distribuţie a apei	buc/km	buc/km	buc/km	buc/km	buc/km
	b) lungimea reţelei de distribuţie raportată la numărul de locuitori asiguraţi cu apă	m/loc	m/loc	m/loc	m/loc	m/loc
	c) raportul dintre lungimea efectivă a reţelei şi numărul de locuitori	m/loc	m/loc	m/loc	m/loc	m/loc
	d) raportul dintre populatia racordata la canalizare si populatia totala a localitatiii	%	%	%	%	%
	e) raportul dintre numarul de racorduri si lungimea retelei de canalizare	buc/km	buc/km	buc/km	buc/km	buc/km
GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ						
1.2.	a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect al reţelei	100%	100%	100%	100%	100%
	b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	**ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDITIILE DE CONTRACT**					
	a)numarul de cazul de nerespectare de catre utilizatori a conditiilor de descarcare a apelor uzate si meteorice in retelele de canalizare raportat la numar total de utilizatori, pe tipuri de utilizatori	100%	100%	100%	100%	100%
	b)numarul de sistari a prestarii serviciului public de canalizare raportat la numar total utilizatori, pe tipuri de utilizatori,	100%	100%	100%	100%	100%

	datorat nerespectarii de utilizator a conditiilor de deversare					
	c)valoara despagubirilor platite de utilizatori, pentru daune datorate deversarii apelor ce nu respecta conditiile de deversare din contract, raportat la valoarea facturata aferenta apelor uzate, pe tipuri de servicii si categorii de utilizatori	100%	100%	100%	100%	100%

COMUNA BRADULET
PRIMAR,
IORDACHE FLORIN,
[redacted]

Redactat,
Servicii auxiliare achizitii publice,
Stanescu Madalina-Lorelai

[redacted]

CONTRASEMNEZĂ,
SECRETARUL COMUNEI BRADULET
[redacted]
Gorunescu Gabriela
[redacted]

[redacted]

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Şerban Nicolae
[redacted]

JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL BRADULET
ANEXA NR. 8 LA HCL NR. 30/29.06.2026

[redacted]

CRITERII DE ATRIBUIRE SI FACTORI DE EVALUARE [redacted]
a contractului de concesiune avand ca obiectiv:
„Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Bradulet, judetul Arges"

Criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ" si factorii de evaluare sunt in conformitate cu prevederile legale ale Hotararii nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	CRITERIUL	Punctaj maxim
A.	**NIVELUL PRETURILOR/TARIFELOR**	
A.1.	**Pretul minim al serviciului de alimentare cu apa 11,6 lei/mc, conform HCL nr.12/2022 privind actualizarea tarifului la apa potabila**	50
A.2.	Pretul minim al serviciului de canalizare 9,5 lei/mc, conform HCL nr.30/29.06./2026 privind aprobarea: Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de alimentare cu apa și a Studiului de oportunitate, inclusiv caiet de sarcini, preț redevență preț serviciu canalizare, durata de concesionare, precum și documentația de atribuire aferentă procedurii de atribuire a contractului privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa și canalizare din comuna Brăduleț, județul Argeș	50
A.3.	**Nivelul redeventei stabilit pentru anul I**	100
	TOTAL:	**200**
B.	**MODALITATEA DE EXECUȚIE PRESTAREA SERVICIILOR BAZATĂ PE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ DE ORDIN CALITATIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL, FINANCIAR**	
B.1.	Intervalul de timp de rezolvarea bransarilor/racordarilor	5
B.2.	Intervalul de timp de incheirea contractelor	10
B.3.	Numarul de contoare montate anual	5
B.4.	Durata zilnica de alimentare cu apa calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigura apa la utilizator şi 24 ore	10
B.5.	Numarul de intreruperi programate anual	5
B.6.	Durata intreruperilor programate	5
B.7.	Timpul de rezolvare a sesizarilor/reclamatiilor	10

	TOTAL:	**50**
C.	**CRITERII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI**	
C.1.	Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apei potabile	30
	TOTAL:	**30**
D.	**MODUL DE REZOLVARE A UNOR PROBLEME SOCIALE;**	
D.1.	Valoarea despăgubirilor plătite pentru daune cauzate utilizatorilor	20
	TOTAL:	**20**
	TOTAL GENERAL:	**300**

MODALITATE DE CALCUL:

A.Pretul ofertei

A.1. Pretul minim al serviciului de alimentare cu apa 11,6 lei/mc, conform HCL nr.12/2022 privind actualizarea tarifului la apa potabila

a) pentru cel mai mic de tarif/ mc se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, **respectiv 50 puncte;**

b) pentru un nivel de tarif mai mare decat cel prevazut la lit.a), se acorda punctajul astfel: P = tarif minim/tarif mai mare × 50

A.2. Pretul minim al serviciului de canalizare 9,5 lei/mc, conform HCL nr.30/29.06./2026 privind aprobarea: Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de alimentare cu apa și a Studiului de oportunitate, inclusiv caiet de sarcini, preț redevență preț serviciu canalizare, durata de concesionare, precum și documentația de atribuire aferentă procedurii de atribuire a contractului privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa şi canalizare din comuna Brăduleț, județul Argeș

a) pentru cel mai mic de tarif/ mc se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, **respectiv 50 puncte;**

b) pentru un nivel de tarif mai mare decat cel prevazut la lit.a), se acorda punctajul astfel: P = tarif minim/tarif mai mare × 50

A3. Nivelul redeventei stabilit pentru anul I

Redeventa minima stabilita acceptata de catre concedent este de 15.000 lei platibila in doua rate semestriale egale. Orice oferta ce va contine un nivel al redeventei stabilit mai mic de _____lei pe an va fi declarata neconforma potrivit legii.

a.)pentru cel mai mare nivel al redeventei acordat de ofertant, exprimat valoric în lei se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 100 puncte;

b.)pentru orice alt nivel al redeventei stabilit decat cel prevazut la lit. a), se acorda un punctaj proportional, astfel: P = redeventa ofertata / cea mai mare redeventa ofertata x 100.

B. 1. Intervalul de timp de rezolvarea bransarilor/racordarilor

a) intervalul de timp, exprimat in zile, de rezolvare a bransarilor si racordurilor, cel mai mic timp primeste un punctaj maxim de 5 puncte (timp minim de rezolvare – 10 zile – timp maxim de rezolvare 30 zile). Orice oferta ce va contine un timp mai mare decat 30 zile va fi declarata neconforma.
b) pentru orice alt nivel al intervalului de timp de rezolvarea bransarilor si racordurilor decat cel prevazut la lit. a), se acorda un punctaj proportional, astfel: P = interval de timp minim ofertat/ interval de timp oferta n x punctaj factor 5.

B.2 Intervalul de timp de incheirea contractelor

a) intervalul de timp, exprimat in zile, de incheiere a contractelor, cel mai mic timp primeste un punctaj maxim de 10 puncte (timp minim de rezolvare 10 zile – timp maxim de rezolvare 30 zile).
b) pentru orice alt nivel al intervalului de timp de incheiere a contractelor decat cel prevazut la lit. a), se acorda un punctaj proportional, astfel: P = interval de timp minim ofertat/ interval de timp oferta n xpunctaj factor 10.

B.3 Numarul de contoare montate anual

a.)pentru cel mai mare numar de contoare montate anual se acorda punctajul maxim acordat de 5 puncte (numar minim de contoare necesare anual 100 buc – numar maxim de contoare necesare anual 200 buc)
Pentru orice numar de contoare mai mare de 200 buc nu se acorda punctaj suplimentar.
Pentru un numar de contoare sub minimul impus oferta va fi declarata neconforma
b.)pentru orice alt nivel al numarului de contoare montate anual decat cel prevazut la lit. a), se acorda un punctaj proportional, astfel: P = numar contoare oferta n/ numar max contoare ofertate x punctaj factor B3.

B.4 Durata zilnica de alimentare cu apa calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigura apa la utilizator şi 24 ore

a.)pentru cea mai mare durata zilnica de alimentare cu apa respectiv 24 ore se acorda punctajul maxim acordat de 10 puncte
b.) pentru orice alt nivel al duratei zilnice de alimentare cu apa decat cel prevazut la lit. a)se acorda un punctaj proportional, astfel: P = durata zilnica/ cea mai mare durata zilnica x 10.

B.5 Numarul de intreruperi programate anual

a.)pentru cel mai mic numar de intreruperi programate anual se acorda punctajul maxim acordat de 5 puncte b.)pentru orice alt nivel al numarului intreruperilor programate anual decat cel prevazut la lit. a) se acorda un punctaj proportional, astfel: P = numar intreruperi programate/cel mai mare numar al intreruperilor programate x 5.

B.6 Durata intreruperilor programate

a.) pentru cea mai mica durata a intreruperilor programate se acorda punctajul maxim acordat de 5 puncte.
b.) pentru orice alt nivel al duratei intreruperilor programate decat cel prevazut la lit. a) se acorda un punctaj proportional, astfel: P = durata intreruperi programate/cea mai mare durata a intreruperilor programate x 5.

B.7 Timpul de rezolvare a sesizarilor/reclamatiilor

a.)timpul de rezolvare a sesizarilor cel mai mic primeste punctajul maxim acordat de 10 puncte (timp minim 5 zile – timp maxim 10zile).
b.) pentru orice alt nivel al timpului de rezolvare al sesizarilor decat cel prevazut la lit. a) se acorda un punctaj proportional, astfel: P = timp minim ofertat rezolvare sesizari/ timp n de rezolvare a sesizarilor x punctaj factor C1

C.1 Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apei potabile

a.)reducerea maxima ofertata primeste punctajul maxim acordat de 30 de puncte (timp minim 10 zile – timp maxim 30 zile
b.)pentru orice alt nivel al reducerii ofertate decat cel prevazut la lit. a) se acorda un punctaj proportional, astfel: P = reducere ofertata/reducerea maxima ofertata x 30 Pentru un timp sub minimul propus oferta nu va fi punctata suplimentar . Oferta care depaseste maximul impus va fi declarata neconforma

D.1 Valoarea despăgubirilor plătite pentru daune cauzate utilizatorilor

a.) suma maxima a despagubirilor propuse primeste punctajul maxim acordat de 20 de puncte b.) pentru orice alt nivel al despagubirilor propuse decat cel prevazut la litera a) se acorda un punctaj proportional astfel: P = suma despagubirilor propusa/ suma maxima a despagubirilor propusa x 20. a despagubirilor propusa x 20.

În situatia în care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu punctaj egal, departajarea se va realiza in functie de pret. Daca se constata ca aceste oferte au acelasi pret, se va solicita o noua oferta de pret, imbunatatita, care se va depune la secretarul primariei, caz in care atribuirea se va face ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.

COMUNA BRADULET
PRIMAR,
IORDACHE FLORIN
[redacted]

Redactat,
Servicii auxiliare achizitii publice,
Stănescu Mădălina-Lorelai
[redacted]

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Şerban Nicolae
[redacted]

CONTRASEMNEZĂ,
SECRETARUL COMUNEI BRĂDULEŢ
Gabrieala Gorunescu
[redacted]

[redacted]

JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL BRADULET
ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.30/29.06.2026

Lista bunurilor din domeniul public al comunei Bradulet aferente Sistemului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Bradulet
– Lista bunurilor de retur –
ANEXA la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si canalizare al comunei Bradulet

I.SISTEM DE ALIMENTARE CU APA FUNCTIONAL SI OPERATIONAL

1.Sistem de alimentare cu apa pus in functiune format din partea veche si partea noua - PNDL

Localizare sistem Sat / nr. de abonati	a)Lungime totala	b)Distributie	c)Aductiune	Inmagazinare si Captare
1. Sat Piatra /50	29,5 KM	24	5,5	**Zona 1 – Statie existenta – 562 Locuitori** • Rezervor 250 mc – 1 buc; • Captare: Bradulet, Slamnesti, Galesu; **Zona 2+4 – Gospodarie noua – 570 locuitori** • Rezervor 175 mc – 2 buc; • Captare: Bradulet, Slamnesti, Galesu. **Zona 3 – Statie repompare - 730 locuitori** • Rezervor 10 mc – 1 buc; • Captare: Cosaci, Uleni, Ungureni, Piatra, Galesu.
2. Sat Ungureni/50				
3. Sat Galesu/250				
4. Sat Uleni/50				
5. Sat Cosaci/50				
6. Sat Bradulet/130				
7. Sat Slamnesti/75				
8. Sat Alunisu/20				
9. Sat Bradet/200				
TOTAL	29,5	24	5,5	

Sistemul realizat prin Programul National de Dezvoltare Locala II este format din:

- captare apă, prin realizarea unei prize de apă pe râul Vâlsan amplasată la gospodăria existentă Brădet, aflată pe teritoriul administrativ al comunei Nucșoara și aparține domeniului public al comunei Brăduleț;
- rezervor de înmagazinare a apei, metalic, suprateran cu capacitatea de 250mc, amplasat la gospodăria existentă Brădet, care aparține domeniului public al comunei Brăduleț, dar se află pe teritoriul administrativ al comunei Nucșoara;
- instalație de clorinare amplasată la gospodăria existentă Brădet;
- rețea de aducțiune de la rezervorul de înmagazinare apă de la gospodăria Brădet, până la rezervoarele de înmagazinare apă de la gospodăria Brăduleț, din conductă de PEHD, Dn110mm, Pn10bar, L=5.571m;
- gospodăria de apă de la Brăduleț, formată din: 2 rezervoare metalice, supraterane cu capacitatea de 175mc fiecare, stație de clorinare și de pompare în container, container personal;
- stație de repompare și rezervor tampon din POLSTIF cu capacitatea de 10mc;

➢ rețea de distribuție din PEHD, Pn6-16bar, L=28 m, Dn63-140mm.

II. Investitia: **„Extinedere retea de alimentare cu apa si realizare bransamente in comuna Bradulet, judetul Arges" este in curs de executie. Dupa realizarea receptiei la terminarea lucrarilor si contorizarea sistemului conform Autorizatiei de Construire, se va proceda la predarea – primirea acestuia pe baza de proces verbal cu operatorul in termen de maximum 12 luni.**

III. **SISTEM DE CANALIZARE**

Sistemul de canalizare existent in comuna Bradulet este unul local, realizat pentru deservirea unor obiective punctuale, neexistand in prezent o retea centralizata la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale.

DESCRIEREA SUCCINTA A SISTEMULUI DE CANALIZARE

Localizare sistem S / nr. de abonati	Lungime	Statie de epurare	Abonati		Mentiuni (PRET)
			PERSOANE JURIDICE (3 PERSOANE)	PERSOANE FIZICE (80 PERSOANE)	
1. Sat Bradetu	1 km	1 BUC	SPITALUL DE RECUPERARE	BLOC LOCUINTE APARTAMENTE	9,5 LEI / MC Conform HCL nr. 30/29.06.2026
			HOTEL MAI FABRICA DE LACTATE	GOSPODARII PRIVATE	

Observatie: Sistemul de canalizare urmeaza a fi preluat efectiv de catre operator intr-un termen de maximum 12 luni de la data indeplinirii de catre concedent a tuturor obligatiilor legale si administrative necesare punerii in functiune a sistemului, inclusiv obtinerea autorizatiei de functionare emise conform prevederilor legale in vigoare.

TOTAL Valoare Sistem Public de alimentare cu apă si canalizare, conform adresa	**19.008.681,43 lei fara TVA**

[redacted]

COMUNA BRADULET

[redacted]

IORDACHE FLORIN

[redacted]

[redacted]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Șerban Nicolae

[redacted]